

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		107214,4	100		11,4	100		146,6	100		941,9	100		In marcia
01:00		1,7	100		0,4	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		106257,1	100		11,6	100		147,9	100		936,9	100		In marcia
01:30		2,4	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		110867,0	100		11,2	100		149,9	100		952,7	100		In marcia
02:00		2,5	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		107663,1	100		11,5	100		153,6	100		942,9	100		In marcia
02:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		106576,4	100		11,6	100		154,2	100		938,0	100		In marcia
03:00		4,4	100		0,9	100		0,0	73		4,6	100		0,22	100		34,0	100		0,3	100		0,5	100		109176,4	100		11,4	100		152,3	100		929,4	100		In marcia
03:30		4,3	100		1,0	100		0,11	100		4,9	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		112226,6	100		11,3	100		153,3	100		938,4	100		In marcia
04:00		2,7	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		23,9	100		0,3	100		0,4	100		110293,0	100		11,6	100		155,6	100		938,9	100		In marcia
04:30		1,4	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,4	100		110786,4	100		11,5	100		157,8	100		938,0	100		In marcia
05:00		1,3	100		0,2	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		108135,9	100		11,8	100		159,3	100		936,3	100		In marcia
05:30		1,3	100		0,4	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		109977,5	100		11,6	100		155,6	100		940,3	100		In marcia
06:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,3	100		109381,5	100		11,6	100		153,5	100		937,4	100		In marcia
06:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		109359,5	100		11,5	100		152,3	100		938,2	100		In marcia
07:00		1,3	100		0,2	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,4	100		107514,6	100		11,7	100		150,2	100		934,6	100		In marcia
07:30		1,6	100		0,7	100		0,05	100		3,7	100		0,23	100		42,2	100		0,3	100		0,3	100		107005,6	100		11,7	100		144,8	100		934,8	100		In marcia
08:00		2,6	100		2,0	100		0,02	100		3,8	100		0,24	94		36,2	100		0,3	100		0,2	100		106904,9	100		11,7	100		143,5	100		935,6	100		In marcia
08:30		3,7	100		2,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		18,8	100		0,3	100		0,2	100		103471,9	100		12,0	100		142,5	100		930,0	100		In marcia
09:00		1,3	85		0,3	85		0,0	73		3,6	85		0,23	100		28,9	85		0,3	85		0,1	85		111648,9	100		11,2	85		143,8	100		946,1	100		In marcia
09:30		2,7	78		0,6	78		0,12	100		4,4	78		0,24	100		31,0	78		0,3	78		0,2	78		108473,2	100		11,5	78		144,3	100		930,8	100		In marcia
10:00		3,3	100		0,7	100		0,03	100		4,6	100		0,23	100		24,8	100		0,3	100		0,2	100		107379,5	100		11,6	100		144,1	100		923,3	100		In marcia
10:30		4,0	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		25,9	100		0,3	100		0,2	100		110739,7	100		11,4	100		144,0	100		936,1	100		In marcia
11:00		2,2	100		1,0	100		0,0	73		3,6	100		0,22	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		110608,6	100		11,3	100		144,8	100		945,3	100		In marcia
11:30		3,0	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		111509,5	100		11,2	100		144,5	100		947,0	100		In marcia
12:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		35,5	100		0,3	100		0,2	100		108363,2	100		11,5	100		144,6	100		930,4	100		In marcia
12:30		2,4	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		34,9	100		0,3	100		0,2	100		108526,6	100		11,5	100		145,2	100		935,3	100		In marcia
13:00		3,8	100		1,5	100		0,03	73		3,4	100		0,22	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		109764,6	100		11,4	100		145,8	100		943,6	100		In marcia
13:30		3,3	100		1,4	100		0,09	100		3,2	100		0,23	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		105437,0	100		11,7	100		146,7	100		941,3	100		In marcia
14:00		3,5	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		23,8	100		0,3	100		0,2	100		106072,4	100		11,6	100		144,7	100		946,4	100		In marcia
14:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		105589,3	100		11,6	100		144,9	100		948,0	100		In marcia
15:00		3,8	100		2,2	100		0,0	73		3,4	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		107279,0	100		11,3	100		144,4	100		949,6	100		In marcia
15:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		33,4	100		0,3	100		0,0	100		104773,9	100		11,6	100		143,7	100		944,0	100		In marcia
16:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		3,2	100		0,2	94		34,5	100		0,3	100		0,2	100		110432,4	100		11,1	100		144,9	100		950,3	100		In marcia
16:30		1,5	100		0,4	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		35,2	100		0,3	100		0,2	100		105784,8	100		11,6	100		147,2	100		938,7	100		In marcia
17:00		4,6	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,21	100		25,8	100		0,3	100		0,2	100		105015,0	100		11,6	100		143,9	100		949,3	100		In marcia
17:30		3,0	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,2	100		34,5	100		0,3	100		0,2	100		109385,8	100		11,3	100		143,6	100		946,1	100		In marcia
18:00		5,6	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		107118,1	100		11,6	100		143,5	100		938,4	100		In marcia
18:30		3,6	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		106761,5	100		11,7	100		143,5	100		936,0	100		In marcia
19:00		2,7	100		0,7	100		0,0	73		3,8	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,2	100		107523,8	100		11,6	100		143,9	100		944,2	100		In marcia
19:30		3,2	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		104965,9	100		11,8	100		143,7	100		936,2	100		In marcia
20:00		2,5	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,21	94		39,7	100		0,3	100		0,1	100		108879,9	100		11,5	100		144,5	100		943,7	100		In marcia
20:30		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,2	100		109553,1	100		11,5	100		144,0	100		941,1	100		In marcia
21:00		3,7	85		1,6	85		0,0	73		3,8	85		0,22	100		33,3	85		0,3	85		0,0	85		107218,9	100		11,8	85		144,2	100		929,7	100		In marcia
21:30		7,2	79		2,2	79		0,0	100		3,8	79		0,21	100		22,4	79		0,3	79		0,4</															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		107214,4	100		11,4	100		146,6	100		941,9	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		0,4	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		106257,1	100		11,6	100		147,9	100		936,9	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		110867,0	100		11,2	100		149,9	100		952,7	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		107663,1	100		11,5	100		153,6	100		942,9	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		106576,4	100		11,6	100		154,2	100		938,0	100		in Betrieb
03:00		4,4	100		0,9	100		0,0	73		4,6	100		0,22	100		34,0	100		0,3	100		0,5	100		109176,4	100		11,4	100		152,3	100		929,4	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		1,0	100		0,11	100		4,9	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		112226,6	100		11,3	100		153,3	100		938,4	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		23,9	100		0,3	100		0,4	100		110293,0	100		11,6	100		155,6	100		938,9	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,4	100		110786,4	100		11,5	100		157,8	100		938,0	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,2	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		108135,9	100		11,8	100		159,3	100		936,3	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,4	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		109977,5	100		11,6	100		155,6	100		940,3	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,3	100		109381,5	100		11,6	100		153,5	100		937,4	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		109359,5	100		11,5	100		152,3	100		938,2	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		0,2	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,4	100		107514,6	100		11,7	100		150,2	100		934,6	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		0,7	100		0,05	100		3,7	100		0,23	100		42,2	100		0,3	100		0,3	100		107005,6	100		11,7	100		144,8	100		934,8	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		2,0	100		0,02	100		3,8	100		0,24	94		36,2	100		0,3	100		0,2	100		106904,9	100		11,7	100		143,5	100		935,6	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		2,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		18,8	100		0,3	100		0,2	100		103471,9	100		12,0	100		142,5	100		930,0	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		0,3	85		0,0	73		3,6	85		0,23	100		28,9	85		0,3	85		0,1	85		111648,9	100		11,2	85		143,8	100		946,1	100		in Betrieb
09:30		2,7	78		0,6	78		0,12	100		4,4	78		0,24	100		31,0	78		0,3	78		0,2	78		108473,2	100		11,5	78		144,3	100		930,8	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,7	100		0,03	100		4,6	100		0,23	100		24,8	100		0,3	100		0,2	100		107379,5	100		11,6	100		144,1	100		923,3	100		in Betrieb
10:30		4,0	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		25,9	100		0,3	100		0,2	100		110739,7	100		11,4	100		144,0	100		936,1	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,0	100		0,0	73		3,6	100		0,22	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		110608,6	100		11,3	100		144,8	100		945,3	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		111509,5	100		11,2	100		144,5	100		947,0	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		35,5	100		0,3	100		0,2	100		108363,2	100		11,5	100		144,6	100		930,4	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		34,9	100		0,3	100		0,2	100		108526,6	100		11,5	100		145,2	100		935,3	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		1,5	100		0,03	73		3,4	100		0,22	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		109764,6	100		11,4	100		145,8	100		943,6	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		1,4	100		0,09	100		3,2	100		0,23	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		105437,0	100		11,7	100		146,7	100		941,3	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		23,8	100		0,3	100		0,2	100		106072,4	100		11,6	100		144,7	100		946,4	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		105589,3	100		11,6	100		144,9	100		948,0	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		2,2	100		0,0	73		3,4	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		107279,0	100		11,3	100		144,4	100		949,6	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		33,4	100		0,3	100		0,0	100		104773,9	100		11,6	100		143,7	100		944,0	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		3,2	100		0,2	94		34,5	100		0,3	100		0,2	100		110432,4	100		11,1	100		144,9	100		950,3	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		0,4	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		35,2	100		0,3	100		0,2	100		105784,8	100		11,6	100		147,2	100		938,7	100		in Betrieb
17:00		4,6	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,21	100		25,8	100		0,3	100		0,2	100		105015,0	100		11,6	100		143,9	100		949,3	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,2	100		34,5	100		0,3	100		0,2	100		109385,8	100		11,3	100		143,6	100		946,1	100		in Betrieb
18:00		5,6	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		107118,1	100		11,6	100		143,5	100		938,4	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		106761,5	100		11,7	100		143,5	100		936,0	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		0,7	100		0,0	73		3,8	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,2	100		107523,8	100		11,6	100		143,9	100		944,2	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		104965,9	100		11,8	100		143,7	100		936,2	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,21	94		39,7	100		0,3	100		0,1	100		108879,9	100		11,5	100		144,5	100		943,7	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,2	100		109553,1	100		11,5	100		144,0	100		941,1	100		in Betrieb
21:00		3,7	85		1,6	85		0,0	73		3,8	85		0,22	100		33,3	85		0,3	85		0,0	85		107218,9	100		11,8	85		144,2	100		929,7	100		in Betrieb
21:30		7,2	79		2,2	79		0,0	100		3,8	79		0,21	100		22,4	79		0,3	79		0,4															