

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/06/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		67,0	100		0,3	100		0,0	100		97625,6	100	11,5	100		144,2	100		922,4	100	In marcia
01:00		2,6	100		0,5	100		0,0	73		3,5	100		0,23	100		54,3	100		0,3	100		0,0	100		100218,2	100	11,5	100		144,4	100		929,8	100	In marcia
01:30		4,3	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		100146,6	100	11,7	100		146,2	100		929,7	100	In marcia
02:00		4,5	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		14,1	100		0,3	100		0,0	100		97930,1	100	11,9	100		147,6	100		921,8	100	In marcia
02:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		8,8	100		0,3	100		0,0	100		98230,3	100	11,9	100		148,1	100		926,0	100	In marcia
03:00		3,8	100		1,1	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		6,9	100		0,3	100		0,0	100		98839,9	100	11,8	100		149,0	100		930,6	100	In marcia
03:30		3,5	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		7,6	100		0,3	100		0,0	100		99307,5	100	11,8	100		149,4	100		933,3	100	In marcia
04:00		7,3	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	95		7,4	100		0,3	100		0,0	100		95653,6	100	12,3	100		148,8	100		923,7	100	In marcia
04:30		6,7	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		7,8	100		0,3	100		0,0	100		97159,1	100	12,1	100		149,1	100		922,9	100	In marcia
05:00		2,6	100		0,5	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		12,2	100		0,3	100		0,0	100		96020,2	100	12,2	100		151,0	100		926,3	100	In marcia
05:30		3,6	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		18,1	100		0,3	100		0,0	100		98772,8	100	12,0	100		153,6	100		930,4	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,0	100		96630,1	100	12,3	100		155,0	100		918,9	100	In marcia
06:30		1,6	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		43,1	100		0,3	100		0,0	100		96338,1	100	12,1	100		154,7	100		920,6	100	In marcia
07:00		2,6	100		0,8	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		52,3	100		0,3	100		0,0	100		97936,3	100	12,0	100		154,0	100		926,7	100	In marcia
07:30		4,6	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		54,1	100		0,3	100		0,0	100		98049,7	100	12,0	100		152,6	100		931,0	100	In marcia
08:00		2,3	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		51,4	100		0,3	100		0,0	100		97353,6	100	11,9	100		151,6	100		927,3	100	In marcia
08:30		4,7	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		39,8	100		0,3	100		0,0	100		102858,1	100	11,4	100		150,6	100		940,9	100	In marcia
09:00		4,0	84		1,0	84		0,0	73		3,6	84		0,23	100		28,6	84		0,3	84		0,0	84		99396,2	100	11,8	84		148,6	100		933,6	100	In marcia
09:30		4,5	79		1,8	79		0,0	100		4,2	79		0,23	100		18,6	79		0,3	79		0,0	79		95728,9	100	12,1	79		146,9	100		925,9	100	In marcia
10:00		3,8	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		18,2	100		0,3	100		0,1	100		95776,9	100	12,0	100		145,6	100		920,7	100	In marcia
10:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		97199,1	100	11,8	100		145,1	100		928,0	100	In marcia
11:00		5,0	100		1,9	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,0	100		95807,0	100	12,0	100		144,7	100		925,1	100	In marcia
11:30		3,6	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		17,5	100		0,3	100		0,0	100		96517,6	100	11,9	100		144,7	100		928,7	100	In marcia
12:00		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		24,9	100		0,3	100		0,1	100		99513,8	100	11,6	100		145,5	100		942,6	100	In marcia
12:30		3,6	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		96929,4	100	11,9	100		145,9	100		937,1	100	In marcia
13:00		5,0	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		94493,1	100	12,0	100		145,2	100		926,6	100	In marcia
13:30		2,3	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		97243,0	100	11,7	100		142,3	100		934,0	100	In marcia
14:00		2,9	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		38,8	100		0,3	100		0,1	100		98027,6	100	11,7	100		141,4	100		936,3	100	In marcia
14:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,22	100		46,1	100		0,3	100		0,0	100		98339,4	100	11,6	100		143,0	100		932,1	100	In marcia
15:00		2,7	100		0,9	100		0,0	73		3,2	100		0,23	100		39,3	100		0,3	100		0,2	100		98263,1	100	11,7	100		143,9	100		936,1	100	In marcia
15:30		2,0	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,22	100		39,4	100		0,3	100		0,0	100		103275,0	100	11,2	100		145,3	100		942,8	100	In marcia
16:00		1,7	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		32,4	100		0,3	100		0,2	100		99609,9	100	11,7	100		147,0	100		932,8	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		97773,9	100	11,9	100		150,6	100		929,9	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,3	100		0,03	73		3,1	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		97893,9	100	11,9	100		153,8	100		928,9	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,2	100		0,15	100		3,1	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		98617,6	100	11,8	100		153,0	100		928,6	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		98036,6	100	11,9	100		150,9	100		927,5	100	In marcia
18:30		1,5	100		0,3	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		98027,9	100	11,8	100		149,5	100		928,7	100	In marcia
19:00		4,2	100		2,5	100		0,09	73		3,6	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		97125,7	100	12,0	100		149,2	100		927,7	100	In marcia
19:30		5,5	100		2,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		19,2	100		0,3	100		0,0	100		96789,9	100	11,9	100		148,1	100		927,6	100	In marcia
20:00		3,1	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		21,0	100		0,3	100		0,0	100		98132,7	100	11,7	100		147,5	100		930,2	100	In marcia
20:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		23,9	100		0,3	100		0,1	100		96834,6	100	11,9	100		148,1	100		928,2	100	In marcia
21:00		2,7	85		1,0	85		0,0	73		3,8	85		0,23	100		30,9	85		0,3	85		0,0	85		97327,9	100	11,8	85		147,7	100		927,6	100	In marcia
21:30		2,9	79		0,9	79		0,0	100		3,4	79		0,22	100		41,6	79		0,3	79		0,3	79		101363,9	100	11,4	79		147,4	100		938,5	100	In marcia
22:00		6,3	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		34,8	100		0,3	100		0,2	100		101859,8	100	11,6	100		147,5	100		936,8	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		67,0	100		0,3	100		0,0	100		97625,6	100	11,5	100		144,2	100		922,4	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		0,5	100		0,0	73		3,5	100		0,23	100		54,3	100		0,3	100		0,0	100		100218,2	100	11,5	100		144,4	100		929,8	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		100146,6	100	11,7	100		146,2	100		929,7	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		14,1	100		0,3	100		0,0	100		97930,1	100	11,9	100		147,6	100		921,8	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		8,8	100		0,3	100		0,0	100		98230,3	100	11,9	100		148,1	100		926,0	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,1	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		6,9	100		0,3	100		0,0	100		98839,9	100	11,8	100		149,0	100		930,6	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		7,6	100		0,3	100		0,0	100		99307,5	100	11,8	100		149,4	100		933,3	100		in Betrieb
04:00		7,3	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	95		7,4	100		0,3	100		0,0	100		95653,6	100	12,3	100		148,8	100		923,7	100		in Betrieb
04:30		6,7	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		7,8	100		0,3	100		0,0	100		97159,1	100	12,1	100		149,1	100		922,9	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		0,5	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		12,2	100		0,3	100		0,0	100		96020,2	100	12,2	100		151,0	100		926,3	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		18,1	100		0,3	100		0,0	100		98772,8	100	12,0	100		153,6	100		930,4	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,0	100		96630,1	100	12,3	100		155,0	100		918,9	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		43,1	100		0,3	100		0,0	100		96338,1	100	12,1	100		154,7	100		920,6	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		0,8	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		52,3	100		0,3	100		0,0	100		97936,3	100	12,0	100		154,0	100		926,7	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		54,1	100		0,3	100		0,0	100		98049,7	100	12,0	100		152,6	100		931,0	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		51,4	100		0,3	100		0,0	100		97353,6	100	11,9	100		151,6	100		927,3	100		in Betrieb
08:30		4,7	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		39,8	100		0,3	100		0,0	100		102858,1	100	11,4	100		150,6	100		940,9	100		in Betrieb
09:00		4,0	84		1,0	84		0,0	73		3,6	84		0,23	100		28,6	84		0,3	84		0,0	84		99396,2	100	11,8	84		148,6	100		933,6	100		in Betrieb
09:30		4,5	79		1,8	79		0,0	100		4,2	79		0,23	100		18,6	79		0,3	79		0,0	79		95228,9	100	12,1	79		146,9	100		925,9	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		18,2	100		0,3	100		0,1	100		95776,9	100	12,0	100		145,6	100		920,7	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		97199,1	100	11,8	100		145,1	100		928,0	100		in Betrieb
11:00		5,0	100		1,9	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,0	100		95807,0	100	12,0	100		144,7	100		925,1	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		17,5	100		0,3	100		0,0	100		96517,6	100	11,9	100		144,7	100		928,7	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		24,9	100		0,3	100		0,1	100		99513,8	100	11,6	100		145,5	100		942,6	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		96929,4	100	11,9	100		145,9	100		937,1	100		in Betrieb
13:00		5,0	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		94493,1	100	12,0	100		145,2	100		926,6	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		97243,0	100	11,7	100		142,3	100		934,0	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		38,8	100		0,3	100		0,1	100		98027,6	100	11,7	100		141,4	100		936,3	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,22	100		46,1	100		0,3	100		0,0	100		98339,4	100	11,6	100		143,0	100		932,1	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		0,9	100		0,0	73		3,2	100		0,23	100		39,3	100		0,3	100		0,2	100		98263,1	100	11,7	100		143,9	100		936,1	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,22	100		39,4	100		0,3	100		0,0	100		103275,0	100	11,2	100		145,3	100		942,8	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		32,4	100		0,3	100		0,2	100		99609,9	100	11,7	100		147,0	100		932,8	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		97773,9	100	11,9	100		150,6	100		929,9	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,3	100		0,03	73		3,1	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		97893,9	100	11,9	100		153,8	100		928,9	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,2	100		0,15	100		3,1	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		98617,6	100	11,8	100		153,0	100		928,6	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		98036,6	100	11,9	100		150,9	100		927,5	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		0,3	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		98027,9	100	11,8	100		149,5	100		928,7	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		2,5	100		0,09	73		3,6	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		97125,7	100	12,0	100		149,2	100		927,7	100		in Betrieb
19:30		5,5	100		2,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		19,2	100		0,3	100		0,0	100		96789,9	100	11,9	100		148,1	100		927,6	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		21,0	100		0,3	100		0,0	100		98132,7	100	11,7	100		147,5	100		930,2	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		23,9	100		0,3	100		0,1	100		96834,6	100	11,9	100		148,1	100		928,2	100		in Betrieb
21:00		2,7	85		1,0	85		0,0	73		3,8	85		0,23	100		30,9	85		0,3	85		0,0	85		97327,9	100	11,8	85		147,7	100		927,6	100		in Betrieb
21:30		2,9	79		0,9	79		0,0	100		3,4	79		0,22	100		41,6	79		0,3	79		0,3	79		101363,9	100	11,4	79		147,4	100		938,5	100		in Betrieb
22:00		6,3	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23																							