

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 10/06/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		
00:30		4,3	100		2,0	100	0,0	100	3,6	100	0,23	100	27,4	100	0,3	100	0,2	100	102870,1	100	11,8	100	149,3	100	942,5	100	In marcia	
01:00		3,1	100		1,9	100	0,03	73	3,8	100	0,23	100	27,1	100	0,3	100	0,1	100	102945,7	100	11,8	100	149,0	100	948,4	100	In marcia	
01:30		3,1	100		1,9	100	0,16	100	3,4	100	0,23	100	29,2	100	0,3	100	0,2	100	106637,4	100	11,4	100	150,1	100	954,9	100	In marcia	
02:00		2,1	100		1,3	100	0,0	100	3,7	100	0,23	100	34,2	100	0,3	100	0,2	100	107652,9	100	11,5	100	150,9	100	953,0	100	In marcia	
02:30		2,7	100		1,2	100	0,0	100	3,9	100	0,22	100	21,8	100	0,3	100	0,3	100	107067,4	100	11,6	100	153,0	100	947,1	100	In marcia	
03:00		3,0	100		1,6	100	0,03	73	3,7	100	0,23	100	25,3	100	0,3	100	0,3	100	102693,0	100	11,9	100	153,1	100	938,3	100	In marcia	
03:30		3,2	100		1,1	100	0,12	100	3,7	100	0,24	100	22,5	100	0,3	100	0,3	100	102180,5	100	11,9	100	152,3	100	944,6	100	In marcia	
04:00		2,7	100		0,9	100	0,0	100	3,7	100	0,22	95	30,5	100	0,3	100	0,3	100	108126,0	100	11,4	100	150,9	100	952,3	100	In marcia	
04:30		5,1	100		1,9	100	0,0	100	3,9	100	0,24	100	26,8	100	0,3	100	0,2	100	105695,9	100	11,8	100	151,4	100	950,0	100	In marcia	
05:00		3,2	100		1,5	100	0,03	73	3,8	100	0,24	100	33,2	100	0,3	100	0,2	100	105976,7	100	11,8	100	153,7	100	949,7	100	In marcia	
05:30		3,2	100		1,4	100	0,02	100	3,5	100	0,23	100	38,4	100	0,3	100	0,4	100	111077,4	100	11,3	100	157,1	100	961,6	100	In marcia	
06:00		3,5	100		1,7	100	0,0	100	3,8	100	0,24	100	34,3	100	0,3	100	0,4	100	104976,0	100	11,8	100	158,2	100	946,1	100	In marcia	
06:30		3,0	100		1,4	100	0,0	100	3,7	100	0,24	100	30,3	100	0,3	100	0,3	100	105941,5	100	11,8	100	157,5	100	944,2	100	In marcia	
07:00		3,8	100		1,0	100	0,0	73	3,8	100	0,23	100	21,5	100	0,3	100	0,2	100	103974,6	100	11,9	100	154,8	100	945,2	100	In marcia	
07:30		4,2	100		0,9	100	0,0	100	3,8	100	0,24	100	23,9	100	0,3	100	0,2	100	103729,6	100	11,9	100	151,2	100	943,4	100	In marcia	
08:00		5,4	100		1,0	100	0,0	100	4,0	100	0,23	94	25,1	100	0,3	100	0,3	100	106928,2	100	11,5	100	150,3	100	950,9	100	In marcia	
08:30		3,2	100		0,5	100	0,0	100	4,2	100	0,24	100	25,9	100	0,3	100	0,2	100	106913,4	100	11,5	100	150,5	100	952,7	100	In marcia	
09:00		3,3	85		0,8	85	0,0	73	3,9	85	0,23	100	36,7	85	0,3	85	0,3	85	109104,9	100	11,5	85	150,2	100	951,1	100	In marcia	
09:30		6,5	79		1,2	79	0,0	100	4,2	79	0,24	100	31,8	79	0,3	79	0,3	79	103922,4	100	11,8	79	149,2	100	947,8	100	In marcia	
10:00		3,4	100		0,9	100	0,0	100	4,0	100	0,23	100	27,6	100	0,3	100	0,1	100	106463,3	100	11,6	100	147,1	100	951,1	100	In marcia	
10:30		1,6	100		0,6	100	0,0	100	3,6	100	0,23	100	42,7	100	0,3	100	0,3	100	109542,6	100	11,4	100	146,2	100	957,1	100	In marcia	
11:00		3,3	100		1,2	100	0,0	73	3,7	100	0,23	100	48,5	100	0,3	100	0,3	100	107377,7	100	11,6	100	147,3	100	946,3	100	In marcia	
11:30		5,2	100		1,7	100	0,13	100	3,8	100	0,23	100	36,5	100	0,3	100	0,3	100	106479,0	100	11,8	100	147,6	100	943,8	100	In marcia	
12:00		5,3	100		1,0	100	0,08	100	7,8	100	0,23	94	25,8	100	0,3	100	0,4	100	110939,9	100	11,4	100	147,9	100	951,8	100	In marcia	
12:30		4,5	100		0,9	100	0,08	100	4,0	100	0,23	100	20,6	100	0,3	100	0,3	100	106163,6	100	11,8	100	141,6	100	935,8	100	In marcia	
13:00		3,5	100		0,9	100	0,06	73	4,2	100	0,22	100	22,6	100	0,3	100	0,3	100	108997,0	100	11,5	100	143,7	100	940,9	100	In marcia	
13:30		3,6	100		0,8	100	0,0	100	4,1	100	0,23	100	21,0	100	0,3	100	0,5	100	105316,2	100	11,8	100	143,8	100	937,7	100	In marcia	
14:00		3,3	100		0,8	100	0,0	100	4,1	100	0,23	100	26,8	100	0,3	100	0,4	100	107388,6	100	11,7	100	144,2	100	940,0	100	In marcia	
14:30		5,2	100		0,9	100	0,0	100	4,0	100	0,23	100	27,7	100	0,3	100	0,3	100	105015,9	100	11,9	100	147,3	100	936,4	100	In marcia	
15:00		5,7	100		1,0	100	0,04	73	4,4	100	0,23	100	19,0	100	0,3	100	0,4	100	106251,3	100	11,7	100	150,0	100	944,7	100	In marcia	
15:30		2,6	100		0,6	100	0,19	100	4,8	100	0,23	100	25,5	100	0,3	100	0,2	100	105004,9	100	11,8	100	151,4	100	944,6	100	In marcia	
16:00		3,7	100		0,8	100	0,08	100	4,5	100	0,23	94	27,2	100	0,3	100	0,2	100	105048,3	100	11,7	100	151,4	100	947,3	100	In marcia	
16:30		2,7	100		0,7	100	0,01	100	4,6	100	0,22	100	38,0	100	0,3	100	0,5	100	105996,4	100	11,6	100	152,7	100	950,4	100	In marcia	
17:00		3,0	100		0,7	100	0,0	73	3,7	100	0,23	100	42,6	100	0,3	100	0,5	100	109030,7	100	11,3	100	154,3	100	954,2	100	In marcia	
17:30		5,0	100		0,9	100	0,08	100	3,7	100	0,22	100	41,5	100	0,3	100	0,4	100	107223,1	100	11,6	100	153,7	100	943,8	100	In marcia	
18:00		3,6	100		0,7	100	0,05	100	3,8	100	0,22	100	31,7	100	0,3	100	0,3	100	105538,2	100	11,8	100	153,2	100	941,7	100	In marcia	
18:30		3,7	100		0,7	100	0,04	100	3,6	100	0,22	100	33,1	100	0,3	100	0,2	100	102825,4	100	11,9	100	151,4	100	935,7	100	In marcia	
19:00		4,8	100		0,7	100	0,04	73	3,6	100	0,21	100	26,2	100	0,3	100	0,3	100	106693,1	100	11,5	100	149,7	100	950,8	100	In marcia	
19:30		4,3	100		0,7	100	0,27	100	3,5	100	0,21	100	22,4	100	0,3	100	0,3	100	105768,8	100	11,6	100	149,2	100	950,4	100	In marcia	
20:00		4,6	100		0,7	100	0,08	100	3,6	100	0,21	94	26,5	100	0,3	100	0,3	100	107499,1	100	11,5	100	150,4	100	949,3	100	In marcia	
20:30		5,2	100		1,0	100	0,07	100	3,8	100	0,21	100	19,3	100	0,3	100	0,3	100	105568,9	100	11,7	100	150,1	100	951,1	100	In marcia	
21:00		2,9	84		0,6	84	0,03	73	3,6	84	0,21	100	22,0	84	0,3	84	0,4	84	105929,9	100	11,6	84	150,0	100	950,7	100	In marcia	
21:30		1,6	79		0,5	79	0,19	100	3,9	79	0,22	100	47,2	79	0,3	79	0,0	79	105379,3	100	11,7	79	150,4	100	945,3	100	In marcia	
22:00		4,2	100		0,7	100	0,08	100	3,8	100	0,21	100	40,1	100	0,3	100	0,0	100	111461,3	100	11,1	100	151,3	100	955,5	100	In marcia	
22:30		4,6	100		0,9	100	0,02	100	4,0	100	0,22	100	32,1	100	0,3	100	0,0	100	105127,3	100	11,8	100	144,0	100	944,7	100	In marcia	
23:00		4,4	100		0,8	100	0,02	73	4,0	100	0,22	100	25,8	100	0,3	100	0,0	100	105984,8	100	11,7	100	142,9	100	945,7	100	In marcia	
23:30		4,4	100		0,7	100	0,17	100	4,1	100	0,22	100	28,2	100	0,3	100	0,0	100	104196,7	100	11,8	100	144,3	100	943,5	100	In marcia	
24:00		2,8	100		0,5	100	0,04	100	4,1	100	0,21	95	27,4	100	0,3	100	0,0	100	106009,1	100	11,5	100	145,6	100	950,7	100	In marcia	
<b>MIN</b>		1,6			0,5		0		3,4		0,21		19		0,3		0		102180,5		11,1		141,6		935,7			
<b>MAX</b>		6,5			2		0,27		7,8		0,24		48,5		0,3		0,5		111461,3		11,9		158,2		961,6			</

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,3	100		2,0	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		102870,1	100	11,8	100		149,3	100		942,5	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		1,9	100		0,03	73		3,8	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		102945,7	100	11,8	100		149,0	100		948,4	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		1,9	100		0,16	100		3,4	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		106637,4	100	11,4	100		150,1	100		954,9	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		34,2	100		0,3	100		0,2	100		107652,9	100	11,5	100		150,9	100		953,0	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		21,8	100		0,3	100		0,3	100		107067,4	100	11,6	100		150,0	100		947,1	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,6	100		0,03	73		3,7	100		0,23	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		102693,0	100	11,9	100		153,1	100		938,3	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		1,1	100		0,12	100		3,7	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		0,3	100		102180,5	100	11,9	100		152,3	100		944,6	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,22	95		30,5	100		0,3	100		0,3	100		108126,0	100	11,4	100		150,9	100		952,3	100		in Betrieb
04:30		5,1	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,2	100		105695,9	100	11,8	100		151,4	100		950,0	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		1,5	100		0,03	73		3,8	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,2	100		105976,7	100	11,8	100		153,7	100		949,7	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,4	100		0,02	100		3,5	100		0,23	100		38,4	100		0,3	100		0,4	100		111077,4	100	11,3	100		157,1	100		961,6	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,4	100		104976,0	100	11,8	100		158,2	100		946,1	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		105941,5	100	11,8	100		157,5	100		944,2	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		1,0	100		0,0	73		3,8	100		0,23	100		21,5	100		0,3	100		0,2	100		103974,6	100	11,9	100		154,8	100		945,2	100		in Betrieb
07:30		4,2	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		103729,6	100	11,9	100		151,2	100		943,4	100		in Betrieb
08:00		5,4	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		25,1	100		0,3	100		0,3	100		106928,2	100	11,5	100		150,3	100		950,9	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,2	100		106913,4	100	11,5	100		150,5	100		952,7	100		in Betrieb
09:00		3,3	85		0,8	85		0,0	73		3,9	85		0,23	100		36,7	85		0,3	85		0,3	85		109104,9	100	11,5	85		150,2	100		951,1	100		in Betrieb
09:30		6,5	79		1,2	79		0,0	100		4,2	79		0,24	100		31,8	79		0,3	79		0,3	79		103922,4	100	11,8	79		149,2	100		947,8	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		27,6	100		0,3	100		0,1	100		106463,3	100	11,6	100		147,1	100		951,1	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		42,7	100		0,3	100		0,3	100		109542,6	100	11,4	100		146,2	100		957,1	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,23	100		48,5	100		0,3	100		0,3	100		107377,7	100	11,6	100		147,3	100		946,3	100		in Betrieb
11:30		5,2	100		1,7	100		0,13	100		3,8	100		0,23	100		36,5	100		0,3	100		0,3	100		106479,0	100	11,8	100		147,6	100		943,8	100		in Betrieb
12:00		5,3	100		1,0	100		0,08	100		7,8	100		0,23	94		25,8	100		0,3	100		0,4	100		110939,9	100	11,4	100		147,9	100		951,8	100		in Betrieb
12:30		4,5	100		0,9	100		0,08	100		4,0	100		0,23	100		20,6	100		0,3	100		0,3	100		106163,6	100	11,8	100		141,6	100		935,8	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		0,9	100		0,06	73		4,2	100		0,22	100		22,6	100		0,3	100		0,3	100		108997,0	100	11,5	100		143,7	100		940,9	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		21,0	100		0,3	100		0,5	100		105316,2	100	11,8	100		143,8	100		937,7	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		107388,6	100	11,7	100		144,2	100		940,0	100		in Betrieb
14:30		5,2	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		105015,9	100	11,9	100		147,3	100		936,4	100		in Betrieb
15:00		5,7	100		1,0	100		0,04	73		4,4	100		0,23	100		19,0	100		0,3	100		0,4	100		106251,3	100	11,7	100		150,0	100		944,7	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		0,6	100		0,19	100		4,8	100		0,23	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		105004,9	100	11,8	100		151,4	100		944,6	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		0,8	100		0,08	100		4,5	100		0,23	94		27,2	100		0,3	100		0,2	100		105048,3	100	11,7	100		151,4	100		947,3	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,7	100		0,01	100		4,6	100		0,22	100		38,0	100		0,3	100		0,5	100		105996,4	100	11,6	100		152,7	100		950,4	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		0,7	100		0,0	73		3,7	100		0,23	100		42,6	100		0,3	100		0,5	100		109030,7	100	11,3	100		154,3	100		954,2	100		in Betrieb
17:30		5,0	100		0,9	100		0,08	100		3,7	100		0,22	100		41,5	100		0,3	100		0,4	100		107223,1	100	11,6	100		153,7	100		943,8	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		0,7	100		0,05	100		3,8	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		105538,2	100	11,8	100		153,2	100		941,7	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,7	100		0,04	100		3,6	100		0,22	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		102825,4	100	11,9	100		151,4	100		935,7	100		in Betrieb
19:00		4,8	100		0,7	100		0,04	73		3,6	100		0,21	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		106693,1	100	11,5	100		149,7	100		950,8	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		0,7	100		0,27	100		3,5	100		0,21	100		22,4	100		0,3	100		0,3	100		105768,8	100	11,6	100		149,2	100		950,4	100		in Betrieb
20:00		4,6	100		0,7	100		0,08	100		3,6	100		0,21	94		26,5	100		0,3	100		0,3	100		107499,1	100	11,5	100		150,4	100		949,3	100		in Betrieb
20:30		5,2	100		1,0	100		0,07	100		3,8	100		0,21	100		19,3	100		0,3	100		0,3	100		105568,9	100	11,7	100		150,1	100		951,1	100		in Betrieb
21:00		2,9	84		0,6	84		0,03	73		3,6	84		0,21	100		22,0	84		0,3	84		0,4	84		105929,9	100	11,6	84		150,0	100		950,7	100		in Betrieb
21:30		1,6	79		0,5	79		0,19	100		3,9	79		0,22	100		47,2	79		0,3	79		0,0	79		105379,3	100	11,7	79		150,4	100		945,3	100		in Betrieb
22:00		4,2	100		0,7																																