

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 19/06/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,7	100		1,1	100		0,0	100		5,3	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		114448,0	100		11,4	100		154,3	100		951,0	100		In marcia
01:00		2,2	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,21	100		40,7	100		0,3	100		0,0	100		114555,3	100		11,4	100		156,3	100		957,1	100		In marcia
01:30		4,2	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		113976,5	100		11,5	100		158,1	100		957,6	100		In marcia
02:00		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		41,0	100		0,3	100		0,0	100		115757,2	100		11,4	100		163,6	100		955,1	100		In marcia
02:30		2,9	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		115858,0	100		11,5	100		166,6	100		955,9	100		In marcia
03:00		3,7	100		2,4	100		0,0	73		4,5	100		0,21	100		20,4	100		0,3	100		0,1	100		114770,2	100		11,5	100		166,0	100		957,2	100		In marcia
03:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,21	100		17,5	100		0,3	100		0,0	100		116878,0	100		11,4	100		163,9	100		965,5	100		In marcia
04:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,22	94		20,6	100		0,3	100		0,1	100		116093,1	100		11,2	100		162,7	100		961,2	100		In marcia
04:30		2,5	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		17,8	100		0,3	100		0,0	100		114640,7	100		11,4	100		160,5	100		960,5	100		In marcia
05:00		1,4	100		1,0	100		0,03	73		4,1	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		115306,8	100		11,3	100		162,8	100		958,4	100		In marcia
05:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		47,4	100		0,3	100		0,1	100		110094,3	100		11,7	100		167,0	100		937,8	100		In marcia
06:00		2,7	100		2,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		42,2	100		0,3	100		0,1	100		118539,4	100		11,1	100		169,9	100		957,4	100		In marcia
06:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,1	100		115373,4	100		11,4	100		169,7	100		944,7	100		In marcia
07:00		2,4	100		1,1	100		0,05	73		4,4	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,1	100		116331,0	100		11,4	100		167,0	100		949,6	100		In marcia
07:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		115137,7	100		11,5	100		162,9	100		946,2	100		In marcia
08:00		3,6	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		22,8	100		0,3	100		0,1	100		117707,7	100		11,3	100		159,0	100		953,9	100		In marcia
08:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		115722,2	100		11,5	100		156,6	100		953,7	100		In marcia
09:00		1,4	85		0,1	85		0,06	73		4,1	85		0,24	100		32,8	85		0,3	85		0,0	85		114524,2	100		11,6	85		154,7	100		949,8	100		In marcia
09:30		2,9	78		0,4	78		0,09	100		4,5	78		0,23	100		33,4	78		0,3	78		0,1	78		118134,3	100		11,3	78		154,7	100		955,7	100		In marcia
10:00		3,3	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		115952,6	100		11,5	100		155,5	100		952,5	100		In marcia
10:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		116943,7	100		11,4	100		156,1	100		953,5	100		In marcia
11:00		3,3	100		1,3	100		0,02	73		4,3	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		114136,4	100		11,6	100		156,4	100		944,3	100		In marcia
11:30		5,5	100		1,8	100		0,15	100		5,2	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		116870,8	100		11,4	100		156,7	100		947,4	100		In marcia
12:00		5,0	100		1,8	100		0,05	100		5,1	100		0,24	94		23,0	100		0,3	100		0,0	100		110343,6	100		11,9	100		155,9	100		939,6	100		In marcia
12:30		3,0	100		1,3	100		0,02	100		4,9	100		0,23	100		22,5	100		0,3	100		0,2	100		115317,6	100		11,4	100		155,0	100		954,4	100		In marcia
13:00		5,1	100		1,1	100		0,01	73		7,4	100		0,23	100		15,5	100		0,3	100		0,2	100		116224,1	100		11,5	100		157,6	100		947,9	100		In marcia
13:30		2,4	100		0,7	100		0,08	100		5,2	100		0,23	100		21,9	100		0,3	100		0,2	100		112437,1	100		11,6	100		160,4	100		942,8	100		In marcia
14:00		5,0	100		0,6	100		0,07	100		7,1	100		0,22	100		16,5	100		0,3	100		0,2	100		118195,1	100		11,2	100		159,4	100		958,5	100		In marcia
14:30		2,8	100		0,3	100		0,07	100		6,6	100		0,22	100		35,9	100		0,3	100		0,1	100		115288,8	100		11,6	100		157,5	100		941,9	100		In marcia
15:00		4,4	100		0,6	100		0,07	73		6,2	100		0,21	100		40,8	100		0,3	100		0,1	100		115792,9	100		11,3	100		156,6	100		947,5	100		In marcia
15:30		2,2	100		0,4	100		0,15	100		4,7	100		0,21	100		53,3	100		0,3	100		0,2	100		116466,3	100		11,3	100		156,2	100		950,8	100		In marcia
16:00		4,3	100		1,4	100		0,09	100		4,8	100		0,21	94		43,7	100		0,3	100		0,1	100		116527,9	100		11,3	100		156,7	100		953,3	100		In marcia
16:30		3,6	100		0,9	100		0,07	100		5,3	100		0,22	100		37,7	100		0,3	100		0,2	100		115857,5	100		11,5	100		158,5	100		950,1	100		In marcia
17:00		3,7	100		0,9	100		0,13	73		4,6	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		114321,4	100		11,6	100		160,8	100		947,9	100		In marcia
17:30		6,7	100		0,7	100		0,18	100		6,3	100		0,21	100		14,8	100		0,3	100		0,2	100		114562,1	100		11,5	100		162,4	100		956,1	100		In marcia
18:00		5,0	100		0,4	100		0,07	100		6,1	100		0,21	100		11,7	100		0,3	100		0,2	100		115589,1	100		11,4	100		162,5	100		959,1	100		In marcia
18:30		4,5	100		0,3	100		0,01	100		6,1	100		0,21	100		9,5	100		0,3	100		0,2	100		114352,3	100		11,5	100		161,8	100		958,4	100		In marcia
19:00		4,1	100		0,3	100		0,07	73		5,5	100		0,21	100		7,6	100		0,3	100		0,1	100		113942,7	100		11,5	100		160,1	100		960,9	100		In marcia
19:30		4,3	100		0,3	100		0,19	100		6,2	100		0,21	100		16,6	100		0,3	100		0,2	100		116364,1	100		11,3	100		159,9	100		967,2	100		In marcia
20:00		3,0	100		0,1	100		0,08	100		5,7	100		0,21	94		33,6	100		0,3	100		0,2	100		115749,2	100		11,4	100		159,5	100		959,6	100		In marcia
20:30		4,9	100		0,4	100		0,08	100		5,6	100		0,21	100		40,6	100		0,3	100		0,1	100		114763,5	100		11,5	100		158,5	100		952,1	100		In marcia
21:00		3,0	85		0,5	85		0,09	73		5,9	85		0,21	100		45,3	85		0,3	85		0,1	85		112839,1	100		11,6	85		157,6	100		956,6	100		In marcia
21:30		2,6	78		0,6	78		0,29	100		5,4	78		0,21	100		54,8	78																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,1	100		0,0	100		5,3	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		11444,0	100		11,4	100		154,3	100		951,0	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,21	100		40,7	100		0,3	100		0,0	100		11445,3	100		11,4	100		156,3	100		957,1	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		11397,6	100		11,5	100		158,1	100		957,6	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		41,0	100		0,3	100		0,0	100		11575,2	100		11,4	100		163,6	100		955,1	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		11585,0	100		11,5	100		165,6	100		955,9	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		2,4	100		0,0	73		4,5	100		0,21	100		20,4	100		0,3	100		0,1	100		11477,0	100		11,5	100		166,0	100		957,2	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,21	100		17,5	100		0,3	100		0,0	100		11687,0	100		11,4	100		163,9	100		965,5	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,22	94		20,6	100		0,3	100		0,1	100		11609,1	100		11,2	100		162,7	100		961,2	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		17,8	100		0,3	100		0,0	100		11464,0	100		11,4	100		160,5	100		960,5	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,0	100		0,03	73		4,1	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		11530,8	100		11,3	100		162,8	100		958,4	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		47,4	100		0,3	100		0,1	100		11009,4	100		11,7	100		167,0	100		937,8	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		2,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		42,2	100		0,3	100		0,1	100		11853,9	100		11,1	100		169,9	100		957,4	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,1	100		11537,4	100		11,4	100		169,7	100		944,7	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		1,1	100		0,05	73		4,4	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,1	100		11633,0	100		11,4	100		167,0	100		949,6	100		in Betrieb
07:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		11513,7	100		11,5	100		162,9	100		946,2	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		22,8	100		0,3	100		0,1	100		11770,7	100		11,3	100		159,0	100		953,9	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		11572,2	100		11,5	100		156,6	100		953,7	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		0,1	85		0,06	73		4,1	85		0,24	100		32,8	85		0,3	85		0,0	85		11452,4	100		11,6	85		154,7	100		949,8	100		in Betrieb
09:30		2,9	78		0,4	78		0,09	100		4,5	78		0,23	100		33,4	78		0,3	78		0,1	78		11813,4	100		11,3	78		154,7	100		955,7	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		11595,2	100		11,5	100		155,5	100		952,5	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		11694,3	100		11,4	100		156,1	100		953,5	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		1,3	100		0,02	73		4,3	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		11413,6	100		11,6	100		156,4	100		944,3	100		in Betrieb
11:30		5,5	100		1,8	100		0,15	100		5,2	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		11687,0	100		11,4	100		156,7	100		947,4	100		in Betrieb
12:00		5,0	100		1,8	100		0,05	100		5,1	100		0,24	94		23,0	100		0,3	100		0,0	100		11034,6	100		11,9	100		155,9	100		939,6	100		in Betrieb
12:30		3,0	100		1,3	100		0,02	100		4,9	100		0,23	100		22,5	100		0,3	100		0,2	100		11531,6	100		11,4	100		155,0	100		954,4	100		in Betrieb
13:00		5,1	100		1,1	100		0,01	73		7,4	100		0,23	100		15,5	100		0,3	100		0,2	100		11622,4	100		11,5	100		157,6	100		947,9	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,7	100		0,08	100		5,2	100		0,23	100		21,9	100		0,3	100		0,2	100		11243,1	100		11,6	100		160,4	100		942,8	100		in Betrieb
14:00		5,0	100		0,6	100		0,07	100		7,1	100		0,22	100		16,5	100		0,3	100		0,2	100		11819,1	100		11,2	100		159,4	100		958,5	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		0,3	100		0,07	100		6,6	100		0,22	100		35,9	100		0,3	100		0,1	100		11328,8	100		11,6	100		157,5	100		941,9	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		0,6	100		0,07	73		6,2	100		0,21	100		40,8	100		0,3	100		0,1	100		11579,9	100		11,3	100		156,6	100		947,5	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,4	100		0,15	100		4,7	100		0,21	100		53,3	100		0,3	100		0,2	100		11646,6	100		11,3	100		156,2	100		950,8	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		1,4	100		0,09	100		4,8	100		0,21	94		43,7	100		0,3	100		0,1	100		11652,9	100		11,3	100		156,7	100		953,3	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,9	100		0,07	100		5,3	100		0,22	100		37,7	100		0,3	100		0,2	100		11585,7	100		11,5	100		158,5	100		950,1	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,9	100		0,13	73		4,6	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		11432,4	100		11,6	100		160,8	100		947,9	100		in Betrieb
17:30		6,7	100		0,7	100		0,18	100		6,3	100		0,21	100		14,8	100		0,3	100		0,2	100		11456,2	100		11,5	100		162,4	100		956,1	100		in Betrieb
18:00		5,0	100		0,4	100		0,07	100		6,1	100		0,21	100		11,7	100		0,3	100		0,2	100		11558,9	100		11,4	100		162,5	100		959,1	100		in Betrieb
18:30		4,5	100		0,3	100		0,01	100		6,1	100		0,21	100		9,5	100		0,3	100		0,2	100		11435,2	100		11,5	100		161,8	100		958,4	100		in Betrieb
19:00		4,1	100		0,3	100		0,07	73		5,5	100		0,21	100		7,6	100		0,3	100		0,1	100		11394,2	100		11,5	100		160,1	100		960,9	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		0,3	100		0,19	100		6,2	100		0,21	100		16,6	100		0,3	100		0,2	100		11636,4	100		11,3	100		159,9	100		967,2	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,1	100		0,08	100		5,7	100		0,21	94		33,6	100		0,3	100		0,2	100		11574,9	100		11,4	100		159,5	100		959,6	100		in Betrieb
20:30		4,9	100		0,4	100		0,08	100		5,6	100		0,21	100		40,6	100		0,3	100		0,1	100		11476,3	100		11,5	100		158,5	100		952,1	100		in Betrieb
21:00		3,0	85		0,5	85		0,09	73		5,9	85		0,21	100		45,3	85		0,3	85		0,1	85		11283,9	100		11,6	85		157,6	100		956,6	100		in Betrieb
21:30		2,6	78		0,6	78		0,29	100		5,4	78		0,21	100		54,8	78		0,3	78		0,1	78		11614,7												