

Termovalorizzatore Bolzano

Date: 22/06/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		5,3	100		0,22	100		17,7	100		0,3	100		0,0	100		114216,4	100	11,6	100		157,9	100		961,5	100		In marcia
01:00		2,2	100		0,4	100		0,0	73		4,9	100		0,22	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		114582,2	100	11,5	100		157,1	100		957,5	100		In marcia
01:30		5,3	100		0,5	100		0,0	100		5,7	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		118562,4	100	11,1	100		157,1	100		961,7	100		In marcia
02:00		3,3	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		115017,1	100	11,5	100		158,9	100		949,8	100		In marcia
02:30		4,9	100		0,8	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		116580,4	100	11,3	100		158,8	100		960,6	100		In marcia
03:00		4,5	100		0,6	100		0,0	73		6,3	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		115103,0	100	11,5	100		160,8	100		955,5	100		In marcia
03:30		4,7	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		117308,1	100	11,2	100		159,7	100		961,2	100		In marcia
04:00		1,4	100		0,4	100		0,0	100		5,3	100		0,23	94		35,6	100		0,3	100		0,0	100		115383,6	100	11,4	100		157,5	100		960,1	100		In marcia
04:30		1,2	100		0,1	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		37,3	100		0,3	100		0,0	100		119847,2	100	11,0	100		157,5	100		968,8	100		In marcia
05:00		1,9	100		0,6	100		0,06	73		3,6	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		117571,1	100	11,3	100		158,3	100		964,0	100		In marcia
05:30		4,5	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		114337,8	100	11,6	100		162,2	100		955,2	100		In marcia
06:00		4,3	100		2,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		116049,9	100	11,4	100		164,1	100		956,2	100		In marcia
06:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		115387,5	100	11,5	100		161,8	100		960,5	100		In marcia
07:00		1,2	100		0,3	100		0,0	73		3,8	100		0,23	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		116246,8	100	11,3	100		161,4	100		962,4	100		In marcia
07:30		1,8	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		115413,4	100	11,4	100		160,0	100		962,3	100		In marcia
08:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		29,3	100		0,3	100		0,0	100		115577,1	100	11,4	100		159,3	100		954,5	100		In marcia
08:30		2,0	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		116459,2	100	11,3	100		158,2	100		957,3	100		In marcia
09:00		2,5	85		0,8	85		0,0	73		3,7	85		0,24	100		27,0	85		0,3	85		0,0	85		115273,5	100	11,4	85		156,7	100		965,6	100		In marcia
09:30		3,1	78		1,4	78		0,0	100		3,3	78		0,24	100		36,8	78		0,3	78		0,3	78		114626,0	100	11,4	78		156,0	100		965,3	100		In marcia
10:00		4,6	100		2,4	100		0,02	100		3,7	100		0,23	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		117165,2	100	11,3	100		155,5	100		966,5	100		In marcia
10:30		1,7	100		0,9	100		0,02	100		3,5	100		0,23	100		34,1	100		0,3	100		0,2	100		114932,7	100	11,5	100		155,7	100		959,1	100		In marcia
11:00		3,4	100		1,7	100		0,01	73		4,1	100		0,23	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		112382,1	100	11,6	100		155,1	100		955,6	100		In marcia
11:30		2,5	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		113687,4	100	11,5	100		155,1	100		958,5	100		In marcia
12:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,22	95		30,0	100		0,2	100		0,4	100		119667,3	100	11,0	100		156,0	100		969,8	100		In marcia
12:30		1,3	100		0,3	100		0,01	100		4,3	100		0,23	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		116238,5	100	11,4	100		156,7	100		956,1	100		In marcia
13:00		1,3	100		0,6	100		0,03	73		4,0	100		0,23	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		113331,0	100	11,6	100		156,9	100		950,2	100		In marcia
13:30		1,4	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		116147,1	100	11,4	100		157,8	100		952,5	100		In marcia
14:00		3,0	100		2,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,3	100		116059,6	100	11,4	100		158,5	100		951,4	100		In marcia
14:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		117963,0	100	11,2	100		158,6	100		963,5	100		In marcia
15:00		5,8	100		1,4	100		0,0	73		6,4	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,3	100		114308,7	100	11,6	100		158,1	100		952,2	100		In marcia
15:30		3,6	100		0,5	100		0,0	100		7,6	100		0,23	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		116166,7	100	11,4	100		158,1	100		954,9	100		In marcia
16:00		7,0	100		0,4	100		0,0	100		11,4	100		0,24	94		14,6	100		0,3	100		0,3	100		115811,4	100	11,5	100		157,7	100		956,0	100		In marcia
16:30		2,5	100		0,3	100		0,0	100		8,1	100		0,23	100		21,6	100		0,3	100		0,3	100		115706,4	100	11,4	100		157,3	100		954,9	100		In marcia
17:00		1,4	100		0,2	100		0,0	73		6,1	100		0,23	100		41,0	100		0,3	100		0,4	100		117974,8	100	11,2	100		157,4	100		960,0	100		In marcia
17:30		3,7	100		0,4	100		0,05	100		9,3	100		0,23	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		117444,6	100	11,3	100		157,6	100		960,4	100		In marcia
18:00		3,3	100		0,3	100		0,08	100		7,3	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		114216,6	100	11,6	100		157,9	100		951,3	100		In marcia
18:30		3,4	100		0,4	100		0,08	100		6,5	100		0,23	100		39,0	100		0,3	100		0,3	100		115679,0	100	11,4	100		157,8	100		954,1	100		In marcia
19:00		3,8	100		0,9	100		0,07	73		5,5	100		0,23	100		42,3	100		0,3	100		0,2	100		115224,7	100	11,5	100		157,3	100		955,5	100		In marcia
19:30		2,9	100		0,8	100		0,0	100		6,0	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		116172,6	100	11,4	100		156,9	100		958,0	100		In marcia
20:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		5,4	100		0,23	94		33,9	100		0,3	100		0,3	100		116765,8	100	11,3	100		157,3	100		964,9	100		In marcia
20:30		4,7	100		1,7	100		0,0	100		5,4	100		0,23	100		24,5	100		0,3	100		0,2	100		114683,2	100	11,5	100		157,2	100		958,3	100		In marcia
21:00		2,7	85		1,0	85		0,0	73		4,2	85		0,22	100		31,0	85		0,3	85		0,4	85		118277,4	100	11,2	85		157,7	100		967,2	100		In marcia
21:30		2,7	79		0,8	79		0,0	100		5,0	79		0,23	100		23,7	79		0,3	79		0,0	79		113490,3	100	11,6	79		157,5	100		956,1	100		In marcia
22:00		3,1	100		1,0	100	</																														

MVA Bozen

Datum: 22/06/2019

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		5,3	100		0,22	100		17,7	100		0,3	100		0,0	100		114216,4	100	11,6	100		157,9	100		961,5	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,4	100		0,0	73		4,9	100		0,22	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		114582,2	100	11,5	100		157,1	100		957,5	100		in Betrieb
01:30		5,3	100		0,5	100		0,0	100		5,7	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		118562,4	100	11,1	100		157,1	100		961,7	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		115017,1	100	11,5	100		158,9	100		949,8	100		in Betrieb
02:30		4,9	100		0,8	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		116580,4	100	11,3	100		158,8	100		960,6	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		0,6	100		0,0	73		6,3	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		115103,0	100	11,5	100		160,8	100		955,5	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		117308,1	100	11,2	100		159,7	100		961,2	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		0,4	100		0,0	100		5,3	100		0,23	94		35,6	100		0,3	100		0,0	100		115383,6	100	11,4	100		157,5	100		960,1	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,1	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		37,3	100		0,3	100		0,0	100		119847,2	100	11,0	100		157,5	100		968,8	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		0,6	100		0,06	73		3,6	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		117571,1	100	11,3	100		158,3	100		964,0	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		114337,8	100	11,6	100		162,2	100		955,2	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		2,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		116049,9	100	11,4	100		164,1	100		956,2	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		115387,5	100	11,5	100		161,8	100		960,5	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,3	100		0,0	73		3,8	100		0,23	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		116246,8	100	11,3	100		161,4	100		962,4	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		115413,4	100	11,4	100		160,0	100		962,3	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		29,3	100		0,3	100		0,0	100		115577,1	100	11,4	100		159,3	100		954,5	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		116459,2	100	11,3	100		158,2	100		957,3	100		in Betrieb
09:00		2,5	85		0,8	85		0,0	73		3,7	85		0,24	100		27,0	85		0,3	85		0,0	85		115273,5	100	11,4	85		156,7	100		965,6	100		in Betrieb
09:30		3,1	78		1,4	78		0,0	100		3,3	78		0,24	100		36,8	78		0,3	78		0,3	78		114626,0	100	11,4	78		156,0	100		965,3	100		in Betrieb
10:00		4,6	100		2,4	100		0,02	100		3,7	100		0,23	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		117165,2	100	11,3	100		155,5	100		966,5	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		0,9	100		0,02	100		3,5	100		0,23	100		34,1	100		0,3	100		0,2	100		114932,7	100	11,5	100		155,7	100		959,1	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		1,7	100		0,01	73		4,1	100		0,23	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		112382,1	100	11,6	100		155,1	100		955,6	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		113687,4	100	11,5	100		155,1	100		958,5	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,22	95		30,0	100		0,2	100		0,4	100		113967,3	100	11,0	100		156,0	100		969,8	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,3	100		0,01	100		4,3	100		0,23	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		116238,5	100	11,4	100		156,7	100		956,1	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,6	100		0,03	73		4,0	100		0,23	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		113331,0	100	11,6	100		156,9	100		950,2	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		116147,1	100	11,4	100		157,8	100		952,5	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		2,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,3	100		116059,6	100	11,4	100		158,5	100		951,4	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		117963,0	100	11,2	100		158,6	100		963,5	100		in Betrieb
15:00		5,8	100		1,4	100		0,0	73		6,4	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,3	100		114308,7	100	11,6	100		158,1	100		952,2	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		0,5	100		0,0	100		7,6	100		0,23	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		116166,7	100	11,4	100		158,1	100		954,9	100		in Betrieb
16:00		7,0	100		0,4	100		0,0	100		11,4	100		0,24	94		14,6	100		0,3	100		0,3	100		115811,4	100	11,5	100		157,7	100		956,0	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		0,3	100		0,0	100		8,1	100		0,23	100		21,6	100		0,3	100		0,3	100		115706,4	100	11,4	100		157,3	100		954,9	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		0,2	100		0,0	73		6,1	100		0,23	100		41,0	100		0,3	100		0,4	100		117974,8	100	11,2	100		157,4	100		960,0	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,4	100		0,05	100		9,3	100		0,23	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		117444,6	100	11,3	100		157,6	100		960,4	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,3	100		0,08	100		7,3	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		114216,6	100	11,6	100		157,9	100		951,3	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		0,4	100		0,08	100		6,5	100		0,23	100		39,0	100		0,3	100		0,3	100		115679,0	100	11,4	100		157,8	100		954,1	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		0,9	100		0,07	73		5,5	100		0,23	100		42,3	100		0,3	100		0,2	100		115224,7	100	11,5	100		157,3	100		955,5	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		0,8	100		0,0	100		6,0	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		116172,6	100	11,4	100		156,9	100		958,0	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		5,4	100		0,23	94		33,9	100		0,3	100		0,3	100		116765,8	100	11,3	100		157,3	100		964,9	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		1,7	100		0,0	100		5,4	100		0,23	100		24,5	100		0,3	100		0,2	100		114683,2	100	11,5	100		157,2	100		958,3	100		in Betrieb
21:00		2,7	85		1,0	85		0,0	73		4,2	85		0,22	100		31,0	85		0,3	85		0,4	85		118277,4	100	11,2	85		157,7	100		967,2	100		in Betrieb
21:30		2,7	79		0,8	79		0,0	100		5,0	79		0,23	100		23,7	79		0,3	79		0,0	79		113490,3	100	11,6	79		157,5	100		956,1	100		in Betrieb
22:00		3,1	100		1,0	100																															