

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/06/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		3,1	100		1,1	100	0,02	100	4,6	100	0,2	100	29,1	100	0,3	100	0,3	100	116343,2	100	11,2	100	153,7	100	960,3	100	In marcia	
01:00		3,8	100		1,7	100	0,05	73	4,6	100	0,2	100	34,0	100	0,3	100	0,3	100	115158,8	100	11,3	100	154,3	100	955,7	100	In marcia	
01:30		2,7	100		1,2	100	0,0	100	5,1	100	0,2	100	34,0	100	0,3	100	0,4	100	117393,0	100	11,1	100	155,4	100	963,0	100	In marcia	
02:00		2,8	100		1,0	100	0,03	100	4,4	100	0,21	100	37,6	100	0,3	100	0,4	100	119495,1	100	11,0	100	159,5	100	961,1	100	In marcia	
02:30		7,1	100		1,5	100	0,01	100	5,7	100	0,21	100	24,6	100	0,3	100	0,4	100	114616,2	100	11,6	100	162,4	100	950,4	100	In marcia	
03:00		3,3	100		0,8	100	0,0	73	5,1	100	0,21	100	26,0	100	0,3	100	0,4	100	114945,6	100	11,5	100	163,7	100	949,4	100	In marcia	
03:30		3,8	100		1,5	100	0,0	100	4,7	100	0,21	100	24,9	100	0,3	100	0,4	100	116904,5	100	11,3	100	162,7	100	954,4	100	In marcia	
04:00		4,1	100		0,8	100	0,04	100	4,3	100	0,21	95	22,1	100	0,3	100	0,2	100	114724,4	100	11,5	100	161,4	100	953,4	100	In marcia	
04:30		2,4	100		1,0	100	0,04	100	4,4	100	0,21	100	31,6	100	0,3	100	0,3	100	115892,8	100	11,4	100	160,9	100	951,9	100	In marcia	
05:00		3,7	100		1,6	100	0,07	73	4,3	100	0,21	100	35,0	100	0,3	100	0,5	100	117206,6	100	11,3	100	162,0	100	953,9	100	In marcia	
05:30		3,5	100		1,3	100	0,03	100	4,2	100	0,21	100	37,1	100	0,3	100	0,4	100	116768,3	100	11,3	100	163,6	100	953,3	100	In marcia	
06:00		5,4	100		2,4	100	0,08	100	4,4	100	0,21	100	28,0	100	0,3	100	0,5	100	116593,1	100	11,4	100	163,4	100	957,0	100	In marcia	
06:30		2,6	100		1,1	100	0,07	100	4,6	100	0,21	100	26,4	100	0,3	100	0,5	100	116485,6	100	11,4	100	163,8	100	952,2	100	In marcia	
07:00		3,5	100		1,4	100	0,07	73	4,4	100	0,22	100	26,7	100	0,3	100	0,3	100	117367,4	100	11,4	100	164,7	100	957,0	100	In marcia	
07:30		3,6	100		2,2	100	0,06	100	4,8	100	0,21	100	33,5	100	0,3	100	0,5	100	115481,1	100	11,4	100	162,9	100	954,8	100	In marcia	
08:00		1,6	100		1,1	100	0,08	100	4,9	100	0,21	94	30,1	100	0,3	100	0,3	100	114913,5	100	11,5	100	160,0	100	956,5	100	In marcia	
08:30		2,0	100		1,2	100	0,08	100	5,2	100	0,21	100	38,6	100	0,3	100	0,3	100	116590,6	100	11,2	100	159,7	100	955,9	100	In marcia	
09:00		2,3	86		1,0	86	0,07	73	5,1	86	0,21	100	28,5	86	0,3	86	0,5	86	115955,7	100	11,3	86	157,8	100	957,5	100	In marcia	
09:30		3,3	78		0,7	78	0,04	100	6,1	78	0,21	100	35,5	78	0,3	78	0,4	78	117261,1	100	11,2	78	157,5	100	959,1	100	In marcia	
10:00		2,3	100		0,8	100	0,07	100	4,3	100	0,21	100	27,3	100	0,3	100	0,4	100	117515,6	100	11,3	100	157,6	100	958,3	100	In marcia	
10:30		1,5	100		1,1	100	0,08	100	3,6	100	0,21	100	25,2	100	0,3	100	0,3	100	117680,5	100	11,3	100	157,9	100	963,8	100	In marcia	
11:00		3,3	100		2,4	100	0,07	73	4,1	100	0,21	100	31,6	100	0,3	100	0,3	100	113756,6	100	11,5	100	158,0	100	949,2	100	In marcia	
11:30		1,4	100		0,8	100	0,0	100	4,1	100	0,21	100	39,0	100	0,3	100	0,4	100	112520,9	100	11,7	100	158,3	100	947,7	100	In marcia	
12:00		1,5	100		1,9	100	0,07	100	4,3	100	0,21	94	38,2	100	0,3	100	0,5	100	118830,3	100	11,1	100	159,3	100	948,5	100	In marcia	
12:30		2,6	100		2,1	100	0,04	100	5,7	100	0,21	100	19,2	100	0,3	100	0,5	100	118794,5	100	11,3	100	159,7	100	956,1	100	In marcia	
13:00		1,3	100		0,0	100	0,0	73	5,3	100	0,21	100	22,1	100	0,3	100	0,4	100	116270,4	100	11,4	100	159,7	100	960,1	100	In marcia	
13:30		1,2	100		0,1	100	0,02	100	4,0	100	0,2	100	23,1	100	0,3	100	0,4	100	118168,3	100	11,1	100	159,5	100	963,4	100	In marcia	
14:00		3,2	100		1,4	100	0,08	100	5,1	100	0,21	100	25,8	100	0,3	100	0,3	100	114818,0	100	11,3	100	158,8	100	949,8	100	In marcia	
14:30		1,8	100		1,1	100	0,05	100	4,5	100	0,21	100	30,4	100	0,3	100	0,4	100	116529,8	100	11,2	100	157,6	100	947,3	100	In marcia	
15:00		2,9	100		1,3	100	0,07	73	4,9	100	0,21	100	39,7	100	0,3	100	0,5	100	118437,4	100	11,2	100	157,6	100	950,8	100	In marcia	
15:30		3,5	100		1,4	100	0,07	100	4,9	100	0,21	100	27,4	100	0,3	100	0,3	100	115997,2	100	11,5	100	157,8	100	944,7	100	In marcia	
16:00		1,3	100		0,5	100	0,08	100	5,0	100	0,21	94	31,9	100	0,3	100	0,4	100	117680,1	100	11,3	100	158,5	100	944,6	100	In marcia	
16:30		1,3	100		0,7	100	0,08	100	4,6	100	0,21	100	35,9	100	0,3	100	0,5	100	117484,2	100	11,4	100	160,0	100	941,5	100	In marcia	
17:00		1,3	100		1,3	100	0,11	73	4,2	100	0,21	100	36,7	100	0,3	100	0,4	100	116499,9	100	11,5	100	160,6	100	946,6	100	In marcia	
17:30		3,3	100		2,5	100	0,06	100	5,2	100	0,21	100	33,1	100	0,3	100	0,4	100	117490,0	100	11,4	100	160,4	100	950,5	100	In marcia	
18:00		1,3	100		0,3	100	0,07	100	4,9	100	0,21	100	28,9	100	0,3	100	0,5	100	117193,7	100	11,5	100	160,3	100	946,1	100	In marcia	
18:30		1,4	100		0,6	100	0,08	100	5,9	100	0,22	100	24,3	100	0,3	100	0,4	100	109448,2	100	12,1	100	160,1	100	931,2	100	In marcia	
19:00		1,7	100		1,0	100	0,07	73	5,4	100	0,21	100	17,0	100	0,3	100	0,3	100	112130,9	100	11,8	100	159,3	100	931,4	100	In marcia	
19:30		1,3	100		0,5	100	0,05	100	4,0	100	0,21	100	19,8	100	0,3	100	0,3	100	115458,4	100	11,5	100	158,4	100	946,4	100	In marcia	
20:00		2,4	100		1,7	100	0,08	100	4,4	100	0,2	94	25,8	100	0,3	100	0,3	100	118114,2	100	11,2	100	158,5	100	952,3	100	In marcia	
20:30		4,1	100		1,8	100	0,07	100	4,1	100	0,21	100	23,1	100	0,3	100	0,4	100	114034,3	100	11,6	100	157,5	100	946,6	100	In marcia	
21:00		2,6	85		0,8	85	0,08	73	4,5	85	0,21	100	41,6	85	0,3	85	0,4	85	113222,5	100	11,6	85	157,3	100	939,4	100	In marcia	
21:30		5,3	79		1,7	79	0,17	100	4,9	79	0,21	100	31,0	79	0,3	79	0,2	79	113428,8	100	11,5	79	156,6	100	946,5	100	In marcia	
22:00		3,9	100		1,1	100	0,08	100	4,4	100	0,21	100	30,0	100	0,3	100	0,0	100	111185,7	100	11,6	100	155,9	100	941,8	100	In marcia	
22:30		4,3	100		1,9	100	0,06	100	4,6	100	0,21	100	30,3	100	0,3	100	0,1	100	110435,5	100	11,6	100	154,5	100	944,0	100	In marcia	
23:00		2,0	100		0,9	100	0,51	73	4,7	100	0,2	100	34,2	100	0,3	100	0,0	100	110638,4	100	11,5	100	153,4	100	944,2	100	In marcia	
23:30		2,2	100		0,4	100	0,15	100	4,8	100	0,2	100	31,4	100	0,3	100	0,0	100	110364,6	100	11,4	100	152,6	100	947,0	100	In marcia	
24:00		2,8	100		0,8	100	0,08	100	4,5	100	0,2	94	29,8	100	0,3	100	0,2	100	108448,8	100	11,5	100	151,6	100	943,1	100	In marcia	
MIN		1,2			0		0		3,6		0,20		17		0,3		0		108448,8		11		151,6		931,2			
MAX		7,1			2,5		0,51		6,1		0,22		41,6		0,3		0,5		119495,1		12,1		164,7		963,8			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8	</																									

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		1,1	100		0,02	100		4,6	100		0,2	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		116343,2	100		11,2	100		153,7	100		960,3	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,7	100		0,05	73		4,6	100		0,2	100		34,0	100		0,3	100		0,3	100		115158,8	100		11,3	100		154,3	100		955,7	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		5,1	100		0,2	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		117393,0	100		11,1	100		155,4	100		963,0	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		1,0	100		0,03	100		4,4	100		0,21	100		37,6	100		0,3	100		0,4	100		119495,1	100		11,0	100		159,5	100		961,1	100		in Betrieb
02:30		7,1	100		1,5	100		0,01	100		5,7	100		0,21	100		24,6	100		0,3	100		0,4	100		114616,2	100		11,6	100		162,4	100		950,4	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		0,8	100		0,0	73		5,1	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,4	100		114945,6	100		11,5	100		163,7	100		949,4	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		24,9	100		0,3	100		0,4	100		116904,5	100		11,3	100		162,7	100		954,4	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		0,8	100		0,04	100		4,3	100		0,21	95		22,1	100		0,3	100		0,2	100		114724,4	100		11,5	100		161,4	100		953,4	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,0	100		0,04	100		4,4	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,3	100		115892,8	100		11,4	100		160,9	100		951,9	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		1,6	100		0,07	73		4,3	100		0,21	100		35,0	100		0,3	100		0,5	100		117206,6	100		11,3	100		162,0	100		953,9	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		1,3	100		0,03	100		4,2	100		0,21	100		37,1	100		0,3	100		0,4	100		116768,3	100		11,3	100		163,6	100		953,3	100		in Betrieb
06:00		5,4	100		2,4	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,5	100		116593,1	100		11,4	100		163,4	100		957,0	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,1	100		0,07	100		4,6	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,5	100		116485,6	100		11,4	100		163,8	100		952,2	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		1,4	100		0,07	73		4,4	100		0,22	100		26,7	100		0,3	100		0,3	100		117367,4	100		11,4	100		164,7	100		957,0	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		2,2	100		0,06	100		4,8	100		0,21	100		33,5	100		0,3	100		0,5	100		115481,1	100		11,4	100		162,9	100		954,8	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,1	100		0,08	100		4,9	100		0,21	94		30,1	100		0,3	100		0,3	100		114913,5	100		11,5	100		160,0	100		956,5	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,2	100		0,08	100		5,2	100		0,21	100		38,6	100		0,3	100		0,3	100		116590,6	100		11,2	100		159,7	100		955,9	100		in Betrieb
09:00		2,3	86		1,0	86		0,07	73		5,1	86		0,21	100		28,5	86		0,3	86		0,5	86		115955,7	100		11,3	86		157,8	100		957,5	100		in Betrieb
09:30		3,3	78		0,7	78		0,04	100		6,1	78		0,21	100		35,5	78		0,3	78		0,4	78		117261,1	100		11,2	78		157,5	100		959,1	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,8	100		0,07	100		4,3	100		0,21	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		117515,6	100		11,3	100		157,6	100		958,3	100		in Betrieb
10:30		1,5	100		1,1	100		0,08	100		3,6	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,3	100		117680,5	100		11,3	100		157,9	100		963,8	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		2,4	100		0,07	73		4,1	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,3	100		113756,6	100		11,5	100		158,0	100		949,2	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		39,0	100		0,3	100		0,4	100		112520,9	100		11,7	100		158,3	100		947,7	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,9	100		0,07	100		4,3	100		0,21	94		38,2	100		0,3	100		0,5	100		118830,3	100		11,1	100		159,3	100		948,5	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		2,1	100		0,04	100		5,7	100		0,21	100		19,2	100		0,3	100		0,5	100		118794,5	100		11,3	100		159,7	100		956,1	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,0	100		0,0	73		5,3	100		0,21	100		22,1	100		0,3	100		0,4	100		116270,4	100		11,4	100		159,7	100		960,1	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,1	100		0,02	100		4,0	100		0,2	100		23,1	100		0,3	100		0,4	100		118168,3	100		11,1	100		159,5	100		963,4	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		1,4	100		0,08	100		5,1	100		0,21	100		25,8	100		0,3	100		0,3	100		114818,0	100		11,3	100		158,8	100		949,8	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		1,1	100		0,05	100		4,5	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,4	100		116529,8	100		11,2	100		157,6	100		947,3	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		1,3	100		0,07	73		4,9	100		0,21	100		39,7	100		0,3	100		0,5	100		118437,4	100		11,2	100		157,6	100		950,8	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		1,4	100		0,07	100		4,9	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		115997,2	100		11,5	100		157,8	100		944,7	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,5	100		0,08	100		5,0	100		0,21	94		31,9	100		0,3	100		0,4	100		117680,1	100		11,3	100		158,5	100		944,6	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,7	100		0,08	100		4,6	100		0,21	100		35,9	100		0,3	100		0,5	100		117484,2	100		11,4	100		160,0	100		941,5	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,3	100		0,11	73		4,2	100		0,21	100		36,7	100		0,3	100		0,4	100		116499,9	100		11,5	100		160,6	100		946,6	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		2,5	100		0,06	100		5,2	100		0,21	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		117490,0	100		11,4	100		160,4	100		950,5	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,3	100		0,07	100		4,9	100		0,21	100		28,9	100		0,3	100		0,5	100		117193,7	100		11,5	100		160,3	100		946,1	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		0,6	100		0,08	100		5,9	100		0,22	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		109448,2	100		12,1	100		160,1	100		931,2	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,0	100		0,07	73		5,4	100		0,21	100		17,0	100		0,3	100		0,3	100		112130,9	100		11,8	100		159,3	100		931,4	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,5	100		0,05	100		4,0	100		0,21	100		19,8	100		0,3	100		0,3	100		115458,4	100		11,5	100		158,4	100		946,4	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		1,7	100		0,08	100		4,4	100		0,2	94		25,8	100		0,3	100		0,3	100		118114,2	100		11,2	100		158,5	100		952,3	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		1,8	100		0,07	100		4,1	100		0,21	100		23,1	100		0,3	100		0,4	100		114034,3	100		11,6	100		157,5	100		946,6	100		in Betrieb
21:00		2,6	85		0,8	85		0,08	73		4,5	85		0,21	100		41,6	85		0,3	85		0,4	85		113222,5	100		11,6	85		157,3	100		939,4	100		in Betrieb
21:30		5,3	79		1,7	79		0,17	100		4,9	79		0,21	100		31,0	79	</																			