

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/06/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,2	100		25,4	100		0,3	100		0,2	100		121878,9	100		11,2	100		159,8	100		965,8	100	In marcia
01:00		1,6	100		0,8	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		119893,7	100		11,4	100		161,0	100		961,0	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,3	100		122686,5	100		11,2	100		164,0	100		967,8	100	In marcia
02:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,3	100		124750,4	100		11,1	100		167,5	100		965,9	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		33,4	100		0,3	100		0,3	100		121723,6	100		11,4	100		167,0	100		960,7	100	In marcia
03:00		2,4	100		2,0	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		123092,4	100		11,3	100		166,9	100		955,7	100	In marcia
03:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		121476,5	100		11,4	100		167,1	100		954,8	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,21	94		25,1	100		0,3	100		0,3	100		121645,8	100		11,4	100		165,9	100		955,9	100	In marcia
04:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		123011,2	100		11,3	100		164,7	100		960,4	100	In marcia
05:00		3,5	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,21	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		120585,9	100		11,5	100		167,0	100		951,8	100	In marcia
05:30		4,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		28,8	100		0,3	100		0,4	100		120618,8	100		11,5	100		171,9	100		955,6	100	In marcia
06:00		4,3	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		122441,6	100		11,4	100		174,5	100		960,7	100	In marcia
06:30		2,9	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		118668,0	100		11,6	100		170,1	100		952,5	100	In marcia
07:00		3,8	100		1,7	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		121483,3	100		11,4	100		167,9	100		959,4	100	In marcia
07:30		4,4	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		120622,2	100		11,4	100		169,3	100		958,7	100	In marcia
08:00		3,3	100		1,1	100		0,0	100		5,6	100		0,21	94		29,9	100		0,3	100		0,3	100		121475,8	100		11,4	100		171,2	100		961,5	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		122024,5	100		11,3	100		171,6	100		963,0	100	In marcia
09:00		3,2	86		2,4	86		0,0	73		4,1	86		0,22	100		27,5	86		0,3	86		0,3	86		118365,5	100		11,6	86		168,3	100		957,7	100	In marcia
09:30		3,3	77		1,5	77		0,0	100		4,8	77		0,22	100		23,1	77		0,3	77		0,2	77		115765,6	100		11,7	77		165,4	100		951,3	100	In marcia
10:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		22,2	100		0,3	100		0,2	100		115608,0	100		11,7	100		162,7	100		956,3	100	In marcia
10:30		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		113466,8	100		11,7	100		161,6	100		950,5	100	In marcia
11:00		3,1	100		1,4	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		112441,4	100		11,7	100		159,6	100		949,2	100	In marcia
11:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		111368,4	100		11,7	100		157,6	100		949,0	100	In marcia
12:00		5,5	100		2,3	100		0,0	100		4,4	100		0,21	94		34,9	100		0,3	100		0,2	100		111220,3	100		11,6	100		156,4	100		951,5	100	In marcia
12:30		4,3	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		111761,1	100		11,6	100		156,2	100		951,2	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,0	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		112714,5	100		11,4	100		156,8	100		952,5	100	In marcia
13:30		3,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		31,0	100		0,3	100		0,3	100		110198,7	100		11,6	100		157,0	100		947,0	100	In marcia
14:00		4,9	100		0,9	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		111858,6	100		11,4	100		157,7	100		951,6	100	In marcia
14:30		2,7	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		105593,7	100		11,9	100		158,1	100		939,7	100	In marcia
15:00		2,9	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,22	100		37,6	100		0,3	100		0,1	100		104254,3	100		11,9	100		158,3	100		935,0	100	In marcia
15:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		40,2	100		0,3	100		0,2	100		104680,9	100		11,8	100		158,6	100		934,0	100	In marcia
16:00		2,8	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,22	94		35,7	100		0,3	100		0,0	100		101639,8	100		11,9	100		158,8	100		927,3	100	In marcia
16:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		105478,3	100		11,6	100		160,1	100		936,7	100	In marcia
17:00		2,8	100		1,9	100		0,0	73		3,7	100		0,21	100		45,1	100		0,3	100		0,1	100		103699,0	100		11,8	100		160,1	100		935,2	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		38,7	100		0,3	100		0,1	100		104651,5	100		11,6	100		160,9	100		940,6	100	In marcia
18:00		2,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		104027,6	100		11,8	100		162,5	100		932,0	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,21	100		27,1	100		0,3	100		0,2	100		107238,4	100		11,5	100		162,5	100		938,4	100	In marcia
19:00		2,5	100		1,6	100		0,0	73		3,5	100		0,21	100		20,0	100		0,3	100		0,3	100		108680,4	100		11,5	100		161,5	100		941,7	100	In marcia
19:30		2,2	100		2,1	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		110350,3	100		11,4	100		161,9	100		951,0	100	In marcia
20:00		3,5	100		2,5	100		0,0	100		3,4	100		0,21	94		24,2	100		0,3	100		0,1	100		111081,2	100		11,5	100		163,6	100		950,0	100	In marcia
20:30		1,4	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		114247,2	100		11,3	100		164,0	100		952,8	100	In marcia
21:00		2,4	86		1,4	86		0,0	73		4,0	86		0,21	100		24,2	86		0,3	86		0,2	86		114480,4	100		11,4	86		162,5	100		952,5	100	In marcia
21:30		3,2	78		1,5	78		0,0	100		4,0	78		0,21	100		22,9	78		0,3	78		0,2	78		110436,2	100		11,7	78		159,2	100		942,5	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,2	100		25,4	100		0,3	100		0,2	100		121878,9	100		11,2	100		159,8	100		965,8	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,8	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		119893,7	100		11,4	100		161,0	100		961,0	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,3	100		122686,5	100		11,2	100		164,0	100		967,8	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,3	100		124750,4	100		11,1	100		167,5	100		965,9	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		33,4	100		0,3	100		0,3	100		121723,6	100		11,4	100		167,0	100		960,7	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		2,0	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		123092,4	100		11,3	100		166,9	100		955,7	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		121476,5	100		11,4	100		167,1	100		954,8	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,21	94		25,1	100		0,3	100		0,3	100		121645,8	100		11,4	100		165,9	100		955,9	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		123011,2	100		11,3	100		164,7	100		960,4	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,21	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		120585,9	100		11,5	100		167,0	100		951,8	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		28,8	100		0,3	100		0,4	100		120618,8	100		11,5	100		171,9	100		955,6	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		122441,6	100		11,4	100		174,5	100		960,7	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		118686,0	100		11,6	100		170,1	100		952,5	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		1,7	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		121483,3	100		11,4	100		167,9	100		959,4	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		120622,2	100		11,4	100		169,3	100		958,7	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		1,1	100		0,0	100		5,6	100		0,21	94		29,9	100		0,3	100		0,3	100		121475,8	100		11,4	100		171,2	100		961,5	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		122024,5	100		11,3	100		171,6	100		963,0	100		in Betrieb
09:00		3,2	86		2,4	86		0,0	73		4,1	86		0,22	100		27,5	86		0,3	86		0,3	86		118365,5	100		11,6	86		168,3	100		957,7	100		in Betrieb
09:30		3,3	77		1,5	77		0,0	100		4,8	77		0,22	100		23,1	77		0,3	77		0,2	77		115765,6	100		11,7	77		165,4	100		951,3	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		22,2	100		0,3	100		0,2	100		115608,0	100		11,7	100		162,7	100		956,3	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		113466,8	100		11,7	100		161,6	100		950,5	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		1,4	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		112441,4	100		11,7	100		159,6	100		949,2	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		111368,4	100		11,7	100		157,6	100		949,0	100		in Betrieb
12:00		5,5	100		2,3	100		0,0	100		4,4	100		0,21	94		34,9	100		0,3	100		0,2	100		111220,3	100		11,6	100		156,4	100		951,5	100		in Betrieb
12:30		4,3	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		111761,1	100		11,6	100		156,2	100		951,2	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,0	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		112714,5	100		11,4	100		156,8	100		952,5	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		31,0	100		0,3	100		0,3	100		110198,7	100		11,6	100		157,0	100		947,0	100		in Betrieb
14:00		4,9	100		0,9	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		111858,6	100		11,4	100		157,7	100		951,6	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		105593,7	100		11,9	100		158,1	100		939,7	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,22	100		37,6	100		0,3	100		0,1	100		104254,3	100		11,9	100		158,3	100		935,0	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		40,2	100		0,3	100		0,2	100		104680,9	100		11,8	100		158,6	100		934,0	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,22	94		35,7	100		0,3	100		0,0	100		101639,8	100		11,9	100		158,8	100		927,3	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		105478,3	100		11,6	100		160,1	100		936,7	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		1,9	100		0,0	73		3,7	100		0,21	100		45,1	100		0,3	100		0,1	100		103699,0	100		11,8	100		160,1	100		935,2	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		38,7	100		0,3	100		0,1	100		104651,5	100		11,6	100		160,9	100		940,6	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		104027,6	100		11,8	100		162,5	100		932,0	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,21	100		27,1	100		0,3	100		0,2	100		107238,4	100		11,5	100		162,5	100		938,4	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		1,6	100		0,0	73		3,5	100		0,21	100		20,0	100		0,3	100		0,3	100		108680,4	100		11,5	100		161,5	100		941,7	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		2,1	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		110350,3	100		11,4	100		161,9	100		951,0	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		2,5	100		0,0	100		3,4	100		0,21	94		24,2	100		0,3	100		0,1	100		111081,2	100		11,5	100		163,6	100		950,0	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		114247,2	100		11,3	100		164,0	100		952,8	100		in Betrieb
21:00		2,4	86		1,4	86		0,0	73		4,0	86		0,21	100		24,2	86		0,3	86		0,2	86		114480,4	100		11,4	86		162,5	100		952,5	100		in Betrieb
21:30		3,2	78		1,5	78		0,0	100		4,0	78		0,21	100		22,9	78		0,3	78		0,2	7														