

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/07/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %			Note	Val.	ID %										
00:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		122622,8	100		11,5	100		168,3	100		944,1	100		In marcia	
01:00		2,6	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		23,3	100		0,3	100		0,2	100		122023,9	100		11,5	100		167,7	100		947,7	100		In marcia	
01:30		4,5	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		121900,0	100		11,4	100		171,0	100		951,0	100		In marcia	
02:00		2,1	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		124233,0	100		11,3	100		170,9	100		957,1	100		In marcia	
02:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		117711,4	100		11,8	100		173,1	100		942,0	100		In marcia	
03:00		1,3	100		0,3	100		0,0	73		4,5	100		0,22	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		119251,0	100		11,6	100		172,2	100		947,6	100		In marcia	
03:30		1,4	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		24,3	100		0,3	100		0,2	100		120473,9	100		11,5	100		169,6	100		952,7	100		In marcia	
04:00		3,1	100		0,5	100		0,0	100		4,7	100		0,23	95		26,7	100		0,3	100		0,2	100		120122,9	100		11,6	100		170,0	100		945,8	100		In marcia	
04:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		121939,0	100		11,4	100		170,3	100		952,5	100		In marcia	
05:00		1,2	100		0,2	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		40,7	100		0,3	100		0,3	100		125361,9	100		11,1	100		173,8	100		956,0	100		In marcia	
05:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		38,2	100		0,3	100		0,4	100		119954,7	100		11,5	100		175,9	100		948,7	100		In marcia	
06:00		2,2	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		39,4	100		0,3	100		0,3	100		122101,7	100		11,3	100		176,7	100		950,0	100		In marcia	
06:30		8,1	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		29,5	100		0,3	100		0,4	100		123546,4	100		11,2	100		175,8	100		954,4	100		In marcia	
07:00		4,4	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		18,9	100		0,3	100		0,3	100		122959,2	100		11,3	100		174,8	100		957,6	100		In marcia	
07:30		2,5	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		19,6	100		0,3	100		0,1	100		121219,4	100		11,4	100		169,2	100		956,0	100		In marcia	
08:00		3,3	100		1,5	100		0,01	100		3,9	100		0,21	94		32,4	100		0,3	100		0,2	100		123591,8	100		11,1	100		165,5	100		960,8	100		In marcia	
08:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		38,7	100		0,3	100		0,2	100		121049,8	100		11,3	100		164,2	100		957,2	100		In marcia	
09:00		3,2	86		1,5	86		0,0	73		3,9	86		0,21	100		35,4	86		0,3	86		0,2	86		122600,2	100		11,3	86		162,4	100		949,3	100		In marcia	
09:30		4,6	78		1,6	78		0,0	100		4,1	78		0,22	100		31,0	78		0,3	78		0,2	78		121065,1	100		11,5	78		161,8	100		953,5	100		In marcia	
10:00		2,5	100		0,9	100		0,05	100		3,9	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		121719,4	100		11,3	100		159,5	100		948,2	100		In marcia	
10:30		4,7	100		1,5	100		0,05	100		4,8	100		0,21	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		124712,3	100		11,0	100		158,0	100		961,1	100		In marcia	
11:00		2,8	100		1,5	100		0,05	73		4,0	100		0,21	100		36,8	100		0,3	100		0,4	100		123559,7	100		11,2	100		158,5	100		951,3	100		In marcia	
11:30		3,7	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		124990,0	100		11,1	100		158,9	100		958,5	100		In marcia	
12:00		3,1	100		2,3	100		0,01	100		3,8	100		0,21	94		36,8	100		0,3	100		0,3	100		125748,0	100		10,9	100		160,1	100		959,8	100		In marcia	
12:30		1,3	100		0,9	100		0,02	100		3,9	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		121769,9	100		11,3	100		159,5	100		956,0	100		In marcia	
13:00		1,5	100		0,7	100		0,04	73		4,1	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		122947,2	100		11,2	100		160,2	100		954,8	100		In marcia	
13:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		123213,8	100		11,2	100		161,3	100		952,1	100		In marcia	
14:00		1,9	100		1,8	100		0,05	100		3,8	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		123307,9	100		11,2	100		162,9	100		951,8	100		In marcia	
14:30		2,7	100		2,0	100		0,07	100		3,4	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		125851,9	100		11,0	100		163,8	100		958,8	100		In marcia	
15:00		3,3	100		1,5	100		0,07	73		3,9	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		119763,2	100		11,4	100		161,7	100		946,8	100		In marcia	
15:30		4,7	100		1,6	100		0,01	100		3,7	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		122027,4	100		11,2	100		161,2	100		957,9	100		In marcia	
16:00		3,1	100		0,8	100		0,07	100		4,2	100		0,21	94		24,5	100		0,3	100		0,2	100		119532,3	100		11,4	100		160,7	100		960,2	100		In marcia	
16:30		1,6	100		1,0	100		0,08	100		3,8	100		0,22	100		38,6	100		0,3	100		0,3	100		120622,8	100		11,3	100		160,7	100		950,4	100		In marcia	
17:00		2,2	100		1,6	100		0,06	73		3,5	100		0,21	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		122339,5	100		11,2	100		164,1	100		960,5	100		In marcia	
17:30		5,7	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		23,9	100		0,3	100		0,3	100		122027,0	100		11,3	100		169,3	100		959,0	100		In marcia	
18:00		3,3	100		0,4	100		0,04	100		3,8	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		117740,9	100		11,5	100		168,4	100		955,0	100		In marcia	
18:30		6,2	100		0,7	100		0,08	100		4,3	100		0,21	100		22,4	100		0,3	100		0,3	100		121278,0	100		11,2	100		169,3	100		963,5	100		In marcia	
19:00		2,1	100		0,2	100		0,08	73		4,2	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,7	100		121866,3	100		11,2	100		180,6	100		958,2	100		In marcia	
19:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		1,5	100		122725,0	100		11,1	100		183,1	100		966,7	100		In marcia	
20:00		2,0	100		1,3	100		0,07	100		4,0	100		0,21	94		40,5	100		0,3	100		0,4	100		122324,1	100		11,2	100		166,8	100		957,2	100		In marcia	
20:30		2,4	100		1,4	100		0,06	100		3,6	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,2	100		120814,0	100		11,4	100		163,3	100		959,2	100		In marcia	
21:00		3,1	85		1,5	85		0,0	73		3,5	85		0,21	100		36,0	85		0,3	85		0,1	85		121664,2	100		11,3	85		169,5	100		961,				

MVA Bozen

Datum: 06/07/2019

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		122622,8	100	11,5	100		168,3	100		944,1	100	in Betrieb
01:00		2,6	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		23,3	100		0,3	100		0,2	100		122023,9	100	11,5	100		167,7	100		947,7	100	in Betrieb
01:30		4,5	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		121900,0	100	11,4	100		171,0	100		951,0	100	in Betrieb
02:00		2,1	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		124233,0	100	11,3	100		170,9	100		957,1	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		117711,4	100	11,8	100		173,1	100		942,0	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		0,3	100		0,0	73		4,5	100		0,22	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		119251,0	100	11,6	100		172,2	100		947,6	100	in Betrieb
03:30		1,4	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		24,3	100		0,3	100		0,2	100		120473,9	100	11,5	100		169,6	100		952,7	100	in Betrieb
04:00		3,1	100		0,5	100		0,0	100		4,7	100		0,23	95		26,7	100		0,3	100		0,2	100		120122,9	100	11,6	100		170,0	100		945,8	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		121939,0	100	11,4	100		170,3	100		952,5	100	in Betrieb
05:00		1,2	100		0,2	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		40,7	100		0,3	100		0,3	100		125361,9	100	11,1	100		173,8	100		956,0	100	in Betrieb
05:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		38,2	100		0,3	100		0,4	100		119954,7	100	11,5	100		175,9	100		948,7	100	in Betrieb
06:00		2,2	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		39,4	100		0,3	100		0,3	100		122101,7	100	11,3	100		176,7	100		950,0	100	in Betrieb
06:30		8,1	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		29,5	100		0,3	100		0,4	100		123546,4	100	11,2	100		175,8	100		954,4	100	in Betrieb
07:00		4,4	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		18,9	100		0,3	100		0,3	100		122959,2	100	11,3	100		174,8	100		957,6	100	in Betrieb
07:30		2,5	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		19,6	100		0,3	100		0,1	100		121219,4	100	11,4	100		169,2	100		956,0	100	in Betrieb
08:00		3,3	100		1,5	100		0,01	100		3,9	100		0,21	94		32,4	100		0,3	100		0,2	100		123591,8	100	11,1	100		165,5	100		960,8	100	in Betrieb
08:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		38,7	100		0,3	100		0,2	100		121049,8	100	11,3	100		164,2	100		957,2	100	in Betrieb
09:00		3,2	86		1,5	86		0,0	73		3,9	86		0,21	100		35,4	86		0,3	86		0,2	86		122600,2	100	11,3	86		162,4	100		949,3	100	in Betrieb
09:30		4,6	78		1,6	78		0,0	100		4,1	78		0,22	100		31,0	78		0,3	78		0,2	78		121065,1	100	11,5	78		161,8	100		953,5	100	in Betrieb
10:00		2,5	100		0,9	100		0,05	100		3,9	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		121719,4	100	11,3	100		159,5	100		948,2	100	in Betrieb
10:30		4,7	100		1,5	100		0,05	100		4,8	100		0,21	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		124712,3	100	11,0	100		158,0	100		961,1	100	in Betrieb
11:00		2,8	100		1,5	100		0,05	73		4,0	100		0,21	100		36,8	100		0,3	100		0,4	100		123559,7	100	11,2	100		158,5	100		951,3	100	in Betrieb
11:30		3,7	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		124990,0	100	11,1	100		158,9	100		958,5	100	in Betrieb
12:00		3,1	100		2,3	100		0,01	100		3,8	100		0,21	94		36,8	100		0,3	100		0,3	100		123748,0	100	10,9	100		160,1	100		959,8	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		0,9	100		0,02	100		3,9	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		121769,9	100	11,3	100		159,5	100		956,0	100	in Betrieb
13:00		1,5	100		0,7	100		0,04	73		4,1	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		122947,2	100	11,2	100		160,2	100		954,8	100	in Betrieb
13:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		123213,8	100	11,2	100		161,3	100		952,1	100	in Betrieb
14:00		1,9	100		1,8	100		0,05	100		3,8	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		123307,9	100	11,2	100		162,9	100		951,8	100	in Betrieb
14:30		2,7	100		2,0	100		0,07	100		3,4	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		125851,9	100	11,0	100		163,8	100		958,8	100	in Betrieb
15:00		3,3	100		1,5	100		0,07	73		3,9	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		119763,2	100	11,4	100		161,7	100		946,8	100	in Betrieb
15:30		4,7	100		1,6	100		0,01	100		3,7	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		122027,4	100	11,2	100		161,2	100		957,9	100	in Betrieb
16:00		3,1	100		0,8	100		0,07	100		4,2	100		0,21	94		24,5	100		0,3	100		0,2	100		119532,3	100	11,4	100		160,7	100		960,2	100	in Betrieb
16:30		1,6	100		1,0	100		0,08	100		3,8	100		0,22	100		38,6	100		0,3	100		0,3	100		120622,8	100	11,3	100		160,7	100		950,4	100	in Betrieb
17:00		2,2	100		1,6	100		0,06	73		3,5	100		0,21	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		122339,5	100	11,2	100		164,1	100		960,5	100	in Betrieb
17:30		5,7	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		23,9	100		0,3	100		0,3	100		122027,0	100	11,3	100		169,3	100		959,0	100	in Betrieb
18:00		3,3	100		0,4	100		0,04	100		3,8	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		117740,9	100	11,5	100		168,4	100		955,0	100	in Betrieb
18:30		6,2	100		0,7	100		0,08	100		4,3	100		0,21	100		22,4	100		0,3	100		0,3	100		121278,0	100	11,2	100		169,3	100		963,5	100	in Betrieb
19:00		2,1	100		0,2	100		0,08	73		4,2	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,7	100		121866,3	100	11,2	100		180,6	100		958,2	100	in Betrieb
19:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		1,5	100		122725,0	100	11,1	100		183,1	100		966,7	100	in Betrieb
20:00		2,0	100		1,3	100		0,07	100		4,0	100		0,21	94		40,5	100		0,3	100		0,4	100		122324,1	100	11,2	100		166,8	100		957,2	100	in Betrieb
20:30		2,4	100		1,4	100		0,06	100		3,6	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,2	100		120814,0	100	11,4	100		163,3	100		959,2	100	in Betrieb
21:00		3,1	85		1,5	85		0,0	73		3,5	85		0,21	100		36,0	85		0,3	85		0,1	85		121664,2	100	11,3	85		169,5	100		961,2	100	in Betrieb
21:30		8,5	79		1,3	79		0,0	100		4,3	79		0,22	100		29,7	79		0,3	79		0,5	79		119854,0	100	11,5	79		177,9	100		958,1	100	in Betrieb
22:00		5,1	100		0,6	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		18,1	100		0,3	100		0,5	100		123181,9	100	11,1	100							