

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/07/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		2,6	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		122540,9	100		11,3	100		166,7	100		954,4	100		In marcia
01:00		2,6	100		0,5	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		25,4	100		0,3	100		0,4	100		122715,3	100		11,3	100		163,8	100		958,6	100		In marcia
01:30		4,6	100		0,8	100		0,05	100		4,2	100		0,21	100		23,5	100		0,3	100		0,3	100		122813,3	100		11,3	100		167,0	100		963,4	100		In marcia
02:00		4,0	100		0,5	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		124085,4	100		11,2	100		170,1	100		964,2	100		In marcia
02:30		4,1	100		0,6	100		0,08	100		4,4	100		0,22	100		27,8	100		0,3	100		0,4	100		120841,2	100		11,4	100		170,1	100		959,3	100		In marcia
03:00		4,1	100		0,4	100		0,07	73		4,1	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		121026,9	100		11,4	100		170,8	100		958,2	100		In marcia
03:30		2,7	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		121089,4	100		11,3	100		169,8	100		962,6	100		In marcia
04:00		1,8	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		29,4	100		0,3	100		0,3	100		122350,9	100		11,2	100		167,2	100		963,2	100		In marcia
04:30		2,2	100		0,4	100		0,01	100		4,1	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		119288,8	100		11,4	100		166,7	100		955,0	100		In marcia
05:00		3,6	100		0,9	100		0,01	73		4,0	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		121341,4	100		11,3	100		169,5	100		959,1	100		In marcia
05:30		5,0	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		121037,8	100		11,3	100		173,7	100		959,4	100		In marcia
06:00		4,1	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		121870,5	100		11,2	100		174,6	100		965,3	100		In marcia
06:30		2,7	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		37,4	100		0,3	100		0,4	100		121053,3	100		11,2	100		173,8	100		962,5	100		In marcia
07:00		4,7	100		1,4	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		36,6	100		0,3	100		0,4	100		120741,7	100		11,2	100		173,8	100		963,2	100		In marcia
07:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		38,2	100		0,3	100		0,5	100		123028,2	100		11,0	100		171,2	100		963,3	100		In marcia
08:00		5,3	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,21	94		33,0	100		0,3	100		0,5	100		123258,9	100		11,1	100		170,1	100		964,6	100		In marcia
08:30		4,0	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		121445,8	100		11,3	100		170,4	100		956,9	100		In marcia
09:00		5,0	85		1,1	85		0,0	73		4,1	85		0,21	100		27,3	85		0,3	85		0,2	85		122792,7	100		11,2	85		168,9	100		957,0	100		In marcia
09:30		4,7	78		1,0	78		0,0	100		4,0	78		0,21	100		22,4	78		0,3	78		0,3	78		122743,5	100		11,3	78		166,3	100		963,9	100		In marcia
10:00		2,9	100		0,8	100		0,02	100		4,1	100		0,22	100		18,0	100		0,3	100		0,3	100		120424,4	100		11,5	100		163,2	100		950,8	100		In marcia
10:30		3,4	100		0,6	100		0,05	100		3,9	100		0,21	100		19,8	100		0,3	100		0,4	100		122478,1	100		11,3	100		161,2	100		957,5	100		In marcia
11:00		4,8	100		1,0	100		0,07	73		4,0	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,2	100		122825,4	100		11,3	100		159,7	100		965,5	100		In marcia
11:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		121496,9	100		11,3	100		160,1	100		960,4	100		In marcia
12:00		3,8	100		1,5	100		0,01	100		4,3	100		0,21	94		34,4	100		0,3	100		0,2	100		121053,9	100		11,3	100		160,1	100		956,5	100		In marcia
12:30		2,9	100		1,4	100		0,02	100		3,9	100		0,21	100		35,6	100		0,3	100		0,1	100		123195,2	100		11,2	100		162,2	100		962,3	100		In marcia
13:00		4,5	100		2,0	100		0,0	73		3,8	100		0,21	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		122177,7	100		11,2	100		161,2	100		959,7	100		In marcia
13:30		3,1	100		1,4	100		0,03	100		4,4	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		121271,6	100		11,3	100		160,1	100		963,0	100		In marcia
14:00		2,2	100		1,1	100		0,08	100		4,0	100		0,21	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		122181,7	100		11,3	100		161,5	100		960,3	100		In marcia
14:30		3,6	100		1,8	100		0,08	100		3,6	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		123006,6	100		11,2	100		164,5	100		958,3	100		In marcia
15:00		2,8	100		1,3	100		0,07	73		3,7	100		0,21	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		122034,7	100		11,4	100		165,4	100		949,3	100		In marcia
15:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		25,8	100		0,3	100		0,2	100		119912,2	100		11,4	100		167,3	100		949,8	100		In marcia
16:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,22	94		31,5	100		0,3	100		0,3	100		121620,5	100		11,3	100		168,7	100		952,9	100		In marcia
16:30		3,7	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		122086,6	100		11,3	100		169,9	100		952,7	100		In marcia
17:00		4,1	100		1,9	100		0,0	73		4,6	100		0,22	100		30,6	100		0,3	100		0,3	100		121375,5	100		11,3	100		169,4	100		950,7	100		In marcia
17:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		24,8	100		0,3	100		0,3	100		122176,1	100		11,3	100		170,5	100		954,0	100		In marcia
18:00		1,4	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		119903,7	100		11,5	100		173,1	100		952,2	100		In marcia
18:30		2,5	100		1,2	100		0,01	100		4,1	100		0,22	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		122342,0	100		11,3	100		173,9	100		956,4	100		In marcia
19:00		1,9	100		2,2	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		123318,3	100		11,3	100		173,0	100		959,8	100		In marcia
19:30		2,2	100		2,2	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,3	100		121661,1	100		11,4	100		170,1	100		956,5	100		In marcia
20:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		32,0	100		0,3	100		0,2	100		122021,0	100		11,4	100		167,7	100		955,2	100		In marcia
20:30		1,5	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,3	100		122245,1	100		11,3	100		167,1	100		953,7	100		In marcia
21:00		1,4	84		0,6	84		0,0	73		4,9	84		0,21	100		26,0	84		0,3	84		0,3	84		122810,4	100		11,3	84		164,1	100		952,4	100		In marcia
21:30		2,1	79		1,1	79		0,0	100		4,1	79		0,22	100		32,0	79																				

MVA Bozen

Datum: 07/07/2019

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,6	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		122540,9	100	11,3	100		166,7	100		954,4	100	in Betrieb
01:00		2,6	100		0,5	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		25,4	100		0,3	100		0,4	100		122715,3	100	11,3	100		163,8	100		958,6	100	in Betrieb
01:30		4,6	100		0,8	100		0,05	100		4,2	100		0,21	100		23,5	100		0,3	100		0,3	100		122813,3	100	11,3	100		167,0	100		963,4	100	in Betrieb
02:00		4,0	100		0,5	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		124085,4	100	11,2	100		170,1	100		964,2	100	in Betrieb
02:30		4,1	100		0,6	100		0,08	100		4,4	100		0,22	100		27,8	100		0,3	100		0,4	100		120841,2	100	11,4	100		170,1	100		959,3	100	in Betrieb
03:00		4,1	100		0,4	100		0,07	73		4,1	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		121026,9	100	11,4	100		170,8	100		958,2	100	in Betrieb
03:30		2,7	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		121089,4	100	11,3	100		169,8	100		962,6	100	in Betrieb
04:00		1,8	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		29,4	100		0,3	100		0,3	100		122350,9	100	11,2	100		167,2	100		963,2	100	in Betrieb
04:30		2,2	100		0,4	100		0,01	100		4,1	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		119288,8	100	11,4	100		166,7	100		955,0	100	in Betrieb
05:00		3,6	100		0,9	100		0,01	73		4,0	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		121341,4	100	11,3	100		169,5	100		959,1	100	in Betrieb
05:30		5,0	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		121037,8	100	11,3	100		173,7	100		959,4	100	in Betrieb
06:00		4,1	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		121870,5	100	11,2	100		174,6	100		965,3	100	in Betrieb
06:30		2,7	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		37,4	100		0,3	100		0,4	100		121053,3	100	11,2	100		173,8	100		962,5	100	in Betrieb
07:00		4,7	100		1,4	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		36,6	100		0,3	100		0,4	100		120741,7	100	11,2	100		173,8	100		963,2	100	in Betrieb
07:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		38,2	100		0,3	100		0,5	100		123028,2	100	11,0	100		171,2	100		963,3	100	in Betrieb
08:00		5,3	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,21	94		33,0	100		0,3	100		0,5	100		123258,9	100	11,1	100		170,1	100		964,6	100	in Betrieb
08:30		4,0	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		121445,8	100	11,3	100		170,4	100		956,9	100	in Betrieb
09:00		5,0	85		1,1	85		0,0	73		4,1	85		0,21	100		27,3	85		0,3	85		0,2	85		122792,7	100	11,2	85		168,9	100		957,0	100	in Betrieb
09:30		4,7	78		1,0	78		0,0	100		4,0	78		0,21	100		22,4	78		0,3	78		0,3	78		122743,5	100	11,3	78		166,3	100		963,9	100	in Betrieb
10:00		2,9	100		0,8	100		0,02	100		4,1	100		0,22	100		18,0	100		0,3	100		0,3	100		120424,4	100	11,5	100		163,2	100		950,8	100	in Betrieb
10:30		3,4	100		0,6	100		0,05	100		3,9	100		0,21	100		19,8	100		0,3	100		0,4	100		122478,1	100	11,3	100		161,2	100		957,5	100	in Betrieb
11:00		4,8	100		1,0	100		0,07	73		4,0	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,2	100		122825,4	100	11,3	100		159,7	100		965,5	100	in Betrieb
11:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		121496,9	100	11,3	100		160,1	100		960,4	100	in Betrieb
12:00		3,8	100		1,5	100		0,01	100		4,3	100		0,21	94		34,4	100		0,3	100		0,2	100		121053,9	100	11,3	100		160,1	100		956,5	100	in Betrieb
12:30		2,9	100		1,4	100		0,02	100		3,9	100		0,21	100		35,6	100		0,3	100		0,1	100		123195,2	100	11,2	100		162,2	100		962,3	100	in Betrieb
13:00		4,5	100		2,0	100		0,0	73		3,8	100		0,21	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		122177,7	100	11,2	100		161,2	100		959,7	100	in Betrieb
13:30		3,1	100		1,4	100		0,03	100		4,4	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		121271,6	100	11,3	100		160,1	100		963,0	100	in Betrieb
14:00		2,2	100		1,1	100		0,08	100		4,0	100		0,21	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		122181,7	100	11,3	100		161,5	100		960,3	100	in Betrieb
14:30		3,6	100		1,8	100		0,08	100		3,6	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		123006,6	100	11,2	100		164,5	100		958,3	100	in Betrieb
15:00		2,8	100		1,3	100		0,07	73		3,7	100		0,21	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		122034,7	100	11,4	100		165,4	100		949,3	100	in Betrieb
15:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		25,8	100		0,3	100		0,2	100		119912,2	100	11,4	100		167,3	100		949,8	100	in Betrieb
16:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,22	94		31,5	100		0,3	100		0,3	100		121620,5	100	11,3	100		168,7	100		952,9	100	in Betrieb
16:30		3,7	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		122086,6	100	11,3	100		169,9	100		952,7	100	in Betrieb
17:00		4,1	100		1,9	100		0,0	73		4,6	100		0,22	100		30,6	100		0,3	100		0,3	100		121375,5	100	11,3	100		169,4	100		950,7	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		24,8	100		0,3	100		0,3	100		122176,1	100	11,3	100		170,5	100		954,0	100	in Betrieb
18:00		1,4	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		119903,7	100	11,5	100		173,1	100		952,2	100	in Betrieb
18:30		2,5	100		1,2	100		0,01	100		4,1	100		0,22	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		122342,0	100	11,3	100		173,9	100		956,4	100	in Betrieb
19:00		1,9	100		2,2	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		123318,3	100	11,3	100		173,0	100		959,8	100	in Betrieb
19:30		2,2	100		2,2	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,3	100		121661,1	100	11,4	100		170,1	100		956,5	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		32,0	100		0,3	100		0,2	100		122021,0	100	11,4	100		167,7	100		955,2	100	in Betrieb
20:30		1,5	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,3	100		122245,1	100	11,3	100		167,1	100		953,7	100	in Betrieb
21:00		1,4	84		0,6	84		0,0	73		4,9	84		0,21	100		26,0	84		0,3	84		0,3	84		122810,4	100	11,3	84		164,1	100		952,4	100	in Betrieb
21:30		2,1	79		1,1	79		0,0	100		4,1	79		0,22	100		32,0	79		0,3	79		0,1	79		118799,4	100	11,5	79		163,2	100		955,3	100	in Betrieb
22:00		3,6	100		2,0	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		122286,4	100	11,2	100		16					