

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		Val.
00:30		3,6	100	1,9	100	0,06	100	4,3	100	0,21	100	28,6	100	0,3	100	0,0	100	121468,0	100	11,4	100	163,9	100	955,4	100	In marcia	
01:00		2,9	100	0,8	100	0,0	73	4,4	100	0,21	100	26,9	100	0,3	100	0,0	100	122141,8	100	11,3	100	166,6	100	959,9	100	In marcia	
01:30		3,1	100	1,8	100	0,0	100	4,0	100	0,21	100	35,4	100	0,3	100	0,2	100	123480,8	100	11,2	100	169,5	100	957,6	100	In marcia	
02:00		2,9	100	1,4	100	0,01	100	4,3	100	0,21	100	30,1	100	0,3	100	0,0	100	121768,0	100	11,3	100	170,3	100	953,5	100	In marcia	
02:30		1,6	100	0,7	100	0,01	100	4,1	100	0,22	100	36,5	100	0,3	100	0,2	100	124354,4	100	11,2	100	171,8	100	955,3	100	In marcia	
03:00		3,3	100	1,8	100	0,03	73	4,4	100	0,22	100	33,3	100	0,3	100	0,2	100	122629,2	100	11,3	100	171,9	100	953,0	100	In marcia	
03:30		3,1	100	2,3	100	0,07	100	4,5	100	0,22	100	28,5	100	0,3	100	0,1	100	122105,3	100	11,4	100	168,9	100	953,0	100	In marcia	
04:00		2,2	100	1,4	100	0,06	100	4,5	100	0,21	94	25,7	100	0,3	100	0,2	100	122907,8	100	11,3	100	167,6	100	960,0	100	In marcia	
04:30		3,1	100	1,3	100	0,07	100	5,0	100	0,21	100	19,6	100	0,3	100	0,0	100	121843,4	100	11,4	100	168,5	100	960,6	100	In marcia	
05:00		2,9	100	1,0	100	0,07	73	5,4	100	0,22	100	26,6	100	0,3	100	0,0	100	118492,3	100	11,6	100	171,7	100	952,7	100	In marcia	
05:30		4,4	100	1,7	100	0,03	100	5,2	100	0,21	100	25,5	100	0,3	100	0,2	100	123468,6	100	11,1	100	172,4	100	965,3	100	In marcia	
06:00		3,6	100	1,3	100	0,07	100	4,3	100	0,22	100	25,0	100	0,3	100	0,1	100	120386,8	100	11,5	100	169,6	100	951,4	100	In marcia	
06:30		3,5	100	1,2	100	0,04	100	4,3	100	0,21	100	28,7	100	0,3	100	0,0	100	120135,5	100	11,3	100	170,0	100	957,1	100	In marcia	
07:00		4,2	100	1,7	100	0,06	73	4,5	100	0,21	100	26,8	100	0,3	100	0,1	100	119708,2	100	11,3	100	169,8	100	962,5	100	In marcia	
07:30		3,2	100	1,2	100	0,0	100	4,5	100	0,21	100	36,3	100	0,3	100	0,0	100	121039,7	100	11,1	100	166,0	100	964,4	100	In marcia	
08:00		3,5	100	1,6	100	0,02	100	4,1	100	0,21	94	39,5	100	0,3	100	0,0	100	122098,7	100	11,1	100	162,3	100	966,5	100	In marcia	
08:30		2,7	100	2,1	100	0,0	100	4,2	100	0,21	100	35,3	100	0,3	100	0,1	100	120388,6	100	11,2	100	159,9	100	960,0	100	In marcia	
09:00		2,8	86	1,6	86	0,0	73	4,2	86	0,21	100	34,1	86	0,3	86	0,0	86	123085,3	100	10,9	86	158,0	100	968,8	100	In marcia	
09:30		2,4	78	1,5	78	0,0	100	3,9	78	0,21	100	29,7	78	0,3	78	0,0	78	120446,0	100	11,3	78	156,6	100	963,3	100	In marcia	
10:00		1,3	100	1,0	100	0,0	100	3,9	100	0,21	100	32,5	100	0,3	100	0,0	100	122313,2	100	11,2	100	156,3	100	963,7	100	In marcia	
10:30		2,1	100	1,6	100	0,0	100	4,1	100	0,21	100	32,4	100	0,3	100	0,0	100	122925,3	100	11,2	100	156,9	100	962,6	100	In marcia	
11:00		1,5	100	1,2	100	0,0	73	4,3	100	0,22	100	34,8	100	0,3	100	0,0	100	119106,0	100	11,6	100	159,2	100	944,4	100	In marcia	
11:30		1,8	100	2,0	100	0,0	100	3,8	100	0,22	100	32,8	100	0,3	100	0,0	100	125510,7	100	11,0	100	162,1	100	962,3	100	In marcia	
12:00		1,8	100	1,6	100	0,05	100	4,4	100	0,22	94	22,9	100	0,3	100	0,0	100	121176,7	100	11,5	100	163,9	100	957,0	100	In marcia	
12:30		1,6	100	1,6	100	0,06	100	4,4	100	0,22	100	30,5	100	0,3	100	0,0	100	123137,8	100	11,3	100	165,0	100	957,6	100	In marcia	
13:00		1,6	100	1,3	100	0,05	73	4,9	100	0,22	100	24,7	100	0,3	100	0,0	100	123009,3	100	11,3	100	166,1	100	954,9	100	In marcia	
13:30		1,3	100	1,7	100	0,0	100	4,5	100	0,22	100	26,9	100	0,3	100	0,1	100	121239,7	100	11,4	100	165,9	100	950,1	100	In marcia	
14:00		1,4	100	1,7	100	0,0	100	4,6	100	0,22	100	32,5	100	0,3	100	0,1	100	123568,3	100	11,2	100	164,6	100	955,4	100	In marcia	
14:30		2,4	100	1,3	100	0,03	100	4,8	100	0,22	100	35,7	100	0,3	100	0,0	100	124567,0	100	11,2	100	163,9	100	957,5	100	In marcia	
15:00		2,1	100	1,2	100	0,0	73	4,4	100	0,22	100	24,1	100	0,3	100	0,0	100	121979,1	100	11,4	100	163,9	100	956,7	100	In marcia	
15:30		2,5	100	1,7	100	0,0	100	4,1	100	0,22	100	17,7	100	0,3	100	0,0	100	117856,5	100	11,6	100	163,9	100	948,3	100	In marcia	
16:00		1,7	100	1,3	100	0,0	100	4,2	100	0,21	94	25,4	100	0,3	100	0,0	100	120698,7	100	11,4	100	161,5	100	953,8	100	In marcia	
16:30		1,3	100	1,2	100	0,02	100	3,7	100	0,21	100	41,2	100	0,3	100	0,0	100	121918,8	100	11,2	100	163,2	100	956,2	100	In marcia	
17:00		1,3	100	1,4	100	0,04	73	3,7	100	0,22	100	40,6	100	0,3	100	0,0	100	122485,6	100	11,2	100	166,5	100	954,4	100	In marcia	
17:30		1,6	100	1,9	100	0,01	100	3,9	100	0,22	100	35,9	100	0,3	100	0,0	100	124404,7	100	11,1	100	168,9	100	960,6	100	In marcia	
18:00		1,5	100	1,4	100	0,03	100	4,2	100	0,22	100	31,8	100	0,3	100	0,1	100	123888,4	100	11,2	100	171,0	100	947,2	100	In marcia	
18:30		1,6	100	1,7	100	0,06	100	3,7	100	0,22	100	27,1	100	0,3	100	0,1	100	123074,8	100	11,4	100	170,6	100	947,8	100	In marcia	
19:00		1,4	100	1,6	100	0,06	73	3,9	100	0,22	100	28,9	100	0,3	100	0,0	100	120306,2	100	11,6	100	167,4	100	940,3	100	In marcia	
19:30		1,5	100	1,4	100	0,0	100	3,8	100	0,22	100	22,4	100	0,3	100	0,0	100	121248,6	100	11,6	100	166,7	100	943,0	100	In marcia	
20:00		2,0	100	1,4	100	0,06	100	3,6	100	0,22	94	25,3	100	0,3	100	0,0	100	120223,3	100	11,5	100	166,7	100	947,9	100	In marcia	
20:30		2,1	100	1,4	100	0,02	100	4,2	100	0,21	100	27,7	100	0,3	100	0,0	100	122919,1	100	11,3	100	165,7	100	953,6	100	In marcia	
21:00		1,4	86	0,7	86	0,01	73	4,2	86	0,21	100	31,3	86	0,3	86	0,1	86	121146,4	100	11,4	86	163,5	100	953,2	100	In marcia	
21:30		2,3	78	1,5	78	0,0	100	4,0	78	0,21	100	26,7	78	0,3	78	0,4	78	121007,6	100	11,3	78	161,0	100	949,8	100	In marcia	
22:00		1,3	100	1,1	100	0,0	100	4,1	100	0,21	100	35,8	100	0,3	100	0,5	100	123790,8	100	11,1	100	160,5	100	945,9	100	In marcia	
22:30		3,2	100	2,4	100	0,0	100	3,9	100	0,21	100	29,1	100	0,3	100	0,4	100	122840,6	100	11,2	100	159,4	100	949,7	100	In marcia	
23:00		3,3	100	1,3	100	0,0	73	4,3	100	0,21	100	23,8	100	0,3	100	0,3	100	121043,6	100	11,4	100	159,2	100	952,0	100	In marcia	
23:30		3,9	100	1,1	100	0,0	100	4,3	100	0,21	100	21,8	100	0,3	100	0,3	100	121821,4	100	11,3	100	158,8	100	952,5	100	In marcia	
24:00		3,3	100	0,9	100	0,0	100	4,4	100	0,21	94	24,4	100	0,3	100	0,5	100	122432,9	100	11,2	100	159,1	100	956,7	100	In marcia	
MIN		1,3		0,7		0		3,6		0,21		17,7		0,3		0		117856,5		10,9		156,3		940,3			
MAX		4,4		2,4		0,07		5,4		0,22		41,2		0,3		0,5		125510,7		11,6		172,4		968,8			
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8		2,7/0,7		0,4		5,4/2,2		2,1/1,2		27,0/2,6		1,8/0,5		1,0/0,6											
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00		99,98						100,00																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		1,9	100		0,06	100		4,3	100		0,21	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		121468,0	100		11,4	100		163,9	100		955,4	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		0,8	100		0,0	73		4,4	100		0,21	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		122141,8	100		11,3	100		166,6	100		959,9	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		123480,8	100		11,2	100		169,5	100		957,6	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		1,4	100		0,01	100		4,3	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		121768,0	100		11,3	100		170,3	100		953,5	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,7	100		0,01	100		4,1	100		0,22	100		36,5	100		0,3	100		0,2	100		124354,4	100		11,2	100		171,8	100		955,3	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		1,8	100		0,03	73		4,4	100		0,22	100		33,3	100		0,3	100		0,2	100		122629,2	100		11,3	100		171,9	100		953,0	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		2,3	100		0,07	100		4,5	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		122105,3	100		11,4	100		168,9	100		953,0	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,4	100		0,06	100		4,5	100		0,21	94		25,7	100		0,3	100		0,2	100		122907,8	100		11,3	100		167,6	100		960,0	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		1,3	100		0,07	100		5,0	100		0,21	100		19,6	100		0,3	100		0,0	100		121843,4	100		11,4	100		168,5	100		960,6	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,0	100		0,07	73		5,4	100		0,22	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		118492,3	100		11,6	100		171,7	100		952,7	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		1,7	100		0,03	100		5,2	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		123468,6	100		11,1	100		172,4	100		965,3	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		1,3	100		0,07	100		4,3	100		0,22	100		25,0	100		0,3	100		0,1	100		120388,6	100		11,5	100		169,6	100		951,4	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		1,2	100		0,04	100		4,3	100		0,21	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		120135,5	100		11,3	100		170,0	100		957,1	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		1,7	100		0,06	73		4,5	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		119708,2	100		11,3	100		169,8	100		962,5	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		36,3	100		0,3	100		0,0	100		121039,7	100		11,1	100		166,0	100		964,4	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		1,6	100		0,02	100		4,1	100		0,21	94		39,5	100		0,3	100		0,0	100		122098,7	100		11,1	100		162,3	100		966,5	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		35,3	100		0,3	100		0,1	100		120388,6	100		11,2	100		159,9	100		960,0	100		in Betrieb
09:00		2,8	86		1,6	86		0,0	73		4,2	86		0,21	100		34,1	86		0,3	86		0,0	86		123085,3	100		10,9	86		158,0	100		968,8	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		1,5	78		0,0	100		3,9	78		0,21	100		29,7	78		0,3	78		0,0	78		120446,0	100		11,3	78		156,6	100		963,3	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		122313,2	100		11,2	100		156,3	100		963,7	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		32,4	100		0,3	100		0,0	100		122925,3	100		11,2	100		156,9	100		962,6	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		119106,0	100		11,6	100		159,2	100		944,4	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		125510,7	100		11,0	100		162,1	100		962,3	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		1,6	100		0,05	100		4,4	100		0,22	94		22,9	100		0,3	100		0,0	100		121176,7	100		11,5	100		163,9	100		957,0	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,6	100		0,06	100		4,4	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		123137,8	100		11,3	100		165,0	100		957,6	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,3	100		0,05	73		4,9	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,0	100		123009,3	100		11,3	100		166,1	100		954,9	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		121239,7	100		11,4	100		165,9	100		950,1	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		32,5	100		0,3	100		0,1	100		123568,3	100		11,2	100		164,6	100		955,4	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,3	100		0,03	100		4,8	100		0,22	100		35,7	100		0,3	100		0,0	100		124567,0	100		11,2	100		163,9	100		957,5	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,2	100		0,0	73		4,4	100		0,22	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		121979,1	100		11,4	100		165,9	100		956,7	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		17,7	100		0,3	100		0,0	100		117856,5	100		11,6	100		163,9	100		948,3	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,21	94		25,4	100		0,3	100		0,0	100		120698,7	100		11,4	100		161,5	100		953,8	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,2	100		0,02	100		3,7	100		0,21	100		41,2	100		0,3	100		0,0	100		121918,8	100		11,2	100		163,2	100		956,2	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		0,04	73		3,7	100		0,22	100		40,6	100		0,3	100		0,0	100		122485,6	100		11,2	100		166,5	100		954,4	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		1,9	100		0,01	100		3,9	100		0,22	100		35,9	100		0,3	100		0,0	100		124404,7	100		11,1	100		168,9	100		960,6	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		1,4	100		0,03	100		4,2	100		0,22	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		123888,4	100		11,2	100		171,0	100		947,2	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,7	100		0,06	100		3,7	100		0,22	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		123074,8	100		11,4	100		170,6	100		947,8	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,6	100		0,06	73		3,9	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		120306,2	100		11,6	100		167,4	100		940,3	100		in Betrieb
19:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		22,4	100		0,3	100		0,0	100		121248,6	100		11,6	100		166,7	100		943,0	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,4	100		0,06	100		3,6	100		0,22	94		25,3	100		0,3	100		0,0	100		120223,3	100		11,5	100		166,7	100		947,9	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		1,4	100		0,02	100		4,2	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		122919,1	100		11,3	100		165,7	100		953,6	100		in Betrieb
21:00		1,4	86		0,7	86		0,01	73		4,2	86		0,21	100		31,3	86		0,3	86		0,1	86		121146,4	100		11,4	86		163,5	100		953,2	100		in Betrieb
21:30		2,3	78		1,5	78		0,0	100		4,0	78		0,21	100																							