

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		121137,2	100		11,2	100		162,7	100		945,2	100		In marcia
01:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,3	100		116339,4	100		11,6	100		166,2	100		938,8	100		In marcia
01:30		1,7	100		1,8	100		0,01	100		3,9	100		0,22	100		33,8	100		0,3	100		0,4	100		117065,6	100		11,5	100		166,6	100		939,4	100		In marcia
02:00		2,2	100		2,2	100		0,06	100		4,4	100		0,22	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		115901,1	100		11,6	100		167,8	100		933,1	100		In marcia
02:30		1,9	100		1,2	100		0,05	100		3,9	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		117036,4	100		11,5	100		169,3	100		937,5	100		In marcia
03:00		1,4	100		1,1	100		0,06	73		4,0	100		0,22	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		117370,5	100		11,5	100		171,1	100		936,5	100		In marcia
03:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		116548,0	100		11,5	100		168,1	100		940,6	100		In marcia
04:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,22	94		30,8	100		0,3	100		0,3	100		114648,4	100		11,7	100		164,8	100		938,0	100		In marcia
04:30		2,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		118078,0	100		11,3	100		165,2	100		945,7	100		In marcia
05:00		2,9	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		23,9	100		0,3	100		0,3	100		116743,1	100		11,5	100		171,0	100		943,9	100		In marcia
05:30		2,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		117704,6	100		11,3	100		174,4	100		943,6	100		In marcia
06:00		2,8	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		26,0	100		0,3	100		0,4	100		115246,1	100		11,5	100		173,4	100		934,1	100		In marcia
06:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		114140,6	100		11,6	100		169,7	100		933,9	100		In marcia
07:00		1,3	100		0,8	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,4	100		117767,6	100		11,2	100		169,5	100		939,8	100		In marcia
07:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		33,8	100		0,3	100		0,4	100		118254,1	100		11,2	100		166,4	100		940,1	100		In marcia
08:00		2,2	100		2,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		30,9	100		0,3	100		0,2	100		117986,2	100		11,4	100		161,2	100		948,9	100		In marcia
08:30		2,2	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		116534,1	100		11,5	100		158,3	100		939,8	100		In marcia
09:00		1,8	84		1,2	84		0,0	73		3,9	84		0,23	100		28,7	84		0,3	84		0,4	84		115314,5	100		11,5	84		155,6	100		943,4	100		In marcia
09:30		2,5	79		1,6	79		0,0	100		3,6	79		0,23	100		21,4	79		0,3	79		0,5	79		116504,7	100		11,4	79		152,1	100		944,6	100		In marcia
10:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		22,2	100		0,3	100		0,4	100		116226,5	100		11,4	100		150,8	100		946,2	100		In marcia
10:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		113766,6	100		11,5	100		150,4	100		941,7	100		In marcia
11:00		2,7	100		2,0	100		0,0	73		3,6	100		0,22	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		115853,1	100		11,4	100		150,1	100		951,5	100		In marcia
11:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		39,5	100		0,3	100		0,3	100		116890,8	100		11,3	100		151,5	100		951,2	100		In marcia
12:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		42,0	100		0,3	100		0,4	100		117420,7	100		11,3	100		152,9	100		947,1	100		In marcia
12:30		5,7	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,5	100		111999,1	100		11,8	100		153,1	100		933,9	100		In marcia
13:00		2,5	100		0,4	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		22,5	100		0,3	100		0,3	100		116275,8	100		11,4	100		152,8	100		943,9	100		In marcia
13:30		2,6	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		20,4	100		0,3	100		0,3	100		111737,9	100		11,7	100		152,1	100		943,5	100		In marcia
14:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		23,1	100		0,3	100		0,3	100		114239,0	100		11,4	100		151,2	100		942,8	100		In marcia
14:30		2,8	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		24,6	100		0,3	100		0,2	100		113556,2	100		11,5	100		143,3	100		953,4	100		In marcia
15:00		1,6	100		0,8	100		0,0	73		3,5	100		0,21	100		38,5	100		0,3	100		0,4	100		115730,4	100		11,2	100		145,3	100		947,0	100		In marcia
15:30		2,8	100		2,2	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		36,2	100		0,3	100		0,4	100		114509,1	100		11,3	100		153,2	100		942,3	100		In marcia
16:00		2,9	100		1,9	100		0,01	100		3,4	100		0,21	95		36,6	100		0,2	100		0,3	100		118177,5	100		11,0	100		161,9	100		953,9	100		In marcia
16:30		4,7	100		2,2	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		111449,0	100		11,6	100		165,3	100		944,6	100		In marcia
17:00		2,8	100		1,0	100		0,02	73		3,9	100		0,21	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		113901,4	100		11,4	100		165,5	100		953,8	100		In marcia
17:30		2,5	100		1,2	100		0,03	100		3,6	100		0,21	100		33,8	100		0,3	100		0,4	100		117683,4	100		11,1	100		167,0	100		959,1	100		In marcia
18:00		1,6	100		0,8	100		0,08	100		3,8	100		0,21	100		35,6	100		0,3	100		0,5	100		116114,1	100		11,3	100		166,4	100		948,8	100		In marcia
18:30		2,4	100		2,0	100		0,08	100		3,8	100		0,22	100		44,6	100		0,3	100		0,4	100		116048,3	100		11,7	100		166,1	100		947,8	100		In marcia
19:00		2,2	100		1,8	100		0,07	73		4,1	100		0,23	100		35,0	100		0,3	100		0,5	100		111989,3	100		11,9	100		166,8	100		944,1	100		In marcia
19:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		26,9	100		0,3	100		0,6	100		117075,4	100		10,9	100		164,1	100		957,9	100		In marcia
20:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,21	94		28,5	100		0,3	100		0,5	100		118570,9	100		11,1	100		164,1	100		954,3	100		In marcia
20:30		3,1	100		1,7	100		0,05	100		3,7	100		0,22	100		21,5	100		0,3	100		0,5	100		116007,1	100		11,5	100		165,1	100		944,4	100		In marcia
21:00		2,8	86		2,7	86		0,06	73		4,2	86		0,22	100		26,6	86		0,3	86		0,4	86		112151,1	100		11,8	86		165,7	100		923,0	100		In marcia
21:30		1,3	78		0,1	78		0,0	100		4,2	78		0,22	100		27,2	78		0,3	78																	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		121137,2	100		11,2	100		162,7	100		945,2	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,3	100		116339,4	100		11,6	100		166,2	100		938,8	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		1,8	100		0,01	100		3,9	100		0,22	100		33,8	100		0,3	100		0,4	100		117065,6	100		11,5	100		166,6	100		939,4	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		2,2	100		0,06	100		4,4	100		0,22	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		115901,1	100		11,6	100		167,8	100		933,1	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,2	100		0,05	100		3,9	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		117036,4	100		11,5	100		169,3	100		937,5	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,1	100		0,06	73		4,0	100		0,22	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		117370,5	100		11,5	100		171,1	100		936,5	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		116548,0	100		11,5	100		168,1	100		940,6	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,22	94		30,8	100		0,3	100		0,3	100		114648,4	100		11,7	100		164,8	100		938,0	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		118078,0	100		11,3	100		165,2	100		945,7	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		23,9	100		0,3	100		0,3	100		116743,1	100		11,5	100		171,0	100		943,9	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		117704,6	100		11,3	100		174,4	100		943,6	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		26,0	100		0,3	100		0,4	100		115246,1	100		11,5	100		173,4	100		934,1	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		114140,6	100		11,6	100		169,7	100		933,9	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		0,8	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,4	100		117767,6	100		11,2	100		169,5	100		939,8	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		33,8	100		0,3	100		0,4	100		118254,1	100		11,2	100		166,4	100		940,1	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		2,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		30,9	100		0,3	100		0,2	100		117986,2	100		11,4	100		161,2	100		948,9	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		116534,1	100		11,5	100		158,3	100		939,8	100		in Betrieb
09:00		1,8	84		1,2	84		0,0	73		3,9	84		0,23	100		28,7	84		0,3	84		0,4	84		115314,5	100		11,5	84		155,6	100		943,4	100		in Betrieb
09:30		2,5	79		1,6	79		0,0	100		3,6	79		0,23	100		21,4	79		0,3	79		0,5	79		116504,7	100		11,4	79		152,1	100		944,6	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		22,2	100		0,3	100		0,4	100		116226,5	100		11,4	100		150,8	100		946,2	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		113766,6	100		11,5	100		150,4	100		941,7	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		2,0	100		0,0	73		3,6	100		0,22	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		115853,1	100		11,4	100		150,1	100		951,5	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		39,5	100		0,3	100		0,3	100		116890,8	100		11,3	100		151,5	100		951,2	100		in Betrieb
12:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		42,0	100		0,3	100		0,4	100		117420,7	100		11,3	100		152,9	100		947,1	100		in Betrieb
12:30		5,7	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,5	100		111999,1	100		11,8	100		153,1	100		933,9	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		0,4	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		22,5	100		0,3	100		0,3	100		116275,8	100		11,4	100		152,8	100		943,9	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		20,4	100		0,3	100		0,3	100		111737,9	100		11,7	100		152,1	100		943,5	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		23,1	100		0,3	100		0,3	100		114239,0	100		11,4	100		151,2	100		942,8	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		24,6	100		0,3	100		0,2	100		113556,2	100		11,5	100		143,3	100		953,4	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,8	100		0,0	73		3,5	100		0,21	100		38,5	100		0,3	100		0,4	100		115730,4	100		11,2	100		145,3	100		947,0	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		2,2	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		36,2	100		0,3	100		0,4	100		114509,1	100		11,3	100		153,2	100		942,3	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		1,9	100		0,01	100		3,4	100		0,21	95		36,6	100		0,2	100		0,3	100		118177,5	100		11,0	100		161,9	100		953,9	100		in Betrieb
16:30		4,7	100		2,2	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		111449,0	100		11,6	100		165,3	100		944,6	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		1,0	100		0,02	73		3,9	100		0,21	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		113901,4	100		11,4	100		165,5	100		953,8	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		1,2	100		0,03	100		3,6	100		0,21	100		33,8	100		0,3	100		0,4	100		117683,4	100		11,1	100		167,0	100		959,1	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,8	100		0,08	100		3,8	100		0,21	100		35,6	100		0,3	100		0,5	100		116114,1	100		11,3	100		166,4	100		948,8	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		2,0	100		0,08	100		3,8	100		0,22	100		44,6	100		0,3	100		0,4	100		116048,3	100		11,7	100		166,1	100		947,8	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,8	100		0,07	73		4,1	100		0,23	100		35,0	100		0,3	100		0,5	100		111989,3	100		11,9	100		166,8	100		944,1	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		26,9	100		0,3	100		0,6	100		117075,4	100		10,9	100		164,1	100		957,9	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,21	94		28,5	100		0,3	100		0,5	100		118570,9	100		11,1	100		164,1	100		954,3	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		1,7	100		0,05	100		3,7	100		0,22	100		21,5	100		0,3	100		0,5	100		116007,1	100		11,5	100		165,1	100		944,4	100		in Betrieb
21:00		2,8	86		2,7	86		0,06	73		4,2	86		0,22	100		26,6	86		0,3	86		0,4	86		112151,1	100		11,8	86		165,7	100		923,0	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		0,1	78		0,0	100		4,2	78		0,22	100		27,2	78		0,3	78																	