

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/07/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		29,4	100		0,2	100		0,1	100		120197,1	100	11,0	100		160,9	100		973,8	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		46,3	100		0,3	100		0,2	100		121579,6	100	10,7	100		162,3	100		977,9	100	In marcia
01:30		2,0	100		2,2	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		35,7	100		0,2	100		0,2	100		124107,5	100	11,0	100		164,7	100		972,5	100	In marcia
02:00		2,4	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,2	100		119025,8	100	11,4	100		164,6	100		961,2	100	In marcia
02:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		122206,2	100	11,1	100		164,3	100		968,5	100	In marcia
03:00		1,8	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		26,4	100		0,2	100		0,3	100		123009,6	100	11,0	100		165,2	100		970,3	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		122409,5	100	11,1	100		165,8	100		963,5	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		40,8	100		0,3	100		0,5	100		125054,0	100	11,0	100		167,2	100		964,5	100	In marcia
04:30		2,7	100		3,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		124530,6	100	11,2	100		167,8	100		963,0	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,4	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,3	100		122986,8	100	11,4	100		168,0	100		962,5	100	In marcia
05:30		1,4	100		0,4	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		21,0	100		0,3	100		0,4	100		121086,2	100	11,5	100		168,9	100		961,3	100	In marcia
06:00		1,8	100		0,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		20,6	100		0,3	100		0,2	100		122296,6	100	11,3	100		168,1	100		959,7	100	In marcia
06:30		2,8	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		20,4	100		0,3	100		0,3	100		120731,6	100	11,4	100		168,4	100		963,4	100	In marcia
07:00		4,2	100		0,7	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,2	100		121270,4	100	11,2	100		167,1	100		967,6	100	In marcia
07:30		4,4	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		121548,5	100	11,2	100		165,6	100		968,7	100	In marcia
08:00		5,7	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		32,9	100		0,3	100		0,2	100		122739,5	100	11,1	100		164,4	100		968,0	100	In marcia
08:30		1,4	100		0,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		39,3	100		0,3	100		0,4	100		122245,9	100	11,2	100		164,8	100		964,7	100	In marcia
09:00		2,4	86		1,4	86		0,01	73		4,6	86		0,24	100		37,1	86		0,3	86		0,2	86		122724,5	100	11,2	86		164,6	100		964,6	100	In marcia
09:30		2,5	78		0,8	78		0,0	100		4,6	78		0,25	100		47,3	78		0,3	78		0,6	78		122955,0	100	11,1	78		165,9	100		961,3	100	In marcia
10:00		3,6	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		40,4	100		0,3	100		0,5	100		124086,5	100	11,1	100		167,6	100		955,8	100	In marcia
10:30		4,2	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		36,9	100		0,3	100		0,6	100		123775,1	100	11,2	100		168,3	100		957,0	100	In marcia
11:00		6,4	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,4	100		126384,4	100	11,0	100		169,1	100		964,8	100	In marcia
11:30		3,2	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		22,4	100		0,3	100		0,5	100		123215,0	100	11,2	100		169,2	100		959,6	100	In marcia
12:00		1,9	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		26,3	100		0,3	100		0,5	100		125101,2	100	11,0	100		167,7	100		961,5	100	In marcia
12:30		6,6	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		21,0	100		0,3	100		0,6	100		124338,0	100	11,1	100		169,4	100		957,8	100	In marcia
13:00		4,6	100		0,6	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		15,6	100		0,3	100		0,6	100		123123,7	100	11,2	100		169,3	100		953,1	100	In marcia
13:30		5,8	100		0,3	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		15,4	100		0,3	100		0,6	100		124790,8	100	11,1	100		170,1	100		963,2	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		124821,5	100	11,1	100		171,0	100		959,7	100	In marcia
14:30		3,1	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		37,3	100		0,3	100		0,5	100		124959,4	100	11,1	100		171,0	100		962,6	100	In marcia
15:00		1,7	100		0,4	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		42,4	100		0,3	100		0,6	100		123444,2	100	11,1	100		170,6	100		958,6	100	In marcia
15:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		35,8	100		0,3	100		0,6	100		124309,7	100	11,0	100		170,4	100		961,1	100	In marcia
16:00		4,1	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		29,4	100		0,3	100		0,7	100		124266,3	100	10,8	100		170,9	100		963,3	100	In marcia
16:30		6,0	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		16,2	100		0,3	100		0,5	100		120895,1	100	11,3	100		170,8	100		955,2	100	In marcia
17:00		2,6	100		0,9	100		0,0	73		3,7	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		125232,4	100	10,9	100		170,4	100		966,6	100	In marcia
17:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		24,6	100		0,3	100		0,5	100		121536,3	100	11,2	100		169,5	100		959,8	100	In marcia
18:00		3,1	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		24,2	100		0,2	100		0,5	100		123210,1	100	11,0	100		168,2	100		965,2	100	In marcia
18:30		2,3	100		0,6	100		0,01	100		3,5	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		122514,4	100	10,7	100		167,4	100		973,6	100	In marcia
19:00		5,3	100		1,9	100		0,06	73		3,7	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,5	100		121257,5	100	11,2	100		167,3	100		959,8	100	In marcia
19:30		2,1	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		35,2	100		0,3	100		0,5	100		123333,8	100	11,0	100		166,9	100		962,4	100	In marcia
20:00		3,9	100		0,6	100		0,06	100		3,9	100		0,21	94		30,6	100		0,3	100		0,4	100		122508,1	100	11,1	100		166,6	100		962,6	100	In marcia
20:30		3,5	100		0,4	100		0,07	100		3,9	100		0,21	100		38,8	100		0,3	100		0,5	100		123509,7	100	10,8	100		167,9	100		969,7	100	In marcia
21:00		6,3	84		1,0	84		0,07	73		4,7	84		0,21	100		26,6	84		0,3	84		0,6	84		124912,9	100	11,0	84		167,8	100		962,5	100	In marcia
21:30		4,4	79		0,7	79		0,01	100		5,3	79		0,21	100		27,4	79		0,3	79		0,6	79		122290,7	100	11,2	79		167,5	100		961,9	100	In marcia
22:00		4,0	100		0,5	100		0,03	100		5,5	100		0,21	100		25,4	100		0,3	100		0,6	100		123718,9	100	11,1	100		166					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		29,4	100		0,2	100		0,1	100		120197,1	100		11,0	100		160,9	100		973,8	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		46,3	100		0,3	100		0,2	100		121579,6	100		10,7	100		162,3	100		977,9	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		2,2	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		35,7	100		0,2	100		0,2	100		124107,5	100		11,0	100		164,7	100		972,5	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,2	100		119025,8	100		11,4	100		164,6	100		961,2	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		122206,2	100		11,1	100		164,3	100		968,5	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		26,4	100		0,2	100		0,3	100		123009,6	100		11,0	100		165,2	100		970,3	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		122409,5	100		11,1	100		165,8	100		963,5	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		40,8	100		0,3	100		0,5	100		125054,0	100		11,0	100		167,2	100		964,5	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		3,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		124530,6	100		11,2	100		167,8	100		963,0	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,4	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,3	100		122986,8	100		11,4	100		168,0	100		962,5	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		0,4	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		21,0	100		0,3	100		0,4	100		121086,2	100		11,5	100		168,9	100		961,3	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		0,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		20,6	100		0,3	100		0,2	100		122296,6	100		11,3	100		169,1	100		959,7	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		20,4	100		0,3	100		0,3	100		120731,6	100		11,4	100		168,4	100		963,4	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		0,7	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,2	100		121270,4	100		11,2	100		167,1	100		967,6	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		121548,5	100		11,2	100		165,6	100		968,7	100		in Betrieb
08:00		5,7	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		32,9	100		0,3	100		0,2	100		122739,5	100		11,1	100		164,4	100		968,0	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		0,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		39,3	100		0,3	100		0,4	100		122245,9	100		11,2	100		164,8	100		964,7	100		in Betrieb
09:00		2,4	86		1,4	86		0,01	73		4,6	86		0,24	100		37,1	86		0,3	86		0,2	86		122724,5	100		11,2	86		164,6	100		964,6	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		0,8	78		0,0	100		4,6	78		0,25	100		47,3	78		0,3	78		0,6	78		122955,0	100		11,1	78		165,9	100		961,3	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		40,4	100		0,3	100		0,5	100		124086,5	100		11,1	100		167,6	100		955,8	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		36,9	100		0,3	100		0,6	100		123775,1	100		11,2	100		168,3	100		957,0	100		in Betrieb
11:00		6,4	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,4	100		126384,4	100		11,0	100		169,1	100		964,8	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		22,4	100		0,3	100		0,5	100		123215,0	100		11,2	100		169,2	100		959,6	100		in Betrieb
12:00		1,9	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		26,3	100		0,3	100		0,5	100		125101,2	100		11,0	100		167,7	100		961,5	100		in Betrieb
12:30		6,6	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		21,0	100		0,3	100		0,6	100		124338,0	100		11,1	100		169,4	100		957,8	100		in Betrieb
13:00		4,6	100		0,6	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		15,6	100		0,3	100		0,6	100		123123,7	100		11,2	100		169,3	100		953,1	100		in Betrieb
13:30		5,8	100		0,3	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		15,4	100		0,3	100		0,6	100		124790,8	100		11,1	100		170,1	100		963,2	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		124821,5	100		11,1	100		171,0	100		959,7	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		37,3	100		0,3	100		0,5	100		124959,4	100		11,1	100		171,0	100		962,6	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		0,4	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		42,4	100		0,3	100		0,6	100		123444,2	100		11,1	100		170,6	100		958,6	100		in Betrieb
15:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		35,8	100		0,3	100		0,6	100		124309,7	100		11,0	100		170,4	100		961,1	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		29,4	100		0,3	100		0,7	100		124266,3	100		10,8	100		170,9	100		963,3	100		in Betrieb
16:30		6,0	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		16,2	100		0,3	100		0,5	100		120895,1	100		11,3	100		170,8	100		955,2	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		0,9	100		0,0	73		3,7	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		125232,4	100		10,9	100		170,4	100		966,6	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		24,6	100		0,3	100		0,5	100		121536,3	100		11,2	100		169,5	100		959,8	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		24,2	100		0,2	100		0,5	100		123210,1	100		11,0	100		168,2	100		965,2	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		0,6	100		0,01	100		3,5	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		122514,4	100		10,7	100		167,4	100		973,6	100		in Betrieb
19:00		5,3	100		1,9	100		0,06	73		3,7	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,5	100		121257,5	100		11,2	100		167,3	100		959,8	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		35,2	100		0,3	100		0,5	100		123333,8	100		11,0	100		166,9	100		962,4	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,6	100		0,06	100		3,9	100		0,21	94		30,6	100		0,3	100		0,4	100		122508,1	100		11,1	100		166,6	100		962,6	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,4	100		0,07	100		3,9	100		0,21	100		38,8	100		0,3	100		0,5	100		123509,7	100		10,8	100		167,9	100		969,7	100		in Betrieb
21:00		6,3	84		1,0	84		0,07	73		4,7	84		0,21	100		26,6	84		0,3	84		0,6	84		124912,9	100		11,0	84		167,8	100		962,5	100		in Betrieb
21:30		4,4	79		0,7	79		0,01	100		5,3	79		0,21	100		27,4	79		0,3	79		0,6															