

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/07/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		122750,4	100		11,1	100		167,2	100		961,2	100	In marcia
01:00		1,7	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,22	100		34,8	100		0,3	100		0,1	100		125174,0	100		10,9	100		167,3	100		965,8	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		123001,2	100		11,2	100		168,5	100		959,9	100	In marcia
02:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,1	100		124852,0	100		11,1	100		168,5	100		961,2	100	In marcia
02:30		2,2	100		2,2	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		120000,4	100		11,5	100		168,9	100		954,5	100	In marcia
03:00		1,4	100		0,9	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		121946,2	100		11,3	100		169,6	100		950,7	100	In marcia
03:30		2,3	100		1,2	100		0,02	100		3,8	100		0,22	100		23,7	100		0,3	100		0,0	100		122126,7	100		11,2	100		168,6	100		960,6	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,7	100		0,06	100		3,9	100		0,22	94		27,2	100		0,3	100		0,2	100		125295,5	100		10,9	100		169,1	100		967,3	100	In marcia
04:30		1,7	100		1,7	100		0,08	100		4,4	100		0,23	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		123096,6	100		11,2	100		168,9	100		960,4	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,2	100		0,07	73		3,7	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		122694,5	100		11,2	100		168,9	100		959,5	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		125034,5	100		11,0	100		168,4	100		963,3	100	In marcia
06:00		2,8	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		122857,3	100		11,2	100		168,4	100		951,9	100	In marcia
06:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		22,8	100		0,3	100		0,1	100		123463,5	100		11,1	100		168,0	100		963,1	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,0	100		0,0	73		3,5	100		0,23	100		35,2	100		0,3	100		0,2	100		123010,7	100		11,1	100		169,2	100		959,3	100	In marcia
07:30		2,3	100		2,7	100		0,01	100		4,1	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,1	100		122414,5	100		11,2	100		168,5	100		962,0	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,3	100		0,06	100		4,2	100		0,23	94		40,2	100		0,3	100		0,1	100		124853,9	100		11,0	100		167,5	100		962,6	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,5	100		0,07	100		3,8	100		0,23	100		38,2	100		0,3	100		0,2	100		124200,7	100		10,9	100		167,1	100		961,3	100	In marcia
09:00		1,2	84		0,9	84		0,06	73		3,9	84		0,23	100		29,3	84		0,3	84		0,0	84		124012,1	100		11,2	84		165,9	100		960,2	100	In marcia
09:30		1,5	79		2,2	79		0,0	100		3,9	79		0,23	100		28,2	79		0,3	79		0,6	79		126179,8	100		10,9	79		166,7	100		970,2	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		26,3	100		0,3	100		0,5	100		124595,2	100		11,1	100		166,3	100		964,1	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		34,3	100		0,3	100		0,5	100		125972,7	100		11,0	100		166,7	100		957,0	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,6	100		127386,7	100		11,0	100		168,7	100		952,9	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,6	100		127511,9	100		11,1	100		171,9	100		952,3	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		17,9	100		0,3	100		0,6	100		126695,2	100		11,1	100		171,7	100		955,4	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		22,6	100		0,3	100		0,6	100		123559,7	100		11,3	100		169,7	100		945,8	100	In marcia
13:00		1,8	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		29,4	100		0,3	100		0,7	100		123552,8	100		11,2	100		168,8	100		944,8	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		36,2	100		0,3	100		0,6	100		123079,7	100		11,3	100		168,9	100		948,7	100	In marcia
14:00		2,3	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,4	100		124445,8	100		11,2	100		169,4	100		955,7	100	In marcia
14:30		4,3	100		2,5	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		123386,6	100		11,2	100		168,6	100		954,4	100	In marcia
15:00		3,2	100		1,0	100		0,0	73		5,9	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		125328,1	100		11,1	100		168,1	100		952,6	100	In marcia
15:30		2,8	100		1,6	100		0,02	100		4,6	100		0,23	100		26,7	100		0,3	100		0,5	100		124651,7	100		11,2	100		168,8	100		961,3	100	In marcia
16:00		1,9	100		0,8	100		0,06	100		4,9	100		0,22	94		28,0	100		0,3	100		0,5	100		122850,9	100		11,3	100		168,9	100		952,5	100	In marcia
16:30		3,3	100		1,7	100		0,07	100		4,1	100		0,22	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		120822,9	100		11,4	100		168,9	100		953,2	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,0	100		0,05	73		4,0	100		0,22	100		43,0	100		0,3	100		0,7	100		118574,8	100		11,5	100		168,2	100		941,6	100	In marcia
17:30		2,5	100		1,7	100		0,03	100		4,0	100		0,22	100		32,8	100		0,3	100		0,6	100		122263,3	100		11,2	100		166,6	100		952,5	100	In marcia
18:00		2,4	100		1,9	100		0,05	100		3,9	100		0,21	100		26,9	100		0,3	100		0,6	100		124016,2	100		11,1	100		165,9	100		960,1	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,6	100		0,07	100		4,0	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,7	100		120964,6	100		11,4	100		165,7	100		954,2	100	In marcia
19:00		3,1	100		1,3	100		0,07	73		4,4	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,6	100		120147,9	100		11,5	100		166,1	100		947,6	100	In marcia
19:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,6	100		126462,2	100		11,0	100		166,6	100		953,8	100	In marcia
20:00		3,1	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,21	94		25,6	100		0,3	100		0,6	100		126761,9	100		10,9	100		167,7	100		965,2	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,6	100		126651,7	100		10,9	100		167,2	100		961,9	100	In marcia
21:00		3,9	85		1,7	85		0,0	73		5,1	85		0,22	100		26,8	85		0,3	85		0,6	85		123109,3	100		11,3	85		167,5	100		948,4	100	In marcia
21:30		1,5	78		1,2	78		0,0	100		3,9	78		0,22	100		25,7	78		0,3	78		0,4	78		122776,9	100		11,3	78		168,3	100		953,9	100	In marcia
2																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		122750,4	100		11,1	100		167,2	100		961,2	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,22	100		34,8	100		0,3	100		0,1	100		122174,0	100		10,9	100		167,3	100		965,8	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		123001,2	100		11,2	100		168,5	100		959,9	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,1	100		124852,0	100		11,1	100		168,5	100		961,2	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		2,2	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		120000,4	100		11,5	100		168,9	100		954,5	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		0,9	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		121946,2	100		11,3	100		169,6	100		950,7	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,2	100		0,02	100		3,8	100		0,22	100		23,7	100		0,3	100		0,0	100		122126,7	100		11,2	100		168,6	100		960,6	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,7	100		0,06	100		3,9	100		0,22	94		27,2	100		0,3	100		0,2	100		125295,5	100		10,9	100		169,1	100		967,3	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		1,7	100		0,08	100		4,4	100		0,23	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		123096,6	100		11,2	100		168,9	100		960,4	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,2	100		0,07	73		3,7	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		122694,5	100		11,2	100		168,9	100		959,5	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		125034,5	100		11,0	100		168,4	100		963,3	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		122857,3	100		11,2	100		168,4	100		951,9	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		22,8	100		0,3	100		0,1	100		123463,5	100		11,1	100		168,0	100		963,1	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,0	100		0,0	73		3,5	100		0,23	100		35,2	100		0,3	100		0,2	100		123010,7	100		11,1	100		169,2	100		959,3	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		2,7	100		0,01	100		4,1	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,1	100		122414,5	100		11,2	100		168,5	100		962,0	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,3	100		0,06	100		4,2	100		0,23	94		40,2	100		0,3	100		0,1	100		124853,9	100		11,0	100		167,5	100		962,6	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,5	100		0,07	100		3,8	100		0,23	100		38,2	100		0,3	100		0,2	100		124200,7	100		10,9	100		167,1	100		961,3	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		0,9	84		0,06	73		3,9	84		0,23	100		29,3	84		0,3	84		0,0	84		124012,1	100		11,2	84		165,9	100		960,2	100		in Betrieb
09:30		1,5	79		2,2	79		0,0	100		3,9	79		0,23	100		28,2	79		0,3	79		0,6	79		126179,8	100		10,9	79		166,7	100		970,2	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		26,3	100		0,3	100		0,5	100		124595,2	100		11,1	100		166,3	100		964,1	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		34,3	100		0,3	100		0,5	100		125972,7	100		11,0	100		166,7	100		957,0	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,6	100		127386,7	100		11,0	100		168,7	100		952,9	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,6	100		127511,9	100		11,1	100		171,9	100		952,3	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		17,9	100		0,3	100		0,6	100		126695,2	100		11,1	100		171,7	100		955,4	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		22,6	100		0,3	100		0,6	100		123559,7	100		11,3	100		169,7	100		945,8	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		29,4	100		0,3	100		0,7	100		123552,8	100		11,2	100		168,8	100		944,8	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		36,2	100		0,3	100		0,6	100		123079,7	100		11,3	100		168,9	100		948,7	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,4	100		124445,8	100		11,2	100		169,4	100		955,7	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		2,5	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		123386,6	100		11,2	100		168,6	100		954,4	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		1,0	100		0,0	73		5,9	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		125328,1	100		11,1	100		168,1	100		952,6	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		1,6	100		0,02	100		4,6	100		0,23	100		26,7	100		0,3	100		0,5	100		124651,7	100		11,2	100		168,8	100		961,3	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		0,8	100		0,06	100		4,9	100		0,22	94		28,0	100		0,3	100		0,5	100		122850,9	100		11,3	100		168,9	100		952,5	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		1,7	100		0,07	100		4,1	100		0,22	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		120822,9	100		11,4	100		168,9	100		953,2	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,0	100		0,05	73		4,0	100		0,22	100		43,0	100		0,3	100		0,7	100		118574,8	100		11,5	100		168,2	100		941,6	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		1,7	100		0,03	100		4,0	100		0,22	100		32,8	100		0,3	100		0,6	100		122263,3	100		11,2	100		166,6	100		952,5	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		1,9	100		0,05	100		3,9	100		0,21	100		26,9	100		0,3	100		0,6	100		124016,2	100		11,1	100		165,9	100		960,1	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,6	100		0,07	100		4,0	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,7	100		120964,6	100		11,4	100		165,7	100		954,2	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		1,3	100		0,07	73		4,4	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,6	100		120147,9	100		11,5	100		166,1	100		947,6	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,6	100		126462,2	100		11,0	100		166,6	100		953,8	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,21	94		25,6	100		0,3	100		0,6	100		126761,9	100		10,9	100		167,7	100		965,2	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,6	100		126651,7	100		10,9	100		167,2	100		961,9	100		in Betrieb
21:00		3,9	85		1,7	85		0,0	73		5,1	85		0,22	100		26,8	85		0,3	85		0,6	85		123109,3	100		11,3	85		167,5	100		948,4	100		in Betrieb
21:30		1,5	78		1,2	78		0,0	100		3,9	78		0,22	100		25,7	78		0,3	78</																	