

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.
00:30		2,6	100		0,6	100	0,04	100	4,3	100	0,21	100	30,3	100	0,3	100	0,4	100	121425,3	100	11,1	100	164,2	100	966,9	100	In marcia	
01:00		4,4	100		1,2	100	0,04	73	4,6	100	0,21	100	26,2	100	0,2	100	0,4	100	122493,0	100	11,0	100	164,2	100	970,3	100	In marcia	
01:30		3,3	100		1,0	100	0,07	100	3,9	100	0,21	100	37,6	100	0,3	100	0,4	100	120903,8	100	11,2	100	165,0	100	965,4	100	In marcia	
02:00		3,7	100		1,3	100	0,08	100	4,1	100	0,21	100	38,1	100	0,3	100	0,4	100	122730,7	100	11,0	100	165,6	100	963,1	100	In marcia	
02:30		5,3	100		1,3	100	0,08	100	4,2	100	0,21	100	31,7	100	0,3	100	0,4	100	122571,1	100	11,1	100	165,7	100	964,7	100	In marcia	
03:00		2,5	100		0,9	100	0,07	73	4,0	100	0,21	100	37,4	100	0,3	100	0,4	100	121205,3	100	11,2	100	165,6	100	961,4	100	In marcia	
03:30		4,7	100		1,4	100	0,06	100	4,0	100	0,21	100	34,7	100	0,3	100	0,4	100	123950,9	100	11,0	100	166,1	100	966,6	100	In marcia	
04:00		3,2	100		1,2	100	0,05	100	3,8	100	0,22	94	31,2	100	0,3	100	0,4	100	121083,1	100	11,2	100	166,7	100	963,2	100	In marcia	
04:30		3,7	100		1,2	100	0,07	100	3,8	100	0,21	100	31,2	100	0,3	100	0,5	100	123202,8	100	11,2	100	167,4	100	970,3	100	In marcia	
05:00		4,7	100		1,5	100	0,06	73	4,2	100	0,21	100	28,2	100	0,3	100	0,4	100	120949,2	100	11,3	100	167,4	100	961,1	100	In marcia	
05:30		4,1	100		1,0	100	0,01	100	4,6	100	0,21	100	23,6	100	0,3	100	0,4	100	121784,7	100	11,2	100	167,3	100	965,1	100	In marcia	
06:00		3,0	100		1,0	100	0,02	100	3,5	100	0,21	100	24,7	100	0,3	100	0,4	100	124012,6	100	11,1	100	168,1	100	966,3	100	In marcia	
06:30		3,8	100		1,6	100	0,04	100	3,9	100	0,22	100	23,6	100	0,3	100	0,4	100	120999,3	100	11,3	100	167,6	100	959,3	100	In marcia	
07:00		2,3	100		1,9	100	0,02	73	4,3	100	0,21	100	34,2	100	0,3	100	0,4	100	124515,8	100	11,0	100	168,1	100	963,1	100	In marcia	
07:30		1,3	100		0,4	100	0,0	100	4,2	100	0,21	100	28,0	100	0,3	100	0,4	100	121384,5	100	11,2	100	167,3	100	957,1	100	In marcia	
08:00		2,1	100		0,8	100	0,0	100	4,0	100	0,21	94	27,4	100	0,3	100	0,4	100	121198,9	100	11,2	100	166,8	100	958,3	100	In marcia	
08:30		2,9	100		1,5	100	0,02	100	4,1	100	0,21	100	21,4	100	0,3	100	0,3	100	121207,5	100	11,2	100	166,3	100	961,9	100	In marcia	
09:00		3,4	85		1,9	85	0,0	73	4,4	85	0,21	100	26,9	85	0,3	85	0,3	85	121008,6	100	11,2	85	166,2	100	962,5	100	In marcia	
09:30		2,8	78		1,0	78	0,02	100	5,1	78	0,21	100	32,9	78	0,3	78	0,6	78	123355,6	100	11,0	78	166,0	100	971,0	100	In marcia	
10:00		2,4	100		0,6	100	0,07	100	4,0	100	0,21	100	34,1	100	0,3	100	0,5	100	123038,9	100	11,1	100	165,3	100	967,5	100	In marcia	
10:30		2,0	100		1,0	100	0,06	100	4,2	100	0,21	100	41,2	100	0,3	100	0,5	100	125496,0	100	10,9	100	166,9	100	971,5	100	In marcia	
11:00		1,8	100		1,9	100	0,06	73	3,8	100	0,22	100	35,3	100	0,3	100	0,7	100	123751,9	100	11,1	100	168,6	100	956,0	100	In marcia	
11:30		1,4	100		1,4	100	0,05	100	3,5	100	0,21	100	36,3	100	0,3	100	0,6	100	126470,1	100	10,9	100	170,2	100	963,3	100	In marcia	
12:00		1,8	100		1,7	100	0,08	100	3,6	100	0,22	94	35,5	100	0,3	100	0,6	100	126240,2	100	11,0	100	171,9	100	956,6	100	In marcia	
12:30		3,8	100		2,4	100	0,08	100	4,4	100	0,22	100	21,8	100	0,3	100	0,4	100	122818,2	100	11,3	100	170,8	100	949,8	100	In marcia	
13:00		2,4	100		1,0	100	0,07	73	4,3	100	0,21	100	17,8	100	0,3	100	0,5	100	123362,6	100	11,2	100	169,6	100	951,9	100	In marcia	
13:30		2,6	100		1,5	100	0,03	100	3,9	100	0,22	100	26,5	100	0,3	100	0,7	100	121927,0	100	11,3	100	168,7	100	948,6	100	In marcia	
14:00		2,3	100		1,8	100	0,05	100	4,1	100	0,21	100	30,4	100	0,3	100	0,7	100	122846,6	100	11,2	100	169,4	100	952,8	100	In marcia	
14:30		2,3	100		1,5	100	0,06	100	4,3	100	0,21	100	27,8	100	0,3	100	0,7	100	124076,0	100	11,2	100	170,0	100	958,9	100	In marcia	
15:00		2,6	100		1,4	100	0,07	73	4,5	100	0,22	100	27,5	100	0,3	100	0,4	100	121984,7	100	11,3	100	169,9	100	950,1	100	In marcia	
15:30		3,8	100		1,9	100	0,06	100	4,6	100	0,21	100	31,3	100	0,3	100	0,5	100	122926,1	100	11,3	100	169,8	100	954,0	100	In marcia	
16:00		1,8	100		0,3	100	0,06	100	5,0	100	0,2	94	21,1	100	0,3	100	0,5	100	126095,3	100	11,1	100	169,9	100	969,9	100	In marcia	
16:30		2,6	100		0,7	100	0,08	100	4,7	100	0,22	100	26,3	100	0,3	100	0,6	100	119201,3	100	11,5	100	169,4	100	948,7	100	In marcia	
17:00		3,4	100		0,9	100	0,07	73	4,4	100	0,21	100	29,3	100	0,3	100	0,5	100	118835,0	100	11,4	100	169,0	100	950,2	100	In marcia	
17:30		3,5	100		0,8	100	0,07	100	5,3	100	0,21	100	24,9	100	0,3	100	0,5	100	120585,0	100	11,2	100	167,6	100	955,8	100	In marcia	
18:00		1,7	100		0,2	100	0,08	100	4,9	100	0,21	100	29,9	100	0,3	100	0,6	100	121590,3	100	11,1	100	167,4	100	960,5	100	In marcia	
18:30		2,6	100		0,2	100	0,08	100	4,9	100	0,21	100	25,2	100	0,3	100	0,6	100	121490,4	100	11,2	100	167,9	100	957,2	100	In marcia	
19:00		3,7	100		0,2	100	0,07	73	5,4	100	0,21	100	19,0	100	0,3	100	0,5	100	123349,3	100	11,1	100	167,4	100	964,5	100	In marcia	
19:30		1,4	100		0,2	100	0,03	100	5,0	100	0,21	100	28,7	100	0,3	100	0,5	100	120391,2	100	11,3	100	166,9	100	966,9	100	In marcia	
20:00		1,5	100		0,3	100	0,07	100	4,1	100	0,21	95	43,8	100	0,3	100	0,6	100	120467,9	100	11,2	100	167,0	100	962,5	100	In marcia	
20:30		3,0	100		0,6	100	0,08	100	4,4	100	0,21	100	37,7	100	0,3	100	0,5	100	120544,8	100	11,1	100	166,2	100	968,4	100	In marcia	
21:00		4,9	84		1,0	84	0,07	73	4,4	84	0,2	100	27,6	84	0,3	84	0,4	84	120657,8	100	11,2	84	164,8	100	972,7	100	In marcia	
21:30		3,5	79		0,5	79	0,0	100	4,1	79	0,21	100	32,6	79	0,3	79	0,5	79	118693,1	100	11,2	79	164,4	100	964,2	100	In marcia	
22:00		4,3	100		0,6	100	0,05	100	4,0	100	0,2	100	28,2	100	0,3	100	0,6	100	119751,3	100	11,2	100	164,4	100	958,0	100	In marcia	
22:30		3,5	100		0,9	100	0,07	100	3,8	100	0,21	100	29,1	100	0,3	100	0,6	100	123168,3	100	11,0	100	164,9	100	965,8	100	In marcia	
23:00		4,2	100		1,6	100	0,06	73	3,7	100	0,21	100	31,8	100	0,3	100	0,4	100	121146,9	100	11,2	100	165,4	100	962,4	100	In marcia	
23:30		4,0	100		1,5	100	0,0	100	3,5	100	0,21	100	29,3	100	0,3	100	0,5	100	120784,9	100	11,2	100	165,6	100	963,1	100	In marcia	
24:00		4,1	100		1,4	100	0,0	100	3,6	100	0,21	94	31,2	100	0,3	100	0,6	100	120910,9	100	11,2	100	165,2	100	965,9	100	In marcia	
MIN		1,3			0,2		0		3,5		0,20		17,8		0,2		0,3		118693,1		10,9		164,2		948,6			
MAX		5,3			2,4		0,08		5,4		0,22		43,8		0,3		0,7		126470,1		11,5		171,9		972,7			
Limite																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		0,6	100		0,04	100		4,3	100		0,21	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		121425,3	100		11,1	100		164,2	100		966,9	100		in Betrieb
01:00		4,4	100		1,2	100		0,04	73		4,6	100		0,21	100		26,2	100		0,2	100		0,4	100		122493,0	100		11,0	100		164,2	100		970,3	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		1,0	100		0,07	100		3,9	100		0,21	100		37,6	100		0,3	100		0,4	100		120903,8	100		11,2	100		165,0	100		965,4	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		1,3	100		0,08	100		4,1	100		0,21	100		38,1	100		0,3	100		0,4	100		122730,7	100		11,0	100		165,6	100		963,1	100		in Betrieb
02:30		5,3	100		1,3	100		0,08	100		4,2	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		122571,1	100		11,1	100		165,7	100		964,7	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		0,9	100		0,07	73		4,0	100		0,21	100		37,4	100		0,3	100		0,4	100		121205,3	100		11,2	100		165,6	100		961,4	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		1,4	100		0,06	100		4,0	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,4	100		123950,9	100		11,0	100		166,1	100		966,6	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		1,2	100		0,05	100		3,8	100		0,22	94		31,2	100		0,3	100		0,4	100		121083,1	100		11,2	100		166,7	100		963,2	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		1,2	100		0,07	100		3,8	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,5	100		123202,8	100		11,2	100		167,4	100		970,3	100		in Betrieb
05:00		4,7	100		1,5	100		0,06	73		4,2	100		0,21	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		120949,2	100		11,3	100		167,4	100		961,1	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		1,0	100		0,01	100		4,6	100		0,21	100		23,6	100		0,3	100		0,4	100		121784,7	100		11,2	100		167,3	100		965,1	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,0	100		0,02	100		3,5	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,4	100		124012,6	100		11,1	100		168,1	100		966,3	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		1,6	100		0,04	100		3,9	100		0,22	100		23,6	100		0,3	100		0,4	100		120999,3	100		11,3	100		167,6	100		959,3	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,9	100		0,02	73		4,3	100		0,21	100		34,2	100		0,3	100		0,4	100		124515,8	100		11,0	100		168,1	100		963,1	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,4	100		121384,5	100		11,2	100		167,3	100		957,1	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,21	94		27,4	100		0,3	100		0,4	100		121198,9	100		11,2	100		166,8	100		958,3	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		1,5	100		0,02	100		4,1	100		0,21	100		21,4	100		0,3	100		0,3	100		121207,5	100		11,2	100		166,3	100		961,9	100		in Betrieb
09:00		3,4	85		1,9	85		0,0	73		4,4	85		0,21	100		26,9	85		0,3	85		0,3	85		121008,6	100		11,2	85		166,2	100		962,5	100		in Betrieb
09:30		2,8	78		1,0	78		0,02	100		5,1	78		0,21	100		32,9	78		0,3	78		0,6	78		123355,6	100		11,0	78		166,0	100		971,0	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		0,6	100		0,07	100		4,0	100		0,21	100		34,1	100		0,3	100		0,5	100		123038,9	100		11,1	100		165,3	100		967,5	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,0	100		0,06	100		4,2	100		0,21	100		41,2	100		0,3	100		0,5	100		125496,0	100		10,9	100		166,9	100		971,5	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,9	100		0,06	73		3,8	100		0,22	100		35,3	100		0,3	100		0,7	100		123751,9	100		11,1	100		168,6	100		956,0	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,4	100		0,05	100		3,5	100		0,21	100		36,3	100		0,3	100		0,6	100		126470,1	100		10,9	100		170,2	100		963,3	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		1,7	100		0,08	100		3,6	100		0,22	94		35,5	100		0,3	100		0,6	100		126240,2	100		11,0	100		171,9	100		956,6	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		2,4	100		0,08	100		4,4	100		0,22	100		21,8	100		0,3	100		0,4	100		122818,2	100		11,3	100		170,8	100		949,8	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		1,0	100		0,07	73		4,3	100		0,21	100		17,8	100		0,3	100		0,5	100		123362,6	100		11,2	100		169,6	100		951,9	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		1,5	100		0,03	100		3,9	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,7	100		121927,0	100		11,3	100		168,7	100		948,6	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,8	100		0,05	100		4,1	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,7	100		122846,6	100		11,2	100		169,4	100		952,8	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,5	100		0,06	100		4,3	100		0,21	100		27,8	100		0,3	100		0,7	100		124076,0	100		11,2	100		170,0	100		958,9	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		1,4	100		0,07	73		4,5	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		121984,7	100		11,3	100		169,9	100		950,1	100		in Betrieb
15:30		3,8	100		1,9	100		0,06	100		4,6	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,5	100		122926,1	100		11,3	100		169,8	100		954,0	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		0,3	100		0,06	100		5,0	100		0,2	94		21,1	100		0,3	100		0,5	100		126095,3	100		11,1	100		169,9	100		969,9	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		0,7	100		0,08	100		4,7	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,6	100		119201,3	100		11,5	100		169,4	100		948,7	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,9	100		0,07	73		4,4	100		0,21	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		118835,0	100		11,4	100		169,0	100		950,2	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		0,8	100		0,07	100		5,3	100		0,21	100		24,9	100		0,3	100		0,5	100		120585,0	100		11,2	100		167,6	100		955,8	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		0,2	100		0,08	100		4,9	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,6	100		121590,3	100		11,1	100		167,4	100		960,5	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		0,2	100		0,08	100		4,9	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,6	100		121490,4	100		11,2	100		167,9	100		957,2	100		in Betrieb
19:00		3,7	100		0,2	100		0,07	73		5,4	100		0,21	100		19,0	100		0,3	100		0,5	100		123349,3	100		11,1	100		167,4	100		964,5	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		0,2	100		0,03	100		5,0	100		0,21	100		28,7	100		0,3	100		0,5	100		120391,2	100		11,3	100		166,9	100		966,9	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		0,3	100		0,07	100		4,1	100		0,21	95		43,8	100		0,3	100		0,6	100		120467,9	100		11,2	100		167,0	100		962,5	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		0,6	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		37,7	100		0,3	100		0,5	100		120544,8	100		11,1	100		166,2	100		968,4	100		in Betrieb
21:00		4,9	84		1,0	84		0,07	73		4,4	84		0,2	100		27,6	84		0,3	84		0,4	84		120657,8	100		11,2	84		164,8	100		972,7	100		in Betrieb
21:30		3,5	79		0,5	79		0,0	100		4,1	79		0,21	100		32,6	7																				