

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,3	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		23,3	100		0,3	100		0,4	100		125936,1	100	11,2	100		171,3	100		953,7	100	In marcia
01:00		4,0	100		1,1	100		0,03	73		4,9	100		0,21	100		22,6	100		0,3	100		0,5	100		124986,6	100	11,3	100		171,7	100		952,1	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,3	100		0,08	100		4,5	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		122249,1	100	11,5	100		172,1	100		948,8	100	In marcia
02:00		1,7	100		1,4	100		0,08	100		4,2	100		0,22	100		38,2	100		0,3	100		0,4	100		123477,2	100	11,3	100		171,3	100		947,6	100	In marcia
02:30		2,6	100		1,6	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		32,7	100		0,3	100		0,4	100		127015,1	100	11,1	100		171,1	100		960,4	100	In marcia
03:00		2,5	100		1,7	100		0,07	73		4,4	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		123655,9	100	11,4	100		170,5	100		946,5	100	In marcia
03:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		126829,8	100	11,1	100		170,7	100		953,5	100	In marcia
04:00		3,4	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,22	94		24,8	100		0,3	100		0,4	100		123315,5	100	11,4	100		170,1	100		951,5	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		125276,0	100	11,3	100		170,7	100		954,2	100	In marcia
05:00		3,2	100		2,1	100		0,0	73		4,9	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		123233,9	100	11,4	100		170,5	100		949,9	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		126364,5	100	11,1	100		170,2	100		956,1	100	In marcia
06:00		2,8	100		1,0	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		122204,1	100	11,5	100		170,5	100		948,4	100	In marcia
06:30		3,2	100		1,6	100		0,02	100		4,3	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,4	100		125637,8	100	11,1	100		169,6	100		950,9	100	In marcia
07:00		1,9	100		1,2	100		0,04	73		4,8	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		122648,7	100	11,4	100		168,5	100		952,2	100	In marcia
07:30		1,8	100		1,4	100		0,02	100		4,2	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		123967,9	100	11,2	100		167,5	100		953,5	100	In marcia
08:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,21	94		31,4	100		0,3	100		0,3	100		124361,6	100	11,2	100		166,9	100		953,4	100	In marcia
08:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		122311,1	100	11,4	100		166,4	100		954,8	100	In marcia
09:00		2,4	86		1,5	86		0,0	73		3,8	86		0,21	100		25,5	86		0,4	86		0,3	86		122997,2	100	11,3	86		165,1	100		958,6	100	In marcia
09:30		2,4	78		2,3	78		0,0	100		3,8	78		0,21	100		31,9	78		0,3	78		0,2	78		121931,1	100	11,3	78		164,3	100		956,3	100	In marcia
10:00		3,3	100		1,7	100		0,03	100		3,2	100		0,21	100		34,3	100		0,3	100		0,4	100		123643,8	100	11,2	100		164,6	100		965,8	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,2	100		0,02	100		3,6	100		0,21	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		121884,8	100	11,2	100		165,2	100		959,8	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,2	100		0,01	73		3,4	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,4	100		123511,4	100	11,1	100		169,2	100		962,9	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		32,7	100		0,3	100		0,3	100		122651,7	100	11,1	100		166,0	100		959,3	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,21	94		39,3	100		0,3	100		0,4	100		124926,8	100	10,9	100		167,2	100		955,6	100	In marcia
12:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		22,7	100		0,3	100		0,3	100		124805,2	100	11,1	100		167,7	100		960,7	100	In marcia
13:00		1,9	100		1,3	100		0,02	73		3,9	100		0,21	100		18,3	100		0,3	100		0,3	100		119029,0	100	11,4	100		166,9	100		947,8	100	In marcia
13:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		116397,1	100	11,6	100		166,0	100		937,9	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,22	100		39,2	100		0,3	100		0,6	100		116774,6	100	11,5	100		166,5	100		935,8	100	In marcia
14:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		119234,3	100	11,3	100		166,6	100		944,9	100	In marcia
15:00		6,6	100		1,3	100		0,01	73		4,2	100		0,21	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		122107,3	100	11,1	100		167,2	100		948,3	100	In marcia
15:30		2,3	100		0,8	100		0,01	100		4,8	100		0,21	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		124190,9	100	10,8	100		168,6	100		961,3	100	In marcia
16:00		3,2	100		1,8	100		0,06	100		4,3	100		0,21	94		26,1	100		0,3	100		0,4	100		121515,6	100	11,3	100		168,9	100		950,5	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,9	100		0,07	100		4,1	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		122642,6	100	11,2	100		169,4	100		955,0	100	In marcia
17:00		2,7	100		1,5	100		0,06	73		3,6	100		0,21	100		38,9	100		0,3	100		0,3	100		123094,7	100	11,2	100		170,1	100		951,1	100	In marcia
17:30		5,0	100		1,5	100		0,04	100		3,6	100		0,21	100		33,8	100		0,3	100		0,5	100		123991,4	100	11,1	100		171,0	100		948,3	100	In marcia
18:00		5,5	100		1,0	100		0,08	100		4,5	100		0,21	100		21,0	100		0,3	100		0,4	100		121878,1	100	11,3	100		170,6	100		951,8	100	In marcia
18:30		4,9	100		0,6	100		0,08	100		4,3	100		0,21	100		16,5	100		0,3	100		0,3	100		119950,5	100	11,5	100		169,6	100		948,6	100	In marcia
19:00		3,4	100		0,2	100		0,06	73		4,1	100		0,21	100		14,8	100		0,3	100		0,2	100		120777,5	100	11,3	100		168,6	100		954,3	100	In marcia
19:30		3,7	100		0,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		21,0	100		0,3	100		0,3	100		119611,7	100	11,4	100		168,4	100		953,9	100	In marcia
20:00		5,1	100		0,5	100		0,06	100		4,3	100		0,21	94		26,4	100		0,3	100		0,4	100		124215,6	100	10,9	100		168,9	100		959,9	100	In marcia
20:30		5,1	100		0,5	100		0,08	100		5,1	100		0,21	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		120821,3	100	11,3	100		168,7	100		955,7	100	In marcia
21:00		3,6	86		0,3	86		0,07	73		4,7	86		0,2	100		24,9	86		0,3	86		0,4	86		122517,8	100	11,1	86		168,1	100		962,8	100	In marcia
21:30		2,1	78		0,4	78		0,03	100		4,9	78		0,21	100		48,7	78		0,3	78		0,3	78		123499,4	100	10,9	78		168,4	100		960,7	100	In marcia
22:00		2,3	100		0,4	100		0,08	100		5,0	100		0,21	100		48,0	100		0,3	100		0,2	100		122994										

MVA Bozen

Datum: 23/07/2019

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,3	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		23,3	100		0,3	100		0,4	100		125936,1	100	11,2	100		171,3	100		953,7	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		1,1	100		0,03	73		4,9	100		0,21	100		22,6	100		0,3	100		0,5	100		124986,6	100	11,3	100		171,7	100		952,1	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		1,3	100		0,08	100		4,5	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		122249,1	100	11,5	100		172,1	100		948,8	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,4	100		0,08	100		4,2	100		0,22	100		38,2	100		0,3	100		0,4	100		123477,2	100	11,3	100		171,3	100		947,6	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		1,6	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		32,7	100		0,3	100		0,4	100		127015,1	100	11,1	100		171,1	100		960,4	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,7	100		0,07	73		4,4	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		123655,9	100	11,4	100		170,5	100		946,5	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		126829,8	100	11,1	100		170,7	100		953,5	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,22	94		24,8	100		0,3	100		0,4	100		123315,5	100	11,4	100		170,1	100		951,5	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		125276,0	100	11,3	100		170,7	100		954,2	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		2,1	100		0,0	73		4,9	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		123233,9	100	11,4	100		170,5	100		949,9	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		126364,5	100	11,1	100		170,2	100		956,1	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		1,0	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		122204,1	100	11,5	100		170,5	100		948,4	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		1,6	100		0,02	100		4,3	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,4	100		125637,8	100	11,1	100		169,6	100		950,9	100		in Betrieb
07:00		1,9	100		1,2	100		0,04	73		4,8	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		122648,7	100	11,4	100		168,5	100		952,2	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		1,4	100		0,02	100		4,2	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		123967,9	100	11,2	100		167,5	100		953,5	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,21	94		31,4	100		0,3	100		0,3	100		124361,6	100	11,2	100		166,9	100		953,4	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		122311,1	100	11,4	100		166,4	100		954,8	100		in Betrieb
09:00		2,4	86		1,5	86		0,0	73		3,8	86		0,21	100		25,5	86		0,4	86		0,3	86		122997,2	100	11,3	86		165,1	100		958,6	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		2,3	78		0,0	100		3,8	78		0,21	100		31,9	78		0,3	78		0,2	78		121931,1	100	11,3	78		164,3	100		956,3	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		1,7	100		0,03	100		3,2	100		0,21	100		34,3	100		0,3	100		0,4	100		123643,8	100	11,2	100		164,6	100		956,8	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,2	100		0,02	100		3,6	100		0,21	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		121884,8	100	11,2	100		165,2	100		959,8	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,2	100		0,01	73		3,4	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,4	100		123511,4	100	11,1	100		169,2	100		962,9	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		32,7	100		0,3	100		0,3	100		122651,7	100	11,1	100		166,0	100		959,3	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,21	94		39,3	100		0,3	100		0,4	100		124926,8	100	10,9	100		167,2	100		955,6	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		22,7	100		0,3	100		0,3	100		124805,2	100	11,1	100		167,7	100		960,7	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		1,3	100		0,02	73		3,9	100		0,21	100		18,3	100		0,3	100		0,3	100		119029,0	100	11,4	100		166,9	100		947,8	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		116397,1	100	11,6	100		166,0	100		937,9	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,22	100		39,2	100		0,3	100		0,6	100		116774,6	100	11,5	100		166,5	100		935,8	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		119234,3	100	11,3	100		166,6	100		944,9	100		in Betrieb
15:00		6,6	100		1,3	100		0,01	73		4,2	100		0,21	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		122107,3	100	11,1	100		167,2	100		948,3	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,8	100		0,01	100		4,8	100		0,21	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		124190,9	100	10,8	100		168,6	100		961,3	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		1,8	100		0,06	100		4,3	100		0,21	94		26,1	100		0,3	100		0,4	100		121515,6	100	11,3	100		168,9	100		950,5	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,9	100		0,07	100		4,1	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		122642,6	100	11,2	100		169,4	100		955,0	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		1,5	100		0,06	73		3,6	100		0,21	100		38,9	100		0,3	100		0,3	100		123094,7	100	11,2	100		170,1	100		951,1	100		in Betrieb
17:30		5,0	100		1,5	100		0,04	100		3,6	100		0,21	100		33,8	100		0,3	100		0,5	100		123991,4	100	11,1	100		171,0	100		948,3	100		in Betrieb
18:00		5,5	100		1,0	100		0,08	100		4,5	100		0,21	100		21,0	100		0,3	100		0,4	100		121878,1	100	11,3	100		170,6	100		951,8	100		in Betrieb
18:30		4,9	100		0,6	100		0,08	100		4,3	100		0,21	100		16,5	100		0,3	100		0,3	100		119950,5	100	11,5	100		169,6	100		948,6	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,2	100		0,06	73		4,1	100		0,21	100		14,8	100		0,3	100		0,2	100		120777,5	100	11,3	100		168,6	100		954,3	100		in Betrieb
19:30		3,7	100		0,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		21,0	100		0,3	100		0,3	100		119611,7	100	11,4	100		168,4	100		953,9	100		in Betrieb
20:00		5,1	100		0,5	100		0,06	100		4,3	100		0,21	94		26,4	100		0,3	100		0,4	100		124215,6	100	10,9	100		168,9	100		959,9	100		in Betrieb
20:30		5,1	100		0,5	100		0,08	100		5,1	100		0,21	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		120821,3	100	11,3	100		168,7	100		955,7	100		in Betrieb
21:00		3,6	86		0,3	86		0,07	73		4,7	86		0,2	100		24,9	86		0,3	86		0,4	86		122517,8	100	11,1	86		168,1	100		962,8	100		in Betrieb
21:30		2,1	78		0,4	78		0,03	100		4,9	78		0,21	100		48,7	78		0,3	78		0,3	78		123499,4	100	10,9	78		168,4	100		960,7	100		in Betrieb
22:00		2,3	100																																		