

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/07/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		1,5	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,2	100		122863,2	100		10,9	100		166,2	100		958,7	100	In marcia
01:00		2,0	100		1,8	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		40,9	100		0,3	100		0,3	100		124590,5	100		10,9	100		168,3	100		955,3	100	In marcia
01:30		1,9	100		2,2	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		126468,0	100		10,9	100		170,3	100		951,6	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		23,9	100		0,3	100		0,3	100		120896,7	100		11,4	100		170,5	100		942,5	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		126135,6	100		11,0	100		171,3	100		948,2	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,4	100		123218,3	100		11,3	100		172,0	100		947,5	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,3	100		0,01	100		3,3	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		122601,3	100		11,2	100		172,2	100		942,0	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,2	100		0,06	100		3,7	100		0,21	94		32,1	100		0,3	100		0,3	100		125970,3	100		10,9	100		171,9	100		955,2	100	In marcia
04:30		1,5	100		1,9	100		0,04	100		3,8	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		123069,0	100		11,2	100		171,1	100		950,2	100	In marcia
05:00		1,5	100		1,4	100		0,01	73		3,9	100		0,21	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		127362,8	100		10,8	100		171,3	100		960,5	100	In marcia
05:30		2,2	100		2,1	100		0,05	100		3,9	100		0,22	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		123109,2	100		11,3	100		172,6	100		943,9	100	In marcia
06:00		2,3	100		1,6	100		0,05	100		4,0	100		0,21	100		23,5	100		0,3	100		0,3	100		122996,4	100		11,3	100		172,1	100		947,5	100	In marcia
06:30		1,6	100		0,8	100		0,03	100		4,1	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,2	100		121511,1	100		11,3	100		171,3	100		945,8	100	In marcia
07:00		1,8	100		1,1	100		0,03	73		4,1	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		122518,0	100		11,2	100		171,4	100		948,1	100	In marcia
07:30		2,3	100		2,4	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,3	100		124312,3	100		11,1	100		171,5	100		950,8	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		29,7	100		0,3	100		0,3	100		123957,1	100		11,2	100		171,6	100		952,9	100	In marcia
08:30		2,3	100		1,7	100		0,01	100		4,3	100		0,22	100		24,3	100		0,3	100		0,2	100		121395,7	100		11,4	100		170,6	100		949,0	100	In marcia
09:00		3,7	85		0,8	85		0,01	73		4,5	85		0,21	100		27,7	85		0,3	85		0,3	85		120086,9	100		11,5	85		169,8	100		950,0	100	In marcia
09:30		4,1	79		2,1	79		0,0	100		4,2	79		0,21	100		44,7	79		0,3	79		0,5	79		124364,1	100		11,2	79		170,2	100		954,4	100	In marcia
10:00		3,6	100		2,1	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		123771,9	100		11,2	100		169,8	100		956,2	100	In marcia
10:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		123007,1	100		11,3	100		170,0	100		954,3	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,4	100		0,01	73		3,7	100		0,21	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		124247,1	100		11,1	100		170,0	100		952,2	100	In marcia
11:30		2,4	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		28,6	100		0,3	100		0,6	100		126053,1	100		10,8	100		171,0	100		968,3	100	In marcia
12:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,21	94		23,2	100		0,3	100		0,4	100		123662,1	100		11,1	100		171,2	100		956,3	100	In marcia
12:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		22,2	100		0,3	100		0,7	100		123201,2	100		11,1	100		170,5	100		954,4	100	In marcia
13:00		1,8	100		1,4	100		0,0	73		3,8	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		122747,4	100		11,2	100		169,9	100		952,0	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		36,2	100		0,3	100		0,6	100		118482,8	100		11,4	100		169,9	100		944,2	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,6	100		118283,9	100		11,3	100		169,8	100		942,8	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		38,1	100		0,3	100		0,5	100		117553,6	100		11,3	100		169,7	100		940,3	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,9	100		0,01	73		3,8	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,5	100		118183,7	100		11,3	100		168,8	100		938,7	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,4	100		0,04	100		3,8	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		119036,4	100		11,2	100		168,5	100		943,4	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,0	100		0,07	100		3,8	100		0,22	95		28,8	100		0,3	100		0,4	100		116410,8	100		11,4	100		169,0	100		934,9	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,5	100		0,07	100		3,8	100		0,21	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		120018,3	100		11,1	100		169,5	100		943,1	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,9	100		0,06	73		4,5	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,6	100		119962,6	100		11,2	100		169,9	100		942,0	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		117277,8	100		11,4	100		170,1	100		938,6	100	In marcia
18:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		117748,3	100		11,3	100		169,2	100		936,0	100	In marcia
18:30		2,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		118243,1	100		11,3	100		168,4	100		937,7	100	In marcia
19:00		1,7	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,5	100		118353,4	100		11,2	100		167,1	100		935,3	100	In marcia
19:30		2,3	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,5	100		117515,4	100		11,4	100		166,3	100		939,7	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,3	100		0,05	100		3,6	100		0,21	95		25,8	100		0,3	100		0,4	100		120140,4	100		11,2	100		166,6	100		948,9	100	In marcia
20:30		1,7	100		2,1	100		0,03	100		3,7	100		0,21	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		122566,4	100		11,1	100		167,0	100		952,0	100	In marcia
21:00		1,6	86		1,4	86		0,02	73		3,9	86		0,21	100		24,2	86		0,3	86		0,3	86		119761,6	100		11,4	86		166,2	100		946,0	100	In marcia
21:30		1,4	78		1,5	78		0,0	100		3,9	78		0,21	100		33,0	78		0,3	78																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,5	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,2	100		122863,2	100		10,9	100		166,2	100		958,7	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		1,8	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		40,9	100		0,3	100		0,3	100		124590,5	100		10,9	100		168,3	100		955,3	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		2,2	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		126468,0	100		10,9	100		170,3	100		951,6	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		23,9	100		0,3	100		0,3	100		120896,7	100		11,4	100		170,5	100		942,5	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		126135,6	100		11,0	100		171,3	100		948,2	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,4	100		123218,3	100		11,3	100		172,0	100		947,5	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,3	100		0,01	100		3,3	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		122601,3	100		11,2	100		172,2	100		942,0	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,2	100		0,06	100		3,7	100		0,21	94		32,1	100		0,3	100		0,3	100		125970,3	100		10,9	100		171,9	100		955,2	100		in Betrieb
04:30		1,5	100		1,9	100		0,04	100		3,8	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		123069,0	100		11,2	100		171,1	100		950,2	100		in Betrieb
05:00		1,5	100		1,4	100		0,01	73		3,9	100		0,21	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		127362,8	100		10,8	100		171,3	100		960,5	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		2,1	100		0,05	100		3,9	100		0,22	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		123109,2	100		11,3	100		172,6	100		943,9	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		1,6	100		0,05	100		4,0	100		0,21	100		23,5	100		0,3	100		0,3	100		122996,4	100		11,3	100		172,1	100		947,5	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,8	100		0,03	100		4,1	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,2	100		121511,1	100		11,3	100		171,3	100		945,8	100		in Betrieb
07:00		1,8	100		1,1	100		0,03	73		4,1	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		122518,0	100		11,2	100		171,4	100		948,1	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		2,4	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,3	100		124312,3	100		11,1	100		171,5	100		950,8	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		29,7	100		0,3	100		0,3	100		123957,1	100		11,2	100		171,6	100		952,9	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		1,7	100		0,01	100		4,3	100		0,22	100		24,3	100		0,3	100		0,2	100		121395,7	100		11,4	100		170,6	100		949,0	100		in Betrieb
09:00		3,7	85		0,8	85		0,01	73		4,5	85		0,21	100		27,7	85		0,3	85		0,3	85		120086,9	100		11,5	85		169,8	100		950,0	100		in Betrieb
09:30		4,1	79		2,1	79		0,0	100		4,2	79		0,21	100		44,7	79		0,3	79		0,5	79		124364,1	100		11,2	79		170,2	100		954,4	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		2,1	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		123771,9	100		11,2	100		169,8	100		956,2	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		123007,1	100		11,3	100		170,0	100		954,3	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,4	100		0,01	73		3,7	100		0,21	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		124247,1	100		11,1	100		170,0	100		952,2	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		28,6	100		0,3	100		0,6	100		126053,1	100		10,8	100		171,0	100		968,3	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,21	94		23,2	100		0,3	100		0,4	100		123662,1	100		11,1	100		171,2	100		956,3	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		22,2	100		0,3	100		0,7	100		123201,2	100		11,1	100		170,5	100		954,4	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,4	100		0,0	73		3,8	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		122747,4	100		11,2	100		169,9	100		952,0	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		36,2	100		0,3	100		0,6	100		118482,8	100		11,4	100		169,9	100		944,2	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,6	100		118283,9	100		11,3	100		169,8	100		942,8	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		38,1	100		0,3	100		0,5	100		117553,6	100		11,3	100		169,7	100		940,3	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,9	100		0,01	73		3,8	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,5	100		118183,7	100		11,3	100		168,8	100		938,7	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,4	100		0,04	100		3,8	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		119036,4	100		11,2	100		168,5	100		943,4	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,0	100		0,07	100		3,8	100		0,22	95		28,8	100		0,3	100		0,4	100		116410,8	100		11,4	100		169,0	100		934,9	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,5	100		0,07	100		3,8	100		0,21	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		120018,3	100		11,1	100		169,5	100		943,1	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,9	100		0,06	73		4,5	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,6	100		119962,6	100		11,2	100		169,9	100		942,0	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		117277,8	100		11,4	100		170,1	100		938,6	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		117748,3	100		11,3	100		169,2	100		936,0	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		118243,1	100		11,3	100		168,4	100		937,7	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,5	100		118353,4	100		11,2	100		167,1	100		935,3	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,5	100		117515,4	100		11,4	100		166,3	100		939,7	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,3	100		0,05	100		3,6	100		0,21	95		25,8	100		0,3	100		0,4	100		120140,4	100		11,2	100		166,6	100		948,9	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		2,1	100		0,03	100		3,7	100		0,21	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		122566,4	100		11,1	100		167,0	100		952,0	100		in Betrieb
21:00		1,6	86		1,4	86		0,02	73		3,9	86		0,21	100		24,2	86		0,3	86		0,3	86		119761,6	100		11,4	86		166,2	100		946,0	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		1,5	78		0,0	100		3,9	78		0,21	100		33,0	78		0,3	78																	