

Termovalorizzatore Bolzano

Date: 27/07/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi ° C		Note	T camera Postcomb. ° C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		2,5	100		2,0	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		33,7	100		0,3	100		0,4	100		124525,6	100		11,3	100		171,0	100		953,3	100	In marcia
01:00		3,0	100		1,6	100		0,0	73		4,6	100		0,22	100		24,8	100		0,3	100		0,4	100		123586,7	100		11,3	100		171,4	100		950,6	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		125032,9	100		11,1	100		171,1	100		951,5	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		27,9	100		0,3	100		0,3	100		123420,1	100		11,3	100		170,9	100		945,8	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		124457,8	100		11,2	100		170,9	100		952,8	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,8	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		125149,0	100		11,2	100		171,8	100		954,6	100	In marcia
03:30		1,3	100		2,1	100		0,02	100		5,3	100		0,22	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		123871,7	100		11,3	100		171,9	100		945,9	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,8	100		0,04	100		4,5	100		0,22	94		29,5	100		0,3	100		0,4	100		124401,1	100		11,2	100		171,7	100		950,3	100	In marcia
04:30		1,4	100		0,7	100		0,03	100		4,0	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,6	100		123954,1	100		11,3	100		171,1	100		949,3	100	In marcia
05:00		1,9	100		1,4	100		0,03	73		4,3	100		0,22	100		24,4	100		0,3	100		0,5	100		125507,1	100		11,1	100		169,8	100		957,1	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		25,8	100		0,3	100		0,4	100		124201,9	100		11,2	100		170,3	100		952,5	100	In marcia
06:00		2,4	100		1,6	100		0,04	100		4,0	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,3	100		122603,5	100		11,3	100		170,9	100		947,3	100	In marcia
06:30		2,0	100		1,9	100		0,02	100		4,2	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		123343,6	100		11,2	100		170,9	100		949,5	100	In marcia
07:00		1,9	100		2,1	100		0,03	73		4,3	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		123480,5	100		11,2	100		171,0	100		952,7	100	In marcia
07:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		121334,4	100		11,4	100		171,1	100		950,4	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		29,3	100		0,3	100		0,3	100		125397,4	100		11,0	100		171,0	100		961,0	100	In marcia
08:30		1,4	100		2,1	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		121870,5	100		11,2	100		170,1	100		954,3	100	In marcia
09:00		1,4	86		1,2	86		0,0	73		4,7	86		0,21	100		29,3	86		0,3	86		0,3	86		122771,1	100		11,2	86		169,7	100		956,9	100	In marcia
09:30		1,4	78		1,2	78		0,0	100		3,9	78		0,22	100		34,3	78		0,3	78		0,1	78		123886,1	100		11,0	78		170,1	100		952,2	100	In marcia
10:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,2	100		123846,0	100		11,1	100		169,8	100		959,0	100	In marcia
10:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		22,7	100		0,3	100		0,1	100		121714,6	100		11,3	100		169,7	100		952,0	100	In marcia
11:00		1,9	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		124324,8	100		11,1	100		170,3	100		956,6	100	In marcia
11:30		2,1	100		1,7	100		0,07	100		4,1	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		124338,8	100		11,1	100		170,5	100		954,6	100	In marcia
12:00		2,0	100		1,6	100		0,08	100		4,0	100		0,22	94		34,4	100		0,3	100		0,2	100		122170,6	100		11,3	100		171,3	100		949,1	100	In marcia
12:30		2,0	100		1,6	100		0,08	100		4,2	100		0,22	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		119950,6	100		11,4	100		170,5	100		944,5	100	In marcia
13:00		1,9	100		1,4	100		0,07	73		4,2	100		0,22	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		122949,4	100		11,1	100		170,3	100		948,3	100	In marcia
13:30		1,8	100		1,5	100		0,07	100		4,0	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		121142,3	100		11,3	100		170,4	100		947,4	100	In marcia
14:00		1,9	100		1,5	100		0,07	100		3,9	100		0,21	100		25,4	100		0,3	100		0,2	100		125662,9	100		10,9	100		171,2	100		963,8	100	In marcia
14:30		2,0	100		1,7	100		0,08	100		4,1	100		0,22	100		20,7	100		0,3	100		0,2	100		120444,1	100		11,3	100		171,1	100		945,6	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,4	100		0,07	73		4,4	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		119974,6	100		11,4	100		171,1	100		942,9	100	In marcia
15:30		1,3	100		2,0	100		0,08	100		4,5	100		0,22	100		37,4	100		0,3	100		0,2	100		122576,0	100		11,2	100		171,4	100		945,2	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,4	100		0,08	100		4,3	100		0,21	94		34,3	100		0,3	100		0,2	100		125135,4	100		11,0	100		171,7	100		956,7	100	In marcia
16:30		1,8	100		1,5	100		0,08	100		4,4	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		119575,0	100		11,5	100		171,6	100		950,6	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,0	100		0,07	73		4,2	100		0,22	100		36,7	100		0,3	100		0,2	100		120792,5	100		11,4	100		172,3	100		940,8	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		126486,5	100		11,0	100		173,5	100		954,0	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		23,8	100		0,3	100		0,3	100		124245,9	100		11,2	100		173,7	100		948,8	100	In marcia
18:30		1,7	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		123148,6	100		11,2	100		173,2	100		948,6	100	In marcia
19:00		3,6	100		2,4	100		0,01	73		4,5	100		0,22	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		124607,6	100		11,2	100		172,8	100		956,0	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		118224,0	100		11,6	100		171,5	100		940,7	100	In marcia
20:00		1,4	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,22	95		32,5	100		0,3	100		0,3	100		122374,2	100		11,2	100		171,5	100		943,7	100	In marcia
20:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		120864,1	100		11,4	100		170,6	100		944,2	100	In marcia
21:00		1,5	84		1,5	84		0,0	73		4,2	84		0,21	100		32,7	84		0,3	84		0,2	84		125812,8	100		10,9	84		171,1	100		954,2	100	In marcia
21:30		1,5	79		2,1	79		0,0	100		4,2	79		0,22																							

MVA Bozen

Datum: 27/07/2019

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage															
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand											
00:30		2,5	100		2,0	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		33,7	100		0,3	100		0,4	100		124525,6	100		11,3	100		171,0	100		171,0	100		953,3	100	in Betrieb
01:00		3,0	100		1,6	100		0,0	73		4,6	100		0,22	100		24,8	100		0,3	100		0,4	100		123586,7	100		11,3	100		171,4	100		171,4	100		950,6	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		125032,9	100		11,1	100		171,1	100		171,1	100		951,5	100	in Betrieb
02:00		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		27,9	100		0,3	100		0,3	100		123420,1	100		11,3	100		170,9	100		170,9	100		945,8	100	in Betrieb
02:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		124457,8	100		11,2	100		170,9	100		170,9	100		952,8	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,8	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		125149,0	100		11,2	100		171,8	100		171,8	100		954,6	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		2,1	100		0,02	100		5,3	100		0,22	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		123871,7	100		11,3	100		171,9	100		171,9	100		945,9	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		1,8	100		0,04	100		4,5	100		0,22	94		29,5	100		0,3	100		0,4	100		124401,1	100		11,2	100		171,7	100		171,7	100		950,3	100	in Betrieb
04:30		1,4	100		0,7	100		0,03	100		4,0	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,6	100		123954,1	100		11,3	100		171,1	100		171,1	100		949,3	100	in Betrieb
05:00		1,9	100		1,4	100		0,03	73		4,3	100		0,22	100		24,4	100		0,3	100		0,5	100		125507,1	100		11,1	100		169,8	100		169,8	100		957,1	100	in Betrieb
05:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		25,8	100		0,3	100		0,4	100		124201,9	100		11,2	100		170,3	100		170,3	100		952,5	100	in Betrieb
06:00		2,4	100		1,6	100		0,04	100		4,0	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,3	100		122603,5	100		11,3	100		170,9	100		170,9	100		947,3	100	in Betrieb
06:30		2,0	100		1,9	100		0,02	100		4,2	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		123343,6	100		11,2	100		170,9	100		170,9	100		949,5	100	in Betrieb
07:00		1,9	100		2,1	100		0,03	73		4,3	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		123480,5	100		11,2	100		171,0	100		171,0	100		952,7	100	in Betrieb
07:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		121334,4	100		11,4	100		171,1	100		171,1	100		950,4	100	in Betrieb
08:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		29,3	100		0,3	100		0,3	100		125397,4	100		11,0	100		171,0	100		171,0	100		961,0	100	in Betrieb
08:30		1,4	100		2,1	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		121870,5	100		11,2	100		170,1	100		170,1	100		954,3	100	in Betrieb
09:00		1,4	86		1,2	86		0,0	73		4,7	86		0,21	100		29,3	86		0,3	86		0,3	86		122771,1	100		11,2	86		169,7	100		169,7	100		956,9	100	in Betrieb
09:30		1,4	78		1,2	78		0,0	100		3,9	78		0,22	100		34,3	78		0,3	78		0,1	78		123886,1	100		11,0	78		170,1	100		170,1	100		952,2	100	in Betrieb
10:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,2	100		123846,0	100		11,1	100		169,8	100		169,8	100		959,0	100	in Betrieb
10:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		22,7	100		0,3	100		0,1	100		121714,6	100		11,3	100		169,7	100		169,7	100		952,0	100	in Betrieb
11:00		1,9	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		124324,8	100		11,1	100		170,3	100		170,3	100		956,6	100	in Betrieb
11:30		2,1	100		1,7	100		0,07	100		4,1	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		124338,8	100		11,1	100		170,5	100		170,5	100		954,6	100	in Betrieb
12:00		2,0	100		1,6	100		0,08	100		4,0	100		0,22	94		34,4	100		0,3	100		0,2	100		122170,6	100		11,3	100		171,3	100		171,3	100		949,1	100	in Betrieb
12:30		2,0	100		1,6	100		0,08	100		4,2	100		0,22	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		119950,6	100		11,4	100		170,5	100		170,5	100		944,5	100	in Betrieb
13:00		1,9	100		1,4	100		0,07	73		4,2	100		0,22	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		122949,4	100		11,1	100		170,3	100		170,3	100		948,3	100	in Betrieb
13:30		1,8	100		1,5	100		0,07	100		4,0	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		121142,3	100		11,3	100		170,4	100		170,4	100		947,4	100	in Betrieb
14:00		1,9	100		1,5	100		0,07	100		3,9	100		0,21	100		25,4	100		0,3	100		0,2	100		125662,9	100		10,9	100		171,2	100		171,2	100		963,8	100	in Betrieb
14:30		2,0	100		1,7	100		0,08	100		4,1	100		0,22	100		20,7	100		0,3	100		0,2	100		120444,1	100		11,3	100		171,1	100		171,1	100		945,6	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,4	100		0,07	73		4,4	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		119974,6	100		11,4	100		171,1	100		171,1	100		942,9	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		2,0	100		0,08	100		4,5	100		0,22	100		37,4	100		0,3	100		0,2	100		122576,0	100		11,2	100		171,4	100		171,4	100		945,2	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		1,4	100		0,08	100		4,3	100		0,21	94		34,3	100		0,3	100		0,2	100		125135,4	100		11,0	100		171,7	100		171,7	100		956,7	100	in Betrieb
16:30		1,8	100		1,5	100		0,08	100		4,4	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		119575,0	100		11,5	100		171,6	100		171,6	100		950,6	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,0	100		0,07	73		4,2	100		0,22	100		36,7	100		0,3	100		0,2	100		120792,5	100		11,4	100		172,3	100		172,3	100		940,8	100	in Betrieb
17:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		126486,5	100		11,0	100		173,5	100		173,5	100		954,0	100	in Betrieb
18:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		23,8	100		0,3	100		0,3	100		124245,9	100		11,2	100		173,7	100		173,7	100		948,8	100	in Betrieb
18:30		1,7	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		123148,6	100		11,2	100		173,2	100		173,2	100		948,6	100	in Betrieb
19:00		3,6	100		2,4	100		0,01	73		4,5	100		0,22	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		124607,6	100		11,2	100		172,8	100		172,8	100		956,0	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		118224,0	100		11,6	100		171,5	100		171,5	100		940,7	100	in Betrieb
20:00		1,4	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,22	95		32,5	100		0,3	100		0,3	100		122374,2	100		11,2	100		171,5	100		171,5	100				