

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,6	100		1,2	100		0,08	100		4,2	100		0,22	100		23,6	100		0,3	100		0,2	100		118252,3	100		11,4	100		161,6	100		953,2	100		In marcia
01:00		1,6	100		1,3	100		0,06	73		5,1	100		0,21	100		26,2	100		0,2	100		0,2	100		121629,1	100		10,9	100		160,3	100		963,7	100		In marcia
01:30		1,3	100		1,1	100		0,04	100		3,8	100		0,22	100		41,1	100		0,3	100		0,3	100		121727,4	100		10,9	100		161,1	100		959,3	100		In marcia
02:00		1,6	100		1,9	100		0,07	100		4,0	100		0,21	100		39,1	100		0,3	100		0,2	100		122217,3	100		10,9	100		161,1	100		953,4	100		In marcia
02:30		1,2	100		1,3	100		0,07	100		4,5	100		0,22	100		39,2	100		0,3	100		0,4	100		123421,6	100		10,9	100		161,4	100		957,2	100		In marcia
03:00		1,3	100		2,3	100		0,06	73		4,3	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		122702,4	100		11,2	100		161,7	100		954,4	100		In marcia
03:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		122483,2	100		11,2	100		161,5	100		951,8	100		In marcia
04:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,22	94		29,7	100		0,3	100		0,3	100		122571,5	100		11,1	100		161,7	100		957,3	100		In marcia
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		122171,3	100		11,1	100		161,4	100		959,5	100		In marcia
05:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,22	100		24,9	100		0,3	100		0,1	100		121995,7	100		11,1	100		160,8	100		966,2	100		In marcia
05:30		1,5	100		1,2	100		0,01	100		4,8	100		0,23	100		26,7	100		0,3	100		0,3	100		122979,2	100		11,0	100		161,1	100		967,6	100		In marcia
06:00		2,5	100		1,6	100		0,05	100		4,5	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		122161,3	100		11,1	100		163,5	100		963,7	100		In marcia
06:30		1,4	100		1,0	100		0,06	100		4,3	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		121700,0	100		11,1	100		165,4	100		959,3	100		In marcia
07:00		1,3	100		1,7	100		0,07	73		4,4	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		122834,8	100		11,0	100		166,4	100		966,0	100		In marcia
07:30		1,3	100		1,6	100		0,02	100		4,1	100		0,23	100		38,6	100		0,3	100		0,2	100		121904,3	100		11,1	100		166,8	100		958,4	100		In marcia
08:00		1,2	100		1,3	100		0,03	100		3,9	100		0,22	94		38,1	100		0,3	100		0,3	100		123204,7	100		11,0	100		166,8	100		962,9	100		In marcia
08:30		1,7	100		2,1	100		0,07	100		4,9	100		0,22	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		121495,7	100		11,1	100		166,1	100		964,5	100		In marcia
09:00		1,3	86		1,5	86		0,07	73		4,2	86		0,22	100		32,9	86		0,3	86		0,2	86		121759,5	100		11,1	86		165,9	100		963,7	100		In marcia
09:30		1,2	78		0,8	78		0,01	100		4,3	78		0,22	100		33,0	78		0,3	78		0,7	78		121042,2	100		11,1	78		165,9	100		967,0	100		In marcia
10:00		1,5	100		1,3	100		0,03	100		4,3	100		0,22	100		37,3	100		0,3	100		0,8	100		122823,9	100		10,9	100		167,5	100		970,9	100		In marcia
10:30		1,3	100		1,4	100		0,03	100		4,0	100		0,23	100		33,6	100		0,3	100		0,8	100		123869,7	100		11,0	100		168,1	100		967,2	100		In marcia
11:00		1,3	100		1,9	100		0,01	73		3,8	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,6	100		122372,3	100		11,1	100		169,2	100		966,5	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,6	100		0,02	100		4,4	100		0,23	100		29,4	100		0,3	100		0,6	100		123340,2	100		11,0	100		169,6	100		966,8	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,1	100		0,06	100		4,1	100		0,23	94		28,5	100		0,3	100		0,8	100		121916,9	100		11,2	100		168,8	100		961,5	100		In marcia
12:30		1,3	100		1,2	100		0,05	100		3,9	100		0,23	100		32,0	100		0,3	100		0,8	100		123659,5	100		10,9	100		170,2	100		960,8	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,8	100		0,04	73		4,3	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,7	100		124468,6	100		10,9	100		170,6	100		958,6	100		In marcia
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		28,7	100		0,3	100		0,8	100		123143,6	100		11,2	100		171,1	100		957,3	100		In marcia
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,6	100		124571,6	100		11,1	100		171,1	100		957,9	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		21,7	100		0,3	100		0,7	100		122333,6	100		11,3	100		170,7	100		958,4	100		In marcia
15:00		1,3	100		1,2	100		0,02	73		4,3	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,8	100		123656,2	100		11,2	100		170,6	100		956,7	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,7	100		125370,9	100		11,1	100		171,3	100		959,6	100		In marcia
16:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		28,3	100		0,3	100		0,8	100		119967,8	100		11,6	100		171,7	100		943,0	100		In marcia
16:30		1,9	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		23,7	100		0,3	100		0,5	100		120435,9	100		11,6	100		171,9	100		946,4	100		In marcia
17:00		4,8	100		0,8	100		0,02	73		4,8	100		0,22	100		3,6	100		0,3	100		0,5	100		115169,0	100		11,7	100		168,6	100		946,9	100		In marcia
17:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		15,0	100		0,3	100		0,7	100		122250,2	100		11,0	100		167,0	100		959,9	100		In marcia
18:00		1,3	100		0,9	100		0,05	100		4,8	100		0,21	100		39,6	100		0,3	100		0,8	100		122292,5	100		10,9	100		167,3	100		958,3	100		In marcia
18:30		1,5	100		1,6	100		0,07	100		5,6	100		0,21	100		55,8	100		0,3	100		0,7	100		122458,4	100		10,6	100		168,4	100		954,3	100		In marcia
19:00		1,3	100		2,0	100		0,06	73		5,1	100		0,21	100		41,2	100		0,3	100		0,7	100		124615,0	100		11,0	100		169,9	100		958,3	100		In marcia
19:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		44,6	100		0,3	100		0,7	100		119901,8	100		11,3	100		169,9	100		936,5	100		In marcia
20:00		2,2	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,21	94		27,4	100		0,3	100		0,6	100		121931,4	100		11,2	100		169,5	100		948,1	100		In marcia
20:30		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,8	100		124537,1	100		11,1	100		169,4	100		953,9	100		In marcia
21:00		3,9	84		1,5	84		0,0	73		4,1	84		0,22	100		23,9	84		0,3	84		0,7	84		123213,3	100		11,2	84		170,0	100		949,3	100		In marcia
21:30		1,7	79		0,9	79		0,0	100		3,9	79		0,22	100		34,3	79		0,3</																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		1,6	100		1,2	100		0,08	100		4,2	100		0,22	100		23,6	100		0,3	100		0,2	100		11,4	100		161,6	100		953,2	100	in Betrieb
01:00		1,6	100		1,3	100		0,06	73		5,1	100		0,21	100		26,2	100		0,2	100		0,2	100		10,9	100		160,3	100		963,7	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		1,1	100		0,04	100		3,8	100		0,22	100		41,1	100		0,3	100		0,3	100		10,9	100		161,1	100		959,3	100	in Betrieb
02:00		1,6	100		1,9	100		0,07	100		4,0	100		0,21	100		39,1	100		0,3	100		0,2	100		10,9	100		161,1	100		953,4	100	in Betrieb
02:30		1,2	100		1,3	100		0,07	100		4,5	100		0,22	100		39,2	100		0,3	100		0,4	100		10,9	100		161,4	100		957,2	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		2,3	100		0,06	73		4,3	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		11,2	100		161,7	100		954,4	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		11,2	100		161,5	100		951,8	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,22	94		29,7	100		0,3	100		0,3	100		11,1	100		161,7	100		957,3	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		11,1	100		161,4	100		959,5	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,22	100		24,9	100		0,3	100		0,1	100		11,1	100		160,8	100		966,2	100	in Betrieb
05:30		1,5	100		1,2	100		0,01	100		4,8	100		0,23	100		26,7	100		0,3	100		0,3	100		11,0	100		161,1	100		967,6	100	in Betrieb
06:00		2,5	100		1,6	100		0,05	100		4,5	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		11,1	100		163,5	100		963,7	100	in Betrieb
06:30		1,4	100		1,0	100		0,06	100		4,3	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		11,1	100		165,4	100		959,3	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		1,7	100		0,07	73		4,4	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		11,0	100		166,4	100		966,0	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,6	100		0,02	100		4,1	100		0,23	100		38,6	100		0,3	100		0,2	100		11,1	100		166,8	100		958,4	100	in Betrieb
08:00		1,2	100		1,3	100		0,03	100		3,9	100		0,22	94		38,1	100		0,3	100		0,3	100		11,0	100		166,8	100		962,9	100	in Betrieb
08:30		1,7	100		2,1	100		0,07	100		4,9	100		0,22	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		11,1	100		166,1	100		964,5	100	in Betrieb
09:00		1,3	86		1,5	86		0,07	73		4,2	86		0,22	100		32,9	86		0,3	86		0,2	86		11,1	86		165,9	100		963,7	100	in Betrieb
09:30		1,2	78		0,8	78		0,01	100		4,3	78		0,22	100		33,0	78		0,3	78		0,7	78		11,1	78		165,9	100		967,0	100	in Betrieb
10:00		1,5	100		1,3	100		0,03	100		4,3	100		0,22	100		37,3	100		0,3	100		0,8	100		10,9	100		167,5	100		970,9	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		1,4	100		0,03	100		4,0	100		0,23	100		33,6	100		0,3	100		0,8	100		11,0	100		168,1	100		967,2	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		1,9	100		0,01	73		3,8	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,6	100		11,1	100		169,2	100		966,5	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,6	100		0,02	100		4,4	100		0,23	100		29,4	100		0,3	100		0,6	100		11,0	100		169,6	100		966,8	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,1	100		0,06	100		4,1	100		0,23	94		28,5	100		0,3	100		0,8	100		11,2	100		169,8	100		961,5	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,2	100		0,05	100		3,9	100		0,23	100		32,0	100		0,3	100		0,8	100		10,9	100		170,2	100		960,8	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,8	100		0,04	73		4,3	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,7	100		10,9	100		170,6	100		958,6	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		28,7	100		0,3	100		0,8	100		11,2	100		171,1	100		957,3	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,6	100		11,1	100		171,1	100		957,9	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		21,7	100		0,3	100		0,7	100		11,3	100		170,7	100		958,4	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,2	100		0,02	73		4,3	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,8	100		11,2	100		170,6	100		956,7	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,7	100		11,1	100		171,3	100		959,6	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		28,3	100		0,3	100		0,8	100		11,6	100		171,7	100		943,0	100	in Betrieb
16:30		1,9	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		23,7	100		0,3	100		0,5	100		11,6	100		171,9	100		946,4	100	in Betrieb
17:00		4,8	100		0,8	100		0,02	73		4,8	100		0,22	100		3,6	100		0,3	100		0,5	100		11,7	100		168,6	100		946,9	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		15,0	100		0,3	100		0,7	100		11,0	100		167,0	100		959,9	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		0,9	100		0,05	100		4,8	100		0,21	100		39,6	100		0,3	100		0,8	100		10,9	100		167,3	100		958,3	100	in Betrieb
18:30		1,5	100		1,6	100		0,07	100		5,6	100		0,21	100		55,8	100		0,3	100		0,7	100		10,6	100		168,4	100		954,3	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		2,0	100		0,06	73		5,1	100		0,21	100		41,2	100		0,3	100		0,7	100		11,0	100		169,9	100		958,3	100	in Betrieb
19:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		44,6	100		0,3	100		0,7	100		11,3	100		169,9	100		936,5	100	in Betrieb
20:00		2,2	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,21	94		27,4	100		0,3	100		0,6	100		11,2	100		169,5	100		948,1	100	in Betrieb
20:30		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,8	100		11,1	100		169,4	100		953,9	100	in Betrieb
21:00		3,9	84		1,5	84		0,0	73		4,1	84		0,22	100		23,9	84		0,3	84		0,7	84		11,2	84		170,0	100		949,3	100	in Betrieb
21:30		1,7	79		0,9	79		0,0	100		3,9	79		0,22	100		34,3	79		0,3	79		0,1	79		11,1	79		170,9	100		945,7	100	in Betrieb
22:00		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		11,3	100		171,0	100		942,7	100	in Betrieb
22:30		2,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		11,0	100		170,5	100		948,3	100	in Betrieb
23:00		1,8	100		1,7	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		37,3	100		0,3	100		0,2	100		10,8	100		170,8	100		954,1	100	in Betrieb
23:30		2,2	100		2,3	100		0,08	100		4,5	100		0,22	100		20,9	100		0,3	100		0,1	100		11,3	100		170,6	100		948,6	100	in Betrieb
24:00		4,5	100		1,7	100		0,07	100		4,3	100		0,22	94																			