

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		2,2	100		1,3	100		0,07	100		4,1	100		0,22	100		40,9	100		0,3	100		0,1	100		127807,2	100		10,8	100		171,1	100		966,8	100	In marcia	
01:00		2,2	100		2,2	100		0,07	73		3,8	100		0,22	100		35,2	100		0,3	100		0,2	100		126044,6	100		11,0	100		172,0	100		958,4	100	In marcia	
01:30		1,7	100		1,4	100		0,07	100		3,9	100		0,22	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		125967,3	100		10,9	100		172,0	100		959,8	100	In marcia	
02:00		1,7	100		1,5	100		0,07	100		3,9	100		0,21	100		21,0	100		0,3	100		0,1	100		127534,9	100		11,0	100		171,6	100		966,5	100	In marcia	
02:30		1,7	100		1,6	100		0,08	100		4,1	100		0,22	100		17,6	100		0,3	100		0,1	100		123015,1	100		11,4	100		170,9	100		964,1	100	In marcia	
03:00		3,1	100		0,6	100		0,07	73		4,7	100		0,22	100		20,5	100		0,3	100		0,0	100		123344,0	100		11,3	100		170,5	100		964,3	100	In marcia	
03:30		2,0	100		1,3	100		0,07	100		4,7	100		0,21	100		34,9	100		0,3	100		0,1	100		126928,5	100		11,0	100		170,6	100		966,6	100	In marcia	
04:00		1,6	100		1,2	100		0,08	100		4,0	100		0,21	95		34,3	100		0,3	100		0,0	100		126056,4	100		11,0	100		170,7	100		960,3	100	In marcia	
04:30		1,5	100		1,7	100		0,08	100		4,1	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		125783,2	100		11,1	100		171,2	100		959,1	100	In marcia	
05:00		1,3	100		1,7	100		0,06	73		3,9	100		0,22	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		126284,8	100		11,1	100		171,7	100		954,9	100	In marcia	
05:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		126355,6	100		11,1	100		172,2	100		961,5	100	In marcia	
06:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		126772,0	100		10,9	100		173,0	100		961,8	100	In marcia	
06:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		23,8	100		0,3	100		0,1	100		126945,2	100		10,9	100		172,1	100		963,5	100	In marcia	
07:00		1,4	100		1,4	100		0,0	73		3,5	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		124682,2	100		11,1	100		171,4	100		954,8	100	In marcia	
07:30		4,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		126636,9	100		10,9	100		171,5	100		960,7	100	In marcia	
08:00		3,0	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,22	95		29,1	100		0,3	100		0,1	100		126218,9	100		11,2	100		171,9	100		958,7	100	In marcia	
08:30		4,1	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		21,1	100		0,3	100		0,0	100		122374,6	100		11,4	100		171,1	100		954,4	100	In marcia	
09:00		3,9	84		0,9	84		0,0	73		4,6	84		0,22	100		18,4	84		0,3	84		0,0	84		124555,7	100		11,2	84		170,3	100		956,4	100	In marcia	
09:30		3,4	79		1,5	79		0,05	100		4,9	79		0,21	100		19,9	79		0,3	79		0,5	79		124318,3	100		11,2	79		169,1	100		958,3	100	In marcia	
10:00		3,3	100		2,6	100		0,08	100		5,6	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,5	100		121706,0	100		11,4	100		167,9	100		952,6	100	In marcia	
10:30		1,3	100		0,4	100		0,07	100		5,1	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		121514,9	100		11,2	100		166,9	100		952,9	100	In marcia	
11:00		1,2	100		0,4	100		0,07	73		4,9	100		0,21	100		38,0	100		0,3	100		0,6	100		123428,8	100		10,8	100		167,3	100		962,3	100	In marcia	
11:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		4,6	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		123098,3	100		11,2	100		168,4	100		960,7	100	In marcia	
12:00		1,3	100		0,8	100		0,07	100		4,7	100		0,22	94		43,6	100		0,3	100		0,5	100		121974,0	100		11,3	100		169,2	100		951,2	100	In marcia	
12:30		1,3	100		1,7	100		0,07	100		4,6	100		0,21	100		36,2	100		0,3	100		0,4	100		125482,0	100		11,0	100		170,6	100		960,1	100	In marcia	
13:00		2,4	100		1,2	100		0,05	73		5,4	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,5	100		126512,8	100		11,1	100		171,2	100		963,6	100	In marcia	
13:30		1,3	100		0,7	100		0,07	100		4,6	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		121622,3	100		11,3	100		170,3	100		949,8	100	In marcia	
14:00		1,6	100		1,1	100		0,08	100		4,8	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		123293,5	100		11,2	100		169,1	100		953,0	100	In marcia	
14:30		1,3	100		0,8	100		0,08	100		5,4	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		120666,6	100		11,3	100		168,4	100		948,7	100	In marcia	
15:00		1,3	100		0,8	100		0,06	73		5,0	100		0,21	100		26,5	100		0,3	100		0,4	100		121442,2	100		11,2	100		167,7	100		951,3	100	In marcia	
15:30		1,4	100		1,1	100		0,07	100		4,6	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		122358,5	100		11,1	100		167,3	100		953,4	100	In marcia	
16:00		1,3	100		1,0	100		0,08	100		4,4	100		0,21	94		26,5	100		0,3	100		0,4	100		120741,5	100		11,2	100		166,3	100		954,3	100	In marcia	
16:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		4,3	100		0,21	100		36,6	100		0,3	100		0,5	100		123155,7	100		10,9	100		166,7	100		957,4	100	In marcia	
17:00		1,7	100		1,7	100		0,08	73		4,5	100		0,21	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		122654,9	100		11,1	100		167,1	100		963,2	100	In marcia	
17:30		2,0	100		1,1	100		0,08	100		4,5	100		0,22	100		33,4	100		0,3	100		0,6	100		122258,5	100		11,1	100		167,8	100		953,3	100	In marcia	
18:00		2,7	100		1,5	100		0,08	100		4,8	100		0,21	100		28,7	100		0,3	100		0,6	100		124325,4	100		10,9	100		168,1	100		957,9	100	In marcia	
18:30		2,3	100		1,7	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,6	100		124155,6	100		11,0	100		168,8	100		951,1	100	In marcia	
19:00		2,5	100		1,8	100		0,06	73		4,9	100		0,21	100		27,9	100		0,3	100		0,5	100		125777,6	100		11,0	100		169,4	100		957,5	100	In marcia	
19:30		2,6	100		1,8	100		0,02	100		5,2	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,6	100		123218,4	100		11,3	100		169,1	100		947,5	100	In marcia	
20:00		2,3	100		1,0	100		0,07	100		4,9	100		0,21	94		27,7	100		0,3	100		0,6	100		125437,1	100		11,0	100		169,8	100		958,4	100	In marcia	
20:30		3,3	100		1,3	100		0,08	100		5,1	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,5	100		123074,9	100		11,3	100		169,8	100		950,3	100	In marcia	
21:00		3,0	84		1,2	84		0,06	73		5,7	84		0,22	100		29,8	84		0,3	84		0,6	84		122560,1	100		11,3	84		169,4	100		947,0	100	In marcia	
21:30		3,3	79		1,2	79		0,0	100		4,2	79		0,22	100		36,																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		1,3	100		0,07	100		4,1	100		0,22	100		35,2	100		0,3	100		0,1	100		127807,2	100		10,8	100		171,1	100		966,8	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		2,2	100		0,07	73		3,8	100		0,22	100		40,9	100		0,3	100		0,2	100		126044,6	100		11,0	100		172,0	100		958,4	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		1,4	100		0,07	100		3,9	100		0,22	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		125967,3	100		10,9	100		172,0	100		959,8	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,5	100		0,07	100		3,9	100		0,21	100		21,0	100		0,3	100		0,1	100		127534,9	100		11,0	100		171,6	100		966,5	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		1,6	100		0,08	100		4,1	100		0,22	100		17,6	100		0,3	100		0,1	100		123015,1	100		11,4	100		170,9	100		964,1	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		0,6	100		0,07	73		4,7	100		0,22	100		20,5	100		0,3	100		0,0	100		123344,0	100		11,3	100		170,5	100		964,3	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,3	100		0,07	100		4,7	100		0,21	100		34,9	100		0,3	100		0,1	100		126928,5	100		11,0	100		170,6	100		966,6	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,2	100		0,08	100		4,0	100		0,21	95		34,3	100		0,3	100		0,0	100		126056,4	100		11,0	100		170,7	100		960,3	100		in Betrieb
04:30		1,5	100		1,7	100		0,08	100		4,1	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		125783,2	100		11,1	100		171,2	100		959,1	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,7	100		0,06	73		3,9	100		0,22	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		126284,8	100		11,1	100		171,7	100		954,9	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		126355,6	100		11,1	100		172,2	100		961,5	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		126772,0	100		10,9	100		173,0	100		961,8	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		23,8	100		0,3	100		0,1	100		126945,2	100		10,9	100		172,1	100		963,5	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,4	100		0,0	73		3,5	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		124682,2	100		11,1	100		171,4	100		954,8	100		in Betrieb
07:30		4,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		126636,9	100		10,9	100		171,5	100		960,7	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,22	95		29,1	100		0,3	100		0,1	100		126218,9	100		11,2	100		171,9	100		958,7	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		21,1	100		0,3	100		0,0	100		122374,6	100		11,4	100		171,1	100		954,4	100		in Betrieb
09:00		3,9	84		0,9	84		0,0	73		4,6	84		0,22	100		18,4	84		0,3	84		0,0	84		124555,7	100		11,2	84		170,3	100		956,4	100		in Betrieb
09:30		3,4	79		1,5	79		0,05	100		4,9	79		0,21	100		19,9	79		0,3	79		0,5	79		124318,3	100		11,2	79		169,1	100		958,3	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		2,6	100		0,08	100		5,6	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,5	100		121706,0	100		11,4	100		167,9	100		952,6	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,4	100		0,07	100		5,1	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		121514,9	100		11,2	100		166,9	100		952,9	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,4	100		0,07	73		4,9	100		0,21	100		38,0	100		0,3	100		0,6	100		123428,8	100		10,8	100		167,3	100		962,3	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		4,6	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		123098,3	100		11,2	100		168,4	100		960,7	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,8	100		0,07	100		4,7	100		0,22	94		43,6	100		0,3	100		0,5	100		121974,0	100		11,3	100		169,2	100		951,2	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,7	100		0,07	100		4,6	100		0,21	100		36,2	100		0,3	100		0,4	100		125482,0	100		11,0	100		170,6	100		960,1	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		1,2	100		0,05	73		5,4	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,5	100		126512,8	100		11,1	100		171,2	100		963,6	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,7	100		0,07	100		4,6	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		121622,3	100		11,3	100		170,3	100		949,8	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,1	100		0,08	100		4,8	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		123293,5	100		11,2	100		169,1	100		953,0	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,8	100		0,08	100		5,4	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		120666,6	100		11,3	100		168,4	100		948,7	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,8	100		0,06	73		5,0	100		0,21	100		26,5	100		0,3	100		0,4	100		121442,2	100		11,2	100		167,7	100		951,3	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,1	100		0,07	100		4,6	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		122358,5	100		11,1	100		167,3	100		953,4	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,0	100		0,08	100		4,4	100		0,21	94		26,5	100		0,3	100		0,4	100		120741,5	100		11,2	100		166,3	100		954,3	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		4,3	100		0,21	100		36,6	100		0,3	100		0,5	100		123155,7	100		10,9	100		166,7	100		957,4	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		1,7	100		0,08	73		4,5	100		0,21	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		122654,9	100		11,1	100		167,1	100		963,2	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		1,1	100		0,08	100		4,5	100		0,22	100		33,4	100		0,3	100		0,6	100		122258,5	100		11,1	100		167,8	100		953,3	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		1,5	100		0,08	100		4,8	100		0,21	100		28,7	100		0,3	100		0,6	100		124325,4	100		10,9	100		168,1	100		957,9	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,7	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,6	100		124155,6	100		11,0	100		168,8	100		951,1	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		1,8	100		0,06	73		4,9	100		0,21	100		27,9	100		0,3	100		0,5	100		125777,6	100		11,0	100		169,4	100		957,5	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,8	100		0,02	100		5,2	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,6	100		123218,4	100		11,3	100		169,1	100		947,5	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,0	100		0,07	100		4,9	100		0,21	94		27,7	100		0,3	100		0,6	100		125437,1	100		11,0	100		169,8	100		958,4	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		1,3	100		0,08	100		5,1	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,5	100		123074,9	100		11,3	100		169,8	100		950,3	100		in Betrieb
21:00		3,0	84		1,2	84		0,06	73		5,7	84		0,22	100		29,8	84		0,3	84		0,6	84		122560,1	100		11,3	84		169,4	100		947,0	100		in Betrieb
21:30		3,3	79		1,2	79		0,0	100		4,2	79		0,22	100		36,0	79																				