

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		24,8	100		0,3	100		0,6	100		125640,5	100		11,1	100		169,8	100		957,0	100	In marcia
01:00		1,8	100		1,9	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,6	100		126503,1	100		11,1	100		169,7	100		962,5	100	In marcia
01:30		1,9	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		125363,3	100		11,2	100		169,2	100		965,9	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		35,3	100		0,3	100		0,6	100		126352,4	100		11,1	100		168,7	100		962,9	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		24,2	100		0,3	100		0,4	100		125425,8	100		11,2	100		168,9	100		962,2	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,3	100		0,15	73		4,4	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,5	100		123446,8	100		11,3	100		168,3	100		957,8	100	In marcia
03:30		1,7	100		1,3	100		0,38	100		4,9	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		127789,9	100		10,9	100		168,6	100		973,6	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,2	100		0,1	100		4,1	100		0,22	94		27,1	100		0,3	100		0,6	100		124772,8	100		11,2	100		169,6	100		963,1	100	In marcia
04:30		1,5	100		1,7	100		0,08	100		4,8	100		0,21	100		37,1	100		0,3	100		0,4	100		126954,3	100		11,0	100		170,0	100		957,6	100	In marcia
05:00		3,1	100		0,9	100		0,04	73		5,2	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		128078,3	100		11,0	100		169,9	100		966,9	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,6	100		122472,2	100		11,3	100		169,3	100		955,4	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		23,7	100		0,3	100		0,6	100		123655,0	100		11,1	100		168,4	100		963,7	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		125774,6	100		11,0	100		168,6	100		971,5	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,4	100		0,0	73		4,4	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		0,5	100		123762,4	100		11,3	100		169,0	100		959,2	100	In marcia
07:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		39,6	100		0,3	100		0,4	100		126969,4	100		11,0	100		169,8	100		961,6	100	In marcia
08:00		1,8	100		1,7	100		0,01	100		4,1	100		0,22	94		31,6	100		0,3	100		0,6	100		127591,2	100		11,1	100		170,5	100		963,1	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,6	100		127244,3	100		11,1	100		170,7	100		958,4	100	In marcia
09:00		1,3	89		1,7	89		0,0	73		4,2	89		0,22	100		31,4	89		0,3	89		0,5	89		127482,3	100		11,1	89		170,8	100		961,8	100	In marcia
09:30		1,3	74		1,6	74		0,08	100		4,2	74		0,22	100		35,6	74		0,3	74		0,3	74		126172,1	100		11,1	74		170,4	100		954,6	100	In marcia
10:00		1,9	100		1,5	100		0,07	100		5,1	100		0,22	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		127372,7	100		10,8	100		170,6	100		965,1	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		4,3	100		0,22	100		23,9	100		0,3	100		0,3	100		126678,4	100		11,1	100		170,4	100		956,5	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,6	100		0,06	73		4,5	100		0,22	100		21,6	100		0,3	100		0,3	100		125141,8	100		11,3	100		169,9	100		956,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		128113,3	100		11,0	100		169,9	100		959,2	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		32,1	100		0,3	100		0,2	100		124125,4	100		11,3	100		170,8	100		954,6	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		26,6	100		0,3	100		0,3	100		126001,2	100		11,1	100		169,9	100		960,7	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,9	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		126732,6	100		11,1	100		169,9	100		963,3	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		33,7	100		0,3	100		0,4	100		126139,9	100		11,1	100		170,3	100		958,6	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		36,3	100		0,3	100		0,4	100		127566,5	100		11,2	100		171,4	100		959,5	100	In marcia
14:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		23,7	100		0,3	100		0,3	100		124159,2	100		11,6	100		171,3	100		948,4	100	In marcia
15:00		3,3	100		0,9	100		0,0	73		5,5	100		0,22	100		16,5	100		0,3	100		0,3	100		123998,9	100		11,4	100		170,7	100		949,6	100	In marcia
15:30		1,5	100		0,6	100		0,04	100		5,9	100		0,22	100		20,2	100		0,3	100		0,3	100		122566,5	100		11,5	100		170,7	100		953,1	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,2	100		0,07	100		4,3	100		0,22	94		33,7	100		0,3	100		0,2	100		123597,2	100		11,3	100		170,7	100		959,8	100	In marcia
16:30		2,0	100		1,5	100		0,05	100		4,1	100		0,22	100		33,7	100		0,3	100		0,3	100		123193,5	100		11,3	100		170,2	100		961,2	100	In marcia
17:00		2,0	100		1,7	100		0,04	73		4,5	100		0,22	100		34,5	100		0,3	100		0,4	100		124135,1	100		11,2	100		169,9	100		964,0	100	In marcia
17:30		4,8	100		1,9	100		0,03	100		4,7	100		0,22	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		122628,2	100		11,3	100		169,4	100		964,1	100	In marcia
18:00		4,1	100		1,2	100		0,07	100		5,0	100		0,22	100		18,4	100		0,3	100		0,2	100		120330,2	100		11,5	100		169,0	100		962,7	100	In marcia
18:30		5,6	100		1,4	100		0,04	100		5,0	100		0,21	100		15,0	100		0,3	100		0,2	100		123421,1	100		11,3	100		169,4	100		968,0	100	In marcia
19:00		2,7	100		0,8	100		0,02	73		5,1	100		0,22	100		22,7	100		0,3	100		0,1	100		121754,2	100		11,5	100		169,1	100		964,0	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,5	100		0,02	100		4,0	100		0,21	100		46,1	100		0,3	100		0,3	100		125524,8	100		10,9	100		168,4	100		976,6	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,0	100		0,04	100		3,6	100		0,22	94		49,6	100		0,3	100		0,4	100		125159,4	100		11,0	100		169,1	100		972,6	100	In marcia
20:30		1,7	100		1,6	100		0,01	100		3,9	100		0,21	100		43,8	100		0,3	100		0,3	100		125966,2	100		10,9	100		169,9	100		971,1	100	In marcia
21:00		3,2	85		1,8	85		0,0	73		4,4	85		0,22	100		39,3	85		0,3	85		0,2	85		122248,3	100		11,3	85		169,7	100		959,3	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,2	78		0,02	100		4,3	78		0,22	100		40,2	78		0,3	78		0,3	78		126243,3	100		11,0	78		170,0	100		966,7	100	In marcia
22																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		24,8	100		0,3	100		0,6	100		125640,5	100	11,1	100		169,8	100		957,0	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		1,9	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,6	100		126503,1	100	11,1	100		169,7	100		962,5	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		125363,3	100	11,2	100		169,2	100		965,9	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		35,3	100		0,3	100		0,6	100		126352,4	100	11,1	100		168,7	100		962,9	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		24,2	100		0,3	100		0,4	100		125425,8	100	11,2	100		168,9	100		962,2	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,3	100		0,15	73		4,4	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,5	100		123446,8	100	11,3	100		168,3	100		957,8	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		1,3	100		0,38	100		4,9	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		127789,9	100	10,9	100		168,6	100		973,6	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,2	100		0,1	100		4,1	100		0,22	94		27,1	100		0,3	100		0,6	100		124772,8	100	11,2	100		169,6	100		963,1	100		in Betrieb
04:30		1,5	100		1,7	100		0,08	100		4,8	100		0,21	100		37,1	100		0,3	100		0,4	100		126954,3	100	11,0	100		170,0	100		957,6	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		0,9	100		0,04	73		5,2	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		128078,3	100	11,0	100		169,9	100		966,9	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,6	100		122472,2	100	11,3	100		169,3	100		955,4	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		23,7	100		0,3	100		0,6	100		123655,0	100	11,1	100		168,4	100		963,7	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		125774,6	100	11,0	100		168,6	100		971,5	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,4	100		0,0	73		4,4	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		0,5	100		123762,4	100	11,3	100		169,0	100		959,2	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		39,6	100		0,3	100		0,4	100		126969,4	100	11,0	100		169,8	100		961,6	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		1,7	100		0,01	100		4,1	100		0,22	94		31,6	100		0,3	100		0,6	100		127591,2	100	11,1	100		170,5	100		963,1	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,6	100		127244,3	100	11,1	100		170,7	100		958,4	100		in Betrieb
09:00		1,3	89		1,7	89		0,0	73		4,2	89		0,22	100		31,4	89		0,3	89		0,5	89		127482,3	100	11,1	89		170,8	100		961,8	100		in Betrieb
09:30		1,3	74		1,6	74		0,08	100		4,2	74		0,22	100		35,6	74		0,3	74		0,3	74		126172,1	100	11,1	74		170,4	100		954,6	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		1,5	100		0,07	100		5,1	100		0,22	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		127372,7	100	10,8	100		170,6	100		965,1	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		4,3	100		0,22	100		23,9	100		0,3	100		0,3	100		126678,4	100	11,1	100		170,4	100		956,5	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,6	100		0,06	73		4,5	100		0,22	100		21,6	100		0,3	100		0,3	100		125141,8	100	11,3	100		169,9	100		956,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		128113,3	100	11,0	100		169,9	100		959,2	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		32,1	100		0,3	100		0,2	100		124125,4	100	11,3	100		170,8	100		954,6	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		26,6	100		0,3	100		0,3	100		126001,2	100	11,1	100		169,9	100		960,7	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,9	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		126732,6	100	11,1	100		169,9	100		963,3	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		33,7	100		0,3	100		0,4	100		126139,9	100	11,1	100		170,3	100		958,6	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		36,3	100		0,3	100		0,4	100		127566,5	100	11,2	100		171,4	100		959,5	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		23,7	100		0,3	100		0,3	100		124159,2	100	11,6	100		171,3	100		948,4	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		0,9	100		0,0	73		5,5	100		0,22	100		16,5	100		0,3	100		0,3	100		123998,9	100	11,4	100		170,7	100		949,6	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		0,6	100		0,04	100		5,9	100		0,22	100		20,2	100		0,3	100		0,3	100		122566,5	100	11,5	100		170,7	100		953,1	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,2	100		0,07	100		4,3	100		0,22	94		33,7	100		0,3	100		0,2	100		123597,2	100	11,3	100		170,7	100		959,8	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		1,5	100		0,05	100		4,1	100		0,22	100		33,7	100		0,3	100		0,3	100		123193,5	100	11,3	100		170,2	100		961,2	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,7	100		0,04	73		4,5	100		0,22	100		34,5	100		0,3	100		0,4	100		124135,1	100	11,2	100		169,9	100		964,0	100		in Betrieb
17:30		4,8	100		1,9	100		0,03	100		4,7	100		0,22	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		122628,2	100	11,3	100		169,4	100		964,1	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		1,2	100		0,07	100		5,0	100		0,22	100		18,4	100		0,3	100		0,2	100		120330,2	100	11,5	100		169,0	100		962,7	100		in Betrieb
18:30		5,6	100		1,4	100		0,04	100		5,0	100		0,21	100		15,0	100		0,3	100		0,2	100		123421,1	100	11,3	100		169,4	100		968,0	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		0,8	100		0,02	73		5,1	100		0,22	100		22,7	100		0,3	100		0,1	100		121754,2	100	11,5	100		169,1	100		964,0	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,5	100		0,02	100		4,0	100		0,21	100		46,1	100		0,3	100		0,3	100		125524,8	100	10,9	100		168,4	100		976,6	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,0	100		0,04	100		3,6	100		0,22	94		49,6	100		0,3	100		0,4	100		125159,4	100	11,0	100		169,1	100		972,6	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,6	100		0,01	100		3,9	100		0,21	100		43,8	100		0,3	100		0,3	100		125966,2	100	10,9	100		169,9	100		971,1	100		in Betrieb
21:00		3,2	85		1,8	85		0,0	73		4,4	85		0,22	100		39,3	85		0,3	85		0,2	85		122248,3	100	11,3	85		169,7	100		959,3	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,2	78		0,02	100		4,3	78		0,22	100		40,2	78		0,3	78		0,3	78		126243,3	100	11,0	78		170,0	100		966,7	100		in Betrieb
22:00		2,8	100		2,2																																