

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/08/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,4	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		124300,0	100		10,9	100		165,9	100		963,4	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,1	100		0,0	73		5,1	100		0,21	100		37,2	100		0,3	100		0,4	100		125006,3	100		10,9	100		166,6	100		961,6	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,8	100		0,06	100		4,1	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		125504,8	100		11,1	100		168,1	100		964,6	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,0	100		0,07	100		4,4	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		125231,1	100		11,0	100		169,3	100		961,1	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,2	100		0,07	100		4,2	100		0,22	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		122775,4	100		11,2	100		169,9	100		963,2	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,2	100		0,04	73		4,1	100		0,21	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		124419,4	100		11,0	100		168,3	100		961,8	100	In marcia
03:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		124150,0	100		11,0	100		168,5	100		966,8	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		28,1	100		0,3	100		0,3	100		124832,5	100		10,8	100		169,6	100		970,9	100	In marcia
04:30		3,9	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		123602,9	100		11,1	100		170,1	100		954,6	100	In marcia
05:00		3,3	100		1,0	100		0,0	73		6,1	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		125528,0	100		10,9	100		169,7	100		964,3	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		123833,6	100		11,2	100		169,6	100		958,2	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		36,7	100		0,3	100		0,4	100		124472,2	100		11,1	100		170,0	100		960,0	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		123945,3	100		11,2	100		169,3	100		959,3	100	In marcia
07:00		1,3	100		0,9	100		0,0	73		3,9	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		122836,9	100		11,2	100		169,5	100		960,4	100	In marcia
07:30		1,7	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		22,7	100		0,3	100		0,4	100		121805,3	100		11,3	100		168,6	100		957,2	100	In marcia
08:00		5,3	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,22	94		23,2	100		0,3	100		0,2	100		121683,6	100		11,3	100		167,7	100		960,7	100	In marcia
08:30		5,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		122656,6	100		11,1	100		166,9	100		967,0	100	In marcia
09:00		2,1	86		0,8	86		0,0	73		3,7	86		0,21	100		39,0	86		0,3	86		0,4	86		124025,4	100		10,9	86		167,8	100		970,1	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,8	78		0,05	100		3,9	78		0,22	100		41,5	78		0,3	78		0,4	78		124588,7	100		11,0	78		170,0	100		966,4	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,4	100		0,05	100		3,9	100		0,22	100		39,7	100		0,3	100		0,5	100		125111,7	100		10,9	100		170,8	100		966,5	100	In marcia
10:30		1,8	100		2,1	100		0,05	100		4,3	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		121975,3	100		11,3	100		169,0	100		958,9	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,2	100		0,02	73		3,9	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		121791,8	100		11,3	100		168,6	100		951,8	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		125958,3	100		10,9	100		169,0	100		967,3	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,3	100		0,01	100		3,6	100		0,21	95		24,4	100		0,3	100		0,3	100		125310,1	100		11,0	100		168,3	100		966,8	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		23,6	100		0,3	100		0,3	100		122544,5	100		11,3	100		168,3	100		961,0	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,8	100		0,01	73		4,1	100		0,22	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		122162,6	100		11,3	100		169,5	100		959,5	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		27,9	100		0,3	100		0,4	100		121933,0	100		11,3	100		169,5	100		960,0	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		122392,4	100		11,2	100		165,0	100		960,6	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		122445,8	100		11,1	100		160,8	100		961,0	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,6	100		0,0	73		4,2	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		123862,6	100		11,0	100		159,6	100		966,9	100	In marcia
15:30		2,2	100		2,9	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		121398,2	100		11,2	100		158,7	100		959,5	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	94		29,3	100		0,3	100		0,4	100		122831,8	100		11,0	100		158,7	100		969,7	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		122876,1	100		10,9	100		159,0	100		967,4	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,2	100		0,01	73		3,7	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		123154,7	100		11,0	100		159,5	100		970,8	100	In marcia
17:30		1,7	100		2,7	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		123995,2	100		10,9	100		159,7	100		970,8	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		22,6	100		0,3	100		0,3	100		122959,3	100		11,1	100		159,3	100		964,1	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		123676,4	100		11,1	100		158,2	100		966,3	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,8	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,3	100		121739,8	100		11,2	100		158,8	100		962,6	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		124384,4	100		11,0	100		156,0	100		967,2	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,21	94		33,5	100		0,3	100		0,3	100		121771,7	100		11,1	100		155,9	100		960,1	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		123354,9	100		11,1	100		154,8	100		960,5	100	In marcia
21:00		1,6	86		1,6	86		0,0	73		4,1	86		0,21	100		33,0	86		0,3	86		0,4	86		124236,8	100		11,0	86		152,7	100		965,7	100	In marcia
21:30		1,5	78		2,1	78		0,05	100		5,1	78		0,21	100		33,3	78		0,3	78		0,4	78		123697,1	100		11,2	78		152,0	100		963,8	100	In marcia
22:00																																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,4	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		124300,0	100		10,9	100		165,9	100		963,4	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,1	100		0,0	73		5,1	100		0,21	100		37,2	100		0,3	100		0,4	100		125006,3	100		10,9	100		166,6	100		961,6	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,8	100		0,06	100		4,1	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		125504,8	100		11,1	100		168,1	100		964,6	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,0	100		0,07	100		4,4	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		125231,1	100		11,0	100		169,3	100		961,1	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,2	100		0,07	100		4,2	100		0,22	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		122775,4	100		11,2	100		168,9	100		963,2	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,2	100		0,04	73		4,1	100		0,21	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		124419,4	100		11,0	100		168,3	100		961,8	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		124150,0	100		11,0	100		168,5	100		966,8	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		28,1	100		0,3	100		0,3	100		124832,5	100		10,8	100		169,6	100		970,9	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		123602,9	100		11,1	100		170,1	100		954,6	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		1,0	100		0,0	73		6,1	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		125528,0	100		10,9	100		169,7	100		964,3	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		123833,6	100		11,2	100		169,6	100		958,2	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		36,7	100		0,3	100		0,4	100		124472,2	100		11,1	100		170,0	100		960,0	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		123945,3	100		11,2	100		169,3	100		959,3	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		0,9	100		0,0	73		3,9	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		122836,9	100		11,2	100		169,5	100		960,4	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		22,7	100		0,3	100		0,4	100		121805,3	100		11,3	100		168,6	100		957,2	100		in Betrieb
08:00		5,3	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,22	94		23,2	100		0,3	100		0,2	100		121683,6	100		11,3	100		167,7	100		960,7	100		in Betrieb
08:30		5,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		122656,6	100		11,1	100		166,9	100		967,0	100		in Betrieb
09:00		2,1	86		0,8	86		0,0	73		3,7	86		0,21	100		39,0	86		0,3	86		0,4	86		124025,4	100		10,9	86		167,8	100		970,1	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,8	78		0,05	100		3,9	78		0,22	100		41,5	78		0,3	78		0,4	78		124588,7	100		11,0	78		170,0	100		966,4	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,4	100		0,05	100		3,9	100		0,22	100		39,7	100		0,3	100		0,5	100		125111,7	100		10,9	100		170,8	100		966,5	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		2,1	100		0,05	100		4,3	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		121975,3	100		11,3	100		169,0	100		958,9	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,2	100		0,02	73		3,9	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		121791,8	100		11,3	100		168,6	100		951,8	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		125958,3	100		10,9	100		169,0	100		967,3	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,3	100		0,01	100		3,6	100		0,21	95		24,4	100		0,3	100		0,3	100		125310,1	100		11,0	100		168,3	100		966,8	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		23,6	100		0,3	100		0,3	100		122544,5	100		11,3	100		168,3	100		961,0	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,8	100		0,01	73		4,1	100		0,22	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		122162,6	100		11,3	100		169,5	100		959,5	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		27,9	100		0,3	100		0,4	100		121933,0	100		11,3	100		169,5	100		960,0	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		122392,4	100		11,2	100		165,0	100		960,6	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		122445,8	100		11,1	100		160,8	100		961,0	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,6	100		0,0	73		4,2	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		123862,6	100		11,0	100		159,6	100		966,9	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		2,9	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		121398,2	100		11,2	100		158,7	100		959,5	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	94		29,3	100		0,3	100		0,4	100		122831,8	100		11,0	100		158,7	100		969,7	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		122876,1	100		10,9	100		159,0	100		967,4	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,2	100		0,01	73		3,7	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		123154,7	100		11,0	100		159,5	100		970,8	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		2,7	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		123995,2	100		10,9	100		159,7	100		970,8	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		22,6	100		0,3	100		0,3	100		122959,3	100		11,1	100		159,3	100		964,1	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		123676,4	100		11,1	100		158,2	100		966,3	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,8	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,3	100		121739,8	100		11,2	100		158,8	100		962,6	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		124384,4	100		11,0	100		156,0	100		967,2	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,21	94		33,5	100		0,3	100		0,3	100		121771,7	100		11,1	100		155,9	100		960,1	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		123354,9	100		11,1	100		154,8	100		960,5	100		in Betrieb
21:00		1,6	86		1,6	86		0,0	73		4,1	86		0,21	100		33,0	86		0,3	86		0,4	86		124236,8	100		11,0	86		152,7	100		965,7	100		in Betrieb
21:30		1,5	78		2,1	78		0,05	100		5,1	78		0,21	100		33,3	78		0,3	78																	