

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/09/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.
00:30		2,3	100		1,7	100	0,03	100	3,7	100	0,24	100	25,7	100	0,3	100	0,2	100	123631,7	100	11,1	100	152,5	100	964,8	100	In marcia	
01:00		2,5	100		1,8	100	0,02	73	3,9	100	0,23	100	21,8	100	0,3	100	0,2	100	123062,7	100	11,3	100	151,6	100	963,8	100	In marcia	
01:30		2,2	100		1,2	100	0,0	100	4,2	100	0,23	100	29,1	100	0,3	100	0,2	100	125383,8	100	11,0	100	151,4	100	971,7	100	In marcia	
02:00		2,4	100		0,8	100	0,0	100	4,7	100	0,23	100	22,0	100	0,3	100	0,2	100	124070,9	100	11,2	100	151,2	100	965,9	100	In marcia	
02:30		2,5	100		1,4	100	0,0	100	3,9	100	0,23	100	28,8	100	0,3	100	0,2	100	124819,5	100	11,1	100	152,4	100	968,8	100	In marcia	
03:00		2,2	100		1,7	100	0,0	73	3,9	100	0,24	100	34,9	100	0,3	100	0,2	100	123100,1	100	11,2	100	153,6	100	966,2	100	In marcia	
03:30		2,0	100		1,6	100	0,0	100	3,8	100	0,24	100	37,5	100	0,3	100	0,2	100	122882,2	100	11,3	100	153,7	100	967,0	100	In marcia	
04:00		3,2	100		1,7	100	0,0	100	3,8	100	0,23	94	33,0	100	0,3	100	0,2	100	122079,9	100	11,2	100	152,9	100	967,2	100	In marcia	
04:30		2,8	100		1,2	100	0,0	100	3,7	100	0,23	100	29,2	100	0,3	100	0,2	100	122125,1	100	11,2	100	153,5	100	966,5	100	In marcia	
05:00		3,0	100		1,5	100	0,0	73	3,5	100	0,23	100	27,0	100	0,2	100	0,1	100	123576,2	100	11,0	100	154,3	100	974,5	100	In marcia	
05:30		2,3	100		1,4	100	0,0	100	3,6	100	0,25	100	28,8	100	0,3	100	0,3	100	118912,3	100	11,3	100	154,6	100	959,3	100	In marcia	
06:00		2,2	100		1,9	100	0,02	100	3,8	100	0,23	100	33,2	100	0,3	100	0,3	100	122801,1	100	11,0	100	154,9	100	963,4	100	In marcia	
06:30		2,5	100		2,3	100	0,0	100	4,4	100	0,23	100	26,4	100	0,3	100	0,3	100	123424,3	100	10,9	100	155,9	100	968,2	100	In marcia	
07:00		1,3	100		1,1	100	0,0	73	3,9	100	0,24	100	27,0	100	0,3	100	0,1	100	122603,3	100	11,1	100	155,6	100	967,0	100	In marcia	
07:30		1,3	100		0,9	100	0,0	100	3,9	100	0,24	100	25,9	100	0,3	100	0,3	100	123224,5	100	10,9	100	155,2	100	972,7	100	In marcia	
08:00		1,2	100		1,6	100	0,0	100	4,0	100	0,23	94	30,2	100	0,3	100	0,2	100	123306,5	100	11,0	100	155,1	100	970,6	100	In marcia	
08:30		2,0	100		1,6	100	0,0	100	4,0	100	0,25	100	34,0	100	0,3	100	0,3	100	122649,2	100	11,1	100	154,6	100	969,0	100	In marcia	
09:00		1,7	86		1,3	86	0,0	73	4,2	86	0,25	100	37,2	86	0,3	86	0,3	86	124598,2	100	10,9	86	155,0	100	969,5	100	In marcia	
09:30		1,7	78		0,9	78	0,0	100	4,2	78	0,24	100	38,0	78	0,3	78	0,3	78	123742,5	100	11,1	78	156,2	100	963,6	100	In marcia	
10:00		2,0	100		1,7	100	0,0	100	4,1	100	0,24	100	35,6	100	0,3	100	0,1	100	125548,5	100	11,1	100	156,8	100	964,6	100	In marcia	
10:30		2,3	100		1,8	100	0,0	100	4,0	100	0,24	100	32,4	100	0,3	100	0,3	100	127037,1	100	11,0	100	157,7	100	965,9	100	In marcia	
11:00		2,1	100		2,1	100	0,0	73	4,6	100	0,24	100	24,0	100	0,3	100	0,2	100	123620,3	100	11,3	100	158,2	100	965,1	100	In marcia	
11:30		1,3	100		1,2	100	0,0	100	3,6	100	0,24	100	24,4	100	0,3	100	0,1	100	121810,0	100	11,4	100	157,2	100	963,1	100	In marcia	
12:00		1,3	100		1,5	100	0,0	100	3,7	100	0,25	94	27,8	100	0,3	100	0,1	100	121715,4	100	11,3	100	156,1	100	968,2	100	In marcia	
12:30		1,2	100		1,3	100	0,0	100	3,4	100	0,24	100	32,0	100	0,3	100	0,1	100	123422,3	100	11,0	100	156,1	100	973,8	100	In marcia	
13:00		1,3	100		1,8	100	0,0	73	3,8	100	0,23	100	28,8	100	0,3	100	0,2	100	123490,0	100	10,9	100	155,7	100	977,2	100	In marcia	
13:30		1,9	100		2,1	100	0,03	100	3,7	100	0,24	100	38,6	100	0,3	100	0,1	100	122758,7	100	11,1	100	155,6	100	972,7	100	In marcia	
14:00		1,3	100		0,2	100	0,04	100	3,5	100	0,23	100	44,1	100	0,3	100	0,1	100	123198,0	100	11,1	100	155,4	100	972,8	100	In marcia	
14:30		1,2	100		0,1	100	0,07	100	3,6	100	0,24	100	37,0	100	0,3	100	0,1	100	122289,9	100	10,9	100	156,4	100	965,7	100	In marcia	
15:00		1,2	100		0,7	100	0,06	73	3,8	100	0,23	100	18,4	100	0,3	100	0,2	100	123515,9	100	10,9	100	156,6	100	972,3	100	In marcia	
15:30		1,5	100		1,3	100	0,0	100	3,8	100	0,23	100	20,4	100	0,3	100	0,0	100	122410,4	100	11,1	100	156,9	100	963,5	100	In marcia	
16:00		1,4	100		0,8	100	0,0	100	4,1	100	0,24	95	34,6	100	0,3	100	0,1	100	123332,4	100	11,1	100	157,6	100	964,3	100	In marcia	
16:30		2,7	100		1,1	100	0,0	100	4,4	100	0,23	100	28,6	100	0,3	100	0,2	100	123073,7	100	11,1	100	158,6	100	965,6	100	In marcia	
17:00		4,7	100		1,4	100	0,0	73	4,0	100	0,24	100	18,5	100	0,3	100	0,2	100	122612,8	100	11,1	100	158,8	100	965,7	100	In marcia	
17:30		6,4	100		1,6	100	0,0	100	3,6	100	0,23	100	21,3	100	0,3	100	0,2	100	124298,2	100	10,9	100	160,2	100	974,9	100	In marcia	
18:00		3,8	100		1,6	100	0,03	100	3,8	100	0,23	100	23,7	100	0,3	100	0,2	100	121671,3	100	11,3	100	159,7	100	964,4	100	In marcia	
18:30		4,8	100		1,9	100	0,07	100	4,0	100	0,23	100	29,6	100	0,3	100	0,1	100	123514,7	100	11,1	100	159,4	100	967,1	100	In marcia	
19:00		4,5	100		1,6	100	0,06	73	4,5	100	0,22	100	31,1	100	0,3	100	0,2	100	123385,3	100	11,1	100	159,6	100	971,0	100	In marcia	
19:30		3,4	100		1,0	100	0,0	100	4,3	100	0,22	100	33,6	100	0,3	100	0,2	100	123490,4	100	11,0	100	159,4	100	967,6	100	In marcia	
20:00		4,2	100		0,9	100	0,01	100	4,0	100	0,22	95	25,2	100	0,3	100	0,2	100	123580,6	100	11,1	100	159,1	100	968,8	100	In marcia	
20:30		3,3	100		1,4	100	0,01	100	4,0	100	0,23	100	27,7	100	0,3	100	0,2	100	123060,4	100	11,1	100	158,4	100	964,3	100	In marcia	
21:00		2,5	84		2,0	84	0,0	73	4,1	84	0,23	100	35,0	84	0,3	84	0,1	84	124383,4	100	11,0	84	157,5	100	970,1	100	In marcia	
21:30		2,2	79		1,3	79	0,01	100	3,1	79	0,23	100	32,1	79	0,3	79	0,1	79	123876,5	100	11,0	79	157,5	100	967,3	100	In marcia	
22:00		2,3	100		1,7	100	0,05	100	3,5	100	0,24	100	29,5	100	0,3	100	0,2	100	123186,1	100	11,1	100	156,6	100	963,5	100	In marcia	
22:30		1,7	100		1,3	100	0,07	100	3,6	100	0,23	100	29,3	100	0,3	100	0,1	100	124252,4	100	11,0	100	156,5	100	966,3	100	In marcia	
23:00		1,3	100		2,0	100	0,06	73	3,5	100	0,23	100	30,5	100	0,3	100	0,2	100	122853,7	100	11,1	100	156,1	100	963,9	100	In marcia	
23:30		1,3	100		1,5	100	0,01	100	3,3	100	0,23	100	29,6	100	0,3	100	0,2	100	123742,8	100	10,9	100	155,9	100	972,1	100	In marcia	
24:00		1,3	100		1,8	100	0,05	100	3,5	100	0,23	94	29,2	100	0,3	100	0,1	100	124313,4	100	11,0	100	156,6	100	971,5	100	In marcia	
MIN		1,2			0,1		0		3,1		0,22		18,4		0,2		0		118912,3		10,9		151,2		959,3			
MAX		6,4			2,3		0,07		4,7		0,25		44,1		0,3		0,3		127037,1		11,4		160,2		977,2			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		1,7	100		0,03	100		3,7	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		123631,7	100		11,1	100		152,5	100		964,8	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,8	100		0,02	73		3,9	100		0,23	100		21,8	100		0,3	100		0,2	100		123062,7	100		11,3	100		151,6	100		963,8	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		29,1	100		0,3	100		0,2	100		125383,8	100		11,0	100		151,4	100		971,7	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		22,0	100		0,3	100		0,2	100		124070,9	100		11,2	100		151,2	100		965,9	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		124819,5	100		11,1	100		152,4	100		968,8	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,2	100		123100,1	100		11,2	100		153,6	100		966,2	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		37,5	100		0,3	100		0,2	100		122882,2	100		11,3	100		153,7	100		967,0	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		33,0	100		0,3	100		0,2	100		122079,9	100		11,2	100		152,9	100		967,2	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		122125,1	100		11,2	100		153,5	100		966,5	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		1,5	100		0,0	73		3,5	100		0,23	100		27,0	100		0,2	100		0,1	100		123576,2	100		11,0	100		154,3	100		974,5	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		118912,3	100		11,3	100		154,6	100		959,3	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,9	100		0,02	100		3,8	100		0,23	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		122801,1	100		11,0	100		154,9	100		963,4	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		2,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		123424,3	100		10,9	100		155,9	100		968,2	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		122603,3	100		11,1	100		155,6	100		967,0	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		123224,5	100		10,9	100		155,2	100		972,7	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		30,2	100		0,3	100		0,2	100		123306,5	100		11,0	100		155,1	100		970,6	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,3	100		122649,2	100		11,1	100		154,6	100		969,0	100		in Betrieb
09:00		1,7	86		1,3	86		0,0	73		4,2	86		0,25	100		37,2	86		0,3	86		0,3	86		124598,2	100		10,9	86		155,0	100		969,5	100		in Betrieb
09:30		1,7	78		0,9	78		0,0	100		4,2	78		0,24	100		38,0	78		0,3	78		0,3	78		123742,5	100		11,1	78		156,2	100		963,6	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,1	100		125548,5	100		11,1	100		156,8	100		964,6	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		127037,1	100		11,0	100		157,7	100		965,9	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		2,1	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		123620,3	100		11,3	100		158,2	100		965,1	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,1	100		121810,0	100		11,4	100		157,2	100		963,1	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		27,8	100		0,3	100		0,1	100		121715,4	100		11,3	100		156,1	100		968,2	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,1	100		123422,3	100		11,0	100		156,1	100		973,8	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,8	100		0,0	73		3,8	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		123490,0	100		10,9	100		155,7	100		977,2	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		2,1	100		0,03	100		3,7	100		0,24	100		38,6	100		0,3	100		0,1	100		122758,7	100		11,1	100		155,6	100		972,7	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,2	100		0,04	100		3,5	100		0,23	100		44,1	100		0,3	100		0,1	100		123198,0	100		11,1	100		155,4	100		972,8	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,1	100		0,07	100		3,6	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,1	100		122289,9	100		10,9	100		156,4	100		965,7	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,7	100		0,06	73		3,8	100		0,23	100		18,4	100		0,3	100		0,2	100		123515,9	100		10,9	100		156,6	100		972,3	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		20,4	100		0,3	100		0,0	100		122410,4	100		11,1	100		156,9	100		963,5	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	95		34,6	100		0,3	100		0,1	100		123332,4	100		11,1	100		157,6	100		964,3	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		123073,7	100		11,1	100		158,6	100		965,6	100		in Betrieb
17:00		4,7	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		18,5	100		0,3	100		0,2	100		122612,8	100		11,1	100		158,8	100		965,7	100		in Betrieb
17:30		6,4	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		21,3	100		0,3	100		0,2	100		124298,2	100		10,9	100		160,2	100		974,9	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		1,6	100		0,03	100		3,8	100		0,23	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		121671,3	100		11,3	100		159,7	100		964,4	100		in Betrieb
18:30		4,8	100		1,9	100		0,07	100		4,0	100		0,23	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		123514,7	100		11,1	100		159,4	100		967,1	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		1,6	100		0,06	73		4,5	100		0,22	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		123385,3	100		11,1	100		159,6	100		971,0	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		33,6	100		0,3	100		0,2	100		123490,4	100		11,0	100		159,4	100		967,6	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		0,9	100		0,01	100		4,0	100		0,22	95		25,2	100		0,3	100		0,2	100		123580,6	100		11,1	100		159,1	100		968,8	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		1,4	100		0,01	100		4,0	100		0,23	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		123060,4	100		11,1	100		158,4	100		964,3	100		in Betrieb
21:00		2,5	84		2,0	84		0,0	73		4,1	84		0,23	100		35,0	84		0,3	84		0,1	84		124383,4	100		11,0	84		157,5	100		970,1	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		1,3	79		0,01	100		3,1	79		0,23	100		32,1	79		0,3	79																	