

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/09/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		116412,3	100		11,1	100		149,1	100		953,9	100	In marcia
01:00		1,8	100		1,8	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		115277,2	100		11,2	100		150,5	100		946,2	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		118091,7	100		11,1	100		152,0	100		950,4	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		112461,2	100		11,6	100		152,3	100		931,9	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		115029,4	100		11,4	100		152,7	100		938,0	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		113959,2	100		11,5	100		151,7	100		942,8	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		112968,8	100		11,5	100		149,9	100		941,2	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		30,7	100		0,3	100		0,0	100		111497,2	100		11,5	100		148,5	100		943,3	100	In marcia
04:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		112568,1	100		11,3	100		147,3	100		951,7	100	In marcia
05:00		4,3	100		1,9	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		19,1	100		0,3	100		0,0	100		110595,2	100		11,4	100		145,9	100		953,4	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,0	100		112894,1	100		11,2	100		145,5	100		954,2	100	In marcia
06:00		3,6	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		112683,6	100		11,2	100		144,9	100		955,6	100	In marcia
06:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		41,3	100		0,3	100		0,0	100		112080,8	100		11,3	100		146,0	100		945,5	100	In marcia
07:00		5,9	100		1,1	100		0,03	73		4,6	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,0	100		111865,9	100		11,5	100		147,6	100		948,4	100	In marcia
07:30		1,7	100		0,8	100		0,01	100		3,8	100		0,25	100		35,6	100		0,3	100		0,0	100		109849,8	100		11,6	100		148,9	100		940,7	100	In marcia
08:00		2,1	100		2,7	100		0,03	100		3,7	100		0,24	94		34,1	100		0,3	100		0,0	100		111760,2	100		11,5	100		148,7	100		946,3	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		112581,7	100		11,4	100		147,6	100		947,7	100	In marcia
09:00		1,3	84		0,9	84		0,0	73		3,4	84		0,24	100		29,1	84		0,3	84		0,0	84		113272,8	100		11,3	84		147,8	100		951,5	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,1	79		0,0	100		4,0	79		0,25	100		19,2	79		0,3	79		0,5	79		112079,9	100		11,4	79		147,7	100		952,1	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		14,7	100		0,3	100		0,7	100		111523,4	100		11,5	100		148,0	100		952,3	100	In marcia
10:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,7	100		111578,3	100		11,4	100		148,2	100		952,1	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,23	100		32,0	100		0,3	100		0,7	100		113706,5	100		11,2	100		147,6	100		951,1	100	In marcia
11:30		1,5	100		2,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,6	100		112398,4	100		11,4	100		147,1	100		953,9	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	95		34,0	100		0,3	100		0,7	100		113714,0	100		11,3	100		147,9	100		947,2	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,6	100		0,02	100		4,4	100		0,23	100		26,9	100		0,3	100		0,5	100		117347,4	100		11,1	100		149,5	100		958,2	100	In marcia
13:00		3,0	100		0,8	100		0,04	73		4,6	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,6	100		112561,1	100		11,5	100		150,6	100		942,5	100	In marcia
13:30		4,3	100		1,3	100		0,02	100		4,7	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,7	100		109488,6	100		11,7	100		150,9	100		935,5	100	In marcia
14:00		4,5	100		0,7	100		0,03	100		5,2	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,8	100		112678,3	100		11,5	100		151,7	100		931,7	100	In marcia
14:30		2,5	100		1,0	100		0,07	100		4,7	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,7	100		115187,6	100		11,3	100		153,1	100		944,9	100	In marcia
15:00		3,2	100		1,2	100		0,05	73		4,8	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,8	100		115166,1	100		11,4	100		154,1	100		937,8	100	In marcia
15:30		3,0	100		1,3	100		0,01	100		4,5	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,8	100		114350,5	100		11,5	100		154,8	100		943,8	100	In marcia
16:00		3,6	100		1,7	100		0,02	100		4,5	100		0,24	94		27,6	100		0,3	100		0,8	100		111683,4	100		11,6	100		154,2	100		937,4	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,3	100		0,06	100		4,0	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,7	100		111769,7	100		11,6	100		153,8	100		939,3	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,7	100		0,06	73		4,3	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		0,6	100		113210,2	100		11,5	100		153,6	100		941,5	100	In marcia
17:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		27,4	100		0,3	100		0,8	100		117881,5	100		11,0	100		154,3	100		951,4	100	In marcia
18:00		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		20,5	100		0,3	100		0,8	100		109564,6	100		11,8	100		153,7	100		933,3	100	In marcia
18:30		3,5	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,7	100		115045,6	100		11,4	100		153,9	100		937,2	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,6	100		0,01	73		4,1	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,7	100		113406,2	100		11,5	100		154,0	100		941,2	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,7	100		110964,5	100		11,7	100		154,2	100		936,6	100	In marcia
20:00		2,2	100		2,0	100		0,01	100		3,9	100		0,24	94		32,0	100		0,3	100		0,7	100		115114,8	100		11,3	100		153,7	100		946,0	100	In marcia
20:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,7	100		112076,6	100		11,6	100		152,0	100		946,4	100	In marcia
21:00		1,9	84		1,4	84		0,0	73		3,7	84		0,25	100		28,2	84		0,3	84		0,7	84		113493,4	100		11,5	84		151,1	100		945,4	100	In marcia
21:30		2,1	79		1,4	79		0,0	100		3,8	79		0,25	100		26,1	79		0,3	79		0,0	79		110913,2	100		11,6	79		151,2	100		950,5	100	In marcia
22																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		116412,3	100		11,1	100		149,1	100		953,9	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		1,8	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		115277,2	100		11,2	100		150,5	100		946,2	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		118091,7	100		11,1	100		152,0	100		950,4	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		112461,2	100		11,6	100		152,3	100		931,9	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		115029,4	100		11,4	100		152,7	100		938,0	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		113959,2	100		11,5	100		151,7	100		942,8	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		112968,8	100		11,5	100		149,9	100		941,2	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		30,7	100		0,3	100		0,0	100		111497,2	100		11,5	100		148,5	100		943,3	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		112568,1	100		11,3	100		147,3	100		951,7	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		1,9	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		19,1	100		0,3	100		0,0	100		110595,2	100		11,4	100		145,9	100		953,4	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,0	100		112894,1	100		11,2	100		145,5	100		954,2	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		112683,6	100		11,2	100		144,9	100		955,6	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		41,3	100		0,3	100		0,0	100		112080,8	100		11,3	100		146,0	100		945,5	100		in Betrieb
07:00		5,9	100		1,1	100		0,03	73		4,6	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,0	100		111865,9	100		11,5	100		147,6	100		948,4	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		0,8	100		0,01	100		3,8	100		0,25	100		35,6	100		0,3	100		0,0	100		109849,8	100		11,6	100		148,9	100		940,7	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		2,7	100		0,03	100		3,7	100		0,24	94		34,1	100		0,3	100		0,0	100		111760,2	100		11,5	100		148,7	100		946,3	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		112581,7	100		11,4	100		147,6	100		947,7	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		0,9	84		0,0	73		3,4	84		0,24	100		29,1	84		0,3	84		0,0	84		113272,8	100		11,3	84		147,8	100		951,5	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,1	79		0,0	100		4,0	79		0,25	100		19,2	79		0,3	79		0,5	79		112079,9	100		11,4	79		147,7	100		952,1	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		14,7	100		0,3	100		0,7	100		111523,4	100		11,5	100		148,0	100		952,3	100		in Betrieb
10:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,7	100		111578,3	100		11,4	100		148,2	100		952,1	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,23	100		32,0	100		0,3	100		0,7	100		113706,5	100		11,2	100		147,6	100		951,1	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		2,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,6	100		112398,4	100		11,4	100		147,1	100		953,9	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	95		34,0	100		0,3	100		0,7	100		113714,0	100		11,3	100		147,9	100		947,2	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,6	100		0,02	100		4,4	100		0,23	100		26,9	100		0,3	100		0,5	100		117347,4	100		11,1	100		149,5	100		958,2	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		0,8	100		0,04	73		4,6	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,6	100		112561,1	100		11,5	100		150,6	100		942,5	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		1,3	100		0,02	100		4,7	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,7	100		109488,6	100		11,7	100		150,9	100		935,5	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		0,7	100		0,03	100		5,2	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,8	100		112678,3	100		11,5	100		151,7	100		931,7	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,0	100		0,07	100		4,7	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,7	100		115187,6	100		11,3	100		153,1	100		944,9	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		1,2	100		0,05	73		4,8	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,8	100		115166,1	100		11,4	100		154,1	100		937,8	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		1,3	100		0,01	100		4,5	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,8	100		114350,5	100		11,5	100		154,8	100		943,8	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		1,7	100		0,02	100		4,5	100		0,24	94		27,6	100		0,3	100		0,8	100		111683,4	100		11,6	100		154,2	100		937,4	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,3	100		0,06	100		4,0	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,7	100		111769,7	100		11,6	100		153,8	100		939,3	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,7	100		0,06	73		4,3	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		0,6	100		113210,2	100		11,5	100		153,6	100		941,5	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		27,4	100		0,3	100		0,8	100		117881,5	100		11,0	100		154,3	100		951,4	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		20,5	100		0,3	100		0,8	100		109564,6	100		11,8	100		153,7	100		933,3	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,7	100		115045,6	100		11,4	100		153,9	100		937,2	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,6	100		0,01	73		4,1	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,7	100		113406,2	100		11,5	100		154,0	100		941,2	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,7	100		110964,5	100		11,7	100		154,2	100		936,6	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		2,0	100		0,01	100		3,9	100		0,24	94		32,0	100		0,3	100		0,7	100		115114,8	100		11,3	100		153,7	100		946,0	100		in Betrieb
20:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,7	100		112076,6	100		11,6	100		152,0	100		946,4	100		in Betrieb
21:00		1,9	84		1,4	84		0,0	73		3,7	84		0,25	100		28,2	84		0,3	84		0,7	84		113493,4	100		11,5	84		151,1	100		945,4	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		1,4	79		0,0	100		3,8	79		0,25	100		26,1	79		0,3	79																	