

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		25,5	100		0,3	100		0,7	100		113657,5	100		11,4	100		144,7	100		954,3	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,8	100		112381,5	100		11,5	100		145,9	100		943,6	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,7	100		112117,5	100		11,5	100		146,7	100		944,6	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,8	100		113408,1	100		11,4	100		147,4	100		939,6	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,9	100		111662,7	100		11,5	100		147,4	100		941,0	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,6	100		110816,0	100		11,6	100		147,1	100		938,8	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,7	100		111722,6	100		11,5	100		147,5	100		944,5	100	In marcia
04:00		1,5	100		2,4	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		28,6	100		0,3	100		0,8	100		107927,9	100		11,8	100		147,4	100		937,2	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		20,7	100		0,3	100		0,7	100		111141,5	100		11,4	100		147,1	100		948,7	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,9	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		25,7	100		0,3	100		0,8	100		111387,4	100		11,4	100		146,8	100		948,3	100	In marcia
05:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,7	100		111912,9	100		11,3	100		146,1	100		951,6	100	In marcia
06:00		1,3	100		2,0	100		0,02	100		4,4	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,6	100		110525,0	100		11,5	100		145,7	100		947,8	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		35,5	100		0,3	100		0,6	100		108607,5	100		11,7	100		146,0	100		942,1	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,7	100		109043,3	100		11,6	100		145,9	100		942,0	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,9	100		0,03	100		3,9	100		0,23	100		33,3	100		0,3	100		0,7	100		112856,1	100		11,2	100		146,2	100		953,4	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,5	100		0,03	100		3,9	100		0,25	94		33,0	100		0,3	100		0,7	100		109114,8	100		11,5	100		146,6	100		946,3	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,9	100		0,3	100		0,7	100		107602,3	100		11,7	100		146,8	100		940,7	100	In marcia
09:00		1,9	84		2,8	84		0,0	73		4,0	84		0,23	100		34,2	84		0,3	84		0,8	84		111656,2	100		11,3	84		146,2	100		951,2	100	In marcia
09:30		1,9	79		1,3	79		0,0	100		4,6	79		0,24	100		24,3	79		0,3	79		0,4	79		106984,7	100		11,8	79		145,8	100		944,6	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		112030,4	100		11,2	100		144,8	100		956,3	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		26,9	100		0,3	100		0,5	100		110952,6	100		11,3	100		145,6	100		949,1	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		37,7	100		0,3	100		0,4	100		110416,4	100		11,4	100		146,6	100		939,8	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,7	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,5	100		111636,9	100		11,3	100		146,4	100		945,9	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,7	100		0,05	100		3,9	100		0,24	95		27,8	100		0,3	100		0,5	100		111396,2	100		11,4	100		147,7	100		946,9	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,5	100		0,03	100		3,9	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		112866,7	100		11,2	100		146,4	100		952,3	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,3	100		0,03	73		4,0	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		111455,8	100		11,4	100		146,5	100		949,5	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,6	100		110945,1	100		11,4	100		146,9	100		946,6	100	In marcia
14:00		2,8	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		110255,7	100		11,5	100		146,8	100		951,9	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,5	100		110210,1	100		11,5	100		147,2	100		939,3	100	In marcia
15:00		2,9	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,23	100		22,5	100		0,3	100		0,5	100		110030,7	100		11,6	100		147,6	100		947,9	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,5	100		109950,5	100		11,5	100		148,1	100		948,0	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,3	100		0,01	100		3,8	100		0,24	94		31,8	100		0,3	100		0,4	100		107384,4	100		11,7	100		148,3	100		944,9	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,6	100		0,04	100		3,6	100		0,23	100		40,6	100		0,3	100		0,3	100		111778,3	100		11,4	100		148,7	100		953,8	100	In marcia
17:00		2,9	100		1,8	100		0,04	73		4,0	100		0,23	100		40,5	100		0,3	100		0,5	100		112283,3	100		11,3	100		149,7	100		951,4	100	In marcia
17:30		1,5	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		34,4	100		0,3	100		0,6	100		112143,2	100		11,4	100		150,5	100		948,2	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,8	100		0,01	100		4,0	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		110627,4	100		11,6	100		150,9	100		941,7	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,4	100		0,05	100		4,3	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		111064,0	100		11,6	100		151,4	100		942,4	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,4	100		0,01	73		4,0	100		0,22	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		110050,0	100		11,7	100		151,6	100		940,9	100	In marcia
19:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		27,4	100		0,3	100		0,5	100		111966,5	100		11,5	100		151,2	100		950,7	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		28,5	100		0,3	100		0,6	100		113021,7	100		11,5	100		152,1	100		949,7	100	In marcia
20:30		3,5	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,5	100		111861,7	100		11,6	100		151,6	100		943,8	100	In marcia
21:00		2,5	85		1,1	85		0,0	73		4,3	85		0,23	100		22,6	85		0,3	85		0,4	85		112418,7	100		11,5	85		150,9	100		951,7	100	In marcia
21:30		1,6	78		1,8	78		0,0	100		3,5	78		0,24	100		35,5	78		0,3	78		0,1	78		111393,0	100		11,6	78		151,0	100		949,4	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		25,5	100		0,3	100		0,7	100		113657,5	100	11,4	100		144,7	100		954,3	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,8	100		112381,5	100	11,5	100		145,9	100		943,6	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,7	100		112117,5	100	11,5	100		146,7	100		944,6	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,8	100		113408,1	100	11,4	100		147,4	100		939,6	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,9	100		111662,7	100	11,5	100		147,4	100		941,0	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,6	100		110816,0	100	11,6	100		147,1	100		938,8	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,7	100		111722,6	100	11,5	100		147,5	100		944,5	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		2,4	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		28,6	100		0,3	100		0,8	100		107927,9	100	11,8	100		147,4	100		937,2	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		20,7	100		0,3	100		0,7	100		111141,5	100	11,4	100		147,1	100		948,7	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,9	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		25,7	100		0,3	100		0,8	100		111387,4	100	11,4	100		146,8	100		948,3	100		in Betrieb
05:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,7	100		111912,9	100	11,3	100		146,1	100		951,6	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		2,0	100		0,02	100		4,4	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,6	100		110525,0	100	11,5	100		145,7	100		947,8	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		35,5	100		0,3	100		0,6	100		108607,5	100	11,7	100		146,0	100		942,1	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,7	100		109043,3	100	11,6	100		145,9	100		942,0	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,9	100		0,03	100		3,9	100		0,23	100		33,3	100		0,3	100		0,7	100		112856,1	100	11,2	100		146,2	100		953,4	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,5	100		0,03	100		3,9	100		0,25	94		33,0	100		0,3	100		0,7	100		109114,8	100	11,5	100		146,6	100		946,3	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,9	100		0,3	100		0,7	100		107602,3	100	11,7	100		146,8	100		940,7	100		in Betrieb
09:00		1,9	84		2,8	84		0,0	73		4,0	84		0,23	100		34,2	84		0,3	84		0,8	84		111656,2	100	11,3	84		146,2	100		951,2	100		in Betrieb
09:30		1,9	79		1,3	79		0,0	100		4,6	79		0,24	100		24,3	79		0,3	79		0,4	79		106984,7	100	11,8	79		145,8	100		944,6	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		112030,4	100	11,2	100		144,8	100		956,3	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		26,9	100		0,3	100		0,5	100		110952,6	100	11,3	100		145,6	100		949,1	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		37,7	100		0,3	100		0,4	100		110416,4	100	11,4	100		146,6	100		939,8	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,7	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,5	100		111636,9	100	11,3	100		146,4	100		945,9	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,7	100		0,05	100		3,9	100		0,24	95		27,8	100		0,3	100		0,5	100		111396,2	100	11,4	100		145,7	100		946,9	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,5	100		0,03	100		3,9	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		112866,7	100	11,2	100		146,4	100		952,3	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		1,3	100		0,03	73		4,0	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		111455,8	100	11,4	100		146,5	100		949,5	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,6	100		110945,1	100	11,4	100		146,9	100		946,6	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		110255,7	100	11,5	100		146,8	100		951,9	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,5	100		110210,1	100	11,5	100		147,2	100		939,3	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,23	100		22,5	100		0,3	100		0,5	100		110030,7	100	11,6	100		147,6	100		947,9	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,5	100		109950,5	100	11,5	100		148,1	100		948,0	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,3	100		0,01	100		3,8	100		0,24	94		31,8	100		0,3	100		0,4	100		107384,4	100	11,7	100		148,3	100		944,9	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,6	100		0,04	100		3,6	100		0,23	100		40,6	100		0,3	100		0,3	100		111778,3	100	11,4	100		148,7	100		953,8	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		1,8	100		0,04	73		4,0	100		0,23	100		40,5	100		0,3	100		0,5	100		112283,3	100	11,3	100		149,7	100		951,4	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		34,4	100		0,3	100		0,6	100		112143,2	100	11,4	100		150,5	100		948,2	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,8	100		0,01	100		4,0	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		110627,4	100	11,6	100		150,9	100		941,7	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,4	100		0,05	100		4,3	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		111064,0	100	11,6	100		151,4	100		942,4	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,4	100		0,01	73		4,0	100		0,22	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		110050,0	100	11,7	100		151,6	100		940,9	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		27,4	100		0,3	100		0,5	100		111966,5	100	11,5	100		151,2	100		950,7	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		28,5	100		0,3	100		0,6	100		113021,7	100	11,5	100		152,1	100		949,7	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,5	100		111861,7	100	11,6	100		151,6	100		943,8	100		in Betrieb
21:00		2,5	85		1,1	85		0,0	73		4,3	85		0,23	100		22,6	85		0,3	85		0,4	85		112418,7	100	11,5	85		150,9	100		951,7	100		in Betrieb
21:30		1,6	78		1,8	78		0,0	100		3,5	78		0,24	100		35,5	78		0,3	78		0,1	78		111393,0	100	11,6	78		151,0	100		949,4	100		in Betrieb
22:00		2,4	100		2,7	100																															