

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/09/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,3	100		2,0	100		0,08	100		3,2	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,1	100		110235,4	100		11,5	100		147,2	100		943,8	100		In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,06	73		3,0	100		0,22	100		38,7	100		0,3	100		0,3	100		111868,8	100		11,3	100		148,5	100		951,1	100		In marcia
01:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,22	100		33,4	100		0,3	100		0,3	100		111865,1	100		11,4	100		150,0	100		948,7	100		In marcia
02:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,22	100		36,5	100		0,3	100		0,2	100		114411,5	100		11,2	100		151,2	100		948,3	100		In marcia
02:30		1,5	100		2,1	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		110720,7	100		11,5	100		152,5	100		943,5	100		In marcia
03:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		3,3	100		0,23	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		111412,1	100		11,4	100		152,1	100		941,7	100		In marcia
03:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		0,2	100		112202,8	100		11,5	100		150,8	100		943,2	100		In marcia
04:00		3,0	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		26,3	100		0,3	100		0,3	100		113019,8	100		11,4	100		150,4	100		941,4	100		In marcia
04:30		4,0	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		19,5	100		0,3	100		0,3	100		113077,5	100		11,5	100		151,0	100		943,9	100		In marcia
05:00		2,0	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		109515,7	100		11,8	100		152,0	100		934,4	100		In marcia
05:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		110107,2	100		11,7	100		152,4	100		937,4	100		In marcia
06:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,4	100		112602,1	100		11,3	100		151,9	100		939,0	100		In marcia
06:30		1,3	100		1,9	100		0,02	100		3,1	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		112185,5	100		11,4	100		150,0	100		943,1	100		In marcia
07:00		1,4	100		2,0	100		0,01	73		3,3	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		111437,5	100		11,5	100		147,9	100		941,9	100		In marcia
07:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		111589,2	100		11,5	100		147,0	100		940,2	100		In marcia
08:00		3,0	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		30,3	100		0,3	100		0,2	100		110861,1	100		11,6	100		146,5	100		939,1	100		In marcia
08:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		112627,8	100		11,5	100		145,9	100		941,0	100		In marcia
09:00		2,8	84		1,2	84		0,0	73		3,4	84		0,23	100		34,2	84		0,3	84		0,2	84		116172,7	100		11,1	84		147,6	100		947,8	100		In marcia
09:30		3,6	79		1,7	79		0,0	100		4,6	79		0,25	100		24,8	79		0,3	79		0,6	79		107573,2	100		12,0	79		147,8	100		930,7	100		In marcia
10:00		4,2	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		110382,9	100		11,7	100		148,2	100		931,8	100		In marcia
10:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,6	100		110949,6	100		11,5	100		148,0	100		938,5	100		In marcia
11:00		1,7	100		1,9	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,6	100		112731,7	100		11,4	100		148,7	100		939,1	100		In marcia
11:30		1,8	100		2,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,7	100		111388,2	100		11,5	100		149,1	100		944,9	100		In marcia
12:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		31,8	100		0,3	100		0,7	100		112177,0	100		11,4	100		149,9	100		944,6	100		In marcia
12:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		32,5	100		0,3	100		0,7	100		113455,1	100		11,4	100		150,7	100		946,3	100		In marcia
13:00		2,3	100		1,7	100		0,0	99		3,8	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,8	100		112652,3	100		11,5	100		151,6	100		944,6	100		In marcia
13:30		1,7	100		1,2	100		0,08	100		3,8	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,8	100		113023,0	100		11,4	100		152,7	100		942,9	100		In marcia
14:00		1,7	100		1,5	100		0,08	100		3,7	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,7	100		115416,3	100		11,3	100		153,9	100		947,6	100		In marcia
14:30		2,3	100		1,9	100		0,08	100		4,0	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,8	100		112546,6	100		11,6	100		154,4	100		940,0	100		In marcia
15:00		2,0	100		1,4	100		0,06	73		4,0	100		0,23	100		24,4	100		0,3	100		0,8	100		112129,2	100		11,6	100		154,6	100		936,5	100		In marcia
15:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		22,4	100		0,3	100		0,7	100		108111,2	100		11,9	100		154,1	100		933,0	100		In marcia
16:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	94		29,6	100		0,3	100		0,8	100		109258,1	100		11,7	100		152,9	100		937,7	100		In marcia
16:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,7	100		110561,7	100		11,5	100		151,8	100		942,2	100		In marcia
17:00		2,4	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,22	100		25,1	100		0,3	100		0,6	100		107166,3	100		11,7	100		150,4	100		942,4	100		In marcia
17:30		3,8	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,6	100		109312,8	100		11,3	100		149,2	100		949,4	100		In marcia
18:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,2	100		35,9	100		0,3	100		0,7	100		111844,4	100		11,1	100		148,7	100		943,9	100		In marcia
18:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,7	100		113169,9	100		11,1	100		149,3	100		954,4	100		In marcia
19:00		2,3	100		1,8	100		0,0	73		3,6	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,7	100		108963,9	100		11,6	100		149,4	100		945,8	100		In marcia
19:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		34,4	100		0,3	100		0,8	100		109262,0	100		11,6	100		150,0	100		940,4	100		In marcia
20:00		1,5	100		1,9	100		0,01	100		3,9	100		0,21	94		33,8	100		0,3	100		0,6	100		110678,3	100		11,5	100		150,5	100		945,6	100		In marcia
20:30		1,4	100		1,0	100		0,03	100		3,5	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,7	100		111956,5	100		11,4	100		150,5	100		946,1	100		In marcia
21:00		1,4	85		1,7	85		0,06	73		3,6	85		0,22	100		26,1	85		0,3	85		0,7	85		111937,6	100		11,4	85		150,6	100		945,1	100		In marcia
21:30		3,9	78		1,0	78		0,0	100		4,1	78		0,22	100		25,3	78		0,3	78																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		2,0	100		0,08	100		3,2	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,1	100		110235,4	100		11,5	100		147,2	100		943,8	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,06	73		3,0	100		0,22	100		38,7	100		0,3	100		0,3	100		111868,8	100		11,3	100		148,5	100		951,1	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,22	100		33,4	100		0,3	100		0,3	100		111865,1	100		11,4	100		150,0	100		948,7	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,22	100		36,5	100		0,3	100		0,2	100		114411,5	100		11,2	100		151,2	100		948,3	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		2,1	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		110720,7	100		11,5	100		152,5	100		943,5	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		3,3	100		0,23	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		111412,1	100		11,4	100		152,1	100		941,7	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		0,2	100		112202,8	100		11,5	100		150,8	100		943,2	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		26,3	100		0,3	100		0,3	100		113019,8	100		11,4	100		150,4	100		941,4	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		19,5	100		0,3	100		0,3	100		113077,5	100		11,5	100		151,0	100		943,9	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		109515,7	100		11,8	100		152,0	100		934,4	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		110107,2	100		11,7	100		152,4	100		937,4	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,4	100		112602,1	100		11,3	100		151,9	100		939,0	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,9	100		0,02	100		3,1	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		112185,5	100		11,4	100		150,0	100		943,1	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		2,0	100		0,01	73		3,3	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		111437,5	100		11,5	100		147,9	100		941,9	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		111589,2	100		11,5	100		147,0	100		940,2	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		30,3	100		0,3	100		0,2	100		110861,1	100		11,6	100		146,5	100		939,1	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		112627,8	100		11,5	100		145,9	100		941,0	100		in Betrieb
09:00		2,8	84		1,2	84		0,0	73		3,4	84		0,23	100		34,2	84		0,3	84		0,2	84		116172,7	100		11,1	84		147,6	100		947,8	100		in Betrieb
09:30		3,6	79		1,7	79		0,0	100		4,6	79		0,25	100		24,8	79		0,3	79		0,6	79		107573,2	100		12,0	79		147,8	100		930,7	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		110382,9	100		11,7	100		148,2	100		931,8	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,6	100		110949,6	100		11,5	100		148,0	100		938,5	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,9	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,6	100		112731,7	100		11,4	100		148,7	100		939,1	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		2,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,7	100		111388,2	100		11,5	100		149,1	100		944,9	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		31,8	100		0,3	100		0,7	100		112177,0	100		11,4	100		149,9	100		944,6	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		32,5	100		0,3	100		0,7	100		113455,1	100		11,4	100		150,7	100		946,3	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,7	100		0,0	99		3,8	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,8	100		112652,3	100		11,5	100		151,6	100		944,6	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		1,2	100		0,08	100		3,8	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,8	100		113023,0	100		11,4	100		152,7	100		942,9	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,5	100		0,08	100		3,7	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,7	100		115416,3	100		11,3	100		153,9	100		947,6	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,9	100		0,08	100		4,0	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,8	100		112546,6	100		11,6	100		154,4	100		940,0	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,4	100		0,06	73		4,0	100		0,23	100		24,4	100		0,3	100		0,8	100		112129,2	100		11,6	100		154,6	100		936,5	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		22,4	100		0,3	100		0,7	100		108111,2	100		11,9	100		154,1	100		933,0	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	94		29,6	100		0,3	100		0,8	100		109258,1	100		11,7	100		152,9	100		937,7	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,7	100		110561,7	100		11,5	100		151,8	100		942,2	100		in Betrieb
17:00		2,4	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,22	100		25,1	100		0,3	100		0,6	100		107166,3	100		11,7	100		150,4	100		942,4	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,6	100		109312,8	100		11,3	100		149,2	100		949,4	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,2	100		35,9	100		0,3	100		0,7	100		111844,4	100		11,1	100		148,7	100		943,9	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,7	100		113169,9	100		11,1	100		149,3	100		954,4	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		1,8	100		0,0	73		3,6	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,7	100		108963,9	100		11,6	100		149,4	100		945,8	100		in Betrieb
19:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		34,4	100		0,3	100		0,8	100		109262,0	100		11,6	100		150,0	100		940,4	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,9	100		0,01	100		3,9	100		0,21	94		33,8	100		0,3	100		0,6	100		110678,3	100		11,5	100		150,5	100		945,6	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,0	100		0,03	100		3,5	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,7	100		111956,5	100		11,4	100		150,5	100		946,1	100		in Betrieb
21:00		1,4	85		1,7	85		0,06	73		3,6	85		0,22	100		26,1	85		0,3	85		0,7	85		111937,6	100		11,4	85		150,6	100		945,1	100		in Betrieb
21:30		3,9	78		1,0	78		0,0	100		4,1	78		0,22	100		25,3	78		0,3	78																	