

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 23/09/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,7	100		1,4	100		0,06	100		4,7	100		0,26	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		96437,1	100		12,1	100		142,6	100		911,2	100		In marcia
01:00		2,9	100		2,1	100		0,06	73		4,2	100		0,27	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		98977,9	100		12,1	100		143,5	100		914,1	100		In marcia
01:30		2,3	100		1,2	100		0,01	100		4,1	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		101993,0	100		11,6	100		142,7	100		920,6	100		In marcia
02:00		2,3	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		99428,7	100		11,8	100		142,7	100		915,0	100		In marcia
02:30		2,6	100		1,5	100		0,03	100		4,2	100		0,26	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		98614,4	100		11,9	100		143,6	100		915,2	100		In marcia
03:00		1,8	100		1,4	100		0,06	73		3,9	100		0,26	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		97373,8	100		12,0	100		144,0	100		914,3	100		In marcia
03:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,2	100		98243,3	100		11,9	100		143,5	100		915,4	100		In marcia
04:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	95		37,4	100		0,3	100		0,2	100		101697,0	100		11,6	100		143,9	100		922,8	100		In marcia
04:30		4,3	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,27	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		98467,0	100		11,9	100		143,9	100		917,7	100		In marcia
05:00		2,6	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		97138,8	100		12,1	100		143,4	100		911,6	100		In marcia
05:30		2,6	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		33,0	100		0,3	100		0,1	100		103009,8	100		11,6	100		143,9	100		924,9	100		In marcia
06:00		3,1	100		2,0	100		0,07	100		4,0	100		0,27	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		98994,2	100		12,1	100		145,0	100		914,8	100		In marcia
06:30		2,8	100		1,4	100		0,02	100		4,2	100		0,27	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		100057,6	100		12,0	100		145,9	100		907,1	100		In marcia
07:00		2,6	100		1,3	100		0,01	73		4,2	100		0,27	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		99210,3	100		12,0	100		145,9	100		912,5	100		In marcia
07:30		2,7	100		2,2	100		0,03	100		4,2	100		0,27	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		96691,5	100		12,2	100		145,2	100		908,6	100		In marcia
08:00		2,3	100		1,4	100		0,08	100		4,0	100		0,25	94		24,6	100		0,3	100		0,2	100		98674,9	100		11,9	100		143,7	100		913,1	100		In marcia
08:30		3,7	100		1,2	100		0,07	100		4,1	100		0,26	100		21,3	100		0,3	100		0,1	100		94210,2	100		12,1	100		142,0	100		908,0	100		In marcia
09:00		2,7	85		1,4	85		0,05	73		3,9	85		0,26	100		26,2	85		0,3	85		0,1	85		94137,9	100		12,1	85		142,3	100		906,4	100		In marcia
09:30		2,6	79		1,1	79		0,0	100		3,6	79		0,27	100		30,2	79		0,3	79		0,5	79		93741,1	100		12,0	79		142,3	100		914,1	100		In marcia
10:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,4	100		98102,2	100		11,7	100		142,1	100		917,2	100		In marcia
10:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		97639,8	100		11,8	100		142,4	100		919,3	100		In marcia
11:00		2,9	100		1,8	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		95229,4	100		12,1	100		142,2	100		910,5	100		In marcia
11:30		1,4	100		1,3	100		0,02	100		4,0	100		0,27	100		40,1	100		0,3	100		0,6	100		95106,5	100		12,1	100		142,7	100		904,0	100		In marcia
12:00		1,4	100		1,5	100		0,06	100		3,8	100		0,26	94		33,2	100		0,3	100		0,5	100		98161,4	100		11,8	100		142,4	100		908,2	100		In marcia
12:30		1,6	100		2,1	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		36,4	100		0,3	100		0,5	100		104028,1	100		11,4	100		143,2	100		920,7	100		In marcia
13:00		1,4	100		2,3	100		0,0	73		4,0	100		0,27	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		98350,5	100		12,1	100		142,9	100		907,8	100		In marcia
13:30		1,6	100		2,1	100		0,02	100		4,1	100		0,27	100		20,6	100		0,3	100		0,5	100		97093,4	100		12,1	100		142,4	100		902,3	100		In marcia
14:00		1,4	100		0,8	100		0,04	100		4,4	100		0,27	100		19,8	100		0,3	100		0,5	100		95700,0	100		12,1	100		142,7	100		899,8	100		In marcia
14:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,9	100		0,3	100		0,5	100		96619,3	100		12,0	100		142,4	100		902,9	100		In marcia
15:00		1,3	100		0,8	100		0,01	73		3,6	100		0,26	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		96449,6	100		11,9	100		142,4	100		907,1	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		95434,0	100		12,0	100		141,9	100		909,2	100		In marcia
16:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		33,1	100		0,3	100		0,5	100		98427,1	100		11,6	100		142,1	100		915,5	100		In marcia
16:30		1,3	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,7	100		96866,9	100		11,8	100		142,4	100		911,9	100		In marcia
17:00		1,4	100		1,9	100		0,0	73		3,5	100		0,27	100		32,3	100		0,3	100		0,5	100		95432,3	100		12,0	100		142,1	100		905,4	100		In marcia
17:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,4	100		96774,9	100		11,8	100		142,2	100		914,8	100		In marcia
18:00		1,6	100		1,7	100		0,02	100		3,5	100		0,26	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		94094,3	100		12,1	100		142,2	100		909,9	100		In marcia
18:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		95098,5	100		11,9	100		141,9	100		910,4	100		In marcia
19:00		1,6	100		1,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,6	100		96104,6	100		11,8	100		142,1	100		914,1	100		In marcia
19:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,4	100		95975,5	100		11,8	100		142,0	100		920,3	100		In marcia
20:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		24,1	100		0,3	100		0,5	100		100144,5	100		11,4	100		142,2	100		925,4	100		In marcia
20:30		2,1	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,4	100		95269,9	100		11,9	100		141,9	100		914,1	100		In marcia
21:00		1,9	84		1,5	84		0,0	73		3,9	84		0,26	100		30,8	84		0,3	84		0,4	84		94381,0	100		11,9	84		141,9	100		911,2	100		In marcia
21:30		1,4	79		1,1	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		39,9	79		0,3	79		0,6	79		945												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,4	100		0,06	100		4,7	100		0,26	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		96437,1	100		12,1	100		142,6	100		911,2	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		2,1	100		0,06	73		4,2	100		0,27	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		98977,9	100		12,1	100		143,5	100		914,1	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		1,2	100		0,01	100		4,1	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		101993,0	100		11,6	100		142,7	100		920,6	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		99428,7	100		11,8	100		142,7	100		915,0	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		1,5	100		0,03	100		4,2	100		0,26	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		98614,4	100		11,9	100		143,6	100		915,2	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,4	100		0,06	73		3,9	100		0,26	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		97373,8	100		12,0	100		144,0	100		914,3	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,2	100		98243,3	100		11,9	100		143,5	100		915,4	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	95		37,4	100		0,3	100		0,2	100		101697,0	100		11,6	100		143,9	100		922,8	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,27	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		98467,0	100		11,9	100		143,9	100		917,7	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		97138,8	100		12,1	100		143,4	100		911,6	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		33,0	100		0,3	100		0,1	100		103009,8	100		11,6	100		143,9	100		924,9	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		2,0	100		0,07	100		4,0	100		0,27	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		98994,2	100		12,1	100		145,0	100		914,8	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,4	100		0,02	100		4,2	100		0,27	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		100057,6	100		12,0	100		145,9	100		907,1	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		1,3	100		0,01	73		4,2	100		0,27	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		99210,3	100		12,0	100		145,9	100		912,5	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		2,2	100		0,03	100		4,2	100		0,27	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		96691,5	100		12,2	100		145,2	100		908,6	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,4	100		0,08	100		4,0	100		0,25	94		24,6	100		0,3	100		0,2	100		98674,9	100		11,9	100		143,7	100		913,1	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		1,2	100		0,07	100		4,1	100		0,26	100		21,3	100		0,3	100		0,1	100		94210,2	100		12,1	100		142,0	100		908,0	100		in Betrieb
09:00		2,7	85		1,4	85		0,05	73		3,9	85		0,26	100		26,2	85		0,3	85		0,1	85		94137,9	100		12,1	85		142,3	100		906,4	100		in Betrieb
09:30		2,6	79		1,1	79		0,0	100		3,6	79		0,27	100		30,2	79		0,3	79		0,5	79		93741,1	100		12,0	79		142,3	100		914,1	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,4	100		98102,2	100		11,7	100		142,1	100		917,2	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		97639,8	100		11,8	100		142,4	100		919,3	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,8	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		95229,4	100		12,1	100		142,2	100		910,5	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,3	100		0,02	100		4,0	100		0,27	100		40,1	100		0,3	100		0,6	100		95106,5	100		12,1	100		142,7	100		904,0	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,5	100		0,06	100		3,8	100		0,26	94		33,2	100		0,3	100		0,5	100		98161,4	100		11,8	100		142,4	100		908,2	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		2,1	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		36,4	100		0,3	100		0,5	100		104028,1	100		11,4	100		143,2	100		920,7	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		2,3	100		0,0	73		4,0	100		0,27	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		98350,5	100		12,1	100		142,9	100		907,8	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		2,1	100		0,02	100		4,1	100		0,27	100		20,6	100		0,3	100		0,5	100		97093,4	100		12,1	100		142,4	100		902,3	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		0,8	100		0,04	100		4,4	100		0,27	100		19,8	100		0,3	100		0,5	100		95700,0	100		12,1	100		142,7	100		899,8	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,9	100		0,3	100		0,5	100		96619,3	100		12,0	100		142,4	100		902,9	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,8	100		0,01	73		3,6	100		0,26	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		96449,6	100		11,9	100		142,4	100		907,1	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		95434,0	100		12,0	100		141,9	100		909,2	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		33,1	100		0,3	100		0,5	100		98427,1	100		11,6	100		142,1	100		915,5	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,7	100		96866,9	100		11,8	100		142,4	100		911,9	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		1,9	100		0,0	73		3,5	100		0,27	100		32,3	100		0,3	100		0,5	100		95432,3	100		12,0	100		142,1	100		905,4	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,4	100		96774,9	100		11,8	100		142,2	100		914,8	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,7	100		0,02	100		3,5	100		0,26	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		94094,3	100		12,1	100		142,2	100		909,9	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		95098,5	100		11,9	100		141,9	100		910,4	100		in Betrieb
19:00		1,6	100		1,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,6	100		96104,6	100		11,8	100		142,1	100		914,1	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,4	100		95975,5	100		11,8	100		142,0	100		920,3	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		24,1	100		0,3	100		0,5	100		100144,5	100		11,4	100		142,2	100		925,4	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,4	100		95269,9	100		11,9	100		141,9	100		914,1	100		in Betrieb
21:00		1,9	84		1,5	84		0,0	73		3,9	84		0,26	100		30,8	84		0,3	84		0,4	84		94381,0	100		11,9	84		141,9	100		911,2	100		in Betrieb
21:30		1,4	79		1,1	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		39,9	79		0,3	79		0,6	79		94510,												