

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/09/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,7	100		0,04	100		3,5	100		0,26	100		26,4	100		0,3	100		0,1	100		99698,5	100		11,9	100		142,7	100		913,1	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		101314,2	100		11,7	100		142,8	100		917,1	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		106460,4	100		11,3	100		143,2	100		925,5	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		102684,4	100		11,7	100		142,7	100		918,6	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		99940,5	100		12,0	100		142,9	100		909,3	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,1	100		102928,5	100		11,7	100		142,9	100		916,7	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,3	100		0,02	100		3,6	100		0,26	100		27,4	100		0,3	100		0,1	100		100780,7	100		11,9	100		142,7	100		917,9	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,3	100		0,07	100		3,4	100		0,26	94		27,9	100		0,3	100		0,2	100		98904,8	100		11,9	100		142,6	100		911,6	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,2	100		0,06	100		3,5	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		102625,4	100		11,5	100		142,8	100		918,8	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		99069,1	100		11,8	100		142,4	100		918,6	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		100735,7	100		11,7	100		142,8	100		922,7	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		100151,9	100		11,7	100		142,2	100		923,5	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		100374,4	100		11,8	100		142,8	100		914,7	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		101309,3	100		11,8	100		142,6	100		922,8	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		100722,5	100		11,8	100		142,7	100		916,5	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		32,4	100		0,3	100		0,2	100		101581,6	100		11,8	100		142,3	100		921,6	100	In marcia
08:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		100366,6	100		11,9	100		142,7	100		915,3	100	In marcia
09:00		1,3	84		1,0	84		0,0	73		3,9	84		0,26	100		28,6	84		0,3	84		0,1	84		102376,8	100		11,7	84		143,2	100		918,3	100	In marcia
09:30		1,4	79		2,3	79		0,0	100		4,0	79		0,26	100		30,3	79		0,3	79		0,0	79		98117,9	100		12,1	79		142,7	100		915,6	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,5	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		100071,1	100		11,9	100		142,9	100		920,0	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,2	100		0,06	100		4,1	100		0,26	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		98982,6	100		12,0	100		142,9	100		908,7	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,2	100		0,03	73		3,7	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		108735,8	100		11,2	100		143,3	100		933,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,8	100		0,05	100		3,8	100		0,26	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		103559,7	100		11,8	100		143,0	100		927,8	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,3	100		0,08	100		3,7	100		0,27	94		22,4	100		0,3	100		0,0	100		99296,8	100		12,1	100		142,8	100		911,0	100	In marcia
12:30		1,4	100		0,9	100		0,08	100		3,9	100		0,27	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		100380,8	100		11,9	100		143,0	100		905,4	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,3	100		0,06	73		3,8	100		0,26	100		33,9	100		0,3	100		0,0	100		103558,8	100		11,6	100		143,1	100		919,7	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,28	100		33,0	100		0,3	100		0,0	100		97975,9	100		12,1	100		143,1	100		905,8	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,3	100		0,07	100		3,7	100		0,27	100		30,5	100		0,3	100		0,1	100		100979,0	100		11,9	100		142,8	100		915,5	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,4	100		0,05	100		3,8	100		0,26	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		99216,0	100		12,0	100		142,8	100		912,9	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,5	100		0,27	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		99792,0	100		11,9	100		142,6	100		918,9	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		101944,0	100		11,6	100		142,9	100		924,0	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		30,5	100		0,3	100		0,0	100		100101,6	100		11,8	100		142,8	100		919,9	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		98239,4	100		11,9	100		142,5	100		921,0	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		101345,5	100		11,5	100		142,6	100		927,9	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,3	100		0,01	100		3,6	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		99718,0	100		11,7	100		142,6	100		925,8	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,4	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		99510,1	100		11,8	100		142,5	100		925,9	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		98363,6	100		11,9	100		142,5	100		919,9	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,6	100		0,02	73		3,6	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		98875,0	100		11,8	100		142,4	100		925,1	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		33,8	100		0,3	100		0,0	100		97704,4	100		11,9	100		142,6	100		917,1	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		30,4	100		0,3	100		0,0	100		106400,0	100		11,2	100		142,8	100		937,2	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		18,0	100		0,3	100		0,0	100		98884,9	100		12,0	100		142,7	100		921,4	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,1	85		0,0	73		3,8	85		0,25	100		19,4	85		0,3	85		0,0	85		100672,4	100		11,7	85		142,3	100		921,8	100	In marcia
21:30		1,4	78		0,7	78		0,03	100		3,4	78		0,27	100		41,4	78		0,3	78		0,4	78		97846,0	100		11,9	78		143,3	100		912,4	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,3	100		1,7	100		0,04	100		3,5	100		0,26	100		26,4	100		0,3	100		0,1	100		99698,5	100	11,9	100		142,7	100		913,1	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		101314,2	100	11,7	100		142,8	100		917,1	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		106460,4	100	11,3	100		143,2	100		925,5	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		102684,4	100	11,7	100		142,7	100		918,6	100	in Betrieb
02:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		99940,5	100	12,0	100		142,9	100		909,3	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,1	100		102928,5	100	11,7	100		142,9	100		916,7	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		1,3	100		0,02	100		3,6	100		0,26	100		27,4	100		0,3	100		0,1	100		100780,7	100	11,9	100		142,7	100		917,9	100	in Betrieb
04:00		1,4	100		1,3	100		0,07	100		3,4	100		0,26	94		27,9	100		0,3	100		0,2	100		98904,8	100	11,9	100		142,6	100		911,6	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		1,2	100		0,06	100		3,5	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		102625,4	100	11,5	100		142,8	100		918,8	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		99069,1	100	11,8	100		142,4	100		918,6	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		100735,7	100	11,7	100		142,8	100		922,7	100	in Betrieb
06:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		100151,9	100	11,7	100		142,2	100		923,5	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		100374,4	100	11,8	100		142,8	100		914,7	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		101309,3	100	11,8	100		142,6	100		922,8	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		100722,5	100	11,8	100		142,7	100		916,5	100	in Betrieb
08:00		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		32,4	100		0,3	100		0,2	100		101581,6	100	11,8	100		142,3	100		921,6	100	in Betrieb
08:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		100366,6	100	11,9	100		142,7	100		915,3	100	in Betrieb
09:00		1,3	84		1,0	84		0,0	73		3,9	84		0,26	100		28,6	84		0,3	84		0,1	84		102376,8	100	11,7	84		143,2	100		918,3	100	in Betrieb
09:30		1,4	79		2,3	79		0,0	100		4,0	79		0,26	100		30,3	79		0,3	79		0,0	79		98117,9	100	12,1	79		142,7	100		915,6	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,5	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		100071,1	100	11,9	100		142,9	100		920,0	100	in Betrieb
10:30		1,4	100		1,2	100		0,06	100		4,1	100		0,26	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		98982,6	100	12,0	100		142,9	100		908,7	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		1,2	100		0,03	73		3,7	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		108735,8	100	11,2	100		143,3	100		933,7	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,8	100		0,05	100		3,8	100		0,26	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		103559,7	100	11,8	100		143,0	100		927,8	100	in Betrieb
12:00		1,4	100		1,3	100		0,08	100		3,7	100		0,27	94		22,4	100		0,3	100		0,0	100		99296,8	100	12,1	100		142,8	100		911,0	100	in Betrieb
12:30		1,4	100		0,9	100		0,08	100		3,9	100		0,27	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		100380,8	100	11,9	100		143,0	100		905,4	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,3	100		0,06	73		3,8	100		0,26	100		33,9	100		0,3	100		0,0	100		103558,8	100	11,6	100		143,1	100		919,7	100	in Betrieb
13:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,28	100		33,0	100		0,3	100		0,0	100		97975,9	100	12,1	100		143,1	100		905,8	100	in Betrieb
14:00		1,4	100		1,3	100		0,07	100		3,7	100		0,27	100		30,5	100		0,3	100		0,1	100		100979,0	100	11,9	100		142,8	100		915,5	100	in Betrieb
14:30		1,4	100		1,4	100		0,05	100		3,8	100		0,26	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		99216,0	100	12,0	100		142,8	100		912,9	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,5	100		0,27	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		99792,0	100	11,9	100		142,6	100		918,9	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		101944,0	100	11,6	100		142,9	100		924,0	100	in Betrieb
16:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		30,5	100		0,3	100		0,0	100		100101,6	100	11,8	100		142,8	100		919,9	100	in Betrieb
16:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		98239,4	100	11,9	100		142,5	100		921,0	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		101345,5	100	11,5	100		142,6	100		927,9	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		1,3	100		0,01	100		3,6	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		99718,0	100	11,7	100		142,6	100		925,8	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		1,4	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		99510,1	100	11,8	100		142,5	100		925,9	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		98363,6	100	11,9	100		142,5	100		919,9	100	in Betrieb
19:00		1,4	100		1,6	100		0,02	73		3,6	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		98875,0	100	11,8	100		142,4	100		925,1	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		33,8	100		0,3	100		0,0	100		97704,4	100	11,9	100		142,6	100		917,1	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		30,4	100		0,3	100		0,0	100		106400,0	100	11,2	100		142,8	100		937,2	100	in Betrieb
20:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		18,0	100		0,3	100		0,0	100		98884,9	100	12,0	100		142,7	100		921,4	100	in Betrieb
21:00		1,3	85		1,1	85		0,0	73		3,8	85		0,25	100		19,4	85		0,3	85		0,0	85		100672,4	100	11,7	85		142,3	100		921,8	100	in Betrieb
21:30		1,4	78		0,7	78		0,03	100		3,4	78		0,27	100		41,4	78		0,3	78		0,4	78		97846,0	100	11,9	78		143,3	100		912,4	100	in Betrieb
22:00		1,5	100		1,6	100		0,08	100		3,8	100		0,26	100		37,9	100		0,3	100		0,5	100		98270,8	100	11,9	100		142,3	100				