

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/10/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,29	100		15,8	100		0,7	100		1,1	100		102634,8	100		10,9	100		199,1	100		899,5	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,3	100		16,3	100		0,7	100		1,1	100		102110,1	100		10,5	100		199,2	100		906,1	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,7	100		0,04	73		4,0	100		0,29	100		13,6	100		0,8	100		1,1	100		101279,3	100		10,8	100		199,1	100		892,4	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,29	100		17,5	100		0,8	100		1,1	100		100250,8	100		10,5	100		199,1	100		903,7	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,29	100		18,0	100		0,7	100		1,1	100		100104,5	100		10,5	100		199,0	100		913,6	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,29	100		22,5	100		0,8	100		1,0	100		100255,6	100		10,5	100		199,1	100		911,9	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,5	100		0,04	73		3,9	100		0,29	100		24,3	100		0,8	100		0,9	100		99882,1	100		10,6	100		199,1	100		899,9	100	In marcia
04:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,29	94		30,2	100		0,8	100		1,0	100		100079,5	100		10,6	100		199,1	100		899,3	100	In marcia
04:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,29	100		35,1	100		0,8	100		1,0	100		100776,2	100		10,6	100		199,3	100		906,5	100	In marcia
05:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,29	100		42,6	100		0,8	100		1,1	100		100547,5	100		10,4	100		199,6	100		914,5	100	In marcia
05:30		2,9	100		1,7	100		0,05	73		4,0	100		0,29	100		35,5	100		0,7	100		1,1	100		100941,4	100		10,5	100		199,9	100		917,7	100	In marcia
06:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,29	100		34,1	100		0,7	100		1,0	100		100996,0	100		10,7	100		199,9	100		911,9	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,3	100		39,7	100		0,7	100		1,1	100		100590,2	100		10,5	100		200,2	100		907,5	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,29	100		27,3	100		0,7	100		1,0	100		101888,5	100		10,8	100		200,4	100		904,8	100	In marcia
07:30		1,8	100		1,6	100		0,03	73		4,3	100		0,29	100		26,2	100		0,7	100		1,1	100		101169,8	100		10,7	100		200,6	100		912,3	100	In marcia
08:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,3	94		26,6	100		0,7	100		1,0	100		101279,2	100		10,5	100		200,7	100		915,1	100	In marcia
08:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,29	100		26,8	100		0,7	100		0,9	100		100761,8	100		10,9	100		200,4	100		904,0	100	In marcia
09:00		1,7	85		1,3	85		0,0	100		4,1	85		0,29	100		27,1	85		0,7	85		1,0	85		99853,0	100		10,6	85		199,6	100		911,6	100	In marcia
09:30		1,5	79		1,3	79		0,02	73		3,2	79		0,28	100		23,4	79		0,7	79		0,5	79		100050,6	100		10,9	79		199,0	100		913,5	100	In marcia
10:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,29	100		29,3	100		0,7	100		0,6	100		98716,7	100		10,4	100		198,6	100		919,7	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,28	100		26,3	100		0,6	100		0,6	100		98338,8	100		10,9	100		198,4	100		909,2	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,28	100		28,3	100		0,6	100		0,7	100		98590,4	100		10,4	100		198,4	100		914,7	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,7	100		0,02	73		3,1	100		0,29	100		27,1	100		0,6	100		0,7	100		98370,3	100		10,8	100		198,6	100		906,1	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,3	94		29,4	100		0,6	100		0,7	100		98134,2	100		10,5	100		198,8	100		915,1	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		3,0	100		0,28	100		28,4	100		0,6	100		0,6	100		97741,6	100		10,7	100		191,0	100		910,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,9	100		0,6	100		0,5	100		97336,0	100		10,4	100		148,1	100		913,3	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,2	100		0,06	73		3,0	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,5	100		98064,8	100		10,4	100		141,1	100		909,5	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,4	100		98511,5	100		10,4	100		140,8	100		918,3	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,4	100		99089,4	100		10,5	100		140,6	100		916,6	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		99231,7	100		10,6	100		140,6	100		914,3	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,1	100		0,02	73		3,1	100		0,26	100		29,1	100		0,6	100		0,3	100		99999,4	100		10,7	100		141,0	100		914,7	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		29,3	100		0,5	100		0,3	100		100850,6	100		10,6	100		147,1	100		917,7	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,2	100		100672,6	100		10,7	100		145,2	100		910,6	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,8	100		0,6	100		0,3	100		100200,2	100		10,6	100		138,9	100		916,9	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		0,01	73		3,2	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,3	100		100622,6	100		10,8	100		141,3	100		913,2	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		100613,4	100		10,6	100		140,3	100		914,8	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,4	100		100673,3	100		10,4	100		141,1	100		923,2	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,3	100		102037,7	100		10,4	100		140,6	100		926,2	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,3	100		0,01	73		3,6	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,3	100		102825,3	100		11,0	100		140,9	100		908,6	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	95		33,4	100		0,6	100		0,3	100		102223,2	100		11,0	100		140,7	100		907,7	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		39,1	100		0,6	100		0,3	100		101494,3	100		10,7	100		140,8	100		912,7	100	In marcia
21:00		1,4	85		0,1	85		0,0	100		3,9	85		0,31	100		12,3	85		0,7	85		0,0	85		90679,7	100		12,5	85		141,1	100		894,6	100	In marcia
21:30		1,3	79		0,1	79		0,0	73		3,7	79		0,26	100		14,5	79		0,7	79		0,0	79		97117,5	100		11,6	79		140,7	100		923,1	100	In marcia
22:00		1,3	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,29	100		15,8	100		0,7	100		1,1	100		102634,8	100	10,9	100		199,1	100		899,5	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,3	100		16,3	100		0,7	100		1,1	100		102110,1	100	10,5	100		199,2	100		906,1	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,7	100		0,04	73		4,0	100		0,29	100		13,6	100		0,8	100		1,1	100		101279,3	100	10,8	100		199,1	100		892,4	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,29	100		17,5	100		0,8	100		1,1	100		100250,8	100	10,5	100		199,1	100		903,7	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,29	100		18,0	100		0,7	100		1,1	100		100104,5	100	10,5	100		199,0	100		913,6	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,29	100		22,5	100		0,8	100		1,0	100		100255,6	100	10,5	100		199,1	100		911,9	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,5	100		0,04	73		3,9	100		0,29	100		24,3	100		0,8	100		0,9	100		99882,1	100	10,6	100		199,1	100		899,9	100		in Betrieb
04:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,29	94		30,2	100		0,8	100		1,0	100		100079,5	100	10,6	100		199,1	100		899,3	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,29	100		35,1	100		0,8	100		1,0	100		100776,2	100	10,6	100		199,3	100		906,5	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,29	100		42,6	100		0,8	100		1,1	100		100547,5	100	10,4	100		199,6	100		914,5	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		1,7	100		0,05	73		4,0	100		0,29	100		35,5	100		0,7	100		1,1	100		100941,4	100	10,5	100		199,9	100		917,7	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,29	100		34,1	100		0,7	100		1,0	100		100996,0	100	10,7	100		199,9	100		911,9	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,3	100		39,7	100		0,7	100		1,1	100		100590,2	100	10,5	100		200,2	100		907,5	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,29	100		27,3	100		0,7	100		1,0	100		101888,5	100	10,8	100		200,4	100		904,8	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		1,6	100		0,03	73		4,3	100		0,29	100		26,2	100		0,7	100		1,1	100		101169,8	100	10,7	100		200,6	100		912,3	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,3	94		26,6	100		0,7	100		1,0	100		101279,2	100	10,5	100		200,7	100		915,1	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,29	100		26,8	100		0,7	100		0,9	100		100761,8	100	10,9	100		200,4	100		904,0	100		in Betrieb
09:00		1,7	85		1,3	85		0,0	100		4,1	85		0,29	100		27,1	85		0,7	85		1,0	85		99853,0	100	10,6	85		199,6	100		911,6	100		in Betrieb
09:30		1,5	79		1,3	79		0,02	73		3,2	79		0,28	100		23,4	79		0,7	79		0,5	79		100050,6	100	10,9	79		199,0	100		913,5	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,29	100		29,3	100		0,7	100		0,6	100		98716,7	100	10,4	100		198,6	100		919,7	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,28	100		26,3	100		0,6	100		0,6	100		98338,8	100	10,9	100		198,4	100		909,2	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,28	100		28,3	100		0,6	100		0,7	100		98590,4	100	10,4	100		198,4	100		914,7	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,7	100		0,02	73		3,1	100		0,29	100		27,1	100		0,6	100		0,7	100		98370,3	100	10,8	100		198,6	100		906,1	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,3	94		29,4	100		0,6	100		0,7	100		98134,2	100	10,5	100		198,8	100		915,1	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		3,0	100		0,28	100		28,4	100		0,6	100		0,6	100		97741,6	100	10,7	100		191,0	100		910,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,9	100		0,6	100		0,5	100		97336,0	100	10,4	100		148,1	100		913,3	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,2	100		0,06	73		3,0	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,5	100		98064,8	100	10,4	100		141,1	100		909,5	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,4	100		98511,5	100	10,4	100		140,8	100		918,3	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,4	100		99089,4	100	10,5	100		140,6	100		916,6	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		99231,7	100	10,6	100		140,6	100		914,3	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,1	100		0,02	73		3,1	100		0,26	100		29,1	100		0,6	100		0,3	100		99999,4	100	10,7	100		141,0	100		914,7	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		29,3	100		0,5	100		0,3	100		100850,6	100	10,6	100		147,1	100		917,7	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,2	100		100672,6	100	10,7	100		145,2	100		910,6	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,8	100		0,6	100		0,3	100		100200,2	100	10,6	100		138,9	100		916,9	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		0,01	73		3,2	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,3	100		100622,6	100	10,8	100		141,3	100		913,2	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		100613,4	100	10,6	100		140,3	100		914,8	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,4	100		100673,3	100	10,4	100		141,1	100		923,2	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,3	100		102037,7	100	10,4	100		140,6	100		926,2	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,3	100		0,01	73		3,6	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,3	100		102825,3	100	11,0	100		140,9	100		908,6	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	95		33,4	100		0,6	100		0,3	100		102223,2	100	11,0	100		140,7	100		907,7	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		39,1	100		0,6	100		0,3	100		101494,3	100	10,7	100		140,8	100		912,7	100		in Betrieb
21:00		1,4	85		0,1	85		0,0	100		3,9	85		0,31	100		12,3	85		0,7	85		0,0	85		90679,7	100	12,5	85		141,1	100		894,6	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		0,1	79		0,0	73		3,7	79		0,26	100		14,5	79		0,7	79		0,0	79		97117,5	100	11,6	79		140,7	100		923,1	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		0,0	100		0,0	100	</																											