

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,9	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		96141,6	100		10,4	100		141,2	100		913,9	100	In marcia
01:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		30,0	100		0,5	100		0,5	100		95971,9	100		10,3	100		145,0	100		917,3	100	In marcia
01:30		1,7	100		0,9	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		95292,9	100		10,1	100		147,8	100		921,6	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,5	100		95347,0	100		10,3	100		150,1	100		916,3	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		22,9	100		0,5	100		0,4	100		95749,9	100		10,4	100		148,8	100		913,8	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		35,2	100		0,5	100		0,6	100		95472,5	100		10,2	100		149,1	100		914,8	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		37,1	100		0,5	100		0,5	100		95558,6	100		10,0	100		151,3	100		923,9	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		33,9	100		0,5	100		0,5	100		97801,1	100		10,4	100		152,7	100		914,6	100	In marcia
04:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		38,0	100		0,5	100		0,5	100		98179,9	100		10,5	100		154,4	100		911,7	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		98966,6	100		10,8	100		151,7	100		905,6	100	In marcia
05:30		1,5	100		1,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		29,8	100		0,5	100		0,5	100		99499,3	100		10,4	100		152,3	100		918,4	100	In marcia
06:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		26,5	100		0,5	100		0,4	100		99552,2	100		10,5	100		145,5	100		918,0	100	In marcia
06:30		2,1	100		2,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		23,3	100		0,5	100		0,5	100		99323,3	100		10,8	100		139,6	100		906,6	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		25,8	100		0,5	100		0,4	100		98547,5	100		10,6	100		140,3	100		910,4	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,9	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		29,3	100		0,5	100		0,5	100		98090,0	100		10,4	100		141,1	100		916,5	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	95		33,0	100		0,5	100		0,4	100		97485,4	100		10,5	100		140,6	100		918,1	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		97207,2	100		10,4	100		140,3	100		918,6	100	In marcia
09:00		1,3	86		1,1	86		0,0	100		3,0	86		0,25	100		31,2	86		0,5	86		0,4	86		97229,8	100		10,3	86		140,2	100		920,4	100	In marcia
09:30		1,9	78		2,2	78		0,0	73		3,0	78		0,25	100		25,3	78		0,5	78		0,0	78		97161,0	100		10,2	78		140,5	100		922,6	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		24,5	100		0,5	100		0,0	100		97115,2	100		10,5	100		140,3	100		916,5	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,0	100		95744,2	100		10,1	100		140,2	100		923,4	100	In marcia
11:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,0	100		96676,2	100		10,3	100		140,3	100		921,9	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,6	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		96870,6	100		10,3	100		139,9	100		923,4	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		26,7	100		0,5	100		0,0	100		97045,4	100		10,5	100		140,2	100		917,0	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,0	100		96719,6	100		10,2	100		140,4	100		921,9	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,0	100		96734,1	100		10,4	100		140,4	100		918,2	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,0	100		96574,3	100		10,2	100		140,4	100		922,8	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		97207,8	100		10,4	100		140,4	100		919,6	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		36,2	100		0,5	100		0,0	100		96765,8	100		10,1	100		141,0	100		920,9	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,1	100		97764,1	100		10,1	100		140,9	100		920,9	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		99511,8	100		10,6	100		140,6	100		903,6	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		32,5	100		0,5	100		0,1	100		99610,7	100		10,5	100		140,9	100		910,2	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		100361,6	100		10,6	100		141,0	100		904,0	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,5	100		0,5	100		0,0	100		100565,0	100		10,7	100		141,1	100		907,4	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,1	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		22,6	100		0,5	100		0,0	100		100841,2	100		10,7	100		140,8	100		906,6	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,2	100		0,5	100		0,0	100		101102,9	100		10,6	100		141,2	100		911,2	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		22,1	100		0,5	100		0,0	100		100177,9	100		10,6	100		140,9	100		913,7	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,0	100		100716,7	100		10,7	100		140,8	100		909,2	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		38,4	100		0,5	100		0,0	100		99969,6	100		10,5	100		141,2	100		914,5	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		23,7	100		0,5	100		0,0	100		100343,7	100		10,7	100		140,7	100		911,6	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,0	100		99472,1	100		10,4	100		141,2	100		914,8	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,4	86		0,0	100		3,0	86		0,25	100		36,9	86		0,5	86		0,0	86		99244,9	100		10,7	86		140,5	100		909,2	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,1	78		0,0	73		3,1	78		0,25	100		33,2	78		0,5	78		0,4	78		99094,6	100		10,5	78		140,9	100		912,8	100	In marcia
22:00		1,3	100		1,2	100		0,0																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,9	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		96141,6	100		10,4	100		141,2	100		913,9	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		30,0	100		0,5	100		0,5	100		95971,9	100		10,3	100		145,0	100		917,3	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		0,9	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		95292,9	100		10,1	100		147,8	100		921,6	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,5	100		95347,0	100		10,3	100		150,1	100		916,3	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		22,9	100		0,5	100		0,4	100		95749,9	100		10,4	100		148,8	100		913,8	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		35,2	100		0,5	100		0,6	100		95472,5	100		10,2	100		149,1	100		914,8	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		37,1	100		0,5	100		0,5	100		95558,6	100		10,0	100		151,3	100		923,9	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		33,9	100		0,5	100		0,5	100		97801,1	100		10,4	100		152,7	100		914,6	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		38,0	100		0,5	100		0,5	100		98179,9	100		10,5	100		154,4	100		911,7	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		98966,6	100		10,8	100		151,7	100		905,6	100		in Betrieb
05:30		1,5	100		1,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		29,8	100		0,5	100		0,5	100		99499,3	100		10,4	100		152,3	100		918,4	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		26,5	100		0,5	100		0,4	100		99552,2	100		10,5	100		145,5	100		918,0	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		2,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		23,3	100		0,5	100		0,5	100		99323,3	100		10,8	100		139,6	100		906,6	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		25,8	100		0,5	100		0,4	100		98547,5	100		10,6	100		140,3	100		910,4	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,9	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		29,3	100		0,5	100		0,5	100		98090,0	100		10,4	100		141,1	100		916,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	95		33,0	100		0,5	100		0,4	100		97485,4	100		10,5	100		140,6	100		918,1	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		97207,2	100		10,4	100		140,3	100		918,6	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,1	86		0,0	100		3,0	86		0,25	100		31,2	86		0,5	86		0,4	86		97229,8	100		10,3	86		140,2	100		920,4	100		in Betrieb
09:30		1,9	78		2,2	78		0,0	73		3,0	78		0,25	100		25,3	78		0,5	78		0,0	78		97161,0	100		10,2	78		140,5	100		922,6	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		24,5	100		0,5	100		0,0	100		97115,2	100		10,5	100		140,3	100		916,5	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,0	100		95744,2	100		10,1	100		140,2	100		923,4	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,0	100		96676,2	100		10,3	100		140,3	100		921,9	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,6	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		96870,6	100		10,3	100		139,9	100		923,4	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		26,7	100		0,5	100		0,0	100		97045,4	100		10,5	100		140,2	100		917,0	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,0	100		96719,6	100		10,2	100		140,4	100		921,9	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,0	100		96734,1	100		10,4	100		140,4	100		918,2	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,0	100		96574,3	100		10,2	100		140,4	100		922,8	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		97207,8	100		10,4	100		140,4	100		919,6	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		36,2	100		0,5	100		0,0	100		96765,8	100		10,1	100		141,0	100		920,9	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,1	100		97764,1	100		10,1	100		140,9	100		920,9	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		99511,8	100		10,6	100		140,6	100		903,6	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		32,5	100		0,5	100		0,1	100		99610,7	100		10,5	100		140,9	100		910,2	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		100361,6	100		10,6	100		141,0	100		904,0	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,5	100		0,5	100		0,0	100		100565,0	100		10,7	100		141,1	100		907,4	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,1	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		22,6	100		0,5	100		0,0	100		100841,2	100		10,7	100		140,8	100		906,6	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,2	100		0,5	100		0,0	100		101102,9	100		10,6	100		141,2	100		911,2	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		22,1	100		0,5	100		0,0	100		100177,9	100		10,6	100		140,9	100		913,7	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,0	100		100716,7	100		10,7	100		140,8	100		909,2	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		38,4	100		0,5	100		0,0	100		99969,6	100		10,5	100		141,2	100		914,5	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		23,7	100		0,5	100		0,0	100		100343,7	100		10,7	100		140,7	100		911,6	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,0	100		99472,1	100		10,4	100		141,2	100		914,8	100		in Betrieb
21:00		1,3	86		1,4	86		0,0	100		3,0	86		0,25	100		36,9	86		0,5	86		0,0	86		99244,9	100		10,7	86		140,5	100		909,2	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,1	78		0,0	73		3,1	78		0,25	100		33,2	78		0,5	78		0,4	78		99094,6	100											