

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/11/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,5	100		0,4	100		0,1	100		101857,8	100		10,8	100		141,1	100		920,5	100	In marcia
01:00		3,7	100		2,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,6	100		0,4	100		0,2	100		101794,8	100		10,5	100		141,1	100		927,0	100	In marcia
01:30		2,7	100		1,7	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		29,7	100		0,4	100		0,1	100		102182,5	100		10,9	100		141,1	100		919,4	100	In marcia
02:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,1	100		0,4	100		0,1	100		102340,6	100		10,9	100		141,0	100		919,3	100	In marcia
02:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		32,5	100		0,4	100		0,2	100		102109,2	100		10,8	100		141,4	100		921,8	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		28,4	100		0,4	100		0,1	100		102531,1	100		10,9	100		141,0	100		918,6	100	In marcia
03:30		2,3	100		1,1	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		28,9	100		0,4	100		0,1	100		102433,3	100		10,8	100		141,1	100		926,1	100	In marcia
04:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		31,4	100		0,4	100		0,2	100		102698,8	100		10,8	100		141,2	100		919,4	100	In marcia
04:30		3,4	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		29,0	100		0,4	100		0,2	100		102310,7	100		10,8	100		141,0	100		922,5	100	In marcia
05:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		28,3	100		0,4	100		0,2	100		103037,4	100		10,8	100		141,3	100		916,6	100	In marcia
05:30		3,2	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		25,7	100		0,4	100		0,1	100		102114,6	100		11,0	100		140,7	100		917,6	100	In marcia
06:00		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,0	100		0,4	100		0,2	100		102030,1	100		10,9	100		140,9	100		918,0	100	In marcia
06:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,0	100		0,4	100		0,1	100		101704,8	100		10,6	100		141,1	100		921,2	100	In marcia
07:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		38,0	100		0,4	100		0,2	100		101711,7	100		10,5	100		141,3	100		923,9	100	In marcia
07:30		2,4	100		1,1	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		31,0	100		0,4	100		0,3	100		102099,1	100		10,6	100		140,9	100		924,2	100	In marcia
08:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		25,1	100		0,4	100		0,2	100		102424,2	100		10,9	100		140,8	100		912,1	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		31,1	100		0,4	100		0,3	100		101669,5	100		10,8	100		141,5	100		909,4	100	In marcia
09:00		1,7	84		1,8	84		0,0	100		3,4	84		0,26	100		31,5	84		0,4	84		0,2	84		104300,2	100		10,6	84		141,7	100		919,6	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,2	79		0,0	73		3,3	79		0,25	100		26,0	79		0,4	79		0,5	79		103471,9	100		10,8	79		141,2	100		921,7	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,2	100		0,4	100		0,4	100		103308,5	100		10,7	100		141,3	100		916,9	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		30,6	100		0,4	100		0,4	100		102923,0	100		10,9	100		141,2	100		911,3	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		36,6	100		0,4	100		0,4	100		103006,6	100		10,6	100		141,6	100		915,4	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,9	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		29,5	100		0,4	100		0,4	100		103884,2	100		10,6	100		141,1	100		921,3	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	95		21,3	100		0,4	100		0,3	100		104656,6	100		11,1	100		141,4	100		912,4	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		25,8	100		0,4	100		0,4	100		103420,0	100		11,0	100		141,3	100		906,8	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		105365,5	100		11,0	100		142,2	100		893,9	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,8	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		31,0	100		0,3	100		0,4	100		103290,5	100		10,5	100		141,2	100		914,0	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		29,8	100		0,4	100		0,3	100		103677,0	100		10,9	100		140,9	100		912,6	100	In marcia
14:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		33,2	100		0,4	100		0,4	100		103385,4	100		10,5	100		141,3	100		919,8	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		27,9	100		0,4	100		0,3	100		103295,6	100		10,8	100		141,2	100		910,4	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,9	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,4	100		103043,9	100		10,7	100		141,0	100		915,2	100	In marcia
16:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		26,3	100		0,3	100		0,3	100		102697,4	100		11,0	100		141,1	100		911,6	100	In marcia
16:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,6	100		0,4	100		0,3	100		101680,0	100		10,8	100		140,8	100		912,4	100	In marcia
17:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,1	100		0,4	100		0,3	100		101288,4	100		10,8	100		140,9	100		920,2	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,2	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		45,9	100		0,4	100		0,4	100		100868,5	100		10,5	100		141,4	100		917,0	100	In marcia
18:00		2,8	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		42,9	100		0,4	100		0,5	100		103880,2	100		10,5	100		141,6	100		922,1	100	In marcia
18:30		2,1	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,7	100		0,4	100		0,3	100		102600,9	100		11,2	100		141,2	100		907,2	100	In marcia
19:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		24,1	100		0,4	100		0,3	100		102184,9	100		11,2	100		140,9	100		907,6	100	In marcia
19:30		3,4	100		1,3	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		20,3	100		0,3	100		0,4	100		103317,6	100		10,8	100		141,1	100		916,9	100	In marcia
20:00		3,6	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		24,7	100		0,3	100		0,4	100		102325,8	100		11,1	100		141,1	100		908,8	100	In marcia
20:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		102093,9	100		10,8	100		141,1	100		908,0	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,3	84		0,0	100		3,0	84		0,25	100		29,8	84		0,3	84		0,4	84		102936,6	100		10,8	84		141,3	100		902,9	100	In marcia
21:30		1,5	79		1,7	79		0,0	73		2,9	79		0,24	100		32,0	79		0,4	79		0,1	79		104180,9	100		10,5	79		141,4	100		917,3	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	
00:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,5	100		0,4	100		0,1	100		101857,8	100		10,8	100		141,1	100		920,5	100	in Betrieb
01:00		3,7	100		2,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,6	100		0,4	100		0,2	100		101794,8	100		10,5	100		141,1	100		927,0	100	in Betrieb
01:30		2,7	100		1,7	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		29,7	100		0,4	100		0,1	100		102182,5	100		10,9	100		141,1	100		919,4	100	in Betrieb
02:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,1	100		0,4	100		0,1	100		102340,6	100		10,9	100		141,0	100		919,3	100	in Betrieb
02:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		32,5	100		0,4	100		0,2	100		102109,2	100		10,8	100		141,4	100		921,8	100	in Betrieb
03:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		28,4	100		0,4	100		0,1	100		102531,1	100		10,9	100		141,0	100		918,6	100	in Betrieb
03:30		2,3	100		1,1	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		28,9	100		0,4	100		0,1	100		102433,3	100		10,8	100		141,1	100		926,1	100	in Betrieb
04:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		31,4	100		0,4	100		0,2	100		102698,8	100		10,8	100		141,2	100		919,4	100	in Betrieb
04:30		3,4	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		29,0	100		0,4	100		0,2	100		102310,7	100		10,8	100		141,0	100		922,5	100	in Betrieb
05:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		28,3	100		0,4	100		0,2	100		103037,4	100		10,8	100		141,3	100		916,6	100	in Betrieb
05:30		3,2	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		25,7	100		0,4	100		0,1	100		102114,6	100		11,0	100		140,7	100		917,6	100	in Betrieb
06:00		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,0	100		0,4	100		0,2	100		102030,1	100		10,9	100		140,9	100		918,0	100	in Betrieb
06:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,0	100		0,4	100		0,1	100		101704,8	100		10,6	100		141,1	100		921,2	100	in Betrieb
07:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		38,0	100		0,4	100		0,2	100		101711,7	100		10,5	100		141,3	100		923,9	100	in Betrieb
07:30		2,4	100		1,1	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		31,0	100		0,4	100		0,3	100		102099,1	100		10,6	100		140,9	100		924,2	100	in Betrieb
08:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		25,1	100		0,4	100		0,2	100		102424,2	100		10,9	100		140,8	100		912,1	100	in Betrieb
08:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		31,1	100		0,4	100		0,3	100		101669,5	100		10,8	100		141,5	100		909,4	100	in Betrieb
09:00		1,7	84		1,8	84		0,0	100		3,4	84		0,26	100		31,5	84		0,4	84		0,2	84		104300,2	100		10,6	84		141,7	100		919,6	100	in Betrieb
09:30		1,3	79		1,2	79		0,0	73		3,3	79		0,25	100		26,0	79		0,4	79		0,5	79		103471,9	100		10,8	79		141,2	100		921,7	100	in Betrieb
10:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,2	100		0,4	100		0,4	100		103308,5	100		10,7	100		141,3	100		916,9	100	in Betrieb
10:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		30,6	100		0,4	100		0,4	100		102923,0	100		10,9	100		141,2	100		911,3	100	in Betrieb
11:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		36,6	100		0,4	100		0,4	100		103006,6	100		10,6	100		141,6	100		915,4	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		1,9	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		29,5	100		0,4	100		0,4	100		103884,2	100		10,6	100		141,1	100		921,3	100	in Betrieb
12:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	95		21,3	100		0,4	100		0,3	100		104656,6	100		11,1	100		141,4	100		912,4	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		25,8	100		0,4	100		0,4	100		103420,0	100		11,0	100		141,3	100		906,8	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		105365,5	100		11,0	100		142,2	100		893,9	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		0,8	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		31,0	100		0,3	100		0,4	100		103290,5	100		10,5	100		141,2	100		914,0	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		29,8	100		0,4	100		0,3	100		103677,0	100		10,9	100		140,9	100		912,6	100	in Betrieb
14:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		33,2	100		0,4	100		0,4	100		103385,4	100		10,5	100		141,3	100		919,8	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		27,9	100		0,4	100		0,3	100		103295,6	100		10,8	100		141,2	100		910,4	100	in Betrieb
15:30		1,8	100		1,9	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,4	100		103043,9	100		10,7	100		141,0	100		915,2	100	in Betrieb
16:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		26,3	100		0,3	100		0,3	100		102697,4	100		11,0	100		141,1	100		911,6	100	in Betrieb
16:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,6	100		0,4	100		0,3	100		101680,0	100		10,8	100		140,8	100		912,4	100	in Betrieb
17:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,1	100		0,4	100		0,3	100		101288,4	100		10,8	100		140,9	100		920,2	100	in Betrieb
17:30		1,4	100		1,2	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		45,9	100		0,4	100		0,4	100		100868,5	100		10,5	100		141,4	100		917,0	100	in Betrieb
18:00		2,8	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		42,9	100		0,4	100		0,5	100		103880,2	100		10,5	100		141,6	100		922,1	100	in Betrieb
18:30		2,1	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,7	100		0,4	100		0,3	100		102600,9	100		11,2	100		141,2	100		907,2	100	in Betrieb
19:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		24,1	100		0,4	100		0,3	100		102184,9	100		11,2	100		140,9	100		907,6	100	in Betrieb
19:30		3,4	100		1,3	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		20,3	100		0,3	100		0,4	100		103317,6	100		10,8	100		141,1	100		916,9	100	in Betrieb
20:00		3,6	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		24,7	100		0,3	100		0,4	100		102325,8	100		11,1	100		141,1	100		908,8	100	in Betrieb
20:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		102093,9	100		10,8	100		141,1	100		908,0	100	in Betrieb
21:00		1,3	84		1,3	84		0,0	100		3,0	84		0,25	100		29,8	84		0,3	84		0,4	84		102936,6	100		10,8	84		141,3	100		902,9	100	in Betrieb
21:30		1,5	79		1,7	79		0,0	73		2,9	79		0,24	100		32,0	79		0,4	79		0,1	79		104180,9	100		10,5	79		141,4	100		917,3	100	in Betrieb