

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/11/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		25,1	100		0,4	100		0,0	100		98952,3	100		10,7	100		140,9	100		901,9	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		19,4	100		0,4	100		0,0	100		98412,6	100		10,7	100		140,4	100		905,1	100	In marcia
01:30		2,2	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		23,1	100		0,4	100		0,0	100		98109,7	100		10,6	100		140,6	100		914,0	100	In marcia
02:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		23,3	100		0,5	100		0,0	100		97633,6	100		10,8	100		140,5	100		907,6	100	In marcia
02:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		29,0	100		0,4	100		0,0	100		97191,8	100		10,6	100		140,6	100		908,9	100	In marcia
03:00		3,3	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		32,8	100		0,4	100		0,0	100		97877,2	100		10,6	100		140,7	100		912,1	100	In marcia
03:30		4,8	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,23	100		32,0	100		0,4	100		0,0	100		97634,8	100		10,6	100		140,5	100		913,8	100	In marcia
04:00		2,5	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		37,1	100		0,4	100		0,0	100		97585,8	100		10,6	100		140,7	100		915,0	100	In marcia
04:30		3,2	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		39,9	100		0,4	100		0,0	100		97488,8	100		10,5	100		140,8	100		912,5	100	In marcia
05:00		3,4	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,9	100		0,4	100		0,0	100		97760,7	100		10,6	100		140,7	100		913,7	100	In marcia
05:30		3,6	100		2,0	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		29,7	100		0,4	100		0,0	100		97804,7	100		10,6	100		140,6	100		914,0	100	In marcia
06:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		22,0	100		0,5	100		0,0	100		97534,6	100		10,7	100		140,4	100		913,8	100	In marcia
06:30		2,6	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		24,1	100		0,4	100		0,0	100		97338,0	100		10,6	100		140,5	100		914,3	100	In marcia
07:00		4,0	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		33,1	100		0,4	100		0,0	100		97551,9	100		10,2	100		140,7	100		924,0	100	In marcia
07:30		2,6	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		98270,6	100		10,8	100		140,5	100		909,7	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		32,4	100		0,5	100		0,0	100		97843,8	100		10,6	100		140,5	100		914,4	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		98797,5	100		10,8	100		140,7	100		911,6	100	In marcia
09:00		1,3	85		0,8	85		0,0	100		2,7	85		0,24	100		33,3	85		0,4	85		0,0	85		97835,8	100		10,7	85		140,7	100		908,3	100	In marcia
09:30		1,3	79		0,6	79		0,0	73		2,6	79		0,25	100		38,2	79		0,4	79		0,6	79		98356,1	100		10,5	79		140,9	100		916,4	100	In marcia
10:00		2,2	100		2,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		31,3	100		0,4	100		0,6	100		98143,1	100		11,1	100		140,7	100		908,1	100	In marcia
10:30		3,0	100		1,8	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		27,1	100		0,4	100		0,6	100		98523,8	100		10,9	100		140,5	100		917,8	100	In marcia
11:00		3,4	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		31,0	100		0,4	100		0,6	100		97713,3	100		10,6	100		140,7	100		923,4	100	In marcia
11:30		3,2	100		1,5	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		21,3	100		0,4	100		0,6	100		96983,3	100		11,1	100		140,5	100		901,2	100	In marcia
12:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		31,9	100		0,4	100		0,6	100		98482,4	100		10,9	100		140,8	100		907,3	100	In marcia
12:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		39,8	100		0,3	100		0,8	100		98570,7	100		10,6	100		141,0	100		910,6	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,9	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,5	100		99855,9	100		10,9	100		140,6	100		912,9	100	In marcia
13:30		2,0	100		1,5	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		30,7	100		0,4	100		0,6	100		97897,2	100		11,1	100		140,7	100		911,2	100	In marcia
14:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		35,0	100		0,4	100		0,6	100		99102,2	100		10,9	100		141,0	100		911,0	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		29,5	100		0,4	100		0,7	100		98529,6	100		10,8	100		140,8	100		913,4	100	In marcia
15:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		20,2	100		0,3	100		0,7	100		98443,8	100		10,8	100		140,6	100		912,6	100	In marcia
15:30		1,6	100		2,0	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		19,3	100		0,4	100		0,6	100		98361,9	100		11,0	100		140,6	100		910,7	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,24	95		25,6	100		0,4	100		0,6	100		97722,5	100		10,8	100		140,6	100		914,9	100	In marcia
16:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		26,2	100		0,4	100		0,6	100		97032,5	100		10,8	100		140,4	100		912,6	100	In marcia
17:00		2,5	100		1,9	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		30,6	100		0,4	100		0,6	100		96457,9	100		10,6	100		140,4	100		914,4	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,5	100		0,0	73		2,9	100		0,23	100		31,4	100		0,4	100		0,6	100		96937,1	100		10,8	100		140,4	100		916,3	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		40,6	100		0,3	100		0,7	100		96305,1	100		10,7	100		140,8	100		918,2	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,6	100		96738,6	100		10,6	100		140,5	100		918,6	100	In marcia
19:00		2,0	100		2,1	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		31,8	100		0,4	100		0,7	100		96935,4	100		10,6	100		140,4	100		920,7	100	In marcia
19:30		1,8	100		1,4	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,7	100		96839,9	100		10,8	100		140,4	100		916,6	100	In marcia
20:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,24	94		27,1	100		0,4	100		0,5	100		96502,7	100		10,6	100		140,5	100		918,3	100	In marcia
20:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		29,3	100		0,4	100		0,6	100		96611,2	100		10,5	100		140,5	100		923,1	100	In marcia
21:00		2,1	84		1,4	84		0,0	100		2,5	84		0,24	100		31,8	84		0,4	84		0,6	84		96632,4	100		10,8	84		140,5	100		913,6	100	In marcia
21:30		3,4	79		2,1	79		0,0	73		3,4	79		0,24	100		30,4	79		0,4	79		0,3	79		97298,1	100		10,6	79		140,5	100		923,1	100	In marcia
22:00		2,1	100		1,5																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		25,1	100		0,4	100		0,0	100		98952,3	100	10,7	100		140,9	100		901,9	100	in Betrieb
01:00		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		19,4	100		0,4	100		0,0	100		98412,6	100	10,7	100		140,4	100		905,1	100	in Betrieb
01:30		2,2	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		23,1	100		0,4	100		0,0	100		98109,7	100	10,6	100		140,6	100		914,0	100	in Betrieb
02:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		23,3	100		0,5	100		0,0	100		97633,6	100	10,8	100		140,5	100		907,6	100	in Betrieb
02:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		29,0	100		0,4	100		0,0	100		97191,8	100	10,6	100		140,6	100		908,9	100	in Betrieb
03:00		3,3	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		32,8	100		0,4	100		0,0	100		97877,2	100	10,6	100		140,7	100		912,1	100	in Betrieb
03:30		4,8	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,23	100		32,0	100		0,4	100		0,0	100		97634,8	100	10,6	100		140,5	100		913,8	100	in Betrieb
04:00		2,5	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		37,1	100		0,4	100		0,0	100		97585,8	100	10,6	100		140,7	100		915,0	100	in Betrieb
04:30		3,2	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		39,9	100		0,4	100		0,0	100		97488,8	100	10,5	100		140,8	100		912,5	100	in Betrieb
05:00		3,4	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,9	100		0,4	100		0,0	100		97760,7	100	10,6	100		140,7	100		913,7	100	in Betrieb
05:30		3,6	100		2,0	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		29,7	100		0,4	100		0,0	100		97804,7	100	10,6	100		140,6	100		914,0	100	in Betrieb
06:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		22,0	100		0,5	100		0,0	100		97534,6	100	10,7	100		140,4	100		913,8	100	in Betrieb
06:30		2,6	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		24,1	100		0,4	100		0,0	100		97338,0	100	10,6	100		140,5	100		914,3	100	in Betrieb
07:00		4,0	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		33,1	100		0,4	100		0,0	100		97551,9	100	10,2	100		140,7	100		924,0	100	in Betrieb
07:30		2,6	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		98270,6	100	10,8	100		140,5	100		909,7	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		32,4	100		0,5	100		0,0	100		97843,8	100	10,6	100		140,5	100		914,4	100	in Betrieb
08:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		98797,5	100	10,8	100		140,7	100		911,6	100	in Betrieb
09:00		1,3	85		0,8	85		0,0	100		2,7	85		0,24	100		33,3	85		0,4	85		0,0	85		97835,8	100	10,7	85		140,7	100		908,3	100	in Betrieb
09:30		1,3	79		0,6	79		0,0	73		2,6	79		0,25	100		38,2	79		0,4	79		0,6	79		98356,1	100	10,5	79		140,9	100		916,4	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		2,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		31,3	100		0,4	100		0,6	100		98143,1	100	11,1	100		140,7	100		908,1	100	in Betrieb
10:30		3,0	100		1,8	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		27,1	100		0,4	100		0,6	100		98523,8	100	10,9	100		140,5	100		917,8	100	in Betrieb
11:00		3,4	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		31,0	100		0,4	100		0,6	100		97713,3	100	10,6	100		140,7	100		923,4	100	in Betrieb
11:30		3,2	100		1,5	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		21,3	100		0,4	100		0,6	100		96983,3	100	11,1	100		140,5	100		901,2	100	in Betrieb
12:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		31,9	100		0,4	100		0,6	100		98482,4	100	10,9	100		140,8	100		907,3	100	in Betrieb
12:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		39,8	100		0,3	100		0,8	100		98570,7	100	10,6	100		141,0	100		910,6	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		1,9	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,5	100		98655,9	100	10,9	100		140,6	100		912,9	100	in Betrieb
13:30		2,0	100		1,5	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		30,7	100		0,4	100		0,6	100		97897,2	100	11,1	100		140,7	100		911,2	100	in Betrieb
14:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		35,0	100		0,4	100		0,6	100		99102,2	100	10,9	100		141,0	100		911,0	100	in Betrieb
14:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		29,5	100		0,4	100		0,7	100		98529,6	100	10,8	100		140,8	100		913,4	100	in Betrieb
15:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		20,2	100		0,3	100		0,7	100		98443,8	100	10,8	100		140,6	100		912,6	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		2,0	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		19,3	100		0,4	100		0,6	100		98361,9	100	11,0	100		140,6	100		910,7	100	in Betrieb
16:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,24	95		25,6	100		0,4	100		0,6	100		97722,5	100	10,8	100		140,6	100		914,9	100	in Betrieb
16:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		26,2	100		0,4	100		0,6	100		97032,5	100	10,8	100		140,4	100		912,6	100	in Betrieb
17:00		2,5	100		1,9	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		30,6	100		0,4	100		0,6	100		96457,9	100	10,6	100		140,4	100		914,4	100	in Betrieb
17:30		1,9	100		1,5	100		0,0	73		2,9	100		0,23	100		31,4	100		0,4	100		0,6	100		96937,1	100	10,8	100		140,4	100		916,3	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		40,6	100		0,3	100		0,7	100		96305,1	100	10,7	100		140,8	100		918,2	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,6	100		96738,6	100	10,6	100		140,5	100		918,6	100	in Betrieb
19:00		2,0	100		2,1	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		31,8	100		0,4	100		0,7	100		96935,4	100	10,6	100		140,4	100		920,7	100	in Betrieb
19:30		1,8	100		1,4	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,7	100		96839,9	100	10,8	100		140,4	100		916,6	100	in Betrieb
20:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,24	94		27,1	100		0,4	100		0,5	100		96502,7	100	10,6	100		140,5	100		918,3	100	in Betrieb
20:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		29,3	100		0,4	100		0,6	100		96611,2	100	10,5	100		140,5	100		923,1	100	in Betrieb
21:00		2,1	84		1,4	84		0,0	100		2,5	84		0,24	100		31,8	84		0,4	84		0,6	84		96632,4	100	10,8	84		140,5	100		913,6	100	in Betrieb
21:30		3,4	79		2,1	79		0,0	73		3,4	79		0,24	100		30,4	79		0,4	79		0,3	79		97298,1	100	10,6	79		140,5	100		923,1	100	in Betrieb
22:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		28,0	100		0,4	100		0,2	100		97762,8	100	10,8	100		140,6	100		917,8	100	in Betrieb
22:30</																																				