

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/11/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,5	100		99389,4	100		10,8	100		141,3	100		909,0	100	In marcia
01:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		99692,8	100		11,0	100		141,0	100		902,7	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,4	100		0,03	73		3,4	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		98871,6	100		10,8	100		141,0	100		911,2	100	In marcia
02:00		5,7	100		1,7	100		0,25	100		4,0	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		99875,3	100		11,2	100		141,8	100		904,5	100	In marcia
02:30		4,9	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,5	100		100771,1	100		10,6	100		142,7	100		918,2	100	In marcia
03:00		3,0	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		101983,1	100		11,0	100		142,5	100		912,2	100	In marcia
03:30		3,1	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,4	100		101729,7	100		10,9	100		141,5	100		910,1	100	In marcia
04:00		4,0	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	95		24,2	100		0,3	100		0,3	100		100096,4	100		11,2	100		141,3	100		908,7	100	In marcia
04:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		99321,6	100		11,1	100		140,9	100		911,2	100	In marcia
05:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		99848,9	100		10,9	100		140,4	100		906,1	100	In marcia
05:30		5,4	100		1,7	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,4	100		100537,9	100		10,8	100		140,9	100		918,7	100	In marcia
06:00		5,1	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		100193,3	100		11,0	100		139,6	100		908,2	100	In marcia
06:30		4,1	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		100211,5	100		10,7	100		140,9	100		915,1	100	In marcia
07:00		3,5	100		0,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,5	100		99537,1	100		10,3	100		141,4	100		924,5	100	In marcia
07:30		2,7	100		0,7	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,4	100		100623,2	100		10,9	100		141,0	100		913,9	100	In marcia
08:00		4,0	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		28,4	100		0,3	100		0,4	100		100532,4	100		10,8	100		141,2	100		915,3	100	In marcia
08:30		5,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		100299,8	100		10,9	100		141,1	100		909,4	100	In marcia
09:00		3,5	84		0,7	84		0,0	100		4,1	84		0,24	100		28,5	84		0,3	84		0,4	84		100384,4	100		10,9	84		141,4	100		909,8	100	In marcia
09:30		3,6	79		0,5	79		0,0	73		4,3	79		0,24	100		32,5	79		0,3	79		0,2	79		99530,1	100		10,4	79		141,2	100		922,5	100	In marcia
10:00		2,8	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		99616,9	100		10,9	100		141,3	100		908,2	100	In marcia
10:30		4,8	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		98638,6	100		10,7	100		140,9	100		916,9	100	In marcia
11:00		5,0	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		97678,6	100		10,6	100		141,0	100		917,7	100	In marcia
11:30		2,7	100		0,4	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		98159,8	100		10,6	100		140,8	100		917,6	100	In marcia
12:00		3,3	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		29,6	100		0,3	100		0,3	100		98043,8	100		10,5	100		140,8	100		923,5	100	In marcia
12:30		4,7	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,2	100		98593,7	100		10,8	100		141,0	100		911,9	100	In marcia
13:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,3	100		98333,2	100		10,6	100		141,0	100		917,4	100	In marcia
13:30		3,7	100		0,8	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		97856,5	100		10,6	100		140,8	100		916,6	100	In marcia
14:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		97464,1	100		10,6	100		140,8	100		922,1	100	In marcia
14:30		4,0	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		96975,3	100		10,6	100		140,8	100		920,7	100	In marcia
15:00		4,3	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		36,8	100		0,3	100		0,3	100		97291,9	100		10,2	100		141,4	100		930,7	100	In marcia
15:30		4,7	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		99950,5	100		10,3	100		141,1	100		938,7	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		23,7	100		0,3	100		0,2	100		101132,6	100		10,9	100		141,2	100		915,7	100	In marcia
16:30		4,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		100223,7	100		10,8	100		141,0	100		916,9	100	In marcia
17:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		20,8	100		0,3	100		0,1	100		99358,2	100		11,0	100		140,8	100		910,0	100	In marcia
17:30		3,2	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		99480,0	100		10,8	100		140,9	100		921,6	100	In marcia
18:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		98608,9	100		10,8	100		140,8	100		920,0	100	In marcia
18:30		3,1	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		98330,6	100		10,8	100		141,0	100		921,7	100	In marcia
19:00		3,4	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		97952,8	100		10,7	100		140,6	100		927,6	100	In marcia
19:30		2,4	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,23	100		36,6	100		0,3	100		0,2	100		98130,6	100		10,6	100		140,9	100		923,0	100	In marcia
20:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,23	94		30,4	100		0,4	100		0,1	100		98357,8	100		10,8	100		140,7	100		918,9	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		33,4	100		0,3	100		0,2	100		98258,8	100		10,8	100		140,8	100		920,0	100	In marcia
21:00		2,9	85		1,5	85		0,0	100		3,4	85		0,24	100		34,4	85		0,3	85		0,1	85		99128,1	100		10,6	85		141,0	100		927,8	100	In marcia
21:30		2,7	79		1,6	79		0,0	73		2,7	79		0,24	100		30,0	79		0,3	79		0,4	79		98909,1	100		11,1	79		140,9	100		919,4	100	In marcia
22:00		3,1	100		1,9	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,5	100		99389,4	100	10,8	100		141,3	100		909,0	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		99692,8	100	11,0	100		141,0	100		902,7	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		1,4	100		0,03	73		3,4	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		98871,6	100	10,8	100		141,0	100		911,2	100		in Betrieb
02:00		5,7	100		1,7	100		0,25	100		4,0	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		99875,3	100	11,2	100		141,8	100		904,5	100		in Betrieb
02:30		4,9	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,5	100		100771,1	100	10,6	100		142,7	100		918,2	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		101983,1	100	11,0	100		142,5	100		912,2	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,4	100		101729,7	100	10,9	100		141,5	100		910,1	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	95		24,2	100		0,3	100		0,3	100		100096,4	100	11,2	100		141,3	100		908,7	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		99321,6	100	11,1	100		140,9	100		911,2	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		99848,9	100	10,9	100		140,4	100		906,1	100		in Betrieb
05:30		5,4	100		1,7	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,4	100		100537,9	100	10,8	100		140,9	100		918,7	100		in Betrieb
06:00		5,1	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		100193,3	100	11,0	100		139,6	100		908,2	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		100211,5	100	10,7	100		140,9	100		915,1	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		0,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,5	100		99537,1	100	10,3	100		141,4	100		924,5	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		0,7	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,4	100		100623,2	100	10,9	100		141,0	100		913,9	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		28,4	100		0,3	100		0,4	100		100532,4	100	10,8	100		141,2	100		915,3	100		in Betrieb
08:30		5,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		100299,8	100	10,9	100		141,1	100		909,4	100		in Betrieb
09:00		3,5	84		0,7	84		0,0	100		4,1	84		0,24	100		28,5	84		0,3	84		0,4	84		100384,4	100	10,9	84		141,4	100		909,8	100		in Betrieb
09:30		3,6	79		0,5	79		0,0	73		4,3	79		0,24	100		32,5	79		0,3	79		0,2	79		99530,1	100	10,4	79		141,2	100		922,5	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		99616,9	100	10,9	100		141,3	100		908,2	100		in Betrieb
10:30		4,8	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		98638,6	100	10,7	100		140,9	100		916,9	100		in Betrieb
11:00		5,0	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		97678,6	100	10,6	100		141,0	100		917,7	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		0,4	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		98159,8	100	10,6	100		140,8	100		917,6	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		29,6	100		0,3	100		0,3	100		98043,8	100	10,5	100		140,8	100		923,5	100		in Betrieb
12:30		4,7	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,2	100		98593,7	100	10,8	100		141,0	100		911,9	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,3	100		98333,2	100	10,6	100		141,0	100		917,4	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		0,8	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		97856,5	100	10,6	100		140,8	100		916,6	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		97464,1	100	10,6	100		140,8	100		922,1	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		96975,3	100	10,6	100		140,8	100		920,7	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		36,8	100		0,3	100		0,3	100		97291,9	100	10,2	100		141,4	100		930,7	100		in Betrieb
15:30		4,7	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		99950,5	100	10,3	100		141,1	100		938,7	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		23,7	100		0,3	100		0,2	100		101132,6	100	10,9	100		141,2	100		915,7	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		100223,7	100	10,8	100		141,0	100		916,9	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		20,8	100		0,3	100		0,1	100		99358,2	100	11,0	100		140,8	100		910,0	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		99480,0	100	10,8	100		140,9	100		921,6	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		98608,9	100	10,8	100		140,8	100		920,0	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		98330,6	100	10,8	100		141,0	100		921,7	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		97952,8	100	10,7	100		140,6	100		927,6	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,23	100		36,6	100		0,3	100		0,2	100		98130,6	100	10,6	100		140,9	100		923,0	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,23	94		30,4	100		0,4	100		0,1	100		98357,8	100	10,8	100		140,7	100		918,9	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		33,4	100		0,3	100		0,2	100		98258,8	100	10,8	100		140,8	100		920,0	100		in Betrieb
21:00		2,9	85		1,5	85		0,0	100		3,4	85		0,24	100		34,4	85		0,3	85		0,1	85		99128,1	100	10,6	85		141,0	100		927,8	100		in Betrieb
21:30		2,7	79		1,6	79		0,0	73		2,7	79		0,24	100		30,0	79		0,3	79		0,4	79		98909,1	100	11,1	79		140,9	100		919,4	100		in Betrieb
22:00		3,1	100		1,9	100		0,0	100		2,8	100																									