

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/12/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,6	100		99474,9	100		11,1	100		140,8	100		904,5	100	In marcia
01:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		100231,4	100		11,0	100		140,7	100		908,5	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,6	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,6	100		98110,8	100		11,3	100		140,6	100		904,2	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,6	100		100517,6	100		11,0	100		140,7	100		910,4	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,6	100		99115,5	100		11,1	100		140,8	100		912,1	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,6	100		97499,1	100		11,3	100		140,3	100		907,2	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,6	100		99626,9	100		11,1	100		140,8	100		910,6	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		30,2	100		0,3	100		0,6	100		98741,0	100		11,2	100		140,7	100		910,8	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,5	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		97173,3	100		11,3	100		140,7	100		903,3	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,3	100		0,02	100		3,4	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,6	100		99490,1	100		11,1	100		140,8	100		910,2	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,5	100		0,03	73		3,3	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,5	100		97937,9	100		11,3	100		140,7	100		907,7	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,2	100		0,03	100		3,3	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,6	100		99608,3	100		11,1	100		140,1	100		912,3	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,4	100		0,02	100		3,2	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,6	100		99211,6	100		11,2	100		140,5	100		909,4	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		99766,1	100		11,0	100		140,6	100		912,4	100	In marcia
07:30		1,7	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,6	100		99464,3	100		11,1	100		140,5	100		906,4	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,7	100		0,07	100		3,2	100		0,25	95		31,1	100		0,3	100		0,6	100		100039,9	100		11,0	100		140,7	100		906,2	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,6	100		0,04	100		3,1	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,6	100		98279,4	100		11,2	100		140,7	100		904,4	100	In marcia
09:00		1,3	84		1,4	84		0,0	100		2,9	84		0,25	100		25,4	84		0,3	84		0,5	84		100086,6	100		11,0	84		140,8	100		912,1	100	In marcia
09:30		1,4	79		2,1	79		0,0	73		3,1	79		0,25	100		24,9	79		0,3	79		0,0	79		99409,3	100		11,1	79		140,9	100		909,4	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		17,7	100		0,3	100		0,0	100		99215,7	100		11,0	100		140,3	100		906,9	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		99191,8	100		10,9	100		140,6	100		913,5	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		99555,9	100		11,0	100		140,3	100		911,4	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		99502,4	100		10,9	100		140,6	100		911,1	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		28,9	100		0,3	100		0,0	100		97517,1	100		11,3	100		140,5	100		903,8	100	In marcia
12:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		99349,9	100		10,8	100		140,6	100		916,5	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		99438,8	100		11,0	100		140,6	100		916,9	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		99214,6	100		10,9	100		140,5	100		915,1	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		98647,8	100		10,9	100		140,6	100		913,4	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		97807,4	100		10,9	100		140,4	100		917,6	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,6	100		0,05	100		2,9	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		98577,2	100		10,8	100		140,9	100		919,9	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,9	100		0,12	73		3,2	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,0	100		100583,8	100		10,5	100		141,0	100		924,5	100	In marcia
16:00		1,4	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		24,1	100		0,3	100		0,0	100		98531,5	100		11,3	100		140,8	100		906,1	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,0	100		100093,9	100		11,2	100		140,9	100		912,0	100	In marcia
17:00		2,5	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		21,8	100		0,3	100		0,0	100		98031,3	100		11,2	100		140,5	100		905,9	100	In marcia
17:30		3,5	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		16,5	100		0,3	100		0,0	100		93891,3	100		11,7	100		140,6	100		893,9	100	In marcia
18:00		2,9	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		22,3	100		0,3	100		0,0	100		97614,8	100		11,1	100		140,8	100		910,0	100	In marcia
18:30		3,6	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		41,0	100		0,3	100		0,0	100		101192,4	100		10,7	100		141,5	100		920,3	100	In marcia
19:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		100317,0	100		11,1	100		140,8	100		911,3	100	In marcia
19:30		2,9	100		1,7	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,0	100		99394,7	100		11,2	100		140,9	100		913,7	100	In marcia
20:00		4,8	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		32,5	100		0,3	100		0,0	100		99811,1	100		11,1	100		140,7	100		915,7	100	In marcia
20:30		2,5	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		98997,8	100		11,1	100		140,7	100		913,6	100	In marcia
21:00		4,9	85		1,4	85		0,08	100		3,7	85		0,25	100		32,2	85		0,3	85		0,0	85		99791,9	100		10,9	85		141,0	100		922,5	100	In marcia
21:30		3,4	78		1,1	78		0,06	73		3,2	78		0,25	100		31,8	78		0,3	78		0,2	78		100295,6	100		10,9	78		141,0	100		914,3	100	In marcia
22:00		4,7	10																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,6	100		99474,9	100		11,1	100		140,8	100		904,5	100	in Betrieb
01:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		100231,4	100		11,0	100		140,7	100		908,5	100	in Betrieb
01:30		1,4	100		1,6	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,6	100		98110,8	100		11,3	100		140,6	100		904,2	100	in Betrieb
02:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,6	100		100517,6	100		11,0	100		140,7	100		910,4	100	in Betrieb
02:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,6	100		99115,5	100		11,1	100		140,8	100		912,1	100	in Betrieb
03:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,6	100		97499,1	100		11,3	100		140,3	100		907,2	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,6	100		99626,9	100		11,1	100		140,8	100		910,6	100	in Betrieb
04:00		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		30,2	100		0,3	100		0,6	100		98741,0	100		11,2	100		140,7	100		910,8	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		1,5	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		97173,3	100		11,3	100		140,7	100		903,3	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,3	100		0,02	100		3,4	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,6	100		99490,1	100		11,1	100		140,8	100		910,2	100	in Betrieb
05:30		1,6	100		1,5	100		0,03	73		3,3	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,5	100		97937,9	100		11,3	100		140,7	100		907,7	100	in Betrieb
06:00		1,4	100		1,2	100		0,03	100		3,3	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,6	100		99608,3	100		11,1	100		140,1	100		912,3	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		1,4	100		0,02	100		3,2	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,6	100		99211,6	100		11,2	100		140,5	100		909,4	100	in Betrieb
07:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		99766,1	100		11,0	100		140,6	100		912,4	100	in Betrieb
07:30		1,7	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,6	100		99464,3	100		11,1	100		140,5	100		906,4	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		1,7	100		0,07	100		3,2	100		0,25	95		31,1	100		0,3	100		0,6	100		100039,9	100		11,0	100		140,7	100		906,2	100	in Betrieb
08:30		1,3	100		1,6	100		0,04	100		3,1	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,6	100		98279,4	100		11,2	100		140,7	100		904,4	100	in Betrieb
09:00		1,3	84		1,4	84		0,0	100		2,9	84		0,25	100		25,4	84		0,3	84		0,5	84		100086,6	100		11,0	84		140,8	100		912,1	100	in Betrieb
09:30		1,4	79		2,1	79		0,0	73		3,1	79		0,25	100		24,9	79		0,3	79		0,0	79		99409,3	100		11,1	79		140,9	100		909,4	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		17,7	100		0,3	100		0,0	100		99215,7	100		11,0	100		140,3	100		906,9	100	in Betrieb
10:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		99191,8	100		10,9	100		140,6	100		913,5	100	in Betrieb
11:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		99555,9	100		11,0	100		140,3	100		911,4	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		99502,4	100		10,9	100		140,6	100		911,1	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		28,9	100		0,3	100		0,0	100		97517,1	100		11,3	100		140,5	100		903,8	100	in Betrieb
12:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		99349,9	100		10,8	100		140,6	100		916,5	100	in Betrieb
13:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		99438,8	100		11,0	100		140,6	100		916,9	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		99214,6	100		10,9	100		140,5	100		915,1	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		98647,8	100		10,9	100		140,6	100		913,4	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		97807,4	100		10,9	100		140,4	100		917,6	100	in Betrieb
15:00		1,2	100		1,6	100		0,05	100		2,9	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		98577,2	100		10,8	100		140,9	100		919,9	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		1,9	100		0,12	73		3,2	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,0	100		100583,8	100		10,5	100		141,0	100		924,5	100	in Betrieb
16:00		1,4	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		24,1	100		0,3	100		0,0	100		98531,5	100		11,3	100		140,8	100		906,1	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,0	100		100093,9	100		11,2	100		140,9	100		912,0	100	in Betrieb
17:00		2,5	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		21,8	100		0,3	100		0,0	100		98031,3	100		11,2	100		140,5	100		905,9	100	in Betrieb
17:30		3,5	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		16,5	100		0,3	100		0,0	100		93891,3	100		11,7	100		140,6	100		893,9	100	in Betrieb
18:00		2,9	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		22,3	100		0,3	100		0,0	100		97614,8	100		11,1	100		140,8	100		910,0	100	in Betrieb
18:30		3,6	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		41,0	100		0,3	100		0,0	100		101192,4	100		10,7	100		141,5	100		920,3	100	in Betrieb
19:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		100317,0	100		11,1	100		140,8	100		911,3	100	in Betrieb
19:30		2,9	100		1,7	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,0	100		99394,7	100		11,2	100		140,9	100		913,7	100	in Betrieb
20:00		4,8	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		32,5	100		0,3	100		0,0	100		99811,1	100		11,1	100		140,7	100		915,7	100	in Betrieb
20:30		2,5	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		98997,8	100		11,1	100		140,7	100		913,6	100	in Betrieb
21:00		4,9	85		1,4	85		0,08	100		3,7	85		0,25	100		32,2	85		0,3	85		0,0	85		99791,9	100		10,9	85		141,0	100		922,5	100	in Betrieb
21:30		3,4	78		1,1	78		0,06	73		3,2	78		0,25	100		31,8	78		0,3	78		0,2	78		100295,6	100		10,9	78		141,0	100		914,3	100	in Betrieb
22:00		4,7	100		1,0	100		0,0	100		3,7	1																									