

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/12/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		2,7	100		1,0	100		0,04	100		3,2	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,2	100		96916,8	100		11,2	100		140,9	100		912,9	100	In marcia	
01:00		3,6	100		1,4	100		0,06	100		3,1	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		97705,4	100		11,1	100		141,1	100		908,8	100	In marcia	
01:30		4,1	100		1,9	100		0,08	73		3,0	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		98160,3	100		11,0	100		140,9	100		915,1	100	In marcia	
02:00		3,5	100		1,7	100		0,01	100		2,8	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,2	100		98388,9	100		10,9	100		141,1	100		914,6	100	In marcia	
02:30		4,3	100		1,4	100		0,09	100		3,1	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		96911,1	100		10,8	100		140,9	100		924,5	100	In marcia	
03:00		3,1	100		1,1	100		0,01	100		3,0	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		97359,3	100		11,0	100		140,7	100		916,9	100	In marcia	
03:30		3,1	100		1,3	100		0,04	73		3,1	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,3	100		97607,5	100		11,0	100		140,8	100		918,7	100	In marcia	
04:00		3,1	100		1,4	100		0,02	100		2,7	100		0,24	94		36,7	100		0,3	100		0,3	100		97922,9	100		10,7	100		141,1	100		921,1	100	In marcia	
04:30		2,7	100		1,9	100		0,08	100		2,9	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		96198,9	100		11,2	100		140,9	100		913,7	100	In marcia	
05:00		2,5	100		1,8	100		0,12	100		2,7	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		97882,0	100		11,0	100		141,0	100		913,3	100	In marcia	
05:30		2,6	100		1,5	100		0,07	73		2,9	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		98211,5	100		10,8	100		141,1	100		918,9	100	In marcia	
06:00		2,8	100		1,4	100		0,07	100		3,1	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,3	100		98850,9	100		10,8	100		141,2	100		918,6	100	In marcia	
06:30		2,8	100		1,3	100		0,08	100		3,1	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,2	100		99573,8	100		11,1	100		141,3	100		910,8	100	In marcia	
07:00		3,4	100		1,6	100		0,2	100		2,9	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		99488,2	100		10,8	100		141,4	100		914,4	100	In marcia	
07:30		2,4	100		1,4	100		0,05	73		3,0	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		98181,5	100		11,2	100		141,0	100		904,3	100	In marcia	
08:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		33,0	100		0,3	100		0,3	100		99480,7	100		11,0	100		141,4	100		910,5	100	In marcia	
08:30		3,0	100		1,2	100		0,05	100		2,9	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		98741,8	100		11,1	100		141,2	100		907,5	100	In marcia	
09:00		3,7	85		1,7	85		0,07	100		2,9	85		0,24	100		28,4	85		0,3	85		0,2	85		97921,4	100		11,1	85		141,2	100		910,4	100	In marcia	
09:30		3,7	79		1,8	79		0,09	73		3,0	79		0,25	100		34,3	79		0,3	79		0,0	79		98670,6	100		10,7	79		141,2	100		917,9	100	In marcia	
10:00		2,9	100		1,6	100		0,01	100		2,9	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		98430,5	100		10,8	100		141,1	100		919,2	100	In marcia	
10:30		2,8	100		1,9	100		0,27	100		2,9	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		98898,3	100		10,8	100		141,1	100		919,6	100	In marcia	
11:00		2,2	100		1,3	100		0,3	100		2,7	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		98891,1	100		11,0	100		141,5	100		915,0	100	In marcia	
11:30		3,5	100		1,4	100		0,67	73		2,9	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		99163,2	100		10,8	100		141,1	100		922,5	100	In marcia	
12:00		2,3	100		1,2	100		0,13	100		2,7	100		0,25	94		24,0	100		0,3	100		0,0	100		99408,7	100		11,0	100		141,2	100		916,6	100	In marcia	
12:30		2,1	100		1,6	100		0,2	100		2,6	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		98727,0	100		10,5	100		141,3	100		930,4	100	In marcia	
13:00		2,3	100		1,7	100		0,22	100		2,7	100		0,26	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		97372,8	100		11,1	100		140,9	100		913,6	100	In marcia	
13:30		2,8	100		1,4	100		0,17	73		2,9	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		97645,4	100		11,0	100		141,2	100		908,1	100	In marcia	
14:00		2,7	100		1,6	100		0,24	100		2,9	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		97854,1	100		10,7	100		141,1	100		920,1	100	In marcia	
14:30		2,3	100		1,4	100		0,24	100		2,6	100		0,25	100		40,0	100		0,3	100		0,0	100		98514,8	100		10,8	100		141,6	100		918,0	100	In marcia	
15:00		2,4	100		1,5	100		0,35	100		2,8	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		99411,1	100		10,8	100		141,2	100		916,6	100	In marcia	
15:30		2,5	100		1,8	100		0,28	73		2,7	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		99214,5	100		11,0	100		141,3	100		911,9	100	In marcia	
16:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	95		27,6	100		0,3	100		0,0	100		98734,2	100		10,6	100		141,3	100		919,8	100	In marcia	
16:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		99240,7	100		10,9	100		141,3	100		912,2	100	In marcia	
17:00		1,9	100		1,4	100		0,02	100		2,6	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		98801,4	100		11,0	100		141,1	100		911,3	100	In marcia	
17:30		2,1	100		1,8	100		0,05	73		2,8	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		98321,8	100		10,8	100		141,1	100		917,6	100	In marcia	
18:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		98615,3	100		10,5	100		141,5	100		928,5	100	In marcia	
18:30		1,8	100		1,7	100		0,03	100		2,7	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		98193,0	100		11,1	100		141,2	100		908,3	100	In marcia	
19:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		99054,5	100		11,0	100		141,1	100		912,0	100	In marcia	
19:30		1,5	100		1,4	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		36,8	100		0,3	100		0,0	100		98507,6	100		11,0	100		141,3	100		915,5	100	In marcia	
20:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		2,8	100		0,25	94		39,6	100		0,3	100		0,0	100		98735,4	100		10,2	100		141,6	100		931,3	100	In marcia	
20:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		99828,0	100		10,9	100		141,2	100		913,8	100	In marcia	
21:00		1,4	86		1,5	86		0,04	100		2,9	86		0,25	100		27,8	86		0,3	86		0,0	86		98926,0	100		11,1	86		141,2	100		910,5	100	In marcia	
21:30		1,6	78		1,3	78		0,0	73		3,0	78		0,25	100		25,9	78		0,3	78		0,2	7														

MVA Bozen

Datum: 22/12/2019

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Notwendig									
00:30		2,7	100		1,0	100		0,04	100		3,2	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,2	100		96916,8	100		11,2	100		140,9	100		912,9	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		1,4	100		0,06	100		3,1	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		97705,4	100		11,1	100		141,1	100		908,8	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		1,9	100		0,08	73		3,0	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		98160,3	100		11,0	100		140,9	100		915,1	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		1,7	100		0,01	100		2,8	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,2	100		98388,9	100		10,9	100		141,1	100		914,6	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		1,4	100		0,09	100		3,1	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		96911,1	100		10,8	100		140,9	100		924,5	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		1,1	100		0,01	100		3,0	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		97359,3	100		11,0	100		140,7	100		916,9	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		1,3	100		0,04	73		3,1	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,3	100		97607,5	100		11,0	100		140,8	100		918,7	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		1,4	100		0,02	100		2,7	100		0,24	94		36,7	100		0,3	100		0,3	100		97922,9	100		10,7	100		141,1	100		921,1	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		1,9	100		0,08	100		2,9	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		96198,9	100		11,2	100		140,9	100		913,7	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		1,8	100		0,12	100		2,7	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		97882,0	100		11,0	100		141,0	100		913,3	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,5	100		0,07	73		2,9	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		98211,5	100		10,8	100		141,1	100		918,9	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		1,4	100		0,07	100		3,1	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,3	100		98850,9	100		10,8	100		141,2	100		918,6	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,3	100		0,08	100		3,1	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,2	100		99573,8	100		11,1	100		141,3	100		910,8	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		1,6	100		0,2	100		2,9	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		99488,2	100		10,8	100		141,4	100		914,4	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,4	100		0,05	73		3,0	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		98181,5	100		11,2	100		141,0	100		904,3	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		33,0	100		0,3	100		0,3	100		99480,7	100		11,0	100		141,4	100		910,5	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		1,2	100		0,05	100		2,9	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		98741,8	100		11,1	100		141,2	100		907,5	100		in Betrieb
09:00		3,7	85		1,7	85		0,07	100		2,9	85		0,24	100		28,4	85		0,3	85		0,2	85		97921,4	100		11,1	85		141,2	100		910,4	100		in Betrieb
09:30		3,7	79		1,8	79		0,09	73		3,0	79		0,25	100		34,3	79		0,3	79		0,0	79		98670,6	100		10,7	79		141,2	100		917,9	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		1,6	100		0,01	100		2,9	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		98430,5	100		10,8	100		141,1	100		919,2	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		1,9	100		0,27	100		2,9	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		98898,3	100		10,8	100		141,1	100		919,6	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,3	100		0,3	100		2,7	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		98891,1	100		11,0	100		141,5	100		915,0	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		1,4	100		0,67	73		2,9	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		99163,2	100		10,8	100		141,1	100		922,5	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		1,2	100		0,13	100		2,7	100		0,25	94		24,0	100		0,3	100		0,0	100		99408,7	100		11,0	100		141,2	100		916,6	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		1,6	100		0,2	100		2,6	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		98727,0	100		10,5	100		141,3	100		930,4	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,7	100		0,22	100		2,7	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		97372,8	100		11,1	100		140,9	100		913,6	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		1,4	100		0,17	73		2,9	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		97645,4	100		11,0	100		141,2	100		908,1	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		1,6	100		0,24	100		2,9	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		97854,1	100		10,7	100		141,1	100		920,1	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,4	100		0,24	100		2,6	100		0,25	100		40,0	100		0,3	100		0,0	100		98514,8	100		10,8	100		141,6	100		918,0	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,5	100		0,35	100		2,8	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		99411,1	100		10,8	100		141,2	100		916,6	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,8	100		0,28	73		2,7	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		99214,5	100		11,0	100		141,3	100		911,9	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	95		27,6	100		0,3	100		0,0	100		98734,2	100		10,6	100		141,3	100		919,8	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		99240,7	100		10,9	100		141,3	100		912,2	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		1,4	100		0,02	100		2,6	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		98801,4	100		11,0	100		141,1	100		911,3	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,8	100		0,05	73		2,8	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		98321,8	100		10,8	100		141,1	100		917,6	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		98615,3	100		10,5	100		141,5	100		928,5	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		1,7	100		0,03	100		2,7	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		98193,0	100		11,1	100		141,2	100		908,3	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		99054,5	100		11,0	100		141,1	100		912,0	100		in Betrieb
19:30		1,5	100		1,4	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		36,8	100		0,3	100		0,0	100		98507,6	100		11,0	100		141,3	100		915,5	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		2,8	100		0,25	94		39,6	100		0,3	100		0,0	100		98735,4	100		10,2	100		141,6	100		931,3	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		99828,0	100		10,9	100		141,2	100		913,8	100		in Betrieb
21:00		1,4	86		1,5	86		0,04	100		2,9	86		0,25	100		27,8	86		0,3	86		0,0	86		99926,0	100		11,1	86		141,2	100		910,5	100		in Betrieb
21:30		1,6	78		1,3	78		0,0	73		3,0	78		0,25	100		25,9	78		0,3	78		0,2	78		99614												