

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		101448,3	100		10,9	100		141,2	100		914,0	100	In marcia
01:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,6	100		100954,0	100		10,9	100		141,3	100		909,6	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,6	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		100748,9	100		11,0	100		141,0	100		910,9	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		100475,6	100		11,1	100		141,2	100		907,5	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,4	100		0,08	100		3,0	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,5	100		100692,4	100		10,9	100		141,5	100		913,7	100	In marcia
03:00		2,0	100		1,5	100		0,09	100		3,5	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,5	100		101139,1	100		10,8	100		141,2	100		915,1	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,4	100		0,03	73		3,3	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,5	100		100751,6	100		11,1	100		141,3	100		912,5	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		28,4	100		0,3	100		0,6	100		98944,5	100		11,2	100		141,0	100		906,8	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,5	100		101047,1	100		11,1	100		140,8	100		908,4	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,4	100		101730,3	100		10,9	100		141,3	100		910,2	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		101103,9	100		11,1	100		141,3	100		903,6	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		101400,1	100		11,1	100		141,3	100		906,6	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,5	100		102197,5	100		10,9	100		141,5	100		913,8	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,6	100		101966,7	100		11,1	100		141,2	100		909,3	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,4	100		102343,5	100		11,1	100		141,0	100		910,1	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	95		29,5	100		0,3	100		0,5	100		101532,5	100		11,1	100		141,5	100		906,6	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,5	100		98504,5	100		11,3	100		141,3	100		892,8	100	In marcia
09:00		1,3	86		1,1	86		0,0	100		3,3	86		0,24	100		34,1	86		0,3	86		0,6	86		101503,8	100		11,0	86		141,4	100		904,9	100	In marcia
09:30		1,2	78		1,2	78		0,0	73		3,2	78		0,24	100		35,4	78		0,3	78		0,0	78		102615,3	100		11,0	78		141,8	100		910,5	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		101194,8	100		11,2	100		141,3	100		904,1	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		99938,3	100		11,3	100		141,3	100		900,3	100	In marcia
11:00		1,2	100		2,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,0	100		101975,5	100		11,1	100		141,1	100		912,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,0	100		97423,9	100		11,5	100		141,1	100		903,0	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	95		26,4	100		0,3	100		0,0	100		98954,6	100		11,2	100		140,9	100		911,0	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,2	100		0,15	100		3,4	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		100461,5	100		11,0	100		141,1	100		916,8	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,0	100		0,17	100		3,1	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		99731,6	100		10,9	100		141,1	100		914,4	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,4	100		0,17	73		3,1	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		99056,8	100		11,0	100		140,7	100		914,8	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		99806,5	100		11,0	100		141,0	100		917,1	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		41,5	100		0,3	100		0,0	100		100498,0	100		10,5	100		141,7	100		923,9	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		102247,2	100		11,1	100		141,4	100		915,4	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		97384,9	100		11,6	100		141,2	100		900,5	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		23,5	100		0,3	100		0,0	100		99593,6	100		11,2	100		140,9	100		914,9	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		98791,9	100		11,2	100		141,1	100		907,9	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		100199,3	100		10,9	100		141,0	100		919,1	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		98570,9	100		11,1	100		140,8	100		916,2	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,0	100		99659,8	100		10,9	100		141,4	100		915,8	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		100082,2	100		10,8	100		140,7	100		922,4	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		95603,6	100		11,5	100		140,7	100		903,2	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		99213,1	100		11,2	100		141,2	100		909,2	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		31,2	100		0,3	100		0,0	100		98766,1	100		11,2	100		140,9	100		909,4	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		97445,0	100		11,3	100		140,5	100		908,4	100	In marcia
21:00		1,2	85		1,2	85		0,0	100		3,2	85		0,23	100		28,6	85		0,3	85		0,0	85		99559,4	100		11,0	85		140,9	100		914,2	100	In marcia
21:30		1,2	79		3,1	79		0,0	73		3,4	79		0,24	100		27,9	79		0,3	79		0,3	79		99218,6	100		11,1	79		140,7	100		921,7	100	In marcia
22:00		1,3	100		1,																																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		101448,3	100	10,9	100		141,2	100		914,0	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,6	100		100954,0	100	10,9	100		141,3	100		909,6	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,6	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		100748,9	100	11,0	100		141,0	100		910,9	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		100475,6	100	11,1	100		141,2	100		907,5	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,4	100		0,08	100		3,0	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,5	100		100692,4	100	10,9	100		141,5	100		913,7	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		1,5	100		0,09	100		3,5	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,5	100		101139,1	100	10,8	100		141,2	100		915,1	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,4	100		0,03	73		3,3	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,5	100		100751,6	100	11,1	100		141,3	100		912,5	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		28,4	100		0,3	100		0,6	100		98944,5	100	11,2	100		141,0	100		906,8	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,5	100		101047,1	100	11,1	100		140,8	100		908,4	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,4	100		101730,3	100	10,9	100		141,3	100		910,2	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		101103,9	100	11,1	100		141,3	100		903,6	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		101400,1	100	11,1	100		141,3	100		906,6	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,5	100		102197,5	100	10,9	100		141,5	100		913,8	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,6	100		101966,7	100	11,1	100		141,2	100		909,3	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,4	100		102343,5	100	11,1	100		141,0	100		910,1	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	95		29,5	100		0,3	100		0,5	100		101532,5	100	11,1	100		141,5	100		906,6	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,5	100		98504,5	100	11,3	100		141,3	100		892,8	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,1	86		0,0	100		3,3	86		0,24	100		34,1	86		0,3	86		0,6	86		101503,8	100	11,0	86		141,4	100		904,9	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		1,2	78		0,0	73		3,2	78		0,24	100		35,4	78		0,3	78		0,0	78		102615,3	100	11,0	78		141,8	100		910,5	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		101194,8	100	11,2	100		141,3	100		904,1	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		99938,3	100	11,3	100		141,3	100		900,3	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		2,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,0	100		101975,5	100	11,1	100		141,1	100		912,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,0	100		97423,9	100	11,5	100		141,1	100		903,0	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	95		26,4	100		0,3	100		0,0	100		98954,6	100	11,2	100		140,9	100		911,0	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,2	100		0,15	100		3,4	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		100461,5	100	11,0	100		141,1	100		916,8	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,0	100		0,17	100		3,1	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		99731,6	100	10,9	100		141,1	100		914,4	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,4	100		0,17	73		3,1	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		99056,8	100	11,0	100		140,7	100		914,8	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		99806,5	100	11,0	100		141,0	100		917,1	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		41,5	100		0,3	100		0,0	100		100498,0	100	10,5	100		141,7	100		923,9	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		102247,2	100	11,1	100		141,4	100		915,4	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		97384,9	100	11,6	100		141,2	100		900,5	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		23,5	100		0,3	100		0,0	100		99593,6	100	11,2	100		140,9	100		914,9	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		98791,9	100	11,2	100		141,1	100		907,9	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		100199,3	100	10,9	100		141,0	100		919,1	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		98570,9	100	11,1	100		140,8	100		916,2	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,0	100		99659,8	100	10,9	100		141,4	100		915,8	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		100082,2	100	10,8	100		140,7	100		922,4	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		95603,6	100	11,5	100		140,7	100		903,2	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		99213,1	100	11,2	100		141,2	100		909,2	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		31,2	100		0,3	100		0,0	100		98766,1	100	11,2	100		140,9	100		909,4	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		97445,0	100	11,3	100		140,5	100		908,4	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		1,2	85		0,0	100		3,2	85		0,23	100		28,6	85		0,3	85		0,0	85		99559,4	100	11,0	85		140,9	100		914,2	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		3,1	79		0,0	73		3,4	79		0,24	100		27,9	79		0,3	79		0,3	79		99218,6	100	11,1	79		140,7	100		921,7	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3																										