

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/12/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		98702,3	100		11,1	100		140,7	100		912,9	100	In marcia
01:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		37,1	100		0,3	100		0,4	100		99403,8	100		11,0	100		140,8	100		910,1	100	In marcia
01:30		3,3	100		1,7	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		100188,9	100		10,8	100		140,9	100		919,9	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		97450,5	100		11,3	100		140,9	100		909,9	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		99557,9	100		11,0	100		140,8	100		912,1	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		99765,5	100		11,0	100		140,9	100		912,1	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		100350,1	100		11,0	100		141,1	100		909,8	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	95		30,6	100		0,3	100		0,3	100		100033,7	100		11,0	100		141,0	100		915,9	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,3	100		100002,0	100		11,1	100		140,6	100		914,4	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		100100,3	100		11,1	100		140,7	100		915,0	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,3	100		100110,4	100		11,0	100		140,8	100		911,3	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,3	100		98788,0	100		11,1	100		140,6	100		911,1	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		100249,2	100		10,9	100		141,0	100		917,9	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		99422,6	100		10,7	100		140,8	100		925,3	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		99818,2	100		11,1	100		140,7	100		909,0	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		30,8	100		0,3	100		0,3	100		100547,2	100		10,9	100		141,2	100		913,5	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,2	100		97463,9	100		11,3	100		140,6	100		906,4	100	In marcia
09:00		1,3	86		1,1	86		0,0	100		2,9	86		0,24	100		32,9	86		0,3	86		0,2	86		99251,3	100		10,9	86		140,9	100		914,7	100	In marcia
09:30		2,2	78		1,4	78		0,0	73		3,4	78		0,24	100		34,4	78		0,3	78		0,2	78		99944,5	100		11,0	78		140,8	100		921,9	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,3	100		99314,6	100		11,1	100		140,7	100		914,3	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		99819,1	100		11,0	100		140,7	100		915,3	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,4	100		98987,9	100		10,8	100		140,9	100		926,5	100	In marcia
11:30		2,7	100		2,0	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		99858,9	100		11,1	100		140,9	100		918,0	100	In marcia
12:00		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		26,0	100		0,3	100		0,2	100		98643,6	100		11,2	100		140,8	100		907,2	100	In marcia
12:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		98934,6	100		11,1	100		140,6	100		912,2	100	In marcia
13:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		96000,3	100		11,4	100		140,6	100		902,9	100	In marcia
13:30		4,4	100		1,3	100		0,0	73		3,8	100		0,23	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		99254,4	100		10,9	100		140,7	100		911,6	100	In marcia
14:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		98827,1	100		10,9	100		140,6	100		916,8	100	In marcia
14:30		3,4	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,3	100		97282,7	100		11,2	100		141,0	100		911,7	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		45,9	100		0,3	100		0,3	100		99752,2	100		10,9	100		141,1	100		916,3	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,4	100		0,02	73		3,0	100		0,24	100		39,8	100		0,3	100		0,3	100		100824,9	100		10,9	100		141,1	100		920,4	100	In marcia
16:00		1,8	100		2,0	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		30,5	100		0,3	100		0,3	100		99745,1	100		11,2	100		141,1	100		909,1	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,2	100		98999,0	100		11,3	100		141,0	100		911,4	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		101058,2	100		11,0	100		140,9	100		920,1	100	In marcia
17:30		1,5	100		0,9	100		0,08	73		2,9	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,2	100		99440,1	100		11,3	100		141,0	100		916,7	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		25,4	100		0,3	100		0,3	100		100426,7	100		11,0	100		141,0	100		915,7	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,2	100		98132,3	100		11,3	100		141,2	100		912,8	100	In marcia
19:00		1,7	100		1,7	100		0,04	100		3,1	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		101497,7	100		11,0	100		141,0	100		923,6	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,1	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		97998,7	100		11,3	100		141,0	100		911,9	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	95		39,2	100		0,3	100		0,3	100		101891,7	100		10,9	100		141,2	100		919,9	100	In marcia
20:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		100867,2	100		11,2	100		141,0	100		921,9	100	In marcia
21:00		2,5	85		1,8	85		0,0	100		3,2	85		0,25	100		22,9	85		0,3	85		0,3	85		97700,1	100		11,5	85		140,9	100		912,2	100	In marcia
21:30		3,3	78		2,0	78		0,0	73		3,1	78		0,24	100		28,5	78		0,3	78		0,0	78		99006,7	100		11,4	78		141,0	100		919,9	100	In marcia
22:00		1,8	100		1,3	1																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		98702,3	100		11,1	100		140,7	100		912,9	100	in Betrieb
01:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		37,1	100		0,3	100		99403,8	100		11,0	100		140,8	100		910,1	100	in Betrieb
01:30		3,3	100		1,7	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		100188,9	100		10,8	100		140,9	100		919,9	100	in Betrieb
02:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		97450,5	100		11,3	100		140,9	100		909,9	100	in Betrieb
02:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		99557,9	100		11,0	100		140,8	100		912,1	100	in Betrieb
03:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		99765,5	100		11,0	100		140,9	100		912,1	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		100350,1	100		11,0	100		141,1	100		909,8	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	95		30,6	100		0,3	100		100033,7	100		11,0	100		141,0	100		915,9	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		100002,0	100		11,1	100		140,6	100		914,4	100	in Betrieb
05:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		100100,3	100		11,1	100		140,7	100		915,0	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		100110,4	100		11,0	100		140,8	100		911,3	100	in Betrieb
06:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		98788,0	100		11,1	100		140,6	100		911,1	100	in Betrieb
06:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		100249,2	100		10,9	100		141,0	100		917,9	100	in Betrieb
07:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		99422,6	100		10,7	100		140,8	100		925,3	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		99818,2	100		11,1	100		140,7	100		909,0	100	in Betrieb
08:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		30,8	100		0,3	100		100547,2	100		10,9	100		141,2	100		913,5	100	in Betrieb
08:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		97463,9	100		11,3	100		140,6	100		906,4	100	in Betrieb
09:00		1,3	86		1,1	86		0,0	100		2,9	86		0,24	100		32,9	86		0,3	86		99251,3	100		10,9	86		140,9	100		914,7	100	in Betrieb
09:30		2,2	78		1,4	78		0,0	73		3,4	78		0,24	100		34,4	78		0,3	78		99944,5	100		11,0	78		140,8	100		921,9	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		99314,6	100		11,1	100		140,7	100		914,3	100	in Betrieb
10:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		99819,1	100		11,0	100		140,7	100		915,3	100	in Betrieb
11:00		2,3	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		98987,9	100		10,8	100		140,9	100		926,5	100	in Betrieb
11:30		2,7	100		2,0	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		99858,9	100		11,1	100		140,9	100		918,0	100	in Betrieb
12:00		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		26,0	100		0,3	100		98643,6	100		11,2	100		140,8	100		907,2	100	in Betrieb
12:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		98934,6	100		11,1	100		140,6	100		912,2	100	in Betrieb
13:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		96000,3	100		11,4	100		140,6	100		902,9	100	in Betrieb
13:30		4,4	100		1,3	100		0,0	73		3,8	100		0,23	100		26,5	100		0,3	100		99254,4	100		10,9	100		140,7	100		911,6	100	in Betrieb
14:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		98827,1	100		10,9	100		140,6	100		916,8	100	in Betrieb
14:30		3,4	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		97282,7	100		11,2	100		141,0	100		911,7	100	in Betrieb
15:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		45,9	100		0,3	100		99752,2	100		10,9	100		141,1	100		916,3	100	in Betrieb
15:30		1,5	100		1,4	100		0,02	73		3,0	100		0,24	100		39,8	100		0,3	100		100824,9	100		10,9	100		141,1	100		920,4	100	in Betrieb
16:00		1,8	100		2,0	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		30,5	100		0,3	100		99745,1	100		11,2	100		141,1	100		909,1	100	in Betrieb
16:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		98999,0	100		11,3	100		141,0	100		911,4	100	in Betrieb
17:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		101058,2	100		11,0	100		140,9	100		920,1	100	in Betrieb
17:30		1,5	100		0,9	100		0,08	73		2,9	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		99440,1	100		11,3	100		141,0	100		916,7	100	in Betrieb
18:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		25,4	100		0,3	100		100426,7	100		11,0	100		141,0	100		915,7	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		98132,3	100		11,3	100		141,2	100		912,8	100	in Betrieb
19:00		1,7	100		1,7	100		0,04	100		3,1	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		101497,7	100		11,0	100		141,0	100		923,6	100	in Betrieb
19:30		1,4	100		1,1	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		97998,7	100		11,3	100		141,0	100		911,9	100	in Betrieb
20:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	95		39,2	100		0,3	100		101891,7	100		10,9	100		141,2	100		919,9	100	in Betrieb
20:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		100867,2	100		11,2	100		141,0	100		921,9	100	in Betrieb
21:00		2,5	85		1,8	85		0,0	100		3,2	85		0,25	100		22,9	85		0,3	85		97700,1	100		11,5	85		140,9	100		912,2	100	in Betrieb
21:30		3,3	78		2,0	78		0,0	73		3,1	78		0,24	100		28,5	78		0,3	78		99006,7	100		11,4	78		141,0	100		919,9	100	in Betrieb
22:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		98644,5	100		11,3	100		141,0	100		911,2	100	in Betrieb
22:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		36,5	100		0,3	100		101110,4	100		10,7	100		141,0	100		923,2	100	in Betrieb
23:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		99722,5	100		11,2	100		140,3	100		915,9	100	in Betrieb
23:30		1,9	100		1,5	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		101225,1	100		11								