

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/12/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	Stato
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %					
00:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		98320,0	100		11,2	100		140,3	100		914,6	100	In marcia	
01:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,2	100		99714,8	100		11,0	100		140,6	100		917,5	100	In marcia	
01:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		100142,4	100		10,7	100		140,8	100		925,1	100	In marcia	
02:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		100786,1	100		11,0	100		140,2	100		920,9	100	In marcia	
02:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		98956,3	100		11,2	100		140,5	100		918,4	100	In marcia	
03:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,2	100		100735,1	100		11,0	100		140,6	100		922,4	100	In marcia	
03:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		97866,9	100		11,3	100		140,5	100		912,0	100	In marcia	
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,3	100		0,25	94		32,6	100		0,3	100		0,2	100		99009,1	100		11,3	100		140,7	100		914,4	100	In marcia	
04:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		100579,4	100		11,1	100		140,6	100		921,0	100	In marcia	
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		98198,8	100		11,3	100		140,5	100		915,1	100	In marcia	
05:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		2,3	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		99684,0	100		11,2	100		140,7	100		917,1	100	In marcia	
06:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		99043,7	100		11,2	100		140,6	100		915,8	100	In marcia	
06:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		101168,2	100		10,9	100		140,9	100		917,9	100	In marcia	
07:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		100084,6	100		11,1	100		140,3	100		917,8	100	In marcia	
07:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		98899,6	100		11,2	100		140,3	100		913,6	100	In marcia	
08:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,25	94		27,0	100		0,3	100		0,2	100		98990,7	100		11,1	100		140,8	100		916,6	100	In marcia	
08:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		97668,0	100		11,4	100		140,6	100		908,6	100	In marcia	
09:00		1,3	86		1,5	86		0,0	100		2,4	86		0,25	100		28,7	86		0,3	86		0,4	86		100062,2	100		11,2	86		141,5	100		915,5	100	In marcia	
09:30		1,3	78		0,8	78		0,0	73		2,6	78		0,25	100		34,3	78		0,3	78		0,2	78		98195,4	100		11,4	78		140,1	100		912,0	100	In marcia	
10:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,3	100		100702,9	100		11,1	100		140,6	100		918,3	100	In marcia	
10:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		99977,9	100		11,2	100		140,4	100		920,6	100	In marcia	
11:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		99509,4	100		11,2	100		140,6	100		915,2	100	In marcia	
11:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		2,4	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		98889,9	100		11,3	100		140,6	100		918,7	100	In marcia	
12:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		42,0	100		0,3	100		0,2	100		98003,6	100		11,3	100		140,9	100		910,6	100	In marcia	
12:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		100090,1	100		11,2	100		140,8	100		914,4	100	In marcia	
13:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		100186,4	100		11,2	100		140,9	100		914,8	100	In marcia	
13:30		1,2	100		0,8	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		100975,0	100		11,1	100		140,8	100		920,3	100	In marcia	
14:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,3	100		98615,0	100		11,4	100		140,8	100		911,8	100	In marcia	
14:30		1,2	100		0,4	100		0,07	100		2,9	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,3	100		100242,9	100		11,1	100		140,9	100		917,1	100	In marcia	
15:00		1,3	100		0,2	100		0,06	100		2,7	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,4	100		101935,4	100		10,9	100		141,4	100		918,5	100	In marcia	
15:30		1,2	100		0,3	100		0,02	73		2,9	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		103431,0	100		11,0	100		141,2	100		916,0	100	In marcia	
16:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,25	94		25,6	100		0,3	100		0,3	100		99951,0	100		11,4	100		141,1	100		907,1	100	In marcia	
16:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,3	100		99606,7	100		11,3	100		140,9	100		909,6	100	In marcia	
17:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,2	100		101172,0	100		11,0	100		140,8	100		917,6	100	In marcia	
17:30		1,2	100		0,7	100		0,0	73		2,6	100		0,23	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		99245,0	100		11,1	100		140,5	100		920,5	100	In marcia	
18:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		100328,2	100		11,0	100		140,7	100		922,3	100	In marcia	
18:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		38,6	100		0,3	100		0,3	100		99460,4	100		10,8	100		140,8	100		928,3	100	In marcia	
19:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,23	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		99865,8	100		11,1	100		140,6	100		923,3	100	In marcia	
19:30		1,2	100		0,7	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		100363,6	100		10,9	100		140,7	100		927,9	100	In marcia	
20:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,24	94		31,1	100		0,3	100		0,3	100		98751,5	100		11,1	100		140,7	100		919,8	100	In marcia	
20:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		99383,2	100		10,7	100		140,7	100		927,0	100	In marcia	
21:00		1,2	86		0,6	86		0,0	100		2,7	86		0,24	100		30,4	86		0,3	86		0,3	86		100476,2	100		10,9	86		140,7	100		924,2	100	In marcia	
21:30		1,2	78		0,7	78		0,0	73		2,5	78		0,24	100		28,3	78		0,3	78																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage	
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Notiz				
00:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		98320,0	100		11,2	100		140,3	100		914,6	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,2	100		99714,8	100		11,0	100		140,6	100		917,5	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		100142,4	100		10,7	100		140,8	100		925,1	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		100786,1	100		11,0	100		140,2	100		920,9	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		98956,3	100		11,2	100		140,5	100		918,4	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,2	100		100735,1	100		11,0	100		140,6	100		922,4	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		97866,9	100		11,3	100		140,5	100		912,0	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,3	100		0,25	94		32,6	100		0,3	100		0,2	100		99009,1	100		11,3	100		140,7	100		914,4	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		100579,4	100		11,1	100		140,6	100		921,0	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		98198,8	100		11,3	100		140,5	100		915,1	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		2,3	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		99684,0	100		11,2	100		140,7	100		917,1	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		99043,7	100		11,2	100		140,6	100		915,8	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		101168,2	100		10,9	100		140,9	100		917,9	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		100084,6	100		11,1	100		140,3	100		917,8	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,0	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		98899,6	100		11,2	100		140,3	100		913,6	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,25	94		27,0	100		0,3	100		0,2	100		98990,7	100		11,1	100		140,8	100		916,6	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		97668,0	100		11,4	100		140,6	100		908,6	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,5	86		0,0	100		2,4	86		0,25	100		28,7	86		0,3	86		0,4	86		100062,2	100		11,2	86		141,5	100		915,5	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		0,8	78		0,0	73		2,6	78		0,25	100		34,3	78		0,3	78		0,2	78		98195,4	100		11,4	78		140,1	100		912,0	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,3	100		100702,9	100		11,1	100		140,6	100		918,3	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		99977,9	100		11,2	100		140,4	100		920,6	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		99509,4	100		11,2	100		140,6	100		915,2	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		2,4	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		98899,9	100		11,3	100		140,6	100		918,7	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		42,0	100		0,3	100		0,2	100		98003,6	100		11,3	100		140,9	100		910,6	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		100090,1	100		11,2	100		140,8	100		914,4	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		100186,4	100		11,2	100		140,9	100		914,8	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,8	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		100975,0	100		11,1	100		140,8	100		920,3	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,3	100		98615,0	100		11,4	100		140,8	100		911,8	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,4	100		0,07	100		2,9	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,3	100		100242,9	100		11,1	100		140,9	100		917,1	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,2	100		0,06	100		2,7	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,4	100		101935,4	100		10,9	100		141,4	100		918,5	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,3	100		0,02	73		2,9	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		103431,0	100		11,0	100		141,2	100		916,0	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,25	94		25,6	100		0,3	100		0,3	100		99951,0	100		11,4	100		141,1	100		907,1	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,3	100		99606,7	100		11,3	100		140,9	100		909,6	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,2	100		101172,0	100		11,0	100		140,8	100		917,6	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,7	100		0,0	73		2,6	100		0,23	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		99245,0	100		11,1	100		140,5	100		920,5	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		100328,2	100		11,0	100		140,7	100		922,3	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		38,6	100		0,3	100		0,3	100		99460,4	100		10,8	100		140,8	100		928,3	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,23	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		99865,8	100		11,1	100		140,6	100		923,3	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,7	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		100363,6	100		10,9	100		140,7	100		927,9	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,24	94		31,1	100		0,3	100		0,3	100		98751,5	100		11,1	100		140,7	100		919,8	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		99383,2	100		10,7	100		140,7	100		927,0	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		0,6	86		0,0	100		2,7	86		0,24	100		30,4	86		0,3	86		0,3	86		100476,2	100		10,9	86		140,7	100		924,2	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,7	78		0,0	73		2,5	78		0,24	100		28,3	78		0,3	78		0,4	78		100286,8	100		10,									