

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 05/01/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,2	100		99485,6	100		11,3	100		141,0	100		918,1	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		99140,4	100		11,3	100		140,9	100		917,3	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		100427,7	100		11,2	100		141,1	100		920,5	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		98018,6	100		11,4	100		141,1	100		913,6	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		98339,0	100		11,3	100		141,3	100		916,1	100	In marcia
03:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		101922,8	100		11,1	100		141,6	100		922,3	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		100572,1	100		11,2	100		141,7	100		919,4	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	94		29,6	100		0,3	100		0,3	100		98463,8	100		11,4	100		141,0	100		913,8	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		101944,3	100		10,9	100		140,9	100		922,8	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,8	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		24,2	100		0,3	100		0,2	100		97953,2	100		11,5	100		140,3	100		909,8	100	In marcia
05:30		1,8	100		1,9	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		100791,1	100		11,1	100		140,7	100		919,1	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		99906,7	100		11,3	100		148,2	100		916,7	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		98114,4	100		11,3	100		148,2	100		917,7	100	In marcia
07:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		31,0	100		0,3	100		1,4	100		100923,0	100		10,8	100		163,1	100		927,1	100	In marcia
07:30		1,9	100		1,6	100		0,0	73		2,9	100		0,28	100		24,6	100		0,3	100		3,4	100		98851,2	100		11,2	100		181,4	100		920,1	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,5	100		0,13	100		2,8	100		0,25	94		31,5	100		0,3	100		0,5	100		99026,5	100		11,1	100		146,5	100		917,0	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,5	100		0,21	100		3,1	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		98648,4	100		11,2	100		140,7	100		923,1	100	In marcia
09:00		1,3	86		1,7	86		0,18	100		2,9	86		0,25	100		28,5	86		0,3	86		0,4	86		97169,1	100		11,4	86		141,1	100		918,0	100	In marcia
09:30		2,8	78		1,4	78		0,13	73		3,3	78		0,24	100		37,2	78		0,3	78		0,0	78		100982,6	100		11,0	78		141,0	100		924,8	100	In marcia
10:00		2,6	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		36,5	100		0,3	100		0,0	100		99916,0	100		11,2	100		140,8	100		921,7	100	In marcia
10:30		3,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		40,8	100		0,3	100		0,0	100		99248,0	100		11,3	100		140,9	100		919,9	100	In marcia
11:00		4,7	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		101356,0	100		11,1	100		140,8	100		928,7	100	In marcia
11:30		4,9	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,0	100		98787,2	100		11,2	100		140,5	100		927,2	100	In marcia
12:00		3,4	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	95		24,2	100		0,3	100		0,0	100		98396,1	100		11,3	100		140,7	100		924,0	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		100014,9	100		10,7	100		140,9	100		931,4	100	In marcia
13:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		100028,5	100		11,1	100		140,8	100		925,4	100	In marcia
13:30		2,7	100		1,8	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		99141,2	100		11,2	100		140,7	100		928,5	100	In marcia
14:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		100428,7	100		11,0	100		140,9	100		931,2	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		99547,2	100		11,1	100		140,4	100		928,5	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		100580,5	100		11,0	100		140,9	100		929,1	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,0	100		101469,1	100		10,8	100		141,0	100		927,7	100	In marcia
16:00		3,6	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		23,9	100		0,3	100		0,0	100		100494,8	100		11,2	100		140,8	100		923,4	100	In marcia
16:30		3,4	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		23,1	100		0,3	100		0,0	100		95994,2	100		11,7	100		140,8	100		908,8	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		100416,1	100		11,2	100		140,9	100		919,8	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,6	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		97320,1	100		11,4	100		140,6	100		916,7	100	In marcia
18:00		5,6	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,0	100		99520,7	100		11,2	100		141,2	100		916,8	100	In marcia
18:30		4,5	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		102162,8	100		10,9	100		141,0	100		926,8	100	In marcia
19:00		1,6	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		98977,8	100		11,4	100		141,1	100		910,3	100	In marcia
19:30		1,5	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		101008,0	100		11,1	100		141,0	100		920,6	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		35,8	100		0,3	100		0,0	100		101813,4	100		11,0	100		141,1	100		919,2	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,7	100		0,09	100		3,3	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		101321,3	100		11,1	100		140,9	100		916,4	100	In marcia
21:00		1,4	84		1,6	84		0,3	100		3,3	84		0,24	100		26,4	84		0,3	84		0,0	84		99111,9	100		11,3	84		140,8	100		914,1	100	In marcia
21:30		2,1	79		1,6	79		0,21	73		3,3	79		0,24	100		27,2	79		0,3	79		0,3	79		100351,8	100		11,2	79		140,8	100		910,2	100	In marcia
22:00		1,5	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,2	100		99485,6	100	11,3	100		141,0	100		918,1	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		99140,4	100	11,3	100		140,9	100		917,3	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		100427,7	100	11,2	100		141,1	100		920,5	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		98018,6	100	11,4	100		141,1	100		913,6	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		98339,0	100	11,3	100		141,3	100		916,1	100	in Betrieb
03:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		101922,8	100	11,1	100		141,6	100		922,3	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		100572,1	100	11,2	100		141,7	100		919,4	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	94		29,6	100		0,3	100		0,3	100		98463,8	100	11,4	100		141,0	100		913,8	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		101944,3	100	10,9	100		140,9	100		922,8	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,8	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		24,2	100		0,3	100		0,2	100		97953,2	100	11,5	100		140,3	100		909,8	100	in Betrieb
05:30		1,8	100		1,9	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		100791,1	100	11,1	100		140,7	100		919,1	100	in Betrieb
06:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		99906,7	100	11,3	100		148,2	100		916,7	100	in Betrieb
06:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		98114,4	100	11,3	100		148,2	100		917,7	100	in Betrieb
07:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		31,0	100		0,3	100		1,4	100		100923,0	100	10,8	100		163,1	100		927,1	100	in Betrieb
07:30		1,9	100		1,6	100		0,0	73		2,9	100		0,28	100		24,6	100		0,3	100		3,4	100		98851,2	100	11,2	100		181,4	100		920,1	100	in Betrieb
08:00		1,4	100		1,5	100		0,13	100		2,8	100		0,25	94		31,5	100		0,3	100		0,5	100		99026,5	100	11,1	100		146,5	100		917,0	100	in Betrieb
08:30		1,3	100		1,5	100		0,21	100		3,1	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		98648,4	100	11,2	100		140,7	100		923,1	100	in Betrieb
09:00		1,3	86		1,7	86		0,18	100		2,9	86		0,25	100		28,5	86		0,3	86		0,4	86		97169,1	100	11,4	86		141,1	100		918,0	100	in Betrieb
09:30		2,8	78		1,4	78		0,13	73		3,3	78		0,24	100		37,2	78		0,3	78		0,0	78		100982,6	100	11,0	78		141,0	100		924,8	100	in Betrieb
10:00		2,6	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		36,5	100		0,3	100		0,0	100		99916,0	100	11,2	100		140,8	100		921,7	100	in Betrieb
10:30		3,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		40,8	100		0,3	100		0,0	100		99248,0	100	11,3	100		140,9	100		919,9	100	in Betrieb
11:00		4,7	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		101356,0	100	11,1	100		140,8	100		928,7	100	in Betrieb
11:30		4,9	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,0	100		98787,2	100	11,2	100		140,5	100		927,2	100	in Betrieb
12:00		3,4	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	95		24,2	100		0,3	100		0,0	100		98396,1	100	11,3	100		140,7	100		924,0	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		100014,9	100	10,7	100		140,9	100		931,4	100	in Betrieb
13:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		100028,5	100	11,1	100		140,8	100		925,4	100	in Betrieb
13:30		2,7	100		1,8	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		99141,2	100	11,2	100		140,7	100		928,5	100	in Betrieb
14:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		100428,7	100	11,0	100		140,9	100		931,2	100	in Betrieb
14:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		99547,2	100	11,1	100		140,4	100		928,5	100	in Betrieb
15:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		100580,5	100	11,0	100		140,9	100		929,1	100	in Betrieb
15:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,0	100		101469,1	100	10,8	100		141,0	100		927,7	100	in Betrieb
16:00		3,6	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		23,9	100		0,3	100		0,0	100		100494,8	100	11,2	100		140,8	100		923,4	100	in Betrieb
16:30		3,4	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		23,1	100		0,3	100		0,0	100		95994,2	100	11,7	100		140,8	100		908,8	100	in Betrieb
17:00		3,9	100		0,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		100416,1	100	11,2	100		140,9	100		919,8	100	in Betrieb
17:30		2,1	100		0,6	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		97320,1	100	11,4	100		140,6	100		916,7	100	in Betrieb
18:00		5,6	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,0	100		99520,7	100	11,2	100		141,2	100		916,8	100	in Betrieb
18:30		4,5	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		102162,8	100	10,9	100		141,0	100		926,8	100	in Betrieb
19:00		1,6	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		98977,8	100	11,4	100		141,1	100		910,3	100	in Betrieb
19:30		1,5	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		101008,0	100	11,1	100		141,0	100		920,6	100	in Betrieb
20:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		35,8	100		0,3	100		0,0	100		101813,4	100	11,0	100		141,1	100		919,2	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,7	100		0,09	100		3,3	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		101321,3	100	11,1	100		140,9	100		916,4	100	in Betrieb
21:00		1,4	84		1,6	84		0,3	100		3,3	84		0,24	100		26,4	84		0,3	84		0,0	84		99111,9	100	11,3	84		140,8	100		914,1	100	in Betrieb
21:30		2,1	79		1,6	79		0,21	73		3,3	79		0,24	100		27,2	79		0,3	79		0,3	79		100351,8	100	11,2	79		140,8	100		910,2	100	in Betrieb
22:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		102014,9	100	11,1	100		140,8	100		921,9		