

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 08/01/2020

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		6,8	100		1,2	100		0,26	100		5,0	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,1	100		111081,2	100		10,6	100		141,7	100		946,1	100		In marcia
01:00		2,1	100		0,4	100		0,23	100		4,8	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		110082,6	100		10,5	100		141,8	100		951,4	100		In marcia
01:30		2,2	100		0,4	100		0,17	73		4,4	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		110427,5	100		10,5	100		141,8	100		950,2	100		In marcia
02:00		2,7	100		0,5	100		0,01	100		4,1	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		110220,4	100		10,5	100		142,1	100		957,9	100		In marcia
02:30		3,6	100		1,0	100		0,14	100		4,4	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,2	100		110641,9	100		10,6	100		141,7	100		953,4	100		In marcia
03:00		5,8	100		1,3	100		0,22	100		4,1	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		109767,6	100		10,6	100		141,7	100		958,0	100		In marcia
03:30		3,0	100		0,7	100		0,04	73		5,0	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,1	100		109575,4	100		10,4	100		142,0	100		958,4	100		In marcia
04:00		2,7	100		0,8	100		0,16	100		4,1	100		0,25	94		37,8	100		0,3	100		0,2	100		109771,8	100		10,5	100		141,8	100		959,8	100		In marcia
04:30		4,6	100		1,0	100		0,45	100		3,7	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		110263,4	100		10,6	100		141,8	100		956,4	100		In marcia
05:00		3,3	100		1,0	100		0,32	100		3,3	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		109818,7	100		10,5	100		141,9	100		962,3	100		In marcia
05:30		4,3	100		1,3	100		0,61	73		3,6	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,2	100		109809,0	100		10,5	100		141,5	100		969,2	100		In marcia
06:00		3,3	100		1,3	100		0,34	100		3,4	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		109736,2	100		10,6	100		141,8	100		958,6	100		In marcia
06:30		4,2	100		1,5	100		0,72	100		3,5	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		109881,6	100		10,4	100		141,7	100		963,2	100		In marcia
07:00		2,6	100		1,5	100		1,2	100		3,3	100		0,25	100		36,5	100		0,3	100		0,2	100		109402,2	100		10,5	100		142,0	100		954,3	100		In marcia
07:30		4,5	100		1,9	100		1,23	73		3,3	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,3	100		110116,1	100		10,6	100		141,6	100		953,6	100		In marcia
08:00		5,2	100		1,5	100		0,55	100		3,6	100		0,25	94		19,8	100		0,3	100		0,3	100		110511,5	100		10,6	100		141,8	100		954,2	100		In marcia
08:30		3,9	100		1,0	100		0,32	100		3,4	100		0,24	100		19,6	100		0,3	100		0,2	100		110946,6	100		10,4	100		142,0	100		958,1	100		In marcia
09:00		3,6	85		1,1	85		0,33	100		3,6	85		0,24	100		21,2	85		0,3	85		0,2	85		111940,9	100		10,5	85		142,2	100		957,4	100		In marcia
09:30		3,8	79		1,1	79		0,27	73		4,4	79		0,25	100		39,1	79		0,3	79		0,3	79		111978,2	100		10,5	79		142,2	100		960,7	100		In marcia
10:00		4,4	100		1,3	100		0,32	100		4,7	100		0,26	100		42,5	100		0,3	100		0,2	100		114079,6	100		10,6	100		142,5	100		961,0	100		In marcia
10:30		4,6	100		1,2	100		0,31	100		5,2	100		0,25	100		36,8	100		0,3	100		0,1	100		114276,5	100		10,5	100		142,6	100		966,6	100		In marcia
11:00		2,5	100		0,7	100		0,35	100		4,5	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		115728,4	100		10,8	100		142,8	100		959,1	100		In marcia
11:30		4,3	100		1,1	100		0,59	73		4,7	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		116306,4	100		10,9	100		142,7	100		950,4	100		In marcia
12:00		6,7	100		1,2	100		0,41	100		5,8	100		0,25	94		24,7	100		0,3	100		0,2	100		115461,9	100		10,6	100		142,6	100		957,6	100		In marcia
12:30		2,3	100		0,7	100		0,32	100		6,0	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		115234,3	100		10,6	100		142,6	100		958,7	100		In marcia
13:00		1,5	100		0,7	100		0,63	100		5,1	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		115607,4	100		10,7	100		142,8	100		956,9	100		In marcia
13:30		2,6	100		1,2	100		1,1	73		4,8	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		114920,4	100		10,8	100		142,7	100		953,2	100		In marcia
14:00		2,4	100		1,7	100		1,79	100		4,7	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		114504,0	100		10,9	100		142,6	100		951,5	100		In marcia
14:30		4,8	100		1,3	100		1,07	100		5,4	100		0,25	100		39,8	100		0,3	100		0,2	100		114676,0	100		10,5	100		143,0	100		962,1	100		In marcia
15:00		3,9	100		1,7	100		1,25	100		5,3	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		115941,1	100		10,7	100		142,7	100		958,1	100		In marcia
15:30		2,8	100		1,8	100		0,83	73		4,2	100		0,24	100		22,1	100		0,2	100		0,1	100		114944,4	100		10,8	100		142,4	100		954,6	100		In marcia
16:00		2,7	100		1,6	100		0,86	100		4,0	100		0,24	94		19,5	100		0,2	100		0,1	100		113859,1	100		10,8	100		142,3	100		952,5	100		In marcia
16:30		2,6	100		1,2	100		0,53	100		4,4	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		113341,4	100		10,7	100		142,2	100		960,0	100		In marcia
17:00		1,4	100		1,1	100		0,95	100		4,1	100		0,24	100		42,4	100		0,3	100		0,3	100		113247,1	100		10,4	100		142,8	100		961,8	100		In marcia
17:30		3,5	100		1,4	100		1,35	73		4,5	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,2	100		113771,4	100		10,7	100		142,5	100		956,2	100		In marcia
18:00		3,5	100		1,5	100		0,75	100		4,3	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,3	100		114030,5	100		10,4	100		142,9	100		961,4	100		In marcia
18:30		3,5	100		1,9	100		0,76	100		4,0	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		114368,8	100		10,6	100		142,4	100		955,2	100		In marcia
19:00		3,0	100		1,6	100		0,39	100		4,3	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		114367,5	100		10,7	100		142,6	100		954,9	100		In marcia
19:30		2,8	100		1,4	100		0,38	73		4,4	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,1	100		114294,2	100		10,8	100		142,4	100		955,9	100		In marcia
20:00		1,4	100		0,8	100		0,45	100		4,4	100		0,25	95		39,4	100		0,3	100		0,2	100		114009,3	100		10,4	100		142,9	100		960,0	100		In marcia
20:30		1,6	100		1,5	100		1,34	100		4,1	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,2	100		114319,8	100		10,7	100		142,6	100		955,7	100		In marcia
21:00		2,3	85		1,7	85		1,29	100		4,0	85		0,25	100		32,1	85		0,3	85		0,2	85		114766,9	100		10,7	85		142,9	100		954,1	100		In marcia
21:30		2,8	79		1,9	79		1,04	73		3,8	79		0,25	100		35,4																					

MVA Bozen

Datum: 08/01/2020

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %			Note	Wert	ID %									
00:30		6,8	100		1,2	100		0,26	100		5,0	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,1	100		111081,2	100		10,6	100		141,7	100		946,1	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,4	100		0,23	100		4,8	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		110082,6	100		10,5	100		141,8	100		951,4	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,4	100		0,17	73		4,4	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		110427,5	100		10,5	100		141,8	100		950,2	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,5	100		0,01	100		4,1	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		110220,4	100		10,5	100		142,1	100		957,9	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		1,0	100		0,14	100		4,4	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,2	100		110641,9	100		10,6	100		141,7	100		953,4	100		in Betrieb
03:00		5,8	100		1,3	100		0,22	100		4,1	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		109767,6	100		10,6	100		141,7	100		958,0	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		0,7	100		0,04	73		5,0	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,1	100		109575,4	100		10,4	100		142,0	100		958,4	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,8	100		0,16	100		4,1	100		0,25	94		37,8	100		0,3	100		0,2	100		109771,8	100		10,5	100		141,8	100		959,8	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		1,0	100		0,45	100		3,7	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		110263,4	100		10,6	100		141,8	100		956,4	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		1,0	100		0,32	100		3,3	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		109818,7	100		10,5	100		141,9	100		962,3	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		1,3	100		0,61	73		3,6	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,2	100		109809,0	100		10,5	100		141,5	100		969,2	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,3	100		0,34	100		3,4	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		110936,2	100		10,6	100		141,8	100		958,6	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,5	100		0,72	100		3,5	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		109881,6	100		10,4	100		141,7	100		963,2	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		1,5	100		1,2	100		3,3	100		0,25	100		36,5	100		0,3	100		0,2	100		109402,2	100		10,5	100		142,0	100		954,3	100		in Betrieb
07:30		4,5	100		1,9	100		1,23	73		3,3	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,3	100		110116,1	100		10,6	100		141,6	100		953,6	100		in Betrieb
08:00		5,2	100		1,5	100		0,55	100		3,6	100		0,25	94		19,8	100		0,3	100		0,3	100		110511,5	100		10,6	100		141,8	100		954,2	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		1,0	100		0,32	100		3,4	100		0,24	100		19,6	100		0,3	100		0,2	100		110946,6	100		10,4	100		142,0	100		958,1	100		in Betrieb
09:00		3,6	85		1,1	85		0,33	100		3,6	85		0,24	100		21,2	85		0,3	85		0,2	85		111940,9	100		10,5	85		142,2	100		957,4	100		in Betrieb
09:30		3,8	79		1,1	79		0,27	73		4,4	79		0,25	100		39,1	79		0,3	79		0,3	79		111978,2	100		10,5	79		142,2	100		960,7	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		1,3	100		0,32	100		4,7	100		0,26	100		42,5	100		0,3	100		0,2	100		114079,6	100		10,6	100		142,5	100		961,0	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		1,2	100		0,31	100		5,2	100		0,25	100		36,8	100		0,3	100		0,1	100		114276,5	100		10,5	100		142,6	100		966,6	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,7	100		0,35	100		4,5	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		115728,4	100		10,8	100		142,8	100		959,1	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		1,1	100		0,59	73		4,7	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		116306,4	100		10,9	100		142,7	100		950,4	100		in Betrieb
12:00		6,7	100		1,2	100		0,41	100		5,8	100		0,25	94		24,7	100		0,3	100		0,2	100		115461,9	100		10,6	100		142,6	100		957,6	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,7	100		0,32	100		6,0	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		115234,3	100		10,6	100		142,6	100		958,7	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		0,7	100		0,63	100		5,1	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		115607,4	100		10,7	100		142,8	100		959,9	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		1,2	100		1,1	73		4,8	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		114920,4	100		10,8	100		142,7	100		953,2	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		1,7	100		1,79	100		4,7	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		114504,0	100		10,9	100		142,6	100		951,5	100		in Betrieb
14:30		4,8	100		1,3	100		1,07	100		5,4	100		0,25	100		39,8	100		0,3	100		0,2	100		114676,0	100		10,5	100		143,0	100		962,1	100		in Betrieb
15:00		3,9	100		1,7	100		1,25	100		5,3	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		115941,1	100		10,7	100		142,7	100		958,1	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		1,8	100		0,83	73		4,2	100		0,24	100		22,1	100		0,2	100		0,1	100		114944,4	100		10,8	100		142,4	100		954,6	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		1,6	100		0,86	100		4,0	100		0,24	94		19,5	100		0,2	100		0,1	100		113859,1	100		10,8	100		142,3	100		952,5	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,2	100		0,53	100		4,4	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		113341,4	100		10,7	100		142,2	100		960,0	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		1,1	100		0,95	100		4,1	100		0,24	100		42,4	100		0,3	100		0,3	100		113247,1	100		10,4	100		142,8	100		961,8	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		1,4	100		1,35	73		4,5	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,2	100		113771,4	100		10,7	100		142,5	100		956,2	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		1,5	100		0,75	100		4,3	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,3	100		114030,5	100		10,4	100		142,9	100		961,4	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		1,9	100		0,76	100		4,0	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		114368,8	100		10,6	100		142,4	100		955,2	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		1,6	100		0,39	100		4,3	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		114367,5	100		10,7	100		142,6	100		954,9	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		1,4	100		0,38	73		4,4	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,1	100		114294,2	100		10,8	100		142,4	100		955,9	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		0,8	100		0,45	100		4,4	100		0,25	95		39,4	100		0,3	100		0,2	100		114409,3	100		10,4	100		142,9	100		960,0	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		1,5	100		1,34	100		4,1	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,2	100		114319,8	100		10,7	100		142,6	100		955,7	100		in Betrieb
21:00		2,3	85		1,7	85		1,29	100		4,0	85		0,25	100		32,1	85		0,3	85		0,2	85		114766,9	100		10,7	85		142,9	100		954,1	100		in Betrieb
21:30		2,8	79		1,9	79		1,04	73		3,8	79		0,25	100		35,4																					