

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		3,8	100		1,1	100		1,55	100		4,1	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,2	100		113776,6	100		10,7	100		142,7	100		952,8	100		In marcia
01:00		2,9	100		1,5	100		2,48	100		3,5	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,1	100		113907,4	100		10,6	100		142,6	100		957,6	100		In marcia
01:30		3,8	100		1,9	100		3,48	73		3,4	100		0,24	100		38,7	100		0,3	100		0,1	100		113715,4	100		10,5	100		142,9	100		957,4	100		In marcia
02:00		4,7	100		1,4	100		3,49	100		4,4	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		113516,3	100		10,4	100		142,7	100		960,4	100		In marcia
02:30		1,7	100		1,1	100		2,92	100		3,3	100		0,26	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		113524,2	100		10,4	100		142,5	100		961,3	100		In marcia
03:00		5,6	100		1,6	100		3,36	100		4,3	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		114380,9	100		10,6	100		141,9	100		956,2	100		In marcia
03:30		3,3	100		0,7	100		0,85	73		4,9	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		114743,3	100		10,5	100		142,6	100		960,4	100		In marcia
04:00		2,3	100		0,9	100		0,99	100		3,7	100		0,24	94		23,0	100		0,3	100		0,0	100		113941,3	100		10,6	100		142,4	100		958,4	100		In marcia
04:30		2,1	100		1,4	100		1,6	100		3,2	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		114048,7	100		10,7	100		142,4	100		956,8	100		In marcia
05:00		4,0	100		1,5	100		1,98	100		3,7	100		0,25	100		38,9	100		0,3	100		0,1	100		113931,5	100		10,5	100		142,6	100		961,0	100		In marcia
05:30		4,6	100		1,2	100		1,83	73		4,2	100		0,25	100		40,3	100		0,3	100		0,1	100		113759,4	100		10,4	100		142,9	100		955,4	100		In marcia
06:00		4,0	100		0,9	100		1,04	100		4,3	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		114907,4	100		10,7	100		142,8	100		946,2	100		In marcia
06:30		3,3	100		1,0	100		0,68	100		3,8	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		114915,1	100		10,5	100		143,0	100		953,8	100		In marcia
07:00		4,5	100		1,3	100		0,66	100		4,4	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,0	100		114955,4	100		10,5	100		142,4	100		959,9	100		In marcia
07:30		3,6	100		1,0	100		0,19	73		4,0	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		115137,0	100		10,6	100		142,7	100		952,8	100		In marcia
08:00		4,2	100		1,4	100		0,49	100		3,9	100		0,24	94		27,5	100		0,3	100		0,2	100		115587,9	100		10,8	100		142,8	100		950,5	100		In marcia
08:30		4,7	100		1,7	100		0,65	100		4,3	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,1	100		114664,7	100		10,7	100		142,7	100		951,9	100		In marcia
09:00		3,7	86		1,5	86		0,21	100		4,3	86		0,24	100		24,9	86		0,2	86		0,1	86		114757,1	100		10,4	86		142,4	100		965,1	100		In marcia
09:30		2,2	78		1,4	78		0,42	73		3,5	78		0,24	100		31,9	78		0,3	78		0,0	78		115592,6	100		11,0	78		142,8	100		948,3	100		In marcia
10:00		3,1	100		1,3	100		0,27	100		3,9	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,1	100		114511,6	100		10,8	100		142,3	100		954,4	100		In marcia
10:30		2,1	100		1,2	100		0,61	100		3,6	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		112976,6	100		10,7	100		142,4	100		950,5	100		In marcia
11:00		4,6	100		1,6	100		0,78	100		4,1	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		113033,1	100		10,4	100		142,3	100		961,0	100		In marcia
11:30		4,7	100		1,1	100		0,35	73		4,0	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		113249,3	100		10,5	100		142,5	100		957,0	100		In marcia
12:00		4,4	100		1,3	100		0,28	100		4,1	100		0,23	94		9,1	100		0,2	100		0,0	100		112162,3	100		10,5	100		141,6	100		968,5	100		In marcia
12:30		1,3	100		1,0	100		0,32	100		2,9	100		0,23	100		7,0	100		0,2	100		0,0	100		110767,3	100		10,9	100		141,4	100		956,0	100		In marcia
13:00		1,2	100		0,7	100		0,76	100		2,7	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		109185,8	100		10,4	100		142,1	100		959,9	100		In marcia
13:30		1,3	100		1,2	100		1,99	73		2,6	100		0,24	100		40,6	100		0,2	100		0,0	100		109192,5	100		10,4	100		141,7	100		966,2	100		In marcia
14:00		1,4	100		2,0	100		2,32	100		2,9	100		0,24	100		37,4	100		0,2	100		0,0	100		110183,8	100		10,7	100		141,7	100		952,8	100		In marcia
14:30		1,2	100		1,2	100		1,48	100		3,4	100		0,24	100		46,0	100		0,3	100		0,1	100		110124,9	100		10,5	100		142,1	100		960,1	100		In marcia
15:00		1,3	100		1,4	100		2,87	100		2,9	100		0,24	100		39,0	100		0,3	100		0,1	100		109300,6	100		10,4	100		141,9	100		960,5	100		In marcia
15:30		1,4	100		2,3	100		2,25	73		2,4	100		0,23	100		14,0	100		0,2	100		0,0	100		109373,5	100		10,7	100		141,0	100		958,3	100		In marcia
16:00		1,2	100		0,7	100		0,72	100		3,3	100		0,24	94		44,2	100		0,3	100		0,2	100		109477,6	100		10,4	100		142,4	100		957,6	100		In marcia
16:30		1,4	100		0,6	100		1,99	100		2,7	100		0,26	100		36,2	100		0,3	100		0,0	100		110682,8	100		10,4	100		142,2	100		957,3	100		In marcia
17:00		1,2	100		0,9	100		2,81	100		3,1	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		111346,0	100		10,7	100		142,2	100		945,7	100		In marcia
17:30		1,5	100		1,5	100		2,41	73		3,1	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		110742,5	100		10,5	100		142,1	100		962,4	100		In marcia
18:00		1,5	100		1,4	100		1,0	100		3,7	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,2	100		111631,0	100		10,3	100		142,5	100		962,7	100		In marcia
18:30		1,6	100		1,5	100		1,43	100		3,2	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,1	100		113157,4	100		10,5	100		142,7	100		964,9	100		In marcia
19:00		1,6	100		2,1	100		1,33	100		3,5	100		0,24	100		20,3	100		0,3	100		0,0	100		114395,3	100		10,7	100		142,4	100		962,0	100		In marcia
19:30		1,3	100		1,8	100		0,85	73		3,6	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,1	100		114005,6	100		10,7	100		142,6	100		959,6	100		In marcia
20:00		1,2	100		1,4	100		0,99	100		3,6	100		0,24	95		27,7	100		0,3	100		0,1	100		113673,3	100		10,7	100		142,4	100		957,8	100		In marcia
20:30		1,2	100		1,2	100		1,1	100		3,8	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,1	100		113053,3	100		10,5	100		142,4	100		961,0	100		In marcia
21:00		1,2	85		1,1	85		1,24	100		3,4	85		0,24	100		26,6	85		0,3	85		0,0	85		113436,8	100		10,5	85		142,5	100		966,5	100		In marcia
21:30		1,2	78		1,9	78		1,21	73		3,6	78		0,25	100		38,4	78		0,3	78																	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 09/01/2020

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,8	100		1,1	100		1,55	100		4,1	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,2	100		113776,6	100		10,7	100		142,7	100		952,8	100	in Betrieb
01:00		2,9	100		1,5	100		2,48	100		3,5	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,1	100		113907,4	100		10,6	100		142,6	100		957,6	100	in Betrieb
01:30		3,8	100		1,9	100		3,48	73		3,4	100		0,24	100		38,7	100		0,3	100		0,1	100		113715,4	100		10,5	100		142,9	100		957,4	100	in Betrieb
02:00		4,7	100		1,4	100		3,49	100		4,4	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		113516,3	100		10,4	100		142,7	100		960,4	100	in Betrieb
02:30		1,7	100		1,1	100		2,92	100		3,3	100		0,26	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		113524,2	100		10,4	100		142,5	100		961,3	100	in Betrieb
03:00		5,6	100		1,6	100		3,36	100		4,3	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		114380,9	100		10,6	100		141,9	100		956,2	100	in Betrieb
03:30		3,3	100		0,7	100		0,85	73		4,9	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		114743,3	100		10,5	100		142,6	100		960,4	100	in Betrieb
04:00		2,3	100		0,9	100		0,99	100		3,7	100		0,24	94		23,0	100		0,3	100		0,0	100		113941,3	100		10,6	100		142,4	100		958,4	100	in Betrieb
04:30		2,1	100		1,4	100		1,6	100		3,2	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		114048,7	100		10,7	100		142,4	100		956,8	100	in Betrieb
05:00		4,0	100		1,5	100		1,98	100		3,7	100		0,25	100		38,9	100		0,3	100		0,1	100		113931,5	100		10,5	100		142,6	100		961,0	100	in Betrieb
05:30		4,6	100		1,2	100		1,83	73		4,2	100		0,25	100		40,3	100		0,3	100		0,1	100		113759,4	100		10,4	100		142,9	100		955,4	100	in Betrieb
06:00		4,0	100		0,9	100		1,04	100		4,3	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		114907,4	100		10,7	100		142,8	100		946,2	100	in Betrieb
06:30		3,3	100		1,0	100		0,68	100		3,8	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		114915,1	100		10,5	100		143,0	100		953,8	100	in Betrieb
07:00		4,5	100		1,3	100		0,66	100		4,4	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,0	100		114955,4	100		10,5	100		142,4	100		959,9	100	in Betrieb
07:30		3,6	100		1,0	100		0,19	73		4,0	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		115137,0	100		10,6	100		142,7	100		952,8	100	in Betrieb
08:00		4,2	100		1,4	100		0,49	100		3,9	100		0,24	94		27,5	100		0,3	100		0,2	100		115587,9	100		10,8	100		142,8	100		950,5	100	in Betrieb
08:30		4,7	100		1,7	100		0,65	100		4,3	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		114664,7	100		10,7	100		142,7	100		951,9	100	in Betrieb
09:00		3,7	86		1,5	86		0,21	100		4,3	86		0,24	100		24,9	86		0,2	86		0,1	86		114757,1	100		10,4	86		142,4	100		965,1	100	in Betrieb
09:30		2,2	78		1,4	78		0,42	73		3,5	78		0,24	100		31,9	78		0,3	78		0,0	78		115592,6	100		11,0	78		142,8	100		948,3	100	in Betrieb
10:00		3,1	100		1,3	100		0,27	100		3,9	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,1	100		114511,6	100		10,8	100		142,3	100		954,4	100	in Betrieb
10:30		2,1	100		1,2	100		0,61	100		3,6	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		112976,6	100		10,7	100		142,4	100		950,5	100	in Betrieb
11:00		4,6	100		1,6	100		0,78	100		4,1	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		113033,1	100		10,4	100		142,3	100		961,0	100	in Betrieb
11:30		4,7	100		1,1	100		0,35	73		4,0	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		113249,3	100		10,5	100		142,5	100		957,0	100	in Betrieb
12:00		4,4	100		1,3	100		0,28	100		4,1	100		0,23	94		9,1	100		0,2	100		0,0	100		112162,3	100		10,5	100		141,6	100		968,5	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,0	100		0,32	100		2,9	100		0,23	100		7,0	100		0,2	100		0,0	100		110767,3	100		10,9	100		141,4	100		956,0	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		0,7	100		0,76	100		2,7	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		109185,8	100		10,4	100		142,1	100		959,9	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,2	100		1,99	73		2,6	100		0,24	100		40,6	100		0,2	100		0,0	100		109192,5	100		10,4	100		141,7	100		966,2	100	in Betrieb
14:00		1,4	100		2,0	100		2,32	100		2,9	100		0,24	100		37,4	100		0,2	100		0,0	100		110183,8	100		10,7	100		141,7	100		952,8	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		1,2	100		1,48	100		3,4	100		0,24	100		46,0	100		0,3	100		0,1	100		110124,9	100		10,5	100		142,1	100		960,1	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,4	100		2,87	100		2,9	100		0,24	100		39,0	100		0,3	100		0,1	100		109300,6	100		10,4	100		141,9	100		960,5	100	in Betrieb
15:30		1,4	100		2,3	100		2,25	73		2,4	100		0,23	100		14,0	100		0,2	100		0,0	100		109373,5	100		10,7	100		141,0	100		958,3	100	in Betrieb
16:00		1,2	100		0,7	100		0,72	100		3,3	100		0,24	94		44,2	100		0,3	100		0,2	100		109477,6	100		10,4	100		142,4	100		957,6	100	in Betrieb
16:30		1,4	100		0,6	100		1,99	100		2,7	100		0,26	100		36,2	100		0,3	100		0,0	100		110682,8	100		10,4	100		142,2	100		957,3	100	in Betrieb
17:00		1,2	100		0,9	100		2,81	100		3,1	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		111346,0	100		10,7	100		142,2	100		945,7	100	in Betrieb
17:30		1,5	100		1,5	100		2,41	73		3,1	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		110742,5	100		10,5	100		142,1	100		962,4	100	in Betrieb
18:00		1,5	100		1,4	100		1,0	100		3,7	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,2	100		111631,0	100		10,3	100		142,5	100		962,7	100	in Betrieb
18:30		1,6	100		1,5	100		1,43	100		3,2	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,1	100		113157,4	100		10,5	100		142,7	100		964,9	100	in Betrieb
19:00		1,6	100		2,1	100		1,33	100		3,5	100		0,24	100		20,3	100		0,3	100		0,0	100		114395,3	100		10,7	100		142,4	100		962,0	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,8	100		0,85	73		3,6	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,1	100		114005,6	100		10,7	100		142,6	100		959,6	100	in Betrieb
20:00		1,2	100		1,4	100		0,99	100		3,6	100		0,24	95		27,7	100		0,3	100		0,1	100		113673,3	100		10,7	100		142,4	100		957,8	100	in Betrieb
20:30		1,2	100		1,2	100		1,1	100		3,8	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,1	100		113053,3	100		10,5	100		142,4	100		961,0	100	in Betrieb
21:00		1,2	85		1,1	85		1,24	100		3,4	85		0,24	100		26,6	85		0,3	85		0,0	85		113436,8	100		10,5	85		142,5	100		966,5	100	in Betrieb
21:30		1,2	78		1,9	78		1,21	73		3,6	78		0,25	100		38,4	78		0,3	78		0,3	78		113611,8	100		10,0	78		142,7	100		983,4	100	in Betrieb
22:00		1,2	100</																																		