

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto	Stato
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		
00:30		1,3	100		1,1	100		0,33	100		4,1	100		0,25	100		38,0	100		0,3	100		0,4	100		116360,7	100		10,5	100		143,0	100		966,7	100	In marcia	
01:00		1,2	100		1,3	100		0,68	100		3,6	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		117228,0	100		10,5	100		142,7	100		970,6	100	In marcia	
01:30		1,5	100		1,2	100		0,8	73		3,7	100		0,25	100		38,8	100		0,3	100		0,5	100		117456,2	100		10,4	100		143,0	100		972,4	100	In marcia	
02:00		1,9	100		1,9	100		1,44	100		4,2	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		118789,1	100		10,5	100		143,3	100		967,7	100	In marcia	
02:30		2,6	100		1,9	100		1,41	100		3,8	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,2	100		118812,5	100		10,5	100		143,5	100		964,0	100	In marcia	
03:00		2,5	100		1,5	100		1,0	100		3,5	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,4	100		118857,0	100		10,5	100		143,5	100		963,7	100	In marcia	
03:30		1,7	100		1,5	100		0,88	73		3,5	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		118972,2	100		10,5	100		143,5	100		964,2	100	In marcia	
04:00		2,4	100		1,7	100		0,81	100		3,4	100		0,26	94		29,4	100		0,3	100		0,5	100		119285,6	100		10,3	100		143,9	100		964,8	100	In marcia	
04:30		1,8	100		1,6	100		1,34	100		3,7	100		0,27	100		34,0	100		0,3	100		0,6	100		119530,0	100		10,2	100		144,0	100		969,0	100	In marcia	
05:00		2,3	100		1,4	100		1,21	100		3,5	100		0,26	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		120743,9	100		10,7	100		143,6	100		958,6	100	In marcia	
05:30		4,0	100		1,6	100		1,32	73		3,8	100		0,26	100		25,7	100		0,3	100		0,4	100		120679,5	100		10,6	100		143,8	100		960,1	100	In marcia	
06:00		1,6	100		1,4	100		0,73	100		3,8	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		122611,9	100		10,6	100		144,3	100		960,1	100	In marcia	
06:30		1,4	100		1,7	100		0,84	100		4,6	100		0,26	100		28,7	100		0,3	100		0,6	100		123348,3	100		10,7	100		144,5	100		950,0	100	In marcia	
07:00		2,5	100		1,4	100		0,57	100		4,0	100		0,28	100		25,2	100		0,3	100		0,4	100		121449,1	100		11,0	100		143,8	100		944,1	100	In marcia	
07:30		5,5	100		1,4	100		0,32	73		3,9	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,3	100		121618,5	100		10,9	100		143,3	100		952,1	100	In marcia	
08:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		39,2	100		0,3	100		0,4	100		119816,0	100		10,4	100		143,9	100		967,2	100	In marcia	
08:30		1,3	100		1,4	100		0,18	100		3,8	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,5	100		120687,7	100		10,6	100		144,0	100		964,4	100	In marcia	
09:00		1,3	84		1,8	84		0,15	100		3,8	84		0,25	100		28,4	84		0,3	84		0,4	84		121031,5	100		10,9	84		143,7	100		957,6	100	In marcia	
09:30		3,5	79		1,9	79		0,04	73		3,6	79		0,25	100		25,8	79		0,3	79		0,1	79		120619,5	100		10,8	79		143,3	100		965,6	100	In marcia	
10:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		119637,7	100		10,6	100		143,3	100		969,3	100	In marcia	
10:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,0	100		119271,9	100		10,6	100		143,4	100		971,4	100	In marcia	
11:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		35,6	100		0,3	100		0,0	100		118590,7	100		10,3	100		143,6	100		971,3	100	In marcia	
11:30		1,2	100		1,0	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		118921,8	100		10,4	100		143,4	100		968,0	100	In marcia	
12:00		1,4	100		1,5	100		0,07	100		3,7	100		0,24	94		20,6	100		0,3	100		0,0	100		119941,3	100		10,9	100		143,3	100		955,9	100	In marcia	
12:30		2,5	100		1,5	100		0,06	100		3,7	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		117361,5	100		11,1	100		143,0	100		946,8	100	In marcia	
13:00		3,3	100		1,1	100		0,06	100		3,6	100		0,24	100		32,9	100		0,2	100		0,0	100		118356,2	100		10,9	100		143,1	100		959,5	100	In marcia	
13:30		1,7	100		1,1	100		0,03	73		3,4	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,1	100		117676,0	100		10,6	100		143,4	100		967,7	100	In marcia	
14:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		117291,7	100		10,5	100		143,1	100		969,3	100	In marcia	
14:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		38,4	100		0,3	100		0,1	100		117523,7	100		10,4	100		143,5	100		973,2	100	In marcia	
15:00		4,4	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		21,9	100		0,2	100		0,0	100		118385,8	100		10,7	100		142,7	100		969,1	100	In marcia	
15:30		3,9	100		0,9	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		117696,5	100		10,7	100		143,3	100		959,5	100	In marcia	
16:00		3,8	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		27,1	100		0,3	100		0,0	100		116865,3	100		10,5	100		142,9	100		968,4	100	In marcia	
16:30		2,3	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,1	100		116476,6	100		10,3	100		143,1	100		969,2	100	In marcia	
17:00		3,5	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,0	100		117053,0	100		10,4	100		143,1	100		975,8	100	In marcia	
17:30		2,8	100		1,8	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		117324,5	100		10,5	100		143,2	100		968,2	100	In marcia	
18:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,1	100		117582,4	100		10,4	100		143,2	100		975,2	100	In marcia	
18:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,1	100		117898,3	100		10,3	100		143,6	100		979,4	100	In marcia	
19:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		119819,2	100		10,7	100		143,7	100		963,6	100	In marcia	
19:30		1,7	100		1,5	100		0,03	73		3,9	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		119061,1	100		10,5	100		143,5	100		967,6	100	In marcia	
20:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		27,3	100		0,3	100		0,0	100		119787,4	100		10,6	100		143,4	100		966,2	100	In marcia	
20:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		119204,5	100		10,5	100		143,5	100		971,0	100	In marcia	
21:00		1,5	86		1,6	86		0,0	100		4,4	86		0,25	100		32,5	86		0,3	86		0,0	86		118938,0	100		10,5	86		143,6	100		971,2	100	In marcia	
21:30		1,9	78		1,6	78		0,0	73		4,1	78		0,25																								

MVA Bozen

Datum: 13/01/2020

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO <sub>2</sub> mg/Nm <sub>3</sub>		HCL mg/Nm <sub>3</sub>		Hg ug/Nm <sub>3</sub>		CO mg/Nm <sub>3</sub>		POLV mg/Nm <sub>3</sub>		NOX mg/Nm <sub>3</sub>		COT mg/Nm <sub>3</sub>		NH <sub>3</sub> mg/Nm <sub>3</sub>		Q Rauchgas Nm <sub>3</sub> /h		O <sub>2</sub> %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	
00:30		1,3	100	1,1	100	0,33	100	4,1	100	0,25	100	38,0	100	0,3	100	0,4	100	116360,7	100	10,5	100	143,0	100	966,7	100	in Betrieb
01:00		1,2	100	1,3	100	0,68	100	3,6	100	0,24	100	33,3	100	0,3	100	0,4	100	117228,0	100	10,5	100	142,7	100	970,6	100	in Betrieb
01:30		1,5	100	1,2	100	0,8	73	3,7	100	0,25	100	38,8	100	0,3	100	0,5	100	117456,2	100	10,4	100	143,0	100	972,4	100	in Betrieb
02:00		1,9	100	1,9	100	1,44	100	4,2	100	0,25	100	28,2	100	0,3	100	0,3	100	118789,1	100	10,5	100	143,3	100	967,7	100	in Betrieb
02:30		2,6	100	1,9	100	1,41	100	3,8	100	0,25	100	26,2	100	0,3	100	0,2	100	118812,5	100	10,5	100	143,5	100	964,0	100	in Betrieb
03:00		2,5	100	1,5	100	1,0	100	3,5	100	0,25	100	25,0	100	0,3	100	0,4	100	118857,0	100	10,5	100	143,5	100	963,7	100	in Betrieb
03:30		1,7	100	1,5	100	0,88	73	3,5	100	0,25	100	26,9	100	0,3	100	0,4	100	118972,2	100	10,5	100	143,5	100	964,2	100	in Betrieb
04:00		2,4	100	1,7	100	0,81	100	3,4	100	0,26	94	29,4	100	0,3	100	0,5	100	119285,6	100	10,3	100	143,9	100	964,8	100	in Betrieb
04:30		1,8	100	1,6	100	1,34	100	3,7	100	0,27	100	34,0	100	0,3	100	0,6	100	119530,0	100	10,2	100	144,0	100	969,0	100	in Betrieb
05:00		2,3	100	1,4	100	1,21	100	3,5	100	0,26	100	26,8	100	0,3	100	0,5	100	120743,9	100	10,7	100	143,6	100	958,6	100	in Betrieb
05:30		4,0	100	1,6	100	1,32	73	3,8	100	0,26	100	25,7	100	0,3	100	0,4	100	120679,5	100	10,6	100	143,8	100	960,1	100	in Betrieb
06:00		1,6	100	1,4	100	0,73	100	3,8	100	0,26	100	30,7	100	0,3	100	0,4	100	122611,9	100	10,6	100	144,3	100	960,1	100	in Betrieb
06:30		1,4	100	1,7	100	0,84	100	4,6	100	0,26	100	28,7	100	0,3	100	0,6	100	123348,3	100	10,7	100	144,5	100	950,0	100	in Betrieb
07:00		2,5	100	1,4	100	0,57	100	4,0	100	0,28	100	25,2	100	0,3	100	0,4	100	121449,1	100	11,0	100	143,8	100	944,1	100	in Betrieb
07:30		5,5	100	1,4	100	0,32	73	3,9	100	0,25	100	27,3	100	0,3	100	0,3	100	121618,5	100	10,9	100	143,3	100	952,1	100	in Betrieb
08:00		1,2	100	0,5	100	0,0	100	3,8	100	0,25	94	39,2	100	0,3	100	0,4	100	119816,0	100	10,4	100	143,9	100	967,2	100	in Betrieb
08:30		1,3	100	1,4	100	0,18	100	3,8	100	0,25	100	30,6	100	0,3	100	0,5	100	120687,7	100	10,6	100	144,0	100	964,4	100	in Betrieb
09:00		1,3	84	1,8	84	0,15	100	3,8	84	0,25	100	28,4	84	0,3	84	0,4	84	121031,5	100	10,9	84	143,7	100	957,6	100	in Betrieb
09:30		3,5	79	1,9	79	0,04	73	3,6	79	0,25	100	25,8	79	0,3	79	0,1	79	120619,5	100	10,8	79	143,3	100	965,6	100	in Betrieb
10:00		1,8	100	1,5	100	0,0	100	3,9	100	0,25	100	30,9	100	0,3	100	0,0	100	119637,7	100	10,6	100	143,3	100	969,3	100	in Betrieb
10:30		1,5	100	1,4	100	0,0	100	3,9	100	0,25	100	29,5	100	0,3	100	0,0	100	119271,9	100	10,6	100	143,4	100	971,4	100	in Betrieb
11:00		1,8	100	1,3	100	0,0	100	4,5	100	0,25	100	35,6	100	0,3	100	0,0	100	118590,7	100	10,3	100	143,6	100	971,3	100	in Betrieb
11:30		1,2	100	1,0	100	0,0	73	4,7	100	0,25	100	27,2	100	0,3	100	0,1	100	118921,8	100	10,4	100	143,4	100	968,0	100	in Betrieb
12:00		1,4	100	1,5	100	0,07	100	3,7	100	0,24	94	20,6	100	0,3	100	0,0	100	119941,3	100	10,9	100	143,3	100	959,9	100	in Betrieb
12:30		2,5	100	1,5	100	0,06	100	3,7	100	0,25	100	24,5	100	0,3	100	0,0	100	117361,5	100	11,1	100	143,0	100	946,8	100	in Betrieb
13:00		3,3	100	1,1	100	0,06	100	3,6	100	0,24	100	32,9	100	0,2	100	0,0	100	118356,2	100	10,9	100	143,1	100	959,5	100	in Betrieb
13:30		1,7	100	1,1	100	0,03	73	3,4	100	0,25	100	37,2	100	0,3	100	0,1	100	117676,0	100	10,6	100	143,4	100	967,7	100	in Betrieb
14:00		1,3	100	1,6	100	0,0	100	3,1	100	0,25	100	31,4	100	0,3	100	0,1	100	117291,7	100	10,5	100	143,1	100	969,3	100	in Betrieb
14:30		1,3	100	1,8	100	0,0	100	3,2	100	0,25	100	38,4	100	0,3	100	0,1	100	117523,7	100	10,4	100	143,5	100	973,2	100	in Betrieb
15:00		4,4	100	1,6	100	0,0	100	3,1	100	0,24	100	21,9	100	0,2	100	0,0	100	118385,8	100	10,7	100	142,7	100	969,1	100	in Betrieb
15:30		3,9	100	0,9	100	0,0	73	3,5	100	0,24	100	29,4	100	0,3	100	0,0	100	117696,5	100	10,7	100	143,3	100	959,5	100	in Betrieb
16:00		3,8	100	0,9	100	0,0	100	3,7	100	0,24	94	27,1	100	0,3	100	0,0	100	116865,3	100	10,5	100	142,9	100	968,4	100	in Betrieb
16:30		2,3	100	1,1	100	0,0	100	3,5	100	0,25	100	30,7	100	0,3	100	0,1	100	116476,6	100	10,3	100	143,1	100	969,2	100	in Betrieb
17:00		3,5	100	1,6	100	0,0	100	3,7	100	0,24	100	26,5	100	0,3	100	0,0	100	117053,0	100	10,4	100	143,1	100	975,8	100	in Betrieb
17:30		2,8	100	1,8	100	0,0	73	3,6	100	0,24	100	31,0	100	0,3	100	0,1	100	117324,5	100	10,5	100	143,2	100	968,2	100	in Betrieb
18:00		1,6	100	1,4	100	0,0	100	3,7	100	0,25	100	33,0	100	0,3	100	0,1	100	117582,4	100	10,4	100	143,2	100	975,2	100	in Betrieb
18:30		1,7	100	1,7	100	0,0	100	3,9	100	0,25	100	35,4	100	0,3	100	0,1	100	117898,3	100	10,3	100	143,6	100	979,4	100	in Betrieb
19:00		1,2	100	1,1	100	0,0	100	3,7	100	0,25	100	27,8	100	0,3	100	0,1	100	119819,2	100	10,7	100	143,7	100	963,6	100	in Betrieb
19:30		1,7	100	1,5	100	0,03	73	3,9	100	0,25	100	30,6	100	0,3	100	0,0	100	119061,1	100	10,5	100	143,5	100	967,6	100	in Betrieb
20:00		1,6	100	1,5	100	0,0	100	4,2	100	0,24	94	27,3	100	0,3	100	0,0	100	119787,4	100	10,6	100	143,4	100	966,2	100	in Betrieb
20:30		1,4	100	1,4	100	0,0	100	4,1	100	0,25	100	25,3	100	0,3	100	0,1	100	119204,5	100	10,5	100	143,5	100	971,0	100	in Betrieb
21:00		1,5	86	1,6	86	0,0	100	4,4	86	0,25	100	32,5	86	0,3	86	0,0	86	118938,0	100	10,5	86	143,6	100	971,2	100	in Betrieb
21:30		1,9	78	1,6	78	0,0	73	4,1	78	0,25	100	29,7	78	0,3	78	0,1	78	120231,1	100	10,8	78	143,5	100	962,8	100	in Betrieb
22:00		2,9	100	1,5	100	0,0	100	4,2	100	0,24	100	29,2	100	0,3	100	0,0	100	118970,8	100	10,8	100	143,1	100	958,2	100	in Betrieb
22:30		5,2	100	1,4	100	0,0	100	4,7	100	0,24	100	29,6	100	0,2	100	0,1	100	118403,0	100	10,6	100	143,1	100	962,5	100	in Betrieb
23:00		2,4	100	0,6	100	0,02	100	4,5	100	0,25	100	33,7	100	0,3	100	0,1	100	117800,2	100	10,4	100	143,6	100	978,6	100	in Betrieb
23:30		2,0	100	0,8	100	0,04	73	4,4	100	0,25	100	28,3	100	0,3	100	0,1	100	118532,0	100	10,6	100	143,1	100	971,4	100	in Betrieb
24:00		1,3	100	1,1	100	0,0	100	4,0	100	0,25	94	35,9	100	0,3	100	0,1	100	118247,6	100	10,4	100	143,5	100	974,9	100	in Betrieb

<b>MIN</b>	1,2	0,5	0	3,1	0,24	20,6	0,2	0	116360,7	10,2	142,7	944,1
<b>MAX</b>	5,5	1,9	1,44	4,7	0,28	39,2	0,3	0,6	123348,3	11,1	144,5	979,4
<b>Grenzwert 1/2 h</b>	200	60		100	30	400	20	60				
<b>Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)</b>	8,2/7,8	2,7/0,7	0,4	5,4/2,2	2,1/1,2	27,0/2,6	1,8/0,5	1,0/0,6				
<b>% Mittelwert 1/2 h &lt; Schwelle 97%</b>	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>Schwellenwert 97%</b>	50	10			10	200	10	30				