

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/01/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		1,2	100		1,7	100		5,3	100		3,5	100		0,24	100		29,1	100		0,2	100		0,0	100		115876,6	100		10,5	100		143,3	100		981,9	100		In marcia
01:00		1,2	100		1,3	100		5,24	100		3,5	100		0,25	100		37,3	100		0,2	100		0,0	100		115714,9	100		10,5	100		142,6	100		969,0	100		In marcia
01:30		1,2	100		1,9	100		5,55	73		3,5	100		0,24	100		33,0	100		0,2	100		0,0	100		114630,6	100		10,6	100		142,0	100		967,4	100		In marcia
02:00		1,2	100		1,4	100		3,09	100		3,8	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,0	100		113921,6	100		10,3	100		141,3	100		976,0	100		In marcia
02:30		1,2	100		1,4	100		3,89	100		3,6	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		115182,0	100		10,2	100		142,8	100		985,0	100		In marcia
03:00		1,2	100		1,8	100		3,98	100		4,0	100		0,24	100		28,3	100		0,2	100		0,1	100		116867,0	100		10,5	100		143,1	100		973,8	100		In marcia
03:30		1,2	100		1,3	100		2,18	73		4,0	100		0,24	100		23,3	100		0,2	100		0,0	100		117090,4	100		10,8	100		142,8	100		956,1	100		In marcia
04:00		1,2	100		1,2	100		1,1	100		4,1	100		0,24	94		21,5	100		0,2	100		0,0	100		116251,3	100		10,5	100		143,0	100		968,5	100		In marcia
04:30		1,2	100		1,3	100		0,44	100		4,1	100		0,24	100		22,9	100		0,2	100		0,0	100		115992,5	100		10,5	100		142,7	100		972,2	100		In marcia
05:00		1,3	100		1,7	100		0,37	100		4,2	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,1	100		115298,9	100		10,3	100		142,9	100		976,4	100		In marcia
05:30		1,2	100		1,0	100		0,19	73		4,3	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,1	100		115877,2	100		10,3	100		143,2	100		977,7	100		In marcia
06:00		1,2	100		1,5	100		0,9	100		4,3	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		117320,8	100		10,6	100		143,1	100		967,9	100		In marcia
06:30		1,2	100		1,5	100		1,13	100		4,1	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,1	100		117189,9	100		10,6	100		143,2	100		963,8	100		In marcia
07:00		1,2	100		1,6	100		0,76	100		4,1	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,0	100		116633,8	100		10,6	100		142,8	100		956,4	100		In marcia
07:30		1,2	100		1,4	100		0,43	73		4,2	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		116189,3	100		10,3	100		142,8	100		968,6	100		In marcia
08:00		1,2	100		1,6	100		0,55	100		4,2	100		0,25	95		39,1	100		0,3	100		0,1	100		117731,2	100		10,6	100		143,8	100		951,2	100		In marcia
08:30		1,2	100		2,0	100		0,63	100		4,7	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		119125,0	100		10,4	100		143,6	100		966,6	100		In marcia
09:00		1,2	86		0,9	86		0,37	100		5,7	86		0,25	100		26,7	86		0,3	86		0,0	86		119404,0	100		10,7	86		143,5	100		956,4	100		In marcia
09:30		1,2	78		1,6	78		0,55	73		4,6	78		0,25	100		38,2	78		0,3	78		0,1	78		119142,3	100		10,5	78		143,4	100		957,8	100		In marcia
10:00		1,2	100		1,4	100		0,26	100		4,3	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,1	100		118385,8	100		10,5	100		143,3	100		968,9	100		In marcia
10:30		1,4	100		1,1	100		0,44	100		4,7	100		0,24	100		23,9	100		0,2	100		0,0	100		118624,4	100		10,8	100		143,2	100		959,4	100		In marcia
11:00		1,7	100		1,0	100		0,23	100		4,6	100		0,24	100		23,0	100		0,2	100		0,0	100		117867,6	100		10,7	100		142,9	100		960,5	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,1	100		0,15	73		4,3	100		0,25	100		39,3	100		0,3	100		0,2	100		116215,0	100		10,2	100		143,5	100		974,1	100		In marcia
12:00		1,3	100		2,0	100		0,31	100		4,0	100		0,24	94		31,5	100		0,3	100		0,0	100		117466,1	100		10,5	100		143,2	100		969,4	100		In marcia
12:30		1,3	100		1,9	100		0,8	100		4,6	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,1	100		116894,6	100		10,4	100		143,3	100		968,5	100		In marcia
13:00		1,2	100		1,2	100		0,7	100		4,2	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,1	100		118768,2	100		10,4	100		143,7	100		961,1	100		In marcia
13:30		1,5	100		2,0	100		1,13	73		4,1	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		119560,6	100		10,4	100		143,8	100		968,3	100		In marcia
14:00		1,3	100		1,1	100		0,24	100		4,3	100		0,24	100		19,6	100		0,3	100		0,0	100		119658,4	100		10,7	100		143,5	100		958,9	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,4	100		0,26	100		3,9	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		119462,3	100		10,7	100		143,6	100		957,5	100		In marcia
15:00		1,3	100		1,3	100		0,86	100		3,9	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		117376,8	100		10,5	100		143,6	100		956,5	100		In marcia
15:30		1,5	100		2,0	100		1,04	73		4,9	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		117859,5	100		10,3	100		143,4	100		970,8	100		In marcia
16:00		1,2	100		1,2	100		0,81	100		3,8	100		0,24	94		28,2	100		0,3	100		0,0	100		118315,2	100		10,7	100		143,2	100		958,8	100		In marcia
16:30		1,2	100		1,5	100		0,98	100		4,0	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,1	100		117931,4	100		10,5	100		143,5	100		965,4	100		In marcia
17:00		1,5	100		1,8	100		0,75	100		4,6	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		117597,2	100		10,7	100		143,1	100		963,1	100		In marcia
17:30		1,2	100		1,6	100		0,34	73		4,1	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		117724,4	100		10,4	100		143,6	100		962,4	100		In marcia
18:00		1,3	100		1,7	100		0,09	100		4,7	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,0	100		117059,5	100		10,4	100		143,1	100		966,7	100		In marcia
18:30		1,2	100		1,0	100		0,11	100		3,8	100		0,26	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		117412,1	100		10,6	100		143,2	100		966,2	100		In marcia
19:00		1,8	100		1,7	100		0,12	100		4,0	100		0,25	100		20,9	100		0,3	100		0,0	100		116406,6	100		10,4	100		143,0	100		966,7	100		In marcia
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		20,8	96		0,2	100		0,0	100		115863,1	100		10,5	100		142,9	100		963,7	100		In marcia
20:00		1,7	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		24,9	100		0,3	100		0,0	100		115414,2	100		10,4	100		142,8	100		966,0	100		In marcia
20:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,1	100		0,2	100		0,0	100		116355,9	100		10,6	100		143,0	100		964,2	100		In marcia
21:00		2,0	84		1,1	84		0,02	100		4,2	84		0,25	100		34,2	84		0,3	84		0,0	84		115958,2	100		10,6	84		143,1	100		964,6	100		In marcia
21:30		1,4	79		1,2	79		0,0	73		4,5	79		0,25	100		29,8	79		0,3																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		1,7	100		5,3	100		3,5	100		0,24	100		29,1	100		0,2	100		0,0	100		115876,6	100	10,5	100		143,3	100		981,9	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,3	100		5,24	100		3,5	100		0,25	100		37,3	100		0,2	100		0,0	100		115714,9	100	10,5	100		142,6	100		969,0	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,9	100		5,55	73		3,5	100		0,24	100		33,0	100		0,2	100		0,0	100		114630,6	100	10,6	100		142,0	100		967,4	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,4	100		3,09	100		3,8	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,0	100		113921,6	100	10,3	100		141,3	100		976,0	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,4	100		3,89	100		3,6	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		115182,0	100	10,2	100		142,8	100		985,0	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,8	100		3,98	100		4,0	100		0,24	100		28,3	100		0,2	100		0,1	100		116867,0	100	10,5	100		143,1	100		973,8	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,3	100		2,18	73		4,0	100		0,24	100		23,3	100		0,2	100		0,0	100		117090,4	100	10,8	100		142,8	100		956,1	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,2	100		1,1	100		4,1	100		0,24	94		21,5	100		0,2	100		0,0	100		116251,3	100	10,5	100		143,0	100		968,5	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,3	100		0,44	100		4,1	100		0,24	100		22,9	100		0,2	100		0,0	100		115992,5	100	10,5	100		142,7	100		972,2	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,7	100		0,37	100		4,2	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,1	100		115298,9	100	10,3	100		142,9	100		976,4	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,0	100		0,19	73		4,3	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,1	100		115877,2	100	10,3	100		143,2	100		977,7	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,5	100		0,9	100		4,3	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		117320,8	100	10,6	100		143,1	100		967,9	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,5	100		1,13	100		4,1	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,1	100		117189,9	100	10,6	100		143,2	100		963,8	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,6	100		0,76	100		4,1	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,0	100		116633,8	100	10,6	100		142,8	100		956,4	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,4	100		0,43	73		4,2	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		116189,3	100	10,3	100		142,8	100		968,6	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,6	100		0,55	100		4,2	100		0,25	95		39,1	100		0,3	100		0,1	100		117731,2	100	10,6	100		143,8	100		951,2	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		2,0	100		0,63	100		4,7	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		119125,0	100	10,4	100		143,6	100		966,6	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		0,9	86		0,37	100		5,7	86		0,25	100		26,7	86		0,3	86		0,0	86		119404,0	100	10,7	86		143,5	100		956,4	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		1,6	78		0,55	73		4,6	78		0,25	100		38,2	78		0,3	78		0,1	78		119142,3	100	10,5	78		143,4	100		957,8	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,4	100		0,26	100		4,3	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,1	100		118385,8	100	10,5	100		143,3	100		968,9	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,1	100		0,44	100		4,7	100		0,24	100		23,9	100		0,2	100		0,0	100		118624,4	100	10,8	100		143,2	100		959,4	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,0	100		0,23	100		4,6	100		0,24	100		23,0	100		0,2	100		0,0	100		117867,6	100	10,7	100		142,9	100		960,5	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,1	100		0,15	73		4,3	100		0,25	100		39,3	100		0,3	100		0,2	100		116215,0	100	10,2	100		143,5	100		974,1	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		2,0	100		0,31	100		4,0	100		0,24	94		31,5	100		0,3	100		0,0	100		117466,1	100	10,5	100		143,2	100		969,4	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,9	100		0,8	100		4,6	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,1	100		116894,6	100	10,4	100		143,3	100		968,5	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,2	100		0,7	100		4,2	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,1	100		118768,2	100	10,4	100		143,7	100		961,1	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		2,0	100		1,13	73		4,1	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		119560,6	100	10,4	100		143,8	100		968,3	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,1	100		0,24	100		4,3	100		0,24	100		19,6	100		0,3	100		0,0	100		119658,4	100	10,7	100		143,5	100		958,9	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,4	100		0,26	100		3,9	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		119462,3	100	10,7	100		143,6	100		957,5	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,3	100		0,86	100		3,9	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		117376,8	100	10,5	100		143,6	100		956,5	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		2,0	100		1,04	73		4,9	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		117859,5	100	10,3	100		143,4	100		970,8	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,2	100		0,81	100		3,8	100		0,24	94		28,2	100		0,3	100		0,0	100		118315,2	100	10,7	100		143,2	100		958,8	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,5	100		0,98	100		4,0	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,1	100		117931,4	100	10,5	100		143,5	100		965,4	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,8	100		0,75	100		4,6	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		117597,2	100	10,7	100		143,1	100		963,1	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,6	100		0,34	73		4,1	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		117724,4	100	10,4	100		143,6	100		962,4	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,7	100		0,09	100		4,7	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,0	100		117059,5	100	10,4	100		143,1	100		966,7	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,0	100		0,11	100		3,8	100		0,26	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		117412,1	100	10,6	100		143,2	100		966,2	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		1,7	100		0,12	100		4,0	100		0,25	100		20,9	100		0,3	100		0,0	100		116406,6	100	10,4	100		143,0	100		966,7	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		20,8	96		0,2	100		0,0	100		115863,1	100	10,5	100		142,9	100		963,7	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		24,9	100		0,3	100		0,0	100		115414,2	100	10,4	100		142,8	100		966,0	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,1	100		0,2	100		0,0	100		116355,9	100	10,6	100		143,0	100		964,2	100		in Betrieb
21:00		2,0	84		1,1	84		0,02	100		4,2	84		0,25	100		34,2	84		0,3	84		0,0	84		115958,2	100	10,6	84		143,1	100		964,6	100		in Betrieb
21:30		1,4	79		1,2	79		0,0	73		4,5	79		0,25	100		29,8	79		0,3	79		0,3	79		115936,2	100	10,4	79		142,9	100		966,7	100		in Betrieb
22																																					