

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/01/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato										
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %			Val.	ID %								
00:30		2,8	100		1,8	100		0,89	100		3,3	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		120089,2	100		10,8	100		143,4	100		958,5	100		In marcia
01:00		3,9	100		1,8	100		0,76	100		3,9	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		119042,1	100		10,6	100		143,3	100		965,8	100		In marcia
01:30		2,4	100		1,3	100		0,18	73		4,1	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		119532,1	100		10,7	100		143,3	100		963,5	100		In marcia
02:00		1,8	100		1,2	100		0,69	100		3,6	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,3	100		120113,0	100		10,6	100		143,4	100		964,7	100		In marcia
02:30		3,2	100		1,4	100		0,8	100		3,4	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,4	100		118977,6	100		10,5	100		143,3	100		966,5	100		In marcia
03:00		3,6	100		1,3	100		0,38	100		3,6	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		119171,6	100		10,7	100		143,2	100		959,7	100		In marcia
03:30		2,6	100		1,2	100		0,32	73		3,5	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		118720,6	100		10,5	100		143,2	100		963,4	100		In marcia
04:00		2,4	100		1,9	100		0,83	100		3,2	100		0,25	95		33,3	100		0,3	100		0,3	100		119247,8	100		10,6	100		152,4	100		961,9	100		In marcia
04:30		1,8	100		1,4	100		1,3	100		3,2	100		0,28	100		37,5	100		0,3	100		3,4	100		119410,8	100		10,6	100		192,4	100		958,0	100		In marcia
05:00		1,4	100		1,5	100		1,26	100		3,2	100		0,29	100		33,5	100		0,3	100		3,8	100		120078,9	100		10,6	100		207,0	100		959,4	100		In marcia
05:30		1,2	100		1,6	100		1,72	73		3,4	100		0,29	100		27,3	100		0,3	100		2,7	100		121102,1	100		10,8	100		210,5	100		959,7	100		In marcia
06:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,29	100		32,0	100		0,3	100		2,1	100		120538,9	100		10,9	100		209,3	100		953,4	100		In marcia
06:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		35,4	100		0,3	100		0,6	100		119672,4	100		10,7	100		166,7	100		957,8	100		In marcia
07:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		42,4	100		0,3	100		0,6	100		119496,3	100		10,2	100		144,4	100		964,7	100		In marcia
07:30		1,3	100		1,5	100		0,07	73		3,3	100		0,24	100		17,8	100		0,3	100		0,4	100		121430,6	100		10,7	100		143,8	100		959,5	100		In marcia
08:00		2,0	100		1,7	100		1,02	100		3,2	100		0,24	94		17,5	100		0,3	100		0,3	100		121240,9	100		10,8	100		143,5	100		952,6	100		In marcia
08:30		1,5	100		0,9	100		0,62	100		3,1	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,3	100		120599,8	100		10,8	100		143,7	100		955,0	100		In marcia
09:00		1,8	86		1,2	86		1,66	100		3,3	86		0,25	100		31,3	86		0,3	86		0,3	86		119890,4	100		10,6	86		143,7	100		960,5	100		In marcia
09:30		3,5	78		0,9	78		0,68	73		4,1	78		0,25	100		27,9	78		0,3	78		0,3	78		119910,0	100		10,7	78		143,4	100		960,4	100		In marcia
10:00		4,1	100		1,2	100		0,74	100		4,6	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		119234,1	100		10,5	100		143,5	100		958,1	100		In marcia
10:30		5,1	100		1,3	100		0,54	100		4,0	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		120145,2	100		10,6	100		143,5	100		965,4	100		In marcia
11:00		3,6	100		0,8	100		0,44	100		4,0	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,3	100		119800,6	100		10,7	100		143,9	100		957,3	100		In marcia
11:30		3,7	100		0,9	100		0,55	73		4,1	100		0,25	100		22,6	100		0,3	100		0,3	100		119747,0	100		10,6	100		143,5	100		962,7	100		In marcia
12:00		2,6	100		0,8	100		0,24	100		4,1	100		0,24	94		26,8	100		0,3	100		0,4	100		119851,5	100		10,4	100		143,7	100		969,5	100		In marcia
12:30		4,4	100		2,0	100		0,5	100		3,8	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		120320,5	100		10,8	100		143,5	100		961,1	100		In marcia
13:00		2,7	100		0,9	100		0,07	100		3,7	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		120688,7	100		10,7	100		143,4	100		964,4	100		In marcia
13:30		5,1	100		1,8	100		0,28	73		4,4	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,2	100		118915,5	100		10,5	100		143,6	100		963,7	100		In marcia
14:00		4,5	100		1,0	100		0,01	100		4,3	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		119019,5	100		10,7	100		143,2	100		961,8	100		In marcia
14:30		3,3	100		1,2	100		0,2	100		4,3	100		0,25	100		35,6	100		0,3	100		0,3	100		118317,5	100		10,4	100		143,6	100		966,5	100		In marcia
15:00		3,3	100		0,7	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		119364,0	100		10,7	100		143,4	100		962,5	100		In marcia
15:30		4,9	100		1,2	100		0,1	73		4,4	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		119204,3	100		10,6	100		143,3	100		965,3	100		In marcia
16:00		2,5	100		1,3	100		0,18	100		4,3	100		0,24	94		30,9	100		0,3	100		0,2	100		118642,1	100		10,8	100		143,3	100		957,0	100		In marcia
16:30		4,3	100		1,7	100		0,25	100		4,3	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,4	100		118564,3	100		10,4	100		143,4	100		971,3	100		In marcia
17:00		2,2	100		0,6	100		0,14	100		4,5	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		118519,2	100		10,9	100		143,4	100		956,2	100		In marcia
17:30		2,0	100		0,8	100		0,37	73		4,1	100		0,25	100		40,4	100		0,3	100		0,5	100		119886,3	100		10,5	100		144,0	100		956,8	100		In marcia
18:00		6,8	100		1,5	100		0,77	100		4,8	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		120125,8	100		10,6	100		143,9	100		962,8	100		In marcia
18:30		1,9	100		0,6	100		0,59	100		3,9	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		121140,3	100		10,8	100		143,6	100		948,9	100		In marcia
19:00		5,6	100		1,1	100		0,72	100		4,8	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		120789,6	100		10,6	100		143,7	100		957,1	100		In marcia
19:30		3,2	100		0,8	100		0,33	73		4,4	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,3	100		120111,9	100		10,8	100		143,6	100		952,2	100		In marcia
20:00		2,0	100		0,8	100		0,36	100		3,9	100		0,24	94		24,0	100		0,3	100		0,2	100		120119,0	100		10,7	100		143,3	100		956,6	100		In marcia
20:30		2,0	100		1,4	100		0,76	100		3,9	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		119551,4	100		10,8	100		143,7	100		954,9	100		In marcia
21:00		4,5	86		2,3	86		1,3	100		4,0	86		0,24	100		33,2	86		0,3	86		0,3	86		119448,9	100		10,7	86		143,1	100		962,1	100		In marcia
21:30		3,2	78		1,4	78		0,56	73		3,4	78		0,24																								

MVA Bozen

Datum: 26/01/2020

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage						
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand		
00:30		2,8	100		1,8	100		0,89	100		3,3	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		10,8	100		143,4	100		958,5	100	in Betrieb
01:00		3,9	100		1,8	100		0,76	100		3,9	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		10,6	100		143,3	100		965,8	100	in Betrieb
01:30		2,4	100		1,3	100		0,18	73		4,1	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		10,7	100		143,3	100		963,5	100	in Betrieb
02:00		1,8	100		1,2	100		0,69	100		3,6	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		10,6	100		143,4	100		964,7	100	in Betrieb
02:30		3,2	100		1,4	100		0,8	100		3,4	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		10,5	100		143,3	100		966,5	100	in Betrieb
03:00		3,6	100		1,3	100		0,38	100		3,6	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		10,7	100		143,2	100		959,7	100	in Betrieb
03:30		2,6	100		1,2	100		0,32	73		3,5	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		10,5	100		143,2	100		963,4	100	in Betrieb
04:00		2,4	100		1,9	100		0,83	100		3,2	100		0,25	95		33,3	100		0,3	100		10,6	100		152,4	100		961,9	100	in Betrieb
04:30		1,8	100		1,4	100		1,3	100		3,2	100		0,28	100		37,5	100		0,3	100		10,6	100		192,4	100		958,0	100	in Betrieb
05:00		1,4	100		1,5	100		1,26	100		3,2	100		0,29	100		33,5	100		0,3	100		10,6	100		207,0	100		959,4	100	in Betrieb
05:30		1,2	100		1,6	100		1,72	73		3,4	100		0,29	100		27,3	100		0,3	100		10,8	100		210,5	100		959,7	100	in Betrieb
06:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,29	100		32,0	100		2,1	100		120538,9	100		209,3	100		953,4	100	in Betrieb
06:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		35,4	100		0,3	100		10,7	100		166,7	100		957,8	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		42,4	100		0,3	100		10,2	100		144,4	100		964,7	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,5	100		0,07	73		3,3	100		0,24	100		17,8	100		0,3	100		10,7	100		143,8	100		959,5	100	in Betrieb
08:00		2,0	100		1,7	100		1,02	100		3,2	100		0,24	94		17,5	100		0,3	100		10,8	100		143,5	100		952,6	100	in Betrieb
08:30		1,5	100		0,9	100		0,62	100		3,1	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		10,8	100		143,7	100		955,0	100	in Betrieb
09:00		1,8	86		1,2	86		1,66	100		3,3	86		0,25	100		31,3	86		0,3	86		10,6	86		143,7	100		960,5	100	in Betrieb
09:30		3,5	78		0,9	78		0,68	73		4,1	78		0,25	100		27,9	78		0,3	78		10,7	78		143,4	100		960,4	100	in Betrieb
10:00		4,1	100		1,2	100		0,74	100		4,6	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		10,5	100		143,5	100		958,1	100	in Betrieb
10:30		5,1	100		1,3	100		0,54	100		4,0	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		10,6	100		143,5	100		965,4	100	in Betrieb
11:00		3,6	100		0,8	100		0,44	100		4,0	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		10,7	100		143,9	100		957,3	100	in Betrieb
11:30		3,7	100		0,9	100		0,55	73		4,1	100		0,25	100		22,6	100		0,3	100		10,6	100		143,5	100		962,7	100	in Betrieb
12:00		2,6	100		0,8	100		0,24	100		4,1	100		0,24	94		26,8	100		0,3	100		10,4	100		143,7	100		969,5	100	in Betrieb
12:30		4,4	100		2,0	100		0,5	100		3,8	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		10,8	100		143,5	100		961,1	100	in Betrieb
13:00		2,7	100		0,9	100		0,07	100		3,7	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		10,7	100		143,4	100		964,4	100	in Betrieb
13:30		5,1	100		1,8	100		0,28	73		4,4	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		10,5	100		143,6	100		963,7	100	in Betrieb
14:00		4,5	100		1,0	100		0,01	100		4,3	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		10,7	100		143,2	100		961,8	100	in Betrieb
14:30		3,3	100		1,2	100		0,2	100		4,3	100		0,25	100		35,6	100		0,3	100		10,4	100		143,6	100		966,5	100	in Betrieb
15:00		3,3	100		0,7	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		10,7	100		143,4	100		962,5	100	in Betrieb
15:30		4,9	100		1,2	100		0,1	73		4,4	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		10,6	100		143,3	100		965,3	100	in Betrieb
16:00		2,5	100		1,3	100		0,18	100		4,3	100		0,24	94		30,9	100		0,3	100		10,8	100		143,3	100		957,0	100	in Betrieb
16:30		4,3	100		1,7	100		0,25	100		4,3	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		10,4	100		143,4	100		971,3	100	in Betrieb
17:00		2,2	100		0,6	100		0,14	100		4,5	100		0,25	100		31,0	100		0,2	100		10,9	100		143,4	100		956,2	100	in Betrieb
17:30		2,0	100		0,8	100		0,37	73		4,1	100		0,25	100		40,4	100		0,3	100		10,5	100		144,0	100		956,8	100	in Betrieb
18:00		6,8	100		1,5	100		0,77	100		4,8	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		10,6	100		143,9	100		962,8	100	in Betrieb
18:30		1,9	100		0,6	100		0,59	100		3,9	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		10,8	100		143,6	100		948,9	100	in Betrieb
19:00		5,6	100		1,1	100		0,72	100		4,8	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		10,6	100		143,7	100		957,1	100	in Betrieb
19:30		3,2	100		0,8	100		0,33	73		4,4	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		10,8	100		143,6	100		952,2	100	in Betrieb
20:00		2,0	100		0,8	100		0,36	100		3,9	100		0,24	94		24,0	100		0,3	100		10,7	100		143,3	100		956,6	100	in Betrieb
20:30		2,0	100		1,4	100		0,76	100		3,9	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		10,8	100		143,7	100		954,9	100	in Betrieb
21:00		4,5	86		2,3	86		1,3	100		4,0	86		0,24	100		33,2	86		0,3	86		10,7	86		143,1	100		962,1	100	in Betrieb
21:30		3,2	78		1,4	78		0,56	73		3,4	78		0,24	100		36,5	78		0,2	78		11,0	78		143,2	100		958,0	100	in Betrieb
22:00		2,7	100		1,5	100		0,36	100		4,9	100		0,24	100		38,9	100		0,3	100		10,5	100		143,5	100		962,0	100	in Betrieb
22:30		1,9	100		1,1	100		0,37	100		3,8	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		10,6	100		143,1	100		961,9	100	in Betrieb
23:00		1,7	100		1,0	100		0,12	100		3,6	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		10,8	100		143,4	100		951,1	100	in Betrieb
23:30		4,0	100		1,2	100		0,19	73		3,8	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		10,4	100		143,5	100		967,0	100	in Betrieb
24:00		4,5	100		1,2	100		0,12	100		3,4	100		0,24	95		22,3	100		0,2	100		10,8	100		142,8	100		961,5	100	in Betrieb
MIN		1,2			0,6			0			2,9			0,24			17,5			0,2			10,2			142,8			948,9		
MAX		6,8			2,3			1,72			4,9			0,29			42,4			0,3			11			210,5			971,3		
Grenzwert 1/2 h		200			60						100			30			400			20			60								
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8			2,7/0,7			0,4			5,4/2,2			2,1/1,2			27,0/2,6			1,8/0,5			1,0/0,6								
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00			100,00																										