

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/01/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,4	100		1,2	100		0,17	100		3,4	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		118470,5	100	10,6	100	143,2	100	963,3	100	In marcia
01:00		2,6	100		1,0	100		0,14	100		3,1	100		0,24	100		24,7	100		0,2	100		0,0	100		118550,1	100	10,6	100	143,0	100	968,8	100	In marcia
01:30		2,9	100		1,2	100		0,19	73		3,1	100		0,24	100		38,6	100		0,3	100		0,1	100		118598,5	100	10,6	100	143,4	100	961,4	100	In marcia
02:00		4,2	100		2,3	100		0,38	100		3,2	100		0,24	100		35,5	100		0,3	100		0,0	100		118200,8	100	10,6	100	143,0	100	965,8	100	In marcia
02:30		3,6	100		1,7	100		0,11	100		3,1	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		118627,3	100	10,7	100	143,2	100	963,6	100	In marcia
03:00		3,1	100		1,1	100		0,15	100		3,2	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,0	100		118477,0	100	10,5	100	143,2	100	969,9	100	In marcia
03:30		3,1	100		1,4	100		0,22	73		3,1	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		117999,0	100	10,6	100	143,4	100	971,2	100	In marcia
04:00		2,4	100		0,7	100		0,18	100		3,1	100		0,24	95		31,2	100		0,3	100		0,0	100		118505,3	100	10,5	100	143,2	100	969,6	100	In marcia
04:30		5,9	100		1,4	100		0,53	100		3,1	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,0	100		118246,3	100	10,5	100	143,0	100	968,2	100	In marcia
05:00		4,8	100		1,3	100		0,27	100		3,6	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		118431,4	100	10,4	100	143,4	100	972,5	100	In marcia
05:30		2,8	100		0,8	100		0,22	73		3,6	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		118734,2	100	10,6	100	143,0	100	961,4	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,0	100		0,21	100		3,1	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		119002,0	100	10,6	100	143,1	100	961,7	100	In marcia
06:30		4,4	100		2,0	100		0,41	100		3,5	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		118813,7	100	10,6	100	143,2	100	962,6	100	In marcia
07:00		3,2	100		1,2	100		0,31	100		3,0	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,1	100		119015,1	100	10,6	100	143,1	100	962,9	100	In marcia
07:30		3,3	100		1,4	100		0,28	73		3,3	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		119751,6	100	10,4	100	143,3	100	968,9	100	In marcia
08:00		4,6	100		1,5	100		0,2	100		3,5	100		0,24	94		23,7	100		0,2	100		0,0	100		119990,8	100	10,8	100	143,3	100	960,0	100	In marcia
08:30		5,2	100		1,4	100		0,18	100		3,6	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		119394,9	100	10,6	100	143,5	100	967,0	100	In marcia
09:00		4,1	85		0,8	85		0,15	100		4,5	85		0,25	100		27,3	85		0,3	85		0,0	85		120860,5	100	10,7	85	143,5	100	963,3	100	In marcia
09:30		4,6	78		3,0	78		0,31	73		3,9	78		0,25	100		36,4	78		0,3	78		0,2	78		120705,5	100	11,0	78	143,3	100	962,8	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,6	100		0,17	100		4,0	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		119685,3	100	10,6	100	143,3	100	967,1	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,2	100		0,2	100		3,7	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		119944,1	100	10,6	100	143,5	100	967,5	100	In marcia
11:00		2,9	100		1,5	100		0,18	100		3,9	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		120307,8	100	10,8	100	143,5	100	960,4	100	In marcia
11:30		1,5	100		2,3	100		0,43	73		4,1	100		0,25	100		37,3	100		0,3	100		0,1	100		119902,8	100	11,2	100	143,7	100	949,2	100	In marcia
12:00		4,2	100		1,7	100		0,11	100		4,8	100		0,24	94		28,6	100		0,2	100		0,2	100		120041,2	100	10,9	100	143,1	100	956,5	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,9	100		0,04	100		4,8	100		0,24	100		29,0	100		0,2	100		0,1	100		118077,6	100	10,6	100	142,9	100	965,8	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,0	100		0,25	100		3,8	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,1	100		119017,7	100	10,5	100	143,7	100	972,0	100	In marcia
13:30		2,1	100		2,4	100		0,62	73		4,1	100		0,24	100		27,0	100		0,2	100		0,1	100		119431,4	100	10,7	100	143,3	100	965,0	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,4	100		0,28	100		4,0	100		0,24	100		25,0	100		0,2	100		0,2	100		119459,3	100	10,9	100	143,2	100	961,2	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,7	100		0,58	100		4,8	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,2	100		119777,8	100	10,6	100	143,6	100	971,7	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,1	100		0,55	100		5,0	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		119907,4	100	10,3	100	143,7	100	976,9	100	In marcia
15:30		1,9	100		1,2	100		0,45	73		4,6	100		0,25	100		25,6	100		0,2	100		0,1	100		121121,7	100	10,7	100	143,7	100	964,8	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,1	100		0,27	100		5,2	100		0,24	94		28,0	100		0,3	100		0,2	100		119701,9	100	10,8	100	143,5	100	956,6	100	In marcia
16:30		2,7	100		2,1	100		0,25	100		4,1	100		0,24	100		27,4	100		0,2	100		0,1	100		119369,9	100	10,8	100	143,5	100	961,3	100	In marcia
17:00		2,0	100		1,3	100		0,2	100		4,6	100		0,24	100		31,3	100		0,2	100		0,1	100		118539,1	100	10,7	100	143,3	100	961,6	100	In marcia
17:30		2,1	100		1,2	100		0,2	73		4,2	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		118454,7	100	10,7	100	143,5	100	971,3	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,4	100		0,6	100		3,7	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		117723,0	100	10,7	100	143,1	100	965,1	100	In marcia
18:30		1,8	100		2,1	100		1,37	100		4,5	100		0,25	100		41,5	100		0,3	100		0,2	100		120393,1	100	10,4	100	144,1	100	972,8	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,5	100		1,09	100		3,8	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		120487,9	100	10,9	100	143,7	100	963,1	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,6	100		1,2	73		4,1	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,2	100		119109,5	100	10,7	100	143,4	100	961,9	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,0	100		0,55	100		4,7	100		0,24	94		25,8	100		0,3	100		0,3	100		119058,0	100	10,7	100	143,7	100	962,6	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,3	100		0,93	100		3,9	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		118973,5	100	10,4	100	143,8	100	967,0	100	In marcia
21:00		1,6	85		1,6	85		1,13	100		3,7	85		0,24	100		28,1	85		0,3	85		0,2	85		118533,9	100	10,7	85	143,4	100	960,0	100	In marcia
21:30		2,4	78		1,4	78		0,74	73		4,2	78		0,24	100		35,0	78		0,3	78		0,0	78		118270,9	100	10,5	78	143,7	100	965,0	100	In marcia
22:00		2,5	100		1,7	100		0,84	100		4,4	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		118985,1	100	10,4	100	143,8	100	965,4	100	In marcia
22:30		2,6	100		1,8	100		0,84	100		4,2	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		121257,9	100	10,7	100	144,9	100	959,2	100	In marcia
23:00	</																																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,4	100		1,2	100		0,17	100		3,4	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		118470,5	100		10,6	100		143,2	100		963,3	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		1,0	100		0,14	100		3,1	100		0,24	100		24,7	100		0,2	100		0,0	100		118550,1	100		10,6	100		143,0	100		968,8	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		1,2	100		0,19	73		3,1	100		0,24	100		38,6	100		0,3	100		0,1	100		118598,5	100		10,6	100		143,4	100		961,4	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		2,3	100		0,38	100		3,2	100		0,24	100		35,5	100		0,3	100		0,0	100		118200,8	100		10,6	100		143,0	100		965,8	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		1,7	100		0,11	100		3,1	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		118627,3	100		10,7	100		143,2	100		963,6	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		1,1	100		0,15	100		3,2	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,0	100		118477,0	100		10,5	100		143,2	100		969,9	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		1,4	100		0,22	73		3,1	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		117999,0	100		10,6	100		143,4	100		971,2	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		0,7	100		0,18	100		3,1	100		0,24	95		31,2	100		0,3	100		0,0	100		118505,3	100		10,5	100		143,2	100		969,6	100		in Betrieb
04:30		5,9	100		1,4	100		0,53	100		3,1	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,0	100		118246,3	100		10,5	100		143,0	100		968,2	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		1,3	100		0,27	100		3,6	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		118431,4	100		10,4	100		143,4	100		972,5	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		0,8	100		0,22	73		3,6	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		118734,2	100		10,6	100		143,0	100		961,4	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,0	100		0,21	100		3,1	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		119002,0	100		10,6	100		143,1	100		961,7	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		2,0	100		0,41	100		3,5	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		118813,7	100		10,6	100		143,2	100		962,6	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		1,2	100		0,31	100		3,0	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,1	100		119015,1	100		10,6	100		143,1	100		962,9	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		1,4	100		0,28	73		3,3	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		119751,6	100		10,4	100		143,3	100		968,9	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		1,5	100		0,2	100		3,5	100		0,24	94		23,7	100		0,2	100		0,0	100		119990,8	100		10,8	100		143,3	100		960,0	100		in Betrieb
08:30		5,2	100		1,4	100		0,18	100		3,6	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		119394,9	100		10,6	100		143,5	100		967,0	100		in Betrieb
09:00		4,1	85		0,8	85		0,15	100		4,5	85		0,25	100		27,3	85		0,3	85		0,0	85		120860,5	100		10,7	85		143,5	100		963,3	100		in Betrieb
09:30		4,6	78		3,0	78		0,31	73		3,9	78		0,25	100		36,4	78		0,3	78		0,2	78		120705,5	100		11,0	78		143,3	100		962,8	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,6	100		0,17	100		4,0	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		119685,3	100		10,6	100		143,3	100		967,1	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,2	100		0,2	100		3,7	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		119944,1	100		10,6	100		143,5	100		967,5	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,5	100		0,18	100		3,9	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		120307,8	100		10,8	100		143,5	100		960,4	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		2,3	100		0,43	73		4,1	100		0,25	100		37,3	100		0,3	100		0,1	100		119902,8	100		11,2	100		143,7	100		949,2	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		1,7	100		0,11	100		4,8	100		0,24	94		28,6	100		0,2	100		0,2	100		120041,2	100		10,9	100		143,1	100		956,5	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,9	100		0,04	100		4,8	100		0,24	100		29,0	100		0,2	100		0,1	100		118077,6	100		10,6	100		142,9	100		965,8	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,0	100		0,25	100		3,8	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,1	100		119017,7	100		10,5	100		143,7	100		972,0	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		2,4	100		0,62	73		4,1	100		0,24	100		27,0	100		0,2	100		0,1	100		119431,4	100		10,7	100		143,3	100		965,0	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,4	100		0,28	100		4,0	100		0,24	100		25,0	100		0,2	100		0,2	100		119459,3	100		10,9	100		143,2	100		961,2	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,7	100		0,58	100		4,8	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,2	100		119777,8	100		10,6	100		143,6	100		971,7	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,1	100		0,55	100		5,0	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		119907,4	100		10,3	100		143,7	100		976,9	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		1,2	100		0,45	73		4,6	100		0,25	100		25,6	100		0,2	100		0,1	100		121121,7	100		10,7	100		143,7	100		964,8	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,1	100		0,27	100		5,2	100		0,24	94		28,0	100		0,3	100		0,2	100		119701,9	100		10,8	100		143,5	100		956,6	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		2,1	100		0,25	100		4,1	100		0,24	100		27,4	100		0,2	100		0,1	100		119369,9	100		10,8	100		143,5	100		961,3	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,3	100		0,2	100		4,6	100		0,24	100		31,3	100		0,2	100		0,1	100		118539,1	100		10,7	100		143,3	100		961,6	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,2	100		0,2	73		4,2	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		118454,7	100		10,7	100		143,5	100		971,3	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,4	100		0,6	100		3,7	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		117723,0	100		10,7	100		143,1	100		965,1	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		2,1	100		1,37	100		4,5	100		0,25	100		41,5	100		0,3	100		0,2	100		120393,1	100		10,4	100		144,1	100		972,8	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,5	100		1,09	100		3,8	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		120487,9	100		10,9	100		143,7	100		963,1	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,6	100		1,2	73		4,1	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,2	100		119109,5	100		10,7	100		143,4	100		961,9	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,0	100		0,55	100		4,7	100		0,24	94		25,8	100		0,3	100		0,3	100		119058,0	100		10,7	100		143,7	100		962,6	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,3	100		0,93	100		3,9	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		118973,5	100		10,4	100		143,8	100		967,0	100		in Betrieb
21:00		1,6	85		1,6	85		1,13	100		3,7	85		0,24	100		28,1	85		0,3	85		0,2	85		118533,9	100		10,7	85		143,4	100		960,0	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		1,4	78		0,74	73		4,2	78		0,24	100		35,0	7																				