

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/02/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,4	100		1,9	100		0,33	100		6,7	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,1	100		116967,3	100		10,5	100		143,0	100		967,7	100		In marcia
01:00		2,4	100		1,6	100		0,33	100		5,5	100		0,25	100		39,7	100		0,3	100		0,1	100		117844,8	100		10,7	100		143,4	100		962,7	100		In marcia
01:30		1,7	100		1,8	100		0,48	73		4,9	100		0,25	100		45,5	100		0,3	100		0,1	100		119708,5	100		10,6	100		144,2	100		960,0	100		In marcia
02:00		1,8	100		1,8	100		0,47	100		4,6	100		0,25	100		36,8	100		0,3	100		0,1	100		121019,2	100		10,9	100		144,3	100		957,4	100		In marcia
02:30		2,1	100		1,8	100		0,27	100		4,2	100		0,25	100		19,9	100		0,2	100		0,0	100		120992,4	100		10,8	100		144,1	100		963,9	100		In marcia
03:00		1,9	100		1,4	100		0,25	100		4,0	100		0,24	100		14,8	100		0,2	100		0,0	100		118746,2	100		11,1	100		143,5	100		957,5	100		In marcia
03:30		1,3	100		1,0	100		0,07	73		4,1	100		0,24	100		24,7	100		0,2	100		0,0	100		119430,1	100		10,9	100		143,7	100		957,6	100		In marcia
04:00		1,3	100		1,6	100		0,45	100		4,8	100		0,24	94		37,3	100		0,3	100		0,1	100		119680,2	100		10,8	100		144,1	100		961,8	100		In marcia
04:30		1,8	100		2,0	100		0,41	100		4,6	100		0,24	100		16,9	100		0,2	100		0,0	100		119745,9	100		11,0	100		143,2	100		961,6	100		In marcia
05:00		1,2	100		0,9	100		0,45	100		4,9	100		0,24	100		26,1	100		0,2	100		0,0	100		119175,9	100		10,9	100		143,6	100		962,4	100		In marcia
05:30		1,3	100		1,5	100		0,73	73		4,6	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,0	100		119572,4	100		10,6	100		144,2	100		968,3	100		In marcia
06:00		1,6	100		1,6	100		0,24	100		4,3	100		0,25	100		25,1	100		0,2	100		0,2	100		119254,8	100		11,0	100		143,7	100		952,6	100		In marcia
06:30		1,4	100		1,1	100		0,34	100		4,4	100		0,25	100		41,0	100		0,3	100		0,1	100		118831,6	100		10,7	100		144,2	100		962,0	100		In marcia
07:00		1,3	100		1,3	100		0,48	100		4,7	100		0,25	100		40,7	100		0,3	100		0,1	100		119207,3	100		10,8	100		144,0	100		955,5	100		In marcia
07:30		2,2	100		1,7	100		0,34	73		4,7	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		119718,3	100		10,7	100		143,9	100		960,2	100		In marcia
08:00		2,5	100		1,2	100		0,18	100		4,5	100		0,25	94		22,6	100		0,3	100		0,0	100		119611,9	100		10,8	100		143,8	100		958,3	100		In marcia
08:30		3,7	100		1,4	100		0,11	100		5,5	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		119844,8	100		10,7	100		144,1	100		961,1	100		In marcia
09:00		2,2	86		1,3	86		0,14	100		5,0	86		0,25	100		25,3	86		0,2	86		0,0	86		119679,5	100		10,8	86		144,0	100		962,7	100		In marcia
09:30		3,2	78		1,7	78		0,17	73		4,6	78		0,25	100		33,1	78		0,3	78		0,4	78		119880,4	100		10,8	78		143,8	100		956,2	100		In marcia
10:00		2,2	100		1,3	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		52,1	100		0,2	100		0,3	100		118540,6	100		10,8	100		143,6	100		962,9	100		In marcia
10:30		1,7	100		1,5	100		0,36	100		3,8	100		0,25	100		90,9	100		0,3	100		0,5	100		118701,0	100		10,5	100		144,2	100		964,4	100		In marcia
11:00		2,6	100		2,2	100		0,48	100		3,8	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		119469,3	100		10,7	100		144,2	100		956,0	100		In marcia
11:30		1,8	100		1,5	100		0,22	73		3,6	100		0,24	100		10,0	100		0,3	100		0,4	100		119824,1	100		10,6	100		143,9	100		960,6	100		In marcia
12:00		1,5	100		1,6	100		0,28	100		3,8	100		0,25	95		26,9	100		0,3	100		0,3	100		119967,1	100		10,8	100		144,2	100		958,2	100		In marcia
12:30		2,1	100		1,2	100		0,31	100		3,7	100		0,25	100		20,7	100		0,2	100		0,3	100		119501,1	100		10,9	100		143,8	100		952,1	100		In marcia
13:00		1,9	100		1,1	100		0,22	100		3,6	100		0,25	100		16,5	100		0,3	100		0,4	100		119893,9	100		10,8	100		144,1	100		957,8	100		In marcia
13:30		6,1	100		1,5	100		0,19	73		4,0	100		0,25	100		13,8	100		0,2	100		0,4	100		118426,2	100		10,8	100		143,3	100		960,9	100		In marcia
14:00		2,1	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		16,2	100		0,2	100		0,4	100		117819,5	100		10,9	100		143,2	100		958,8	100		In marcia
14:30		2,2	100		1,2	100		0,06	100		3,6	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,4	100		116911,5	100		10,7	100		143,5	100		964,9	100		In marcia
15:00		2,5	100		2,1	100		0,16	100		3,5	100		0,25	100		42,6	100		0,2	100		0,4	100		116457,9	100		10,8	100		143,0	100		958,6	100		In marcia
15:30		1,4	100		1,5	100		0,03	73		3,1	100		0,25	100		38,5	100		0,2	100		0,3	100		116709,4	100		10,7	100		143,1	100		961,3	100		In marcia
16:00		3,5	100		2,0	100		0,21	100		4,1	100		0,25	95		36,8	100		0,3	100		0,5	100		115827,8	100		10,5	100		143,0	100		963,2	100		In marcia
16:30		2,1	100		0,9	100		0,08	100		4,0	100		0,25	100		35,1	100		0,2	100		0,5	100		116659,3	100		11,0	100		143,1	100		947,0	100		In marcia
17:00		1,3	100		1,2	100		0,22	100		3,5	100		0,25	100		44,2	100		0,3	100		0,4	100		117879,3	100		10,5	100		143,9	100		965,7	100		In marcia
17:30		3,7	100		2,4	100		0,26	73		3,6	100		0,25	100		28,6	100		0,2	100		0,3	100		119039,5	100		10,8	100		143,6	100		958,8	100		In marcia
18:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,5	100		120073,2	100		10,9	100		143,9	100		954,0	100		In marcia
18:30		2,1	100		1,1	100		0,02	100		3,3	100		0,26	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		119353,5	100		10,6	100		144,0	100		961,2	100		In marcia
19:00		2,5	100		1,2	100		0,01	100		4,2	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		118084,6	100		10,5	100		143,4	100		970,0	100		In marcia
19:30		2,5	100		1,8	100		0,01	73		3,9	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,4	100		118523,7	100		10,6	100		143,5	100		965,0	100		In marcia
20:00		1,8	100		1,6	100		0,01	100		4,1	100		0,24	94		28,3	100		0,3	100		0,3	100		118249,6	100		10,7	100		143,5	100		965,1	100		In marcia
20:30		1,7	100		1,6	100		0,06	100		3,8	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,3	100		118670,8	100		10,6	100		143,7	100		967,4	100		In marcia
21:00		2,4	84		1,6	84		0,08	100		3,7	84		0,25	100		38,7	84		0,3	84		0,4	84		119613,0	100		10,5	84		144,3	100		965,0	100		In marcia
21:30		2,1	79		1,3	79		0,06	73		4,2	79		0,24	100		22,6																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,4	100		1,9	100		0,33	100		6,7	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,1	100		116967,3	100	10,5	100		143,0	100		967,7	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,6	100		0,33	100		5,5	100		0,25	100		39,7	100		0,3	100		0,1	100		117844,8	100	10,7	100		143,4	100		962,7	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		1,8	100		0,48	73		4,9	100		0,25	100		45,5	100		0,3	100		0,1	100		119708,5	100	10,6	100		144,2	100		960,0	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,8	100		0,47	100		4,6	100		0,25	100		36,8	100		0,3	100		0,1	100		121019,2	100	10,9	100		144,3	100		957,4	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,8	100		0,27	100		4,2	100		0,25	100		19,9	100		0,2	100		0,0	100		120992,4	100	10,8	100		144,1	100		963,9	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		1,4	100		0,25	100		4,0	100		0,24	100		14,8	100		0,2	100		0,0	100		118746,2	100	11,1	100		143,5	100		957,5	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,0	100		0,07	73		4,1	100		0,24	100		24,7	100		0,2	100		0,0	100		119430,1	100	10,9	100		143,7	100		957,6	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,6	100		0,45	100		4,8	100		0,24	94		37,3	100		0,3	100		0,1	100		119680,2	100	10,8	100		144,1	100		961,8	100		in Betrieb
04:30		1,8	100		2,0	100		0,41	100		4,6	100		0,24	100		16,9	100		0,2	100		0,0	100		119745,9	100	11,0	100		143,2	100		961,6	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,9	100		0,45	100		4,9	100		0,24	100		26,1	100		0,2	100		0,0	100		119175,9	100	10,9	100		143,6	100		962,4	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,5	100		0,73	73		4,6	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,0	100		119572,4	100	10,6	100		144,2	100		968,3	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		1,6	100		0,24	100		4,3	100		0,25	100		25,1	100		0,2	100		0,2	100		119254,8	100	11,0	100		143,7	100		952,6	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,1	100		0,34	100		4,4	100		0,25	100		41,0	100		0,3	100		0,1	100		118831,6	100	10,7	100		144,2	100		962,0	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,3	100		0,48	100		4,7	100		0,25	100		40,7	100		0,3	100		0,1	100		119207,3	100	10,8	100		144,0	100		955,5	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,7	100		0,34	73		4,7	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		119718,3	100	10,7	100		143,9	100		960,2	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		1,2	100		0,18	100		4,5	100		0,25	94		22,6	100		0,3	100		0,0	100		119611,9	100	10,8	100		143,8	100		958,3	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		1,4	100		0,11	100		5,5	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		119844,8	100	10,7	100		144,1	100		961,1	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		1,3	86		0,14	100		5,0	86		0,25	100		25,3	86		0,2	86		0,0	86		119679,5	100	10,8	86		144,0	100		962,7	100		in Betrieb
09:30		3,2	78		1,7	78		0,17	73		4,6	78		0,25	100		33,1	78		0,3	78		0,4	78		118880,4	100	10,8	78		143,8	100		956,2	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,3	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		52,1	100		0,2	100		0,3	100		118540,6	100	10,8	100		143,6	100		962,9	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,5	100		0,36	100		3,8	100		0,25	100		90,9	100		0,3	100		0,5	100		118701,0	100	10,5	100		144,2	100		964,4	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		2,2	100		0,48	100		3,8	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		119469,3	100	10,7	100		144,2	100		956,0	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,5	100		0,22	73		3,6	100		0,24	100		10,0	100		0,3	100		0,4	100		119824,1	100	10,6	100		143,9	100		960,6	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,6	100		0,28	100		3,8	100		0,25	95		26,9	100		0,3	100		0,3	100		119967,1	100	10,8	100		144,2	100		958,2	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		1,2	100		0,31	100		3,7	100		0,25	100		20,7	100		0,2	100		0,3	100		119501,1	100	10,9	100		143,8	100		952,1	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		1,1	100		0,22	100		3,6	100		0,25	100		16,5	100		0,3	100		0,4	100		119893,9	100	10,8	100		144,1	100		957,8	100		in Betrieb
13:30		6,1	100		1,5	100		0,19	73		4,0	100		0,25	100		13,8	100		0,2	100		0,4	100		118426,2	100	10,8	100		143,3	100		960,9	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		16,2	100		0,2	100		0,4	100		117819,5	100	10,9	100		143,2	100		958,8	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,2	100		0,06	100		3,6	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,4	100		116911,5	100	10,7	100		143,5	100		964,9	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		2,1	100		0,16	100		3,5	100		0,25	100		42,6	100		0,2	100		0,4	100		116457,9	100	10,8	100		143,0	100		958,6	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,5	100		0,03	73		3,1	100		0,25	100		38,5	100		0,2	100		0,3	100		116709,4	100	10,7	100		143,1	100		961,3	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		2,0	100		0,21	100		4,1	100		0,25	95		36,8	100		0,3	100		0,5	100		115827,8	100	10,5	100		143,0	100		963,2	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,9	100		0,08	100		4,0	100		0,25	100		35,1	100		0,2	100		0,5	100		116659,3	100	11,0	100		143,1	100		947,0	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,2	100		0,22	100		3,5	100		0,25	100		44,2	100		0,3	100		0,4	100		117879,3	100	10,5	100		143,9	100		965,7	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		2,4	100		0,26	73		3,6	100		0,25	100		28,6	100		0,2	100		0,3	100		119039,5	100	10,8	100		143,6	100		958,8	100		in Betrieb
18:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,5	100		120073,2	100	10,9	100		143,9	100		954,0	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,1	100		0,02	100		3,3	100		0,26	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		119353,5	100	10,6	100		144,0	100		961,2	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		1,2	100		0,01	100		4,2	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		118084,6	100	10,5	100		143,4	100		970,0	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		1,8	100		0,01	73		3,9	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,4	100		118523,7	100	10,6	100		143,5	100		965,0	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		1,6	100		0,01	100		4,1	100		0,24	94		28,3	100		0,3	100		0,3	100		118249,6	100	10,7	100		143,5	100		965,1	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,6	100		0,06	100		3,8	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,3	100		118670,8	100	10,6	100		143,7	100		967,4	100		in Betrieb
21:00		2,4	84		1,6	84		0,08	100		3,7	84		0,25	100		38,7	84		0,3	84		0,4	84		119613,0	100	10,5	84		144,3	100		965,0	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		1,3	79		0,06	73		4,2	79		0,24	100		22,6	79		0,3	79		0,3	79		117667,9	100	11,2	79		143,5	100		949,3	100		in Betrieb
22:00		3,5																																			