

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,6	100		124002,3	100	10,7	100		144,6	100		953,5	100		In marcia
01:00		1,2	100		1,6	100		0,07	100		4,3	100		0,25	100		20,7	100		0,3	100		0,4	100		123129,6	100	11,0	100		143,9	100		945,0	100		In marcia
01:30		1,2	100		1,2	100		0,1	73		4,6	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		122720,3	100	11,0	100		143,9	100		939,9	100		In marcia
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		122377,2	100	10,8	100		144,4	100		946,6	100		In marcia
02:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,5	100		121662,3	100	10,7	100		144,1	100		954,2	100		In marcia
03:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		121366,6	100	11,0	100		144,0	100		944,7	100		In marcia
03:30		1,3	100		1,9	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,3	100		121196,4	100	10,8	100		143,9	100		956,1	100		In marcia
04:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		38,2	100		0,3	100		0,4	100		121666,5	100	10,8	100		144,2	100		956,3	100		In marcia
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		122388,1	100	10,8	100		144,1	100		955,3	100		In marcia
05:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,5	100		122265,6	100	11,0	100		144,6	100		945,9	100		In marcia
05:30		1,2	100		1,9	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		22,2	100		0,3	100		0,4	100		122013,2	100	10,8	100		144,2	100		952,9	100		In marcia
06:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,4	100		121555,2	100	10,9	100		144,0	100		947,5	100		In marcia
06:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		121980,3	100	10,4	100		144,4	100		967,2	100		In marcia
07:00		1,2	100		1,7	100		0,08	100		5,0	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,5	100		123266,9	100	11,0	100		144,5	100		945,3	100		In marcia
07:30		1,3	100		1,5	100		0,13	73		4,6	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,4	100		123294,8	100	11,0	100		144,1	100		947,2	100		In marcia
08:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	95		26,4	100		0,3	100		0,5	100		122372,7	100	10,8	100		144,4	100		946,5	100		In marcia
08:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,3	100		121592,6	100	11,0	100		143,9	100		946,8	100		In marcia
09:00		1,3	85		1,1	85		0,0	100		4,2	85		0,24	100		27,5	85		0,3	85		0,3	85		119354,0	100	11,1	85		143,5	100		942,5	100		In marcia
09:30		3,0	79		7,4	79		0,03	73		4,0	79		0,25	100		35,4	79		0,3	79		0,1	79		119316,6	100	11,2	79		143,7	100		950,2	100		In marcia
10:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		39,5	100		0,3	100		0,1	100		120305,8	100	10,9	100		143,3	100		953,9	100		In marcia
10:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		120010,0	100	10,9	100		143,4	100		959,1	100		In marcia
11:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		40,1	100		0,3	100		0,2	100		119548,4	100	10,6	100		144,1	100		958,6	100		In marcia
11:30		1,2	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		119298,3	100	10,5	100		143,7	100		968,0	100		In marcia
12:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		23,8	100		0,3	100		0,1	100		120404,1	100	10,6	100		143,8	100		963,2	100		In marcia
12:30		1,2	100		2,4	100		0,04	100		3,7	100		0,23	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		120554,2	100	10,8	100		143,6	100		961,3	100		In marcia
13:00		1,2	100		1,6	100		0,09	100		4,0	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		119336,9	100	10,7	100		143,8	100		954,9	100		In marcia
13:30		1,2	100		1,9	100		0,13	73		3,8	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		119653,7	100	10,6	100		143,5	100		959,2	100		In marcia
14:00		1,2	100		1,3	100		0,01	100		4,2	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		119680,6	100	10,6	100		144,0	100		958,7	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,7	100		0,08	100		3,7	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		120643,0	100	10,9	100		144,1	100		958,9	100		In marcia
15:00		1,2	100		2,0	100		0,05	100		3,8	100		0,24	100		23,3	100		0,2	100		0,1	100		120124,9	100	10,9	100		143,4	100		956,2	100		In marcia
15:30		1,2	100		1,2	100		0,04	73		3,7	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		118958,8	100	10,8	100		143,4	100		955,4	100		In marcia
16:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		48,5	100		0,3	100		0,2	100		118296,1	100	10,4	100		143,9	100		966,6	100		In marcia
16:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		38,9	100		0,3	100		0,2	100		119849,2	100	10,6	100		144,3	100		957,8	100		In marcia
17:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		121476,7	100	10,5	100		144,5	100		956,1	100		In marcia
17:30		1,4	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		121561,8	100	10,7	100		144,6	100		951,3	100		In marcia
18:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,2	100		121850,3	100	10,9	100		144,2	100		953,6	100		In marcia
18:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		121089,4	100	10,9	100		144,3	100		953,0	100		In marcia
19:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		121546,3	100	10,9	100		143,9	100		947,5	100		In marcia
19:30		1,6	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		120872,1	100	10,9	100		143,9	100		947,8	100		In marcia
20:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		40,1	100		0,3	100		0,2	100		120699,7	100	10,8	100		143,9	100		951,6	100		In marcia
20:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,1	100		120716,5	100	10,7	100		144,4	100		954,3	100		In marcia
21:00		1,8	85		1,7	85		0,01	100		4,3	85		0,25	100		32,0	85		0,3	85		0,2	85		120986,0	100	10,7	85		144,2	100		954,5	100		In marcia
21:30		1,9	78		2,0	78		0,0	73		3,7	78		0,25	100		20,2	78		0,3	78		0,2	78		123131,1	100	11,0	78		144,4	100		953,7	100		In marcia
22:00		1,8	100		1,8	100																															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,6	100		124002,3	100	10,7	100		144,6	100		953,5	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,6	100		0,07	100		4,3	100		0,25	100		20,7	100		0,3	100		0,4	100		123129,6	100	11,0	100		143,9	100		945,0	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,2	100		0,1	73		4,6	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		122720,3	100	11,0	100		143,9	100		939,9	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		122377,2	100	10,8	100		144,4	100		946,6	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,5	100		121662,3	100	10,7	100		144,1	100		954,2	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		121366,6	100	11,0	100		144,0	100		944,7	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,9	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,3	100		121196,4	100	10,8	100		143,9	100		956,1	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		38,2	100		0,3	100		0,4	100		121666,5	100	10,8	100		144,2	100		956,3	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		122388,1	100	10,8	100		144,1	100		955,3	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,5	100		122265,6	100	11,0	100		144,6	100		945,9	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,9	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		22,2	100		0,3	100		0,4	100		122013,2	100	10,8	100		144,2	100		952,9	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,4	100		121555,2	100	10,9	100		144,0	100		947,5	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		121980,3	100	10,4	100		144,4	100		967,2	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,7	100		0,08	100		5,0	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,5	100		123266,9	100	11,0	100		144,5	100		945,3	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,5	100		0,13	73		4,6	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,4	100		123294,8	100	11,0	100		144,1	100		947,2	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	95		26,4	100		0,3	100		0,5	100		122372,7	100	10,8	100		144,4	100		946,5	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,3	100		121592,6	100	11,0	100		143,9	100		946,8	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,1	85		0,0	100		4,2	85		0,24	100		27,5	85		0,3	85		0,3	85		119354,0	100	11,1	85		143,5	100		942,5	100		in Betrieb
09:30		3,0	79		7,4	79		0,03	73		4,0	79		0,25	100		35,4	79		0,3	79		0,1	79		119316,6	100	11,2	79		143,7	100		950,2	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		39,5	100		0,3	100		0,1	100		120305,8	100	10,9	100		143,3	100		953,9	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		120010,0	100	10,9	100		143,4	100		959,1	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		40,1	100		0,3	100		0,2	100		119548,4	100	10,6	100		144,1	100		958,6	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		119298,3	100	10,5	100		143,7	100		968,0	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		23,8	100		0,3	100		0,1	100		120404,1	100	10,6	100		143,8	100		963,2	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		2,4	100		0,04	100		3,7	100		0,23	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		120554,2	100	10,8	100		143,6	100		961,3	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,6	100		0,09	100		4,0	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		119336,9	100	10,7	100		143,8	100		954,9	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,9	100		0,13	73		3,8	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		119653,7	100	10,6	100		143,5	100		959,2	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,3	100		0,01	100		4,2	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		119680,6	100	10,6	100		144,0	100		958,7	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,7	100		0,08	100		3,7	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		120643,0	100	10,9	100		144,1	100		958,9	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		2,0	100		0,05	100		3,8	100		0,24	100		23,3	100		0,2	100		0,1	100		120124,9	100	10,9	100		143,4	100		956,2	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,2	100		0,04	73		3,7	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		118958,8	100	10,8	100		143,4	100		955,4	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		48,5	100		0,3	100		0,2	100		118296,1	100	10,4	100		143,9	100		966,6	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		38,9	100		0,3	100		0,2	100		119849,2	100	10,6	100		144,3	100		957,8	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		121476,7	100	10,5	100		144,5	100		956,1	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		121561,8	100	10,7	100		144,6	100		951,3	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,2	100		121850,3	100	10,9	100		144,2	100		953,6	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		121089,4	100	10,9	100		144,3	100		953,0	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		121546,3	100	10,9	100		143,9	100		947,5	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		120872,1	100	10,9	100		143,9	100		947,8	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		40,1	100		0,3	100		0,2	100		120699,7	100	10,8	100		143,9	100		951,6	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,1	100		120716,5	100	10,7	100		144,4	100		954,3	100		in Betrieb
21:00		1,8	85		1,7	85		0,01	100		4,3	85		0,25	100		32,0	85		0,3	85		0,2	85		120986,0	100	10,7	85		144,2	100		954,5	100		in Betrieb
21:30		1,9	78		2,0	78		0,0	73		3,7	78		0,25	100		20,2	78		0,3	78		0,2	78		123131,1	100	11,0	78		144,4	100		953,7	100		in Betrieb
22:00		1,8	100		1,8	100	</																														