

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 08/02/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %						
00:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,1	100		121887,9	100		10,8	100		144,5	100		949,4	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,5	100		0,02	100		4,0	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		121530,1	100		10,6	100		145,0	100		954,5	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		121516,8	100		10,7	100		144,4	100		949,2	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		22,8	100		0,3	100		0,2	100		122913,5	100		10,9	100		144,3	100		949,5	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,3	100		122061,8	100		10,6	100		144,5	100		951,9	100	In marcia
03:00		1,2	100		2,0	100		0,13	100		4,1	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		123966,6	100		10,8	100		144,6	100		952,3	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,4	100		0,13	73		3,6	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		124448,9	100		11,0	100		144,8	100		944,3	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		29,4	100		0,3	100		0,1	100		123579,5	100		10,8	100		144,7	100		950,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		123588,7	100		10,9	100		144,7	100		948,4	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		123836,6	100		10,9	100		144,6	100		948,3	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,8	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		124153,3	100		11,0	100		144,7	100		948,2	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		123313,5	100		10,9	100		144,5	100		950,9	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		122834,9	100		10,9	100		146,9	100		952,9	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		122053,8	100		10,9	100		143,8	100		951,4	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		122018,5	100		10,8	100		142,7	100		958,1	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		20,7	100		0,3	100		0,0	100		121620,2	100		10,9	100		143,3	100		957,0	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		119994,6	100		10,7	100		143,9	100		961,5	100	In marcia
09:00		1,4	85		1,3	85		0,0	100		3,5	85		0,24	100		31,9	85		0,3	85		0,1	85		120472,4	100		10,8	85		143,6	100		961,6	100	In marcia
09:30		1,9	79		1,6	79		0,0	73		4,0	79		0,25	100		30,7	79		0,3	79		0,4	79		121477,4	100		10,6	79		144,0	100		965,8	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,8	100		0,02	100		4,0	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,4	100		120955,5	100		10,9	100		143,8	100		956,0	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,5	100		0,08	100		4,3	100		0,28	100		42,3	100		0,3	100		0,5	100		120647,9	100		10,5	100		144,4	100		963,4	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,8	100		0,1	100		4,4	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		121567,9	100		10,9	100		144,1	100		954,2	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,4	100		0,08	73		4,5	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		121091,6	100		10,7	100		144,1	100		958,3	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		25,3	100		0,3	100		0,4	100		120955,4	100		10,8	100		143,9	100		959,0	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,4	100		120782,6	100		10,7	100		143,7	100		961,6	100	In marcia
13:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		120067,7	100		10,8	100		143,8	100		958,7	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,7	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		119565,7	100		10,6	100		143,6	100		963,5	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		119684,2	100		10,8	100		143,4	100		963,7	100	In marcia
14:30		3,9	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		119171,1	100		10,6	100		143,5	100		965,4	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,3	100		119814,5	100		10,9	100		143,4	100		952,7	100	In marcia
15:30		2,7	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,4	100		119218,2	100		10,7	100		143,4	100		960,3	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,6	100		0,01	100		3,6	100		0,25	94		28,6	100		0,3	100		0,4	100		120315,6	100		10,9	100		143,7	100		954,8	100	In marcia
16:30		3,9	100		1,6	100		0,05	100		4,1	100		0,24	100		29,1	100		0,2	100		0,3	100		119354,9	100		10,8	100		143,4	100		958,5	100	In marcia
17:00		3,8	100		1,4	100		0,07	100		3,7	100		0,24	100		26,8	100		0,2	100		0,3	100		119347,2	100		10,9	100		143,2	100		962,0	100	In marcia
17:30		3,7	100		1,4	100		0,05	73		3,7	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,4	100		119071,3	100		10,8	100		143,0	100		963,9	100	In marcia
18:00		3,2	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		118919,8	100		10,7	100		143,4	100		968,9	100	In marcia
18:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		26,7	100		0,2	100		0,3	100		118949,1	100		10,6	100		143,2	100		966,6	100	In marcia
19:00		3,2	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		36,4	100		0,2	100		0,1	100		119491,5	100		10,9	100		143,1	100		964,0	100	In marcia
19:30		2,9	100		1,5	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		30,7	100		0,2	100		0,3	100		119369,6	100		10,8	100		143,2	100		966,6	100	In marcia
20:00		4,0	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		37,2	100		0,3	100		0,3	100		119303,2	100		10,6	100		143,7	100		970,3	100	In marcia
20:30		1,6	100		1,2	100		0,14	100		4,1	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		118939,6	100		10,9	100		143,5	100		957,1	100	In marcia
21:00		3,4	86		1,8	86		0,23	100		4,8	86		0,24	100		36,1	86		0,3	86		0,3	86		120601,0	100		10,7	86		143,8	100		957,9	100	In marcia
21:30		3,8	78		0,8	78		0,01	73		3,8	78		0,25	100		30,8	78		0,3	78		0,3	78		119140,5	100		11,2	78		143,4	100		954,3	100	In marcia
22:00		2,6	100																																		

	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,1	100		121887,9	100	10,8	100		144,5	100		949,4	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		1,5	100		0,02	100		4,0	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		121530,1	100	10,6	100		145,0	100		954,5	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		121516,8	100	10,7	100		144,4	100		949,2	100	in Betrieb
02:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		22,8	100		0,3	100		0,2	100		122913,5	100	10,9	100		144,3	100		949,5	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,3	100		122061,8	100	10,6	100		144,5	100		951,9	100	in Betrieb
03:00		1,2	100		2,0	100		0,13	100		4,1	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		123966,6	100	10,8	100		144,6	100		952,3	100	in Betrieb
03:30		1,2	100		1,4	100		0,13	73		3,6	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		124448,9	100	11,0	100		144,8	100		944,3	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		29,4	100		0,3	100		0,1	100		123579,5	100	10,8	100		144,7	100		950,3	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		123588,7	100	10,9	100		144,7	100		948,4	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		123836,6	100	10,9	100		144,6	100		948,3	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		1,8	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		124153,3	100	11,0	100		144,7	100		948,2	100	in Betrieb
06:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		123131,5	100	10,9	100		144,5	100		950,9	100	in Betrieb
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		122834,9	100	10,9	100		146,9	100		952,9	100	in Betrieb
07:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		122053,8	100	10,9	100		143,8	100		951,4	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		122018,5	100	10,8	100		142,7	100		958,1	100	in Betrieb
08:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		20,7	100		0,3	100		0,0	100		121620,2	100	10,9	100		143,3	100		957,0	100	in Betrieb
08:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		119994,6	100	10,7	100		143,9	100		961,5	100	in Betrieb
09:00		1,4	85		1,3	85		0,0	100		3,5	85		0,24	100		31,9	85		0,3	85		0,1	85		120472,4	100	10,8	85		143,6	100		961,6	100	in Betrieb
09:30		1,9	79		1,6	79		0,0	73		4,0	79		0,25	100		30,7	79		0,3	79		0,4	79		121477,4	100	10,6	79		144,0	100		965,8	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,8	100		0,02	100		4,0	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,4	100		120955,5	100	10,9	100		143,8	100		956,0	100	in Betrieb
10:30		1,2	100		1,5	100		0,08	100		4,3	100		0,28	100		42,3	100		0,3	100		0,5	100		120647,9	100	10,5	100		144,4	100		963,4	100	in Betrieb
11:00		1,7	100		1,8	100		0,1	100		4,4	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		121567,9	100	10,9	100		144,1	100		954,2	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		0,08	73		4,5	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		121091,6	100	10,7	100		144,1	100		958,3	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		25,3	100		0,3	100		0,4	100		120955,4	100	10,8	100		143,9	100		959,0	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,4	100		120782,6	100	10,7	100		143,7	100		961,6	100	in Betrieb
13:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		120067,7	100	10,8	100		143,8	100		958,7	100	in Betrieb
13:30		1,6	100		1,7	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		119565,7	100	10,6	100		143,6	100		963,5	100	in Betrieb
14:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		119684,2	100	10,8	100		143,4	100		963,7	100	in Betrieb
14:30		3,9	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		119171,1	100	10,6	100		143,5	100		965,4	100	in Betrieb
15:00		2,1	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,3	100		119814,5	100	10,9	100		143,4	100		952,7	100	in Betrieb
15:30		2,7	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,4	100		119218,2	100	10,7	100		143,4	100		960,3	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		1,6	100		0,01	100		3,6	100		0,25	94		28,6	100		0,3	100		0,4	100		120315,6	100	10,9	100		143,7	100		954,8	100	in Betrieb
16:30		3,9	100		1,6	100		0,05	100		4,1	100		0,24	100		29,1	100		0,2	100		0,3	100		119354,9	100	10,8	100		143,4	100		958,5	100	in Betrieb
17:00		3,8	100		1,4	100		0,07	100		3,7	100		0,24	100		26,8	100		0,2	100		0,3	100		119347,2	100	10,9	100		143,2	100		962,0	100	in Betrieb
17:30		3,7	100		1,4	100		0,05	73		3,7	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,4	100		119071,3	100	10,8	100		143,0	100		963,9	100	in Betrieb
18:00		3,2	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		118919,8	100	10,7	100		143,4	100		968,9	100	in Betrieb
18:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		26,7	100		0,2	100		0,3	100		118949,1	100	10,6	100		143,2	100		966,6	100	in Betrieb
19:00		3,2	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		36,4	100		0,2	100		0,1	100		119491,5	100	10,9	100		143,1	100		964,0	100	in Betrieb
19:30		2,9	100		1,5	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		30,7	100		0,2	100		0,3	100		119369,6	100	10,8	100		143,2	100		966,6	100	in Betrieb
20:00		4,0	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		37,2	100		0,3	100		0,3	100		119303,2	100	10,6	100		143,7	100		970,3	100	in Betrieb
20:30		1,6	100		1,2	100		0,14	100		4,1	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		118939,6	100	10,9	100		143,5	100		957,1	100	in Betrieb
21:00		3,4	86		1,8	86		0,23	100		4,8	86		0,24	100		36,1	86		0,3	86		0,3	86		120601,0	100	10,7	86		143,8	100		957,9	100	in Betrieb
21:30		3,8	78		0,8	78		0,01	73		3,8	78		0,25	100		30,8	78		0,3	78		0,3	78		119140,5	100	11,2	78		143,4	100		954,3	100	in Betrieb
22:00		2,6	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,3	100		120020,3	100	10,8	100		14					