

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/02/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		25,0	100		0,2	100		0,0	100		11026,4	100		10,9	100		142,1	100		946,0	100	In marcia
01:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		22,7	100		0,2	100		0,0	100		110405,7	100		11,0	100		142,1	100		947,1	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,5	100		0,02	73		3,8	100		0,24	100		24,3	100		0,2	100		0,0	100		110622,6	100		11,0	100		142,7	100		946,1	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,0	100		110586,3	100		10,9	100		142,4	100		947,4	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,1	100		109844,7	100		10,7	100		142,4	100		954,5	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,4	100		0,02	100		4,1	100		0,24	100		36,8	100		0,3	100		0,1	100		110723,7	100		10,9	100		142,0	100		942,8	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,6	100		0,04	73		3,7	100		0,25	100		44,1	100		0,3	100		0,0	100		111139,0	100		10,6	100		142,8	100		951,3	100	In marcia
04:00		1,5	100		1,8	100		0,03	100		3,8	100		0,24	94		31,3	100		0,3	100		0,0	100		112333,2	100		11,0	100		142,0	100		944,1	100	In marcia
04:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,0	100		0,3	100		0,1	100		110413,9	100		11,2	100		142,1	100		940,5	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,1	100		0,04	100		3,2	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		111139,3	100		10,9	100		141,8	100		950,7	100	In marcia
05:30		1,8	100		1,7	100		0,04	73		3,5	100		0,24	100		21,1	100		0,2	100		0,0	100		111585,9	100		10,9	100		142,0	100		948,8	100	In marcia
06:00		2,1	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,7	100		0,2	100		0,0	100		111440,3	100		11,0	100		141,5	100		945,8	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		110084,0	100		10,7	100		142,4	100		948,0	100	In marcia
07:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,0	100		0,2	100		0,0	100		110812,9	100		10,9	100		141,9	100		945,0	100	In marcia
07:30		2,0	100		2,0	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		25,5	100		0,2	100		0,0	100		111213,1	100		10,9	100		141,8	100		946,9	100	In marcia
08:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		26,7	100		0,2	100		0,0	100		110125,5	100		11,1	100		141,6	100		945,4	100	In marcia
08:30		1,4	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		110218,5	100		11,2	100		142,2	100		941,9	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,0	85		0,0	100		4,2	85		0,25	100		46,7	85		0,3	85		0,2	85		110461,0	100		11,1	85		142,3	100		935,8	100	In marcia
09:30		1,2	79		0,8	79		0,1	73		3,4	79		0,25	100		42,0	79		0,3	79		0,2	79		112983,8	100		11,0	79		143,0	100		942,2	100	In marcia
10:00		2,8	100		2,5	100		0,22	100		3,7	100		0,24	100		21,5	100		0,3	100		0,2	100		110994,8	100		11,2	100		142,0	100		940,4	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,4	100		0,14	100		3,5	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		110037,8	100		11,2	100		142,3	100		941,3	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,6	100		0,19	100		3,5	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		112136,8	100		11,1	100		143,0	100		935,1	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,5	100		0,1	73		3,0	100		0,27	100		45,3	100		0,3	100		5,7	100		113835,8	100		10,8	100		173,7	100		947,3	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,27	95		40,0	100		0,3	100		4,7	100		113646,4	100		11,0	100		183,4	100		944,5	100	In marcia
12:30		1,6	100		2,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,6	100		111460,6	100		11,1	100		147,4	100		941,1	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		24,8	100		0,3	100		0,3	100		112076,8	100		11,3	100		142,8	100		948,0	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,4	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		20,5	100		0,2	100		0,3	100		112453,4	100		10,9	100		142,7	100		943,9	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		20,4	100		0,2	100		0,3	100		112321,5	100		11,0	100		142,3	100		943,7	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,7	100		0,01	100		2,9	100		0,24	100		21,7	100		0,3	100		0,3	100		110510,2	100		11,1	100		142,2	100		943,3	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,9	100		0,05	100		2,8	100		0,24	100		29,0	100		0,2	100		0,2	100		109599,7	100		11,0	100		141,9	100		940,3	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,5	100		0,1	73		2,9	100		0,24	100		30,6	100		0,2	100		0,3	100		109547,2	100		10,8	100		141,9	100		947,0	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,8	100		0,05	100		2,6	100		0,24	94		31,3	100		0,2	100		0,1	100		109041,0	100		10,9	100		141,7	100		948,2	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,4	100		0,1	100		2,6	100		0,24	100		29,9	100		0,2	100		0,2	100		109013,1	100		10,8	100		142,0	100		950,7	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,7	100		0,17	100		2,7	100		0,24	100		30,5	100		0,2	100		0,2	100		108962,0	100		10,8	100		141,8	100		951,1	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,6	100		0,14	73		2,4	100		0,24	100		36,3	100		0,2	100		0,2	100		109569,8	100		10,8	100		141,9	100		953,7	100	In marcia
18:00		2,3	100		1,6	100		0,03	100		3,0	100		0,24	100		20,8	100		0,2	100		0,0	100		107909,7	100		11,2	100		141,4	100		953,5	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		30,4	100		0,2	100		0,3	100		110067,7	100		10,9	100		142,3	100		956,0	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,5	100		0,09	100		2,5	100		0,24	100		33,7	100		0,2	100		0,3	100		109886,7	100		11,0	100		141,8	100		947,9	100	In marcia
19:30		1,9	100		2,0	100		0,05	73		3,3	100		0,23	100		23,0	100		0,2	100		0,1	100		108783,9	100		11,1	100		141,5	100		950,4	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,6	100		0,01	100		2,9	100		0,25	94		39,5	100		0,3	100		0,3	100		108548,3	100		11,3	100		142,6	100		936,9	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,1	100		0,38	100		2,7	100		0,25	100		37,0	100		0,3	100		0,3	100		112538,1	100		11,0	100		142,7	100		942,9	100	In marcia
21:00		1,4	85		1,9	85		0,67	100		2,9	85		0,24	100		22,4	85		0,3	85		0,3	85		111729,1	100		11,1	85		141,9	100		941,9	100	In marcia
21:30		1,8	78		1,6	78		0,31	73		3,6	78		0,24	100		17,2	78		0,2	78		0,1	78		111758,7	100		11,1	78		142,0	100		940,9	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		25,0	100		0,2	100		0,0	100		111026,4	100		10,9	100		142,1	100		946,0	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		22,7	100		0,2	100		0,0	100		110405,7	100		11,0	100		142,1	100		947,1	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		1,5	100		0,02	73		3,8	100		0,24	100		24,3	100		0,2	100		0,0	100		110622,6	100		11,0	100		142,7	100		946,1	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,0	100		110586,3	100		10,9	100		142,4	100		947,4	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,1	100		109844,7	100		10,7	100		142,4	100		954,5	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,4	100		0,02	100		4,1	100		0,24	100		36,8	100		0,3	100		0,1	100		110723,7	100		10,9	100		142,0	100		942,8	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,6	100		0,04	73		3,7	100		0,25	100		44,1	100		0,3	100		0,0	100		111139,0	100		10,6	100		142,8	100		951,3	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,8	100		0,03	100		3,8	100		0,24	94		31,3	100		0,3	100		0,0	100		112333,2	100		11,0	100		142,0	100		944,1	100		in Betrieb
04:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,0	100		0,3	100		0,1	100		110413,9	100		11,2	100		142,1	100		940,5	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,1	100		0,04	100		3,2	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		111139,3	100		10,9	100		141,8	100		950,7	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		1,7	100		0,04	73		3,5	100		0,24	100		21,1	100		0,2	100		0,0	100		111585,9	100		10,9	100		142,0	100		948,8	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,7	100		0,2	100		0,0	100		111440,3	100		11,0	100		141,5	100		945,8	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		110080,4	100		10,7	100		142,4	100		948,0	100		in Betrieb
07:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,0	100		0,2	100		0,0	100		110812,9	100		10,9	100		141,9	100		945,0	100		in Betrieb
07:30		2,0	100		2,0	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		25,5	100		0,2	100		0,0	100		111213,1	100		10,9	100		141,8	100		946,9	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		26,7	100		0,2	100		0,0	100		110125,5	100		11,1	100		141,6	100		945,4	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		110218,5	100		11,2	100		142,2	100		941,9	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,0	85		0,0	100		4,2	85		0,25	100		46,7	85		0,3	85		0,2	85		110461,0	100		11,1	85		142,3	100		935,8	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		0,8	79		0,1	73		3,4	79		0,25	100		42,0	79		0,3	79		0,2	79		112983,8	100		11,0	79		143,0	100		942,2	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		2,5	100		0,22	100		3,7	100		0,24	100		21,5	100		0,3	100		0,2	100		110994,8	100		11,2	100		142,0	100		940,4	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,4	100		0,14	100		3,5	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		110037,8	100		11,2	100		142,3	100		941,3	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,6	100		0,19	100		3,5	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		112136,8	100		11,1	100		143,0	100		935,1	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,5	100		0,1	73		3,0	100		0,27	100		45,3	100		0,3	100		5,7	100		113835,8	100		10,8	100		173,7	100		947,3	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,27	95		40,0	100		0,3	100		4,7	100		113646,4	100		11,0	100		183,4	100		944,5	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		2,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,6	100		111460,6	100		11,1	100		147,4	100		941,1	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		24,8	100		0,3	100		0,3	100		112076,8	100		11,3	100		142,8	100		948,0	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,4	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		20,5	100		0,2	100		0,3	100		112453,4	100		10,9	100		142,7	100		943,9	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		20,4	100		0,2	100		0,3	100		112321,5	100		11,0	100		142,3	100		943,7	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,7	100		0,01	100		2,9	100		0,24	100		21,7	100		0,3	100		0,3	100		110510,2	100		11,1	100		142,2	100		943,3	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,9	100		0,05	100		2,8	100		0,24	100		29,0	100		0,2	100		0,2	100		109599,7	100		11,0	100		141,9	100		940,3	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,5	100		0,1	73		2,9	100		0,24	100		30,6	100		0,2	100		0,3	100		109547,2	100		10,8	100		141,9	100		947,0	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,8	100		0,05	100		2,6	100		0,24	94		31,3	100		0,2	100		0,1	100		109041,0	100		10,9	100		141,7	100		948,2	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,4	100		0,1	100		2,6	100		0,24	100		29,9	100		0,2	100		0,2	100		109013,1	100		10,8	100		142,0	100		950,7	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,7	100		0,17	100		2,7	100		0,24	100		30,5	100		0,2	100		0,2	100		108962,0	100		10,8	100		141,8	100		951,1	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,6	100		0,14	73		2,4	100		0,24	100		36,3	100		0,2	100		0,2	100		109569,8	100		10,8	100		141,9	100		953,7	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,6	100		0,03	100		3,0	100		0,24	100		20,8	100		0,2	100		0,0	100		107909,7	100		11,2	100		141,4	100		953,5	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		30,4	100		0,2	100		0,3	100		110067,7	100		10,9	100		142,3	100		956,0	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,5	100		0,09	100		2,5	100		0,24	100		33,7	100		0,2	100		0,3	100		109886,7	100		11,0	100		141,8	100		947,9	100		in Betrieb
19:30		1,9	100		2,0	100		0,05	73		3,3	100		0,23	100		23,0	100		0,2	100		0,1	100		108783,9	100		11,1	100		141,5	100		950,4	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,6	100		0,01	100		2,9	100		0,25	94		39,5	100		0,3	100		0,3	100		108548,3	100		11,3	100		142,6	100		936,9	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,1	100		0,38	100		2,7	100		0,25	100		37,0	100		0,3	100		0,3	100		112538,1	100		11,0	100		142,7	100		942,9	100		in Betrieb
21:00		1,4	85		1,9	85		0,67	100		2,9	85		0,24	100		22,4	85		0,3	85		0,3	85		111729,1	100		11,1	85		141,9	100		941,9	100		in Betrieb
21:30		1,8	78		1,6	78		0,31	73		3,6	78		0,24	100		17,2	78		0,2																		