

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/02/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,4	100		0,2	100		0,0	100		111624,0	100		10,9	100		142,1	100		940,6	100	In marcia
01:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,8	100		0,2	100		0,0	100		111068,1	100		10,9	100		141,9	100		945,8	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		110833,9	100		10,7	100		142,1	100		948,7	100	In marcia
02:00		1,3	100		2,3	100		0,06	100		3,4	100		0,24	100		21,8	100		0,2	100		0,0	100		111002,7	100		10,9	100		141,9	100		950,0	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,8	100		0,1	100		3,5	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		110985,0	100		10,9	100		142,2	100		949,1	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,1	100		0,08	100		3,4	100		0,24	100		29,5	100		0,2	100		0,0	100		110897,1	100		10,9	100		141,6	100		948,3	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,9	100		0,08	73		3,4	100		0,24	100		26,8	100		0,2	100		0,0	100		110808,0	100		10,8	100		141,7	100		952,3	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	95		28,4	100		0,2	100		0,0	100		111489,5	100		10,9	100		142,2	100		948,1	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		109837,4	100		10,7	100		142,1	100		949,2	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,8	100		0,2	100		0,0	100		111024,8	100		10,7	100		142,0	100		950,1	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		23,3	100		0,2	100		0,0	100		110051,0	100		11,0	100		141,6	100		942,0	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,6	100		0,05	100		3,4	100		0,24	100		28,0	100		0,2	100		0,0	100		110544,6	100		10,8	100		142,0	100		948,4	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,1	100		0,05	100		3,6	100		0,24	100		38,4	100		0,3	100		0,0	100		110589,0	100		11,0	100		142,3	100		944,2	100	In marcia
07:00		1,5	100		1,8	100		0,11	100		3,8	100		0,23	100		31,4	100		0,2	100		0,0	100		110293,5	100		10,9	100		141,6	100		946,1	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		110453,3	100		10,7	100		142,0	100		944,1	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,2	100		0,04	100		3,6	100		0,25	94		43,6	100		0,3	100		0,0	100		111791,7	100		10,7	100		142,3	100		943,6	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,7	100		0,09	100		3,4	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		112451,4	100		10,8	100		142,5	100		937,5	100	In marcia
09:00		1,5	85		2,0	85		0,08	100		3,6	85		0,24	100		19,2	85		0,2	85		0,0	85		112712,3	100		10,9	85		142,1	100		943,2	100	In marcia
09:30		3,9	78		0,9	78		0,06	73		3,8	78		0,24	100		19,5	78		0,2	78		0,3	78		112344,2	100		10,8	78		142,0	100		944,4	100	In marcia
10:00		2,3	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		28,3	100		0,2	100		0,4	100		112055,9	100		10,9	100		142,0	100		943,2	100	In marcia
10:30		4,7	100		1,0	100		0,14	100		3,9	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,4	100		111715,8	100		10,6	100		142,2	100		942,9	100	In marcia
11:00		3,2	100		0,8	100		0,14	100		4,0	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		112830,5	100		10,6	100		142,3	100		942,5	100	In marcia
11:30		2,8	100		1,7	100		0,13	73		3,7	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		113205,2	100		10,9	100		142,4	100		939,4	100	In marcia
12:00		2,9	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		29,8	100		0,3	100		0,4	100		112772,9	100		10,8	100		142,2	100		940,0	100	In marcia
12:30		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		114066,1	100		10,8	100		142,4	100		943,7	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,3	100		0,04	100		3,5	100		0,24	100		38,4	100		0,3	100		0,3	100		112813,1	100		10,7	100		142,5	100		940,6	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,9	100		0,03	73		3,7	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,5	100		113130,8	100		10,9	100		142,2	100		939,7	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,4	100		112719,4	100		10,7	100		142,2	100		945,4	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,1	100		0,2	100		0,4	100		112847,8	100		11,0	100		142,2	100		938,9	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		111380,8	100		10,5	100		142,3	100		946,9	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,3	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,3	100		112572,9	100		10,8	100		142,3	100		939,0	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,1	100		0,03	100		3,7	100		0,24	94		29,6	100		0,3	100		0,4	100		111989,0	100		10,9	100		142,2	100		932,7	100	In marcia
16:30		5,0	100		1,2	100		0,01	100		4,7	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,4	100		112118,5	100		10,6	100		142,3	100		942,0	100	In marcia
17:00		5,1	100		0,6	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		23,8	100		0,3	100		0,4	100		112185,2	100		10,8	100		142,4	100		938,0	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,3	100		0,0	73		5,1	100		0,23	100		25,7	100		0,3	100		0,4	100		112724,1	100		10,7	100		142,3	100		941,4	100	In marcia
18:00		3,7	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		112938,1	100		10,7	100		142,4	100		939,4	100	In marcia
18:30		3,8	100		0,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,4	100		112614,4	100		10,8	100		142,4	100		940,0	100	In marcia
19:00		4,2	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		112754,2	100		10,7	100		142,2	100		944,6	100	In marcia
19:30		2,2	100		0,6	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		34,3	100		0,2	100		0,4	100		112720,5	100		10,9	100		142,2	100		940,2	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		30,3	100		0,3	100		0,4	100		112619,7	100		11,0	100		142,2	100		937,4	100	In marcia
20:30		4,9	100		2,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,5	100		112831,0	100		10,8	100		142,2	100		945,9	100	In marcia
21:00		4,0	86		1,0	86		0,0	100		3,8	86		0,25	100		34,0	86		0,3	86		0,4	86		112255,0	100		10,7	86		142,5	100		944,4	100	In marcia
21:30		3,3	78		1,1	78		0,0	73		4,1	78		0,24	100		25,5	78		0,3	78		0,1	78		112355,2	100		10,9	78		141,9	100		937,3		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,4	100		0,2	100		0,0	100		111624,0	100		10,9	100		142,1	100		940,6	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,8	100		0,2	100		0,0	100		111068,1	100		10,9	100		141,9	100		945,8	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		110833,9	100		10,7	100		142,1	100		948,7	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		2,3	100		0,06	100		3,4	100		0,24	100		21,8	100		0,2	100		0,0	100		111002,7	100		10,9	100		141,9	100		950,0	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,8	100		0,1	100		3,5	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		110985,0	100		10,9	100		142,2	100		949,1	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,1	100		0,08	100		3,4	100		0,24	100		29,5	100		0,2	100		0,0	100		110897,1	100		10,9	100		141,6	100		948,3	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,9	100		0,08	73		3,4	100		0,24	100		26,8	100		0,2	100		0,0	100		110808,0	100		10,8	100		141,7	100		952,3	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	95		28,4	100		0,2	100		0,0	100		111489,5	100		10,9	100		142,2	100		948,1	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		109837,4	100		10,7	100		142,1	100		949,2	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,8	100		0,2	100		0,0	100		111024,8	100		10,7	100		142,0	100		950,1	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		23,3	100		0,2	100		0,0	100		110051,0	100		11,0	100		141,6	100		942,0	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,6	100		0,05	100		3,4	100		0,24	100		28,0	100		0,2	100		0,0	100		110544,6	100		10,8	100		142,0	100		948,4	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,1	100		0,05	100		3,6	100		0,24	100		38,4	100		0,3	100		0,0	100		110589,0	100		11,0	100		142,3	100		944,2	100		in Betrieb
07:00		1,5	100		1,8	100		0,11	100		3,8	100		0,23	100		31,4	100		0,2	100		0,0	100		110293,5	100		10,9	100		141,6	100		946,1	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		110453,3	100		10,7	100		142,0	100		944,1	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,2	100		0,04	100		3,6	100		0,25	94		43,6	100		0,3	100		0,0	100		111791,7	100		10,7	100		142,3	100		943,6	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,7	100		0,09	100		3,4	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		112451,4	100		10,8	100		142,5	100		937,5	100		in Betrieb
09:00		1,5	85		2,0	85		0,08	100		3,6	85		0,24	100		19,2	85		0,2	85		0,0	85		112712,3	100		10,9	85		142,1	100		943,2	100		in Betrieb
09:30		3,9	78		0,9	78		0,06	73		3,8	78		0,24	100		19,5	78		0,2	78		0,3	78		112344,2	100		10,8	78		142,0	100		944,4	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		28,3	100		0,2	100		0,4	100		112055,9	100		10,9	100		142,0	100		943,2	100		in Betrieb
10:30		4,7	100		1,0	100		0,14	100		3,9	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,4	100		111715,8	100		10,6	100		142,2	100		942,9	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		0,8	100		0,14	100		4,0	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		112830,5	100		10,6	100		142,3	100		942,5	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,7	100		0,13	73		3,7	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		113205,2	100		10,9	100		142,4	100		939,4	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		29,8	100		0,3	100		0,4	100		112772,9	100		10,8	100		142,2	100		940,0	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		114066,1	100		10,8	100		142,4	100		943,7	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,3	100		0,04	100		3,5	100		0,24	100		38,4	100		0,3	100		0,3	100		112813,1	100		10,7	100		142,5	100		940,6	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,9	100		0,03	73		3,7	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,5	100		113130,8	100		10,9	100		142,2	100		939,7	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,4	100		112719,4	100		10,7	100		142,2	100		945,4	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,1	100		0,2	100		0,4	100		112847,8	100		11,0	100		142,2	100		938,9	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		111380,8	100		10,5	100		142,3	100		946,9	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,3	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,3	100		112572,9	100		10,8	100		142,3	100		939,0	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,1	100		0,03	100		3,7	100		0,24	94		29,6	100		0,3	100		0,4	100		111989,0	100		10,9	100		142,2	100		932,7	100		in Betrieb
16:30		5,0	100		1,2	100		0,01	100		4,7	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,4	100		112118,5	100		10,6	100		142,3	100		942,0	100		in Betrieb
17:00		5,1	100		0,6	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		23,8	100		0,3	100		0,4	100		112185,2	100		10,8	100		142,4	100		938,0	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,3	100		0,0	73		5,1	100		0,23	100		25,7	100		0,3	100		0,4	100		112724,1	100		10,7	100		142,3	100		941,4	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		112938,1	100		10,7	100		142,4	100		939,4	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,4	100		112614,4	100		10,8	100		142,4	100		940,0	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		112754,2	100		10,7	100		142,2	100		944,6	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,6	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		34,3	100		0,2	100		0,4	100		112720,5	100		10,9	100		142,2	100		940,2	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		30,3	100		0,3	100		0,4	100		112619,7	100		11,0	100		142,2	100		937,4	100		in Betrieb
20:30		4,9	100		2,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,5	100		112831,0	100		10,8	100		142,2	100		945,9	100		in Betrieb
21:00		4,0	86		1,0	86		0,0	100		3,8	86		0,25	100		34,0	86		0,3	86		0,4	86		112255,0	100		10,7	86		142,5	100		944,4	100		in Betrieb
21:30		3,3	78		1,1	78		0,0	73		4,1	78		0,24	100		25,5	78		0,3	78																	