

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,3	100		1,5	100		0,07	100		3,6	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		10,4415,8	100		11,2	100		141,4	100		930,4	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,9	100		0,09	100		3,5	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		105871,7	100		11,1	100		141,4	100		930,9	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,6	100		0,06	73		3,4	100		0,25	100		32,3	100		0,2	100		106319,5	100		11,0	100		141,2	100		942,4	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		31,4	100		0,3	100		101209,2	100		11,6	100		141,9	100		923,8	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,0	100		0,01	100		3,5	100		0,25	100		35,9	100		0,3	100		105589,0	100		11,1	100		141,8	100		935,3	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,4	100		0,3	100		102210,1	100		11,4	100		141,4	100		923,5	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		104993,5	100		11,1	100		141,2	100		936,6	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		23,3	100		0,3	100		103746,5	100		11,2	100		141,4	100		930,2	100	In marcia
04:30		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		104045,2	100		11,1	100		141,0	100		927,8	100	In marcia
05:00		2,1	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		19,1	100		0,3	100		104157,1	100		11,1	100		140,6	100		934,9	100	In marcia
05:30		2,5	100		1,8	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		105561,3	100		10,8	100		141,2	100		945,5	100	In marcia
06:00		1,5	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		20,3	100		0,3	100		102705,9	100		11,3	100		140,1	100		933,5	100	In marcia
06:30		1,4	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		104475,3	100		11,1	100		141,0	100		932,6	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,2	100		0,03	100		3,2	100		0,24	100		36,1	100		0,2	100		105138,2	100		10,9	100		141,2	100		940,9	100	In marcia
07:30		2,8	100		2,1	100		0,03	73		3,3	100		0,24	100		24,4	100		0,2	100		103236,4	100		11,2	100		140,6	100		929,2	100	In marcia
08:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		31,8	100		0,3	100		102832,3	100		11,2	100		140,9	100		931,1	100	In marcia
08:30		1,5	100		1,5	100		0,1	100		3,4	100		0,24	100		34,3	100		0,2	100		104017,1	100		11,0	100		141,0	100		936,5	100	In marcia
09:00		1,2	86		1,4	86		0,21	100		3,2	86		0,24	100		40,1	86		0,3	86		103680,4	100		11,0	86		141,2	100		934,7	100	In marcia
09:30		2,3	78		2,4	78		0,26	73		3,3	78		0,24	100		34,7	78		0,2	78		103652,5	100		10,9	78		141,0	100		945,1	100	In marcia
10:00		1,7	100		2,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		29,9	100		0,2	100		103825,9	100		11,0	100		140,8	100		938,0	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		103617,5	100		10,8	100		141,1	100		948,8	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		103846,2	100		10,9	100		141,1	100		944,4	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		104987,8	100		10,9	100		141,4	100		945,5	100	In marcia
12:00		1,8	100		1,6	100		0,12	100		3,9	100		0,24	95		28,1	100		0,3	100		105036,4	100		11,0	100		141,2	100		939,1	100	In marcia
12:30		1,6	100		1,2	100		0,07	100		3,8	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		104721,8	100		11,1	100		141,2	100		935,7	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,1	100		0,1	100		3,5	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		105082,1	100		10,7	100		141,5	100		941,4	100	In marcia
13:30		2,5	100		1,7	100		0,08	73		4,0	100		0,24	100		18,2	100		0,3	100		104551,8	100		11,1	100		140,9	100		934,2	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,5	100		0,03	100		3,4	100		0,24	100		17,5	100		0,2	100		104419,8	100		11,0	100		141,1	100		940,3	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,1	100		0,07	100		3,3	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		104945,7	100		11,0	100		141,4	100		942,4	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,6	100		0,19	100		3,8	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		104942,1	100		11,1	100		141,4	100		935,0	100	In marcia
15:30		4,7	100		2,1	100		0,18	73		5,4	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		103289,5	100		11,1	100		140,9	100		934,6	100	In marcia
16:00		2,6	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		28,6	100		0,2	100		103073,4	100		11,1	100		140,8	100		942,5	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,7	100		0,03	100		3,8	100		0,24	100		41,0	100		0,3	100		104897,6	100		10,8	100		141,6	100		946,1	100	In marcia
17:00		2,6	100		1,9	100		0,12	100		3,7	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		103882,5	100		11,2	100		141,3	100		936,7	100	In marcia
17:30		4,4	100		2,4	100		0,04	73		3,8	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		101003,5	100		11,5	100		141,1	100		932,4	100	In marcia
18:00		2,6	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		39,6	100		0,3	100		103716,0	100		11,2	100		141,3	100		937,2	100	In marcia
18:30		4,7	100		1,0	100		0,03	100		4,5	100		0,24	100		28,3	100		0,2	100		106043,8	100		11,1	100		141,4	100		945,7	100	In marcia
19:00		2,9	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		17,6	100		0,3	100		101786,0	100		11,6	100		141,1	100		933,8	100	In marcia
19:30		2,8	100		0,8	100		0,01	73		3,9	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		101432,7	100		11,6	100		141,2	100		930,5	100	In marcia
20:00		3,3	100		1,3	100		0,23	100		3,6	100		0,24	94		30,6	100		0,3	100		103196,2	100		11,4	100		141,2	100		930,0	100	In marcia
20:30		2,6	100		1,4	100		0,69	100		3,7	100		0,25	100		36,5	100		0,3	100		103757,8	100		11,3	100		141,7	100		934,4	100	In marcia
21:00		2,6	85		2,5	85		0,89	100		3,5	85		0,25	100		31,2	85		0,3	85		102403,4	100		11,5	85		141,1	100		932,4	100	In marcia
21:30		5,6	79		2,2	79		0,32	73		4,7	79		0,26	100		33,0	79		0,3	79		100735,3	100		11,6	79		141,2	100		932,9	100	In marcia
22:00		1,3	100		0,9	100		0,06	100		3,8	100		0,25	100		38,4	100		0,3	100		102905,9	100		11,4	100		141,3	100		936,0	100	In marcia
22:30		3,1	100		1,4	100		0,29	100		3,8	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		103837,9	100		11,3	100		141,2	100		939,9	100	In marcia
23:00		3,4	100		1,2	100		0,06	100		4,1	100		0,25	100		22,3	100		0,2	100		103565,1	100		11,2	100		140,8	100		939,5	100	In marcia
23:30		3,6	100		1,1	100		0,03	73		5,2	100		0,25	100		14,7	100																

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	
00:30		1,3	100	1,5	100	0,07	100	3,6	100	0,25	100	30,7	100	0,3	100	0,3	100	104415,8	100	11,2	100	141,4	100	930,4	100	in Betrieb
01:00		1,3	100	1,9	100	0,09	100	3,5	100	0,25	100	29,8	100	0,3	100	0,3	100	105871,7	100	11,1	100	141,4	100	930,9	100	in Betrieb
01:30		1,3	100	1,6	100	0,06	73	3,4	100	0,25	100	32,3	100	0,2	100	0,3	100	106319,5	100	11,0	100	141,2	100	942,4	100	in Betrieb
02:00		1,3	100	1,1	100	0,0	100	3,8	100	0,26	100	31,4	100	0,3	100	0,2	100	101209,2	100	11,6	100	141,9	100	923,8	100	in Betrieb
02:30		1,3	100	1,0	100	0,01	100	3,5	100	0,25	100	35,9	100	0,3	100	0,2	100	105589,0	100	11,1	100	141,8	100	935,3	100	in Betrieb
03:00		1,6	100	1,7	100	0,0	100	3,9	100	0,26	100	23,4	100	0,3	100	0,2	100	102210,1	100	11,4	100	141,4	100	923,5	100	in Betrieb
03:30		1,3	100	1,4	100	0,0	73	3,4	100	0,25	100	24,2	100	0,3	100	0,2	100	104993,5	100	11,1	100	141,2	100	936,6	100	in Betrieb
04:00		1,2	100	1,5	100	0,0	100	3,6	100	0,25	94	23,3	100	0,3	100	0,3	100	103746,5	100	11,2	100	141,4	100	930,2	100	in Betrieb
04:30		1,3	100	2,1	100	0,0	100	3,4	100	0,25	100	25,4	100	0,3	100	0,2	100	104045,2	100	11,1	100	141,0	100	927,8	100	in Betrieb
05:00		2,1	100	1,8	100	0,0	100	3,8	100	0,25	100	19,1	100	0,3	100	0,3	100	104157,1	100	11,1	100	140,6	100	934,9	100	in Betrieb
05:30		2,5	100	1,8	100	0,0	73	3,9	100	0,24	100	22,2	100	0,3	100	0,3	100	105561,3	100	10,8	100	141,2	100	945,5	100	in Betrieb
06:00		1,5	100	0,7	100	0,0	100	4,0	100	0,24	100	20,3	100	0,3	100	0,3	100	102705,9	100	11,3	100	140,1	100	933,5	100	in Betrieb
06:30		1,4	100	0,6	100	0,0	100	3,6	100	0,24	100	23,9	100	0,3	100	0,3	100	104475,3	100	11,1	100	141,0	100	932,6	100	in Betrieb
07:00		1,3	100	1,2	100	0,03	100	3,2	100	0,24	100	36,1	100	0,2	100	0,2	100	105138,2	100	10,9	100	141,2	100	940,9	100	in Betrieb
07:30		2,8	100	2,1	100	0,03	73	3,3	100	0,24	100	24,4	100	0,2	100	0,2	100	103236,4	100	11,2	100	140,6	100	929,2	100	in Betrieb
08:00		1,8	100	1,1	100	0,0	100	4,0	100	0,24	94	31,8	100	0,3	100	0,2	100	102832,3	100	11,2	100	140,9	100	931,1	100	in Betrieb
08:30		1,5	100	1,5	100	0,1	100	3,4	100	0,24	100	34,3	100	0,2	100	0,1	100	104017,1	100	11,0	100	141,0	100	936,5	100	in Betrieb
09:00		1,2	86	1,4	86	0,21	100	3,2	86	0,24	100	40,1	86	0,3	86	0,3	86	103680,4	100	11,0	86	141,2	100	934,7	100	in Betrieb
09:30		2,3	78	2,4	78	0,26	73	3,3	78	0,24	100	34,7	78	0,2	78	0,3	78	103652,5	100	10,9	78	141,0	100	945,1	100	in Betrieb
10:00		1,7	100	2,2	100	0,0	100	3,4	100	0,24	100	29,9	100	0,2	100	0,1	100	103825,9	100	11,0	100	140,8	100	938,0	100	in Betrieb
10:30		1,4	100	1,4	100	0,0	100	3,4	100	0,24	100	31,8	100	0,3	100	0,2	100	103617,5	100	10,8	100	141,1	100	948,8	100	in Betrieb
11:00		1,4	100	1,4	100	0,0	100	3,4	100	0,24	100	32,8	100	0,3	100	0,3	100	103846,2	100	10,9	100	141,1	100	944,4	100	in Betrieb
11:30		1,2	100	1,4	100	0,0	73	3,5	100	0,24	100	32,1	100	0,3	100	0,3	100	104987,8	100	10,9	100	141,4	100	945,5	100	in Betrieb
12:00		1,8	100	1,6	100	0,12	100	3,9	100	0,24	95	28,1	100	0,3	100	0,3	100	105036,4	100	11,0	100	141,2	100	939,1	100	in Betrieb
12:30		1,6	100	1,2	100	0,07	100	3,8	100	0,24	100	25,5	100	0,3	100	0,2	100	104721,8	100	11,1	100	141,2	100	935,7	100	in Betrieb
13:00		1,5	100	1,1	100	0,1	100	3,5	100	0,24	100	28,8	100	0,3	100	0,3	100	105082,1	100	10,7	100	141,5	100	941,4	100	in Betrieb
13:30		2,5	100	1,7	100	0,08	73	4,0	100	0,24	100	18,2	100	0,3	100	0,2	100	104551,8	100	11,1	100	140,9	100	934,2	100	in Betrieb
14:00		1,8	100	1,5	100	0,03	100	3,4	100	0,24	100	17,5	100	0,2	100	0,3	100	104419,8	100	11,0	100	141,1	100	940,3	100	in Betrieb
14:30		1,2	100	1,1	100	0,07	100	3,3	100	0,24	100	30,1	100	0,3	100	0,3	100	104945,7	100	11,0	100	141,4	100	942,4	100	in Betrieb
15:00		1,4	100	1,6	100	0,19	100	3,8	100	0,25	100	34,4	100	0,3	100	0,3	100	104942,1	100	11,1	100	141,4	100	935,0	100	in Betrieb
15:30		4,7	100	2,1	100	0,18	73	5,4	100	0,24	100	30,3	100	0,3	100	0,1	100	103289,5	100	11,1	100	140,9	100	934,6	100	in Betrieb
16:00		2,6	100	0,8	100	0,0	100	4,7	100	0,24	94	28,6	100	0,2	100	0,1	100	103073,4	100	11,1	100	140,8	100	942,5	100	in Betrieb
16:30		1,3	100	0,7	100	0,03	100	3,8	100	0,24	100	41,0	100	0,3	100	0,3	100	104897,6	100	10,8	100	141,6	100	946,1	100	in Betrieb
17:00		2,6	100	1,9	100	0,12	100	3,7	100	0,25	100	30,1	100	0,3	100	0,2	100	103882,5	100	11,2	100	141,3	100	936,7	100	in Betrieb
17:30		4,4	100	2,4	100	0,04	73	3,8	100	0,25	100	32,4	100	0,3	100	0,1	100	101003,5	100	11,5	100	141,1	100	932,4	100	in Betrieb
18:00		2,6	100	1,0	100	0,0	100	4,5	100	0,24	100	39,6	100	0,3	100	0,1	100	103716,0	100	11,2	100	141,3	100	937,2	100	in Betrieb
18:30		4,7	100	1,0	100	0,03	100	4,5	100	0,24	100	28,3	100	0,2	100	0,1	100	106043,8	100	11,1	100	141,4	100	945,7	100	in Betrieb
19:00		2,9	100	0,8	100	0,0	100	4,2	100	0,24	100	17,6	100	0,3	100	0,1	100	101786,0	100	11,6	100	141,1	100	933,8	100	in Betrieb
19:30		2,8	100	0,8	100	0,01	73	3,9	100	0,25	100	27,4	100	0,3	100	0,1	100	101432,7	100	11,6	100	141,2	100	930,5	100	in Betrieb
20:00		3,3	100	1,3	100	0,23	100	3,6	100	0,24	94	30,6	100	0,3	100	0,1	100	103196,2	100	11,4	100	141,2	100	930,0	100	in Betrieb
20:30		2,6	100	1,4	100	0,69	100	3,7	100	0,25	100	36,5	100	0,3	100	0,3	100	103757,8	100	11,3	100	141,7	100	934,4	100	in Betrieb
21:00		2,6	85	2,5	85	0,89	100	3,5	85	0,25	100	31,2	85	0,3	85	0,1	85	102403,4	100	11,5	85	141,1	100	932,4	100	in Betrieb
21:30		5,6	79	2,2	79	0,32	73	4,7	79	0,26	100	33,0	79	0,3	79	0,0	79	100735,3	100	11,6	79	141,2	100	932,9	100	in Betrieb
22:00		1,3	100	0,9	100	0,06	100	3,8	100	0,25	100	38,4	100	0,3	100	0,0	100	102905,9	100	11,4	100	141,3	100	936,0	100	in Betrieb
22:30		3,1	100	1,4	100	0,29	100	3,8	100	0,25	100	35,4	100	0,3	100	0,0	100	103837,9	100	11,3	100	141,2	100	939,9	100	in Betrieb
23:00		3,4	100	1,2	100	0,06	100	4,1	100	0,25	100	22,3	100	0,2	100	0,0	100	103565,1	100	11,2	100	140,8	100	939,5	100	in Betrieb
23:30		3,6	100	1,1	100	0,03	73	5,2	100	0,25	100	14,7	100	0,2	100	0,0	100	103718,3	100	11,2	100	141,0	100	943,0	100	in Betrieb
24:00		1,7	100	1,2	100	0,11	100	3,9	100	0,25	94	29,3	100	0,3	100	0,0	100	102791,8	100	11,1	100	141,0	100	936,7	100	in Betrieb

MIN	1,2	0,6	0	3,2	0,24	14,7	0,2	0	100735,3	10,7	140,1	923,5
MAX	5,6	2,5	0,89	5,4	0,26	41	0,3	0,3	106319,5	11,6	141,9	948,8
Grenzwert 1/2 h	200	60		100	30	400	20	60				
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)	8,2/7,8	2,7/0,7	0,4	5,4/2,2	2,1/1,2	27,0/2,6	1,8/0,5	1,0/0,6				
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00				
Schwellenwert 97%	50	10			10							